

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.

Приложение №15

Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021г.г.

Дата: 16.12.2020 г.

График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020гг						Нагрузка линий , МВт																							
№ п/п	Потребитель	Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
1	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ИКЕЯ МОС	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 140	ГПП-ГАСТ2, ф.1017, ф.1014	5	5	2,43	2,26	2,41	2,42	2,60	2,50	2,63	2,92	3,18	3,63	3,69	3,67	3,59	3,45	3,73	3,71	3,77	3,75	3,70	3,67	3,62	3,60	3,08	2,61
2	ЖК "Времена года"	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1003, ф.1016	6	5	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53	0,52	0,50	0,50	0,52	0,54	0,55	0,53	0,53	0,54	0,54	0,56	0,56	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53
3	ТП-1, ТП-2	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1002, ф.1015, ф.1005, ф. 1018	6	5	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,26	0,28	0,28	0,29	0,29	0,27	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20
7	Жил фонд п. Окский, п. Доскино	ПС Буревестник	РП-15 ф.1504	7	20	2,20	2,15	2,12	2,10	2,16	2,22	2,40	2,57	2,78	2,91	2,95	2,80	2,73	2,74	2,79	2,80	2,83	2,70	2,70	2,68	2,57	2,49	2,36	2,24
6	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Западная	фидер 623, 610, РП-47	8	20	0,57	0,53	0,50	0,48	0,50	0,56	0,71	0,77	0,80	0,81	0,83	0,81	0,85	0,83	0,81	0,84	0,92	0,94	0,95	0,97	0,95	0,87	0,74	0,63
5	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Восточная	фидер 603, 605, 606, 608 РП-47	9	20	1,68	1,55	1,50	1,47	1,51	1,78	2,12	2,37	2,56	2,61	2,57	2,53	2,53	2,47	2,46	2,60	2,77	2,81	2,79	2,80	2,74	2,55	2,19	1,88

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2019/2020г.г.

№ п/п	Уставка срабатывания АЧР-1		Уставка срабатывания АЧР-2		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Нагрузка линий, МВт		
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.			3 ч.	9 ч.	18 ч.
1	47,3	0,3	48,8	40	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1003(ф. 105), ф. 1016(ф. 405)(ЖК "Времена года")	0,51	0,5	0,56
2	47,3	0,3	48,8	40	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1004(ф. 204), ф. 1017(ф. 304) (ООО "ИКЕА-МОС)	2,41	3,18	3,75

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82