

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.

Приложение №15

Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020г.г.

Дата: 17.06.2020 г.

График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020гг						Нагрузка линий , МВт																							
N п/п	Потребитель	Наименование питающего центра с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
1	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ИКЕЯ МОС	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 140	ГПП-ГАСТ2, ф.1017, ф.1014	4	5	1,66	1,60	1,60	1,53	1,53	1,55	2,14	2,58	2,74	3,17	3,60	3,67	3,62	3,65	3,93	3,89	3,81	3,77	3,70	3,31	3,30	3,19	2,46	1,80
2	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" ЖК Времена Года	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 141	ГПП-ГАСТ2, ф.1003, ф.1016, РП-7 ф.1018,1005 ТП-2, ф.1015, 1002 ТП-1	5	5	0,91	0,87	0,85	0,72	0,88	0,84	0,95	0,98	0,98	1,01	0,99	0,86	0,99	1,01	1,00	1,02	1,02	1,01	1,06	0,97	1,08	1,03	0,96	0,94
3	МКД УК г.Кстово	ПС Западная	фидер 623 РП 47 1ст фид. 473, 477	5	5	0,28	0,26	0,24	0,21	0,21	0,21	0,25	0,28	0,30	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,38	0,41	0,42	0,44	0,45	0,40	0,34
4	МКД УК г.Кстово	ПС Западная	фидер 618 РП 52 фид.: 525, 523, 529, 521; фидер 628 РП 52 фид. 52-10, 526;	4-9	20	0,98	0,86	0,77	0,73	0,70	0,73	0,87	0,97	1,09	1,25	1,27	1,29	1,31	1,31	1,36	1,39	1,37	1,37	1,34	1,40	1,41	1,39	1,40	1,22
7	МКД УК г.Кстово	ПС Восточная	фидер 605 ТП 1140 ВН	9	20	0,33	0,31	0,29	0,26	0,25	0,27	0,32	0,35	0,39	0,39	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,41	0,42	0,44	0,47	0,48	0,48	0,43	0,38
6	МКД УК г.Кстово	ПС Кстовская	фидер 605 ТП 1177 I ВН	8	20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
5	МКД УК г.Кстово	ПС ДЮЗ-2	фидер 603 ТП 1171 I ЛР	9	20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,20	0,26	0,31	0,35	0,37	0,38	0,29	0,39	0,37	0,33	0,31	0,25	0,23	0,23	0,21	0,23	0,21	0,21
9	МКД УК Сосновского муниципального района	ПС "Сосновская"	фидер 601 ТП-4104А	6-8	20	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
8	МКД УК Семёновского муниципального района	ПС "Семёновская"	РП-2 фидер 1033 ТП-130	6-7	20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
10	МКД УК Богородского муниципального района	ПС "Кожевнная"	фидер 609 РП-14А	6	20	0,27	0,28	0,28	0,28	0,32	0,36	0,40	0,53	0,54	0,57	0,60	0,61	0,54	0,60	0,62	0,62	0,61	0,60	0,66	0,36	0,36	0,35	0,32	0,27

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2019/2020г.г.

N п/п	Уставка срабатывания АЧР-1		Уставка срабатывания АЧР-2		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Нагрузка линий, МВт		
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.			3 ч.	9 ч.	18 ч.
1	47,3	0,3	48,8	35	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1003(ф. 105), ф. 1016(ф. 405)(ООО "Мега стой")	0,6	1	0,9
2	47,3	0,3	48,8	35	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1004(ф. 204), ф. 1017(ф. 304) (ООО "ИКЕА-МОС)	1,60	2,74	3,77

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82