

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" г. Арзамас									
Часы	КТП-248 "Детский сад №36"	КТП-2846	КТП-3332	КТП-367, ф2 МРСК	КТП-4466	оп. 5 ВЛ-601 в ст. КТП-397	оп. №55 в ст. КТП-4618		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0066	0,0111	0,0242	0,0027	0,0229	0,0021	0,0013		
1-2	0,0073	0,0098	0,0171	0,0019	0,0215	0,0021	0,0009		
2-3	0,0072	0,0092	0,0167	0,0019	0,0206	0,0021	0,0009		
3-4	0,0072	0,0092	0,0248	0,0028	0,0202	0,0021	0,0013		
4-5	0,0126	0,0091	0,0256	0,0028	0,0198	0,0021	0,0013		
5-6	0,0261	0,0119	0,0176	0,0020	0,0219	0,0021	0,0009		
6-7	0,0214	0,0147	0,0173	0,0019	0,0259	0,0021	0,0009		
7-8	0,0188	0,0150	0,0180	0,0020	0,0248	0,0021	0,0009		
8-9	0,0186	0,0128	0,0102	0,0011	0,0251	0,0021	0,0005		
9-10	0,0221	0,0112	0,0109	0,0012	0,0248	0,0020	0,0006		
10-11	0,0138	0,0107	0,0123	0,0014	0,0269	0,0021	0,0006		
11-12	0,0135	0,0108	0,0138	0,0015	0,0261	0,0021	0,0007		
12-13	0,0137	0,0115	0,0082	0,0009	0,0258	0,0021	0,0004		
13-14	0,0114	0,0101	0,0084	0,0009	0,0270	0,0021	0,0004		
14-15	0,0122	0,0110	0,0082	0,0009	0,0267	0,0021	0,0004		
15-16	0,0106	0,0098	0,0089	0,0010	0,0270	0,0021	0,0005		
16-17	0,0089	0,0152	0,0184	0,0020	0,0286	0,0021	0,0010		
17-18	0,0075	0,0159	0,0181	0,0020	0,0322	0,0021	0,0010		
18-19	0,0072	0,0183	0,0188	0,0021	0,0345	0,0021	0,0010		
19-20	0,0069	0,0198	0,0197	0,0022	0,0355	0,0021	0,0010		
20-21	0,0063	0,0188	0,0192	0,0021	0,0375	0,0021	0,0010		
21-22	0,0070	0,0180	0,0190	0,0021	0,0342	0,0021	0,0010		
22-23	0,0067	0,0139	0,0178	0,0020	0,0279	0,0021	0,0009		
23-24	0,0054	0,0118	0,0261	0,0029	0,0235	0,0021	0,0014		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс. кВт ч	0,2790	0,3094	0,3993	0,0444	0,6410	0,0498	0,0210		

Приложение №1

РП-5 Ф.56	РП-5 Л-1002	ТП-3159	Ф-1 КТП-2828-котельная	Ф-1 КТП-474-очистные сооружения	Ф-1,2 ПП-3163 - Котельная	Ф-2 ЗТП-224-котельная	Ф-2, Ф-10 ЗТП-420- гараж
0120071492	10050239	011693:011692	16767588	36787842	29869235	17620289	00383033
СН2	ВН	СН2	СН2	СН2	НН	НН	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0000	0,0448	0,0031	0,0030	0,0005	0,0114	0,0006	0,0000
0,0000	0,0460	0,0026	0,0021	0,0000	0,0108	0,0004	0,0000
0,0000	0,0460	0,0025	0,0021	0,0005	0,0103	0,0004	0,0000
0,0000	0,0456	0,0027	0,0031	0,0000	0,0101	0,0007	0,0000
0,0000	0,0460	0,0116	0,0032	0,0005	0,0099	0,0007	0,0000
0,0000	0,0460	0,0250	0,0022	0,0000	0,0110	0,0005	0,0000
0,0000	0,0564	0,0326	0,0022	0,0005	0,0129	0,0005	0,0000
0,0000	0,1388	0,0486	0,0023	0,0000	0,0124	0,0005	0,0000
0,0000	0,1392	0,0533	0,0013	0,0005	0,0126	0,0003	0,0000
0,0000	0,1464	0,0608	0,0014	0,0000	0,0124	0,0003	0,0000
0,0000	0,1616	0,0519	0,0015	0,0005	0,0135	0,0003	0,0000
0,0000	0,0824	0,0353	0,0017	0,0000	0,0130	0,0004	0,0000
0,0000	0,1452	0,0302	0,0010	0,0005	0,0129	0,0002	0,0000
0,0000	0,1568	0,0344	0,0010	0,0000	0,0135	0,0002	0,0000
0,0000	0,1560	0,0234	0,0010	0,0005	0,0133	0,0002	0,0000
0,0000	0,1120	0,0263	0,0011	0,0000	0,0135	0,0002	0,0000
0,0000	0,1156	0,0262	0,0023	0,0005	0,0143	0,0005	0,0000
0,0000	0,1004	0,0147	0,0023	0,0000	0,0161	0,0005	0,0000
0,0000	0,0988	0,0039	0,0024	0,0005	0,0172	0,0005	0,0000
0,0000	0,1056	0,0031	0,0025	0,0000	0,0178	0,0005	0,0000
0,0000	0,0964	0,0029	0,0024	0,0005	0,0188	0,0005	0,0000
0,0000	0,1068	0,0034	0,0024	0,0000	0,0171	0,0005	0,0000
0,0000	0,1040	0,0026	0,0022	0,0005	0,0139	0,0005	0,0000
0,0000	0,0676	0,0036	0,0033	0,0000	0,0117	0,0007	0,0000
0,0000	2,3644	0,5048	0,0499	0,0055	0,3205	0,0105	0,0000

Приложение №1

Ф-2, Ф-10 ЗТП-420-котельная	Ф-3 КТП-3242 - Котельная	Ф-3 КТП-4388 - Котельная	Ф-3 ТП-4480-ОДПУ МКД	Ф-4 КТП-4388- Котельная	Ф-4 0,4 кВ КТП-3334	Ф-4 КТП-3326 - Котельная	Ф-6 КТП-2788,Ф-1 КТП-4436 - Котельная
47841620466188	36332186	26054990	17643822	26072932	47841620438396	11790861	45071977
СН2	НН	СН2	НН	СН2	СН2	НН	СН2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0000	0,0045	0,0000	0,0057	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0031	0,0000	0,0054	0,0003	0,0000	0,0000	0,0036
0,0000	0,0031	0,0000	0,0052	0,0003	0,0000	0,0000	0,0035
0,0000	0,0046	0,0000	0,0051	0,0003	0,0000	0,0000	0,0053
0,0000	0,0047	0,0000	0,0050	0,0003	0,0000	0,0000	0,0054
0,0000	0,0032	0,0000	0,0055	0,0003	0,0000	0,0000	0,0037
0,0000	0,0032	0,0000	0,0065	0,0003	0,0000	0,0000	0,0037
0,0000	0,0033	0,0000	0,0062	0,0003	0,0000	0,0000	0,0038
0,0000	0,0019	0,0000	0,0063	0,0003	0,0000	0,0000	0,0022
0,0000	0,0020	0,0000	0,0062	0,0003	0,0000	0,0000	0,0023
0,0000	0,0023	0,0000	0,0067	0,0003	0,0000	0,0000	0,0026
0,0000	0,0025	0,0000	0,0065	0,0003	0,0000	0,0000	0,0029
0,0000	0,0015	0,0000	0,0065	0,0003	0,0000	0,0000	0,0017
0,0000	0,0015	0,0000	0,0067	0,0003	0,0000	0,0000	0,0018
0,0000	0,0015	0,0000	0,0067	0,0003	0,0000	0,0000	0,0017
0,0000	0,0016	0,0000	0,0068	0,0003	0,0000	0,0000	0,0019
0,0000	0,0034	0,0000	0,0072	0,0003	0,0000	0,0000	0,0039
0,0000	0,0033	0,0000	0,0081	0,0003	0,0000	0,0000	0,0038
0,0000	0,0035	0,0000	0,0086	0,0003	0,0000	0,0000	0,0040
0,0000	0,0036	0,0000	0,0089	0,0003	0,0000	0,0000	0,0042
0,0000	0,0035	0,0000	0,0094	0,0003	0,0000	0,0000	0,0041
0,0000	0,0035	0,0000	0,0086	0,0003	0,0000	0,0000	0,0040
0,0000	0,0033	0,0000	0,0070	0,0003	0,0000	0,0000	0,0038
0,0000	0,0048	0,0000	0,0059	0,0003	0,0000	0,0000	0,0056
0,0000	0,0735	0,0000	0,1602	0,0060	0,0000	0,0000	0,0848

ф-6; ф-2 КТП-2817 - Котельная	ф-2, ф-4 КТП-2824 - Газ. котельная	Ф.52 от ТП-33А		Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
		СН1	СН2	ВН	НН					
29869194	29869146	40751220								
СН2	СН2									
24	25		26							
0,0538	0,0334	0,0000	0,0000	0,1700	0,0448	0,2370	0,0000	0,2370	0,0000	0,2370
0,0506	0,0294	0,0000	0,0000	0,1492	0,0460	0,2149	0,0000	0,2149	0,0000	0,2149
0,0485	0,0276	0,0000	0,0000	0,1435	0,0460	0,2084	0,0000	0,2084	0,0000	0,2084
0,0475	0,0277	0,0000	0,0000	0,1541	0,0456	0,2201	0,0000	0,2201	0,0000	0,2201
0,0466	0,0274	0,0000	0,0000	0,1683	0,0460	0,2346	0,0000	0,2346	0,0000	0,2346
0,0515	0,0356	0,0000	0,0000	0,2008	0,0460	0,2669	0,0000	0,2669	0,0000	0,2669
0,0608	0,0440	0,0000	0,0000	0,2282	0,0564	0,3076	0,0000	0,3076	0,0000	0,3076
0,0582	0,0449	0,0000	0,0000	0,2395	0,1388	0,4007	0,0000	0,4007	0,0000	0,4007
0,0590	0,0384	0,0000	0,0000	0,2254	0,1392	0,3856	0,0000	0,3856	0,0000	0,3856
0,0582	0,0336	0,0000	0,0000	0,2294	0,1464	0,3966	0,0000	0,3966	0,0000	0,3966
0,0633	0,0320	0,0000	0,0000	0,2198	0,1616	0,4042	0,0000	0,4042	0,0000	0,4042
0,0613	0,0323	0,0000	0,0000	0,2022	0,0824	0,3071	0,0000	0,3071	0,0000	0,3071
0,0606	0,0344	0,0000	0,0000	0,1913	0,1452	0,3576	0,0000	0,3576	0,0000	0,3576
0,0634	0,0302	0,0000	0,0000	0,1913	0,1568	0,3700	0,0000	0,3700	0,0000	0,3700
0,0627	0,0329	0,0000	0,0000	0,1840	0,1560	0,3617	0,0000	0,3617	0,0000	0,3617
0,0635	0,0295	0,0000	0,0000	0,1825	0,1120	0,3167	0,0000	0,3167	0,0000	0,3167
0,0673	0,0456	0,0000	0,0000	0,2221	0,1156	0,3631	0,0000	0,3631	0,0000	0,3631
0,0758	0,0476	0,0000	0,0000	0,2233	0,1004	0,3517	0,0000	0,3517	0,0000	0,3517
0,0810	0,0550	0,0000	0,0000	0,2309	0,0988	0,3596	0,0000	0,3596	0,0000	0,3596
0,0835	0,0594	0,0000	0,0000	0,2402	0,1056	0,3766	0,0000	0,3766	0,0000	0,3766
0,0882	0,0563	0,0000	0,0000	0,2415	0,0964	0,3701	0,0000	0,3701	0,0000	0,3701
0,0804	0,0539	0,0000	0,0000	0,2277	0,1068	0,3642	0,0000	0,3642	0,0000	0,3642
0,0655	0,0418	0,0000	0,0000	0,1879	0,1040	0,3165	0,0000	0,3165	0,0000	0,3165
0,0552	0,0353	0,0000	0,0000	0,1763	0,0676	0,2670	0,0000	0,2670	0,0000	0,2670
1,5063	0,9282	0,0000	0,0000	4,8293	2,3644	7,7585	0,0000	7,7585	0,0000	7,7585

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт										
Дата: 21-12-2022										
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВЭЭК" Богородский район										
Часы	Жил дом ВВОД 1	Жил дом ВВОД 1	Жил дом ВВОД 1	Жил дом ВВОД 1	Жил дом ВВОД 2	Жил дом ВВОД 2	Жил дом ВВОД 2	Жил дом ВВОД 2	Жил дом ВВОД 2	КТП-1079А
	0610083542	1180236602121	1180236608635	1180236607743	1180236602013	07922192	36027825			
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7			
0-1	0,0000	0,0000	0,0164	0,0260	0,0206	0,0000	0,0007			
1-2	0,0000	0,0000	0,0176	0,0259	0,0205	0,0000	0,0007			
2-3	0,0000	0,0000	0,0169	0,0254	0,0201	0,0000	0,0007			
3-4	0,0000	0,0000	0,0155	0,0293	0,0232	0,0000	0,0007			
4-5	0,0000	0,0000	0,0164	0,0131	0,0104	0,0000	0,0008			
5-6	0,0000	0,0000	0,0174	0,0139	0,0110	0,0000	0,0009			
6-7	0,0000	0,0000	0,0176	0,0162	0,0128	0,0000	0,0010			
7-8	0,0000	0,0000	0,0187	0,0155	0,0123	0,0000	0,0016			
8-9	0,0000	0,0000	0,0231	0,0147	0,0116	0,0000	0,0016			
9-10	0,0000	0,0000	0,0190	0,0154	0,0122	0,0000	0,0017			
10-11	0,0000	0,0000	0,0195	0,0143	0,0113	0,0000	0,0018			
11-12	0,0000	0,0000	0,0203	0,0169	0,0134	0,0000	0,0018			
12-13	0,0000	0,0000	0,0203	0,0163	0,0129	0,0000	0,0016			
13-14	0,0000	0,0000	0,0198	0,0178	0,0141	0,0000	0,0018			
14-15	0,0000	0,0000	0,0211	0,0175	0,0138	0,0000	0,0018			
15-16	0,0000	0,0000	0,0199	0,0149	0,0118	0,0000	0,0018			
16-17	0,0000	0,0000	0,0203	0,0149	0,0118	0,0000	0,0018			
17-18	0,0000	0,0000	0,0203	0,0162	0,0128	0,0000	0,0018			
18-19	0,0000	0,0000	0,0198	0,0150	0,0119	0,0000	0,0019			
19-20	0,0000	0,0000	0,0200	0,0151	0,0120	0,0000	0,0013			
20-21	0,0000	0,0000	0,0164	0,0161	0,0127	0,0000	0,0013			
21-22	0,0000	0,0000	0,0176	0,0139	0,0110	0,0000	0,0013			
22-23	0,0000	0,0000	0,0169	0,0115	0,0091	0,0000	0,0012			
23-24	0,0000	0,0000	0,0155	0,0123	0,0097	0,0000	0,0010			
Всего погребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	0,0000	0,4463	0,4081	0,3230	0,0000	0,0327			

КТП-1342А	КТП-1748А	КТП-1939А	КТП-ДПР-3	НПСЗУ "Русские просторы"	ол. 1 ф.2 КТП-1620	ол.3 на КТП-1100А	ол.№1 ф.1 ТП-1241
29913905	115300	39072753	1111160184	03005988	36022536	46186978	36022521
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0296	0,0088	0,0051	0,0040	0,0021	0,0077	0,0357	0,0008
0,0300	0,0089	0,0048	0,0040	0,0017	0,0079	0,0377	0,0008
0,0305	0,0091	0,0050	0,0041	0,0007	0,0080	0,0363	0,0008
0,0309	0,0092	0,0048	0,0042	0,0007	0,0081	0,0380	0,0008
0,0348	0,0104	0,0049	0,0047	0,0005	0,0091	0,0394	0,0009
0,0392	0,0117	0,0048	0,0053	0,0004	0,0103	0,0376	0,0011
0,0435	0,0130	0,0091	0,0059	0,0006	0,0114	0,0370	0,0012
0,0580	0,0141	0,0118	0,0040	0,0010	0,0116	0,0403	0,0013
0,0593	0,0144	0,0129	0,0041	0,0009	0,0118	0,0380	0,0014
0,0626	0,0152	0,0075	0,0043	0,0010	0,0125	0,0365	0,0014
0,0659	0,0160	0,0063	0,0046	0,0015	0,0131	0,0379	0,0015
0,0666	0,0162	0,0051	0,0046	0,0021	0,0133	0,0422	0,0015
0,0593	0,0144	0,0044	0,0041	0,0016	0,0118	0,0385	0,0014
0,0659	0,0160	0,0051	0,0046	0,0012	0,0131	0,0378	0,0015
0,0679	0,0165	0,0071	0,0047	0,0010	0,0135	0,0373	0,0015
0,0686	0,0167	0,0060	0,0048	0,0016	0,0137	0,0380	0,0016
0,0672	0,0163	0,0075	0,0047	0,0015	0,0134	0,0407	0,0015
0,0659	0,0160	0,0082	0,0046	0,0028	0,0131	0,0403	0,0015
0,0725	0,0176	0,0082	0,0050	0,0021	0,0144	0,0421	0,0017
0,0527	0,0145	0,0081	0,0053	0,0010	0,0124	0,0430	0,0008
0,0522	0,0143	0,0086	0,0052	0,0007	0,0122	0,0460	0,0008
0,0517	0,0142	0,0086	0,0052	0,0007	0,0121	0,0418	0,0008
0,0475	0,0130	0,0073	0,0048	0,0009	0,0111	0,0388	0,0008
0,0401	0,0110	0,0045	0,0040	0,0009	0,0094	0,0398	0,0006
1,2625	0,3276	0,1658	0,1107	0,0292	0,2750	0,9406	0,0280

ПС Буревестник 110/10 Л1 1012 яч. 1012 2 СШ Сан- Сити	0107079066	ПС Кожевенная КРУП- 6кВ отсек РЗА Л-609	ПС Хволевка Л-1004 КРУ-10кВ яч.1004	РП-14А ТП-0,4 кВ ввод ВЛ-616 ПС Кожевенная	РП-15А ПС Буревестник, РУ-10кВ, Л- 1015	ТП-1019А Ф-2	ТП-1050 Ф-1
ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0494	0,6595	0,1730	0,6844	0,5952	1,5532	0,0006	0,0014
0,0474	0,6372	0,1728	0,6552	0,5692	1,5144	0,0006	0,0015
0,0472	0,6185	0,1764	0,6390	0,5692	1,5116	0,0006	0,0013
0,0474	0,6350	0,1732	0,6383	0,5756	1,5148	0,0006	0,0012
0,0474	0,6430	0,1694	0,6386	0,5772	1,5228	0,0011	0,0017
0,0498	0,6754	0,1944	0,6865	0,5616	1,5680	0,0006	0,0016
0,0496	0,7754	0,2082	0,8089	0,5288	1,7292	0,0007	0,0015
0,0506	0,8431	0,2332	0,8518	0,5508	1,9904	0,0019	0,0017
0,0474	0,8834	0,2646	0,9324	0,5664	2,2676	0,0015	0,0017
-0,0470	0,8856	0,2642	0,9580	0,5928	2,3956	0,0010	0,0037
0,0476	0,9252	0,2540	0,9932	0,6052	2,4168	0,0007	0,0027
0,0488	1,1246	0,2534	0,9911	0,5924	2,3888	0,0011	0,0033
0,0460	1,1448	0,2298	1,0073	0,5596	2,2504	0,0009	0,0034
0,0468	1,1153	0,2272	1,0012	0,5888	2,2072	0,0006	0,0032
0,0460	1,0757	0,2178	0,9691	0,5976	2,2672	0,0012	0,0036
0,0464	1,0728	0,2344	0,9457	0,6044	2,2184	0,0013	0,0031
0,0520	1,1405	0,2350	0,9745	0,6368	2,2488	0,0012	0,0038
0,0528	1,1743	0,2386	1,0166	0,6516	2,0668	0,0026	0,0030
0,0520	1,1844	0,2230	1,0458	0,6524	2,0780	0,0009	0,0030
0,0528	1,1880	0,2234	1,0343	0,6704	2,0140	0,0018	0,0031
0,0508	1,1722	0,2144	1,0138	0,6708	1,8728	0,0010	0,0029
0,0512	1,1203	0,2084	1,0998	0,6404	1,8940	0,0010	0,0028
0,0504	1,0001	0,1896	1,6726	0,5816	1,8692	0,0012	0,0019
0,0476	0,8762	0,1834	1,5030	0,5592	1,7936	0,0009	0,0013
1,1744	22,5706	5,1618	22,7610	14,2980	47,1536	0,0257	0,0587

ТП-1051 ф-2	ТП-1109А ПС Богородская ф.615 (Через сети ОАО "Сельхозтехника)	ТП-1131А ВВОД 1	ТП-1131А ВВОД 2	ТП-1142	ТП-1157А ВВОД 1 0,4кВ	ТП-1157А ВВОД 2 0,4кВ	ТП-1159А ВВОД 0,4кВ
1180236607716	05473798	1103164129	1103164337	44805011	1103160890	36767892	46285502
CH2	НН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0043	0,0051	0,0381	0,0008	0,0281	0,0000	0,0296	0,0155
0,0041	0,0051	0,0365	0,0008	0,0047	0,0000	0,0302	0,0139
0,0034	0,0052	0,0351	0,0008	0,0054	0,0000	0,0288	0,0136
0,0034	0,0053	0,0358	0,0008	0,0251	0,0000	0,0285	0,0132
0,0028	0,0060	0,0366	0,0008	0,0155	0,0000	0,0294	0,0127
0,0042	0,0067	0,0376	0,0009	0,0038	0,0000	0,0299	0,0128
0,0049	0,0074	0,0411	0,0009	0,0239	0,0000	0,0333	0,0137
0,0063	0,0078	0,0432	0,0114	0,0263	0,0000	0,0337	0,0161
0,0065	0,0080	0,0424	0,0148	0,0053	0,0000	0,0384	0,0161
0,0069	0,0084	0,0407	0,0111	0,0232	0,0000	0,0400	0,0188
0,0073	0,0089	0,0460	0,0078	0,0281	0,0000	0,0406	0,0163
0,0060	0,0090	0,0455	0,0135	0,0057	0,0000	0,0426	0,0201
0,0070	0,0080	0,0425	0,0103	0,0214	0,0000	0,0397	0,0192
0,0042	0,0089	0,0421	0,0060	0,0272	0,0000	0,0396	0,0173
0,0053	0,0092	0,0436	0,0057	0,0058	0,0000	0,0391	0,0154
0,0074	0,0092	0,0455	0,0035	0,0200	0,0000	0,0428	0,0154
0,0063	0,0091	0,0530	0,0025	0,0335	0,0000	0,0420	0,0173
0,0100	0,0089	0,0569	0,0012	0,0063	0,0000	0,0331	0,0204
0,0084	0,0098	0,0550	0,0009	0,0232	0,0000	0,0355	0,0232
0,0092	0,0077	0,0519	0,0010	0,0346	0,0000	0,0391	0,0217
0,0096	0,0076	0,0561	0,0010	0,0150	0,0000	0,0445	0,0226
0,0072	0,0075	0,0513	0,0010	0,0204	0,0000	0,0449	0,0224
0,0081	0,0069	0,0505	0,0010	0,0343	0,0000	0,0352	0,0192
0,0050	0,0058	0,0452	0,0010	0,0067	0,0000	0,0345	0,0152
0,1480	0,1816	1,0722	0,0996	0,4435	0,0000	0,8749	0,4120

ТП-1305А ВВОД 1	ТП-1308А ВВОД 0,4кВ	ТП-1309	ТП-1341А	ТП-1405 ф-5	ТП-1414А ВВОД 1	ТП-1414А ВВОД 2	ТП-1435А ВВОД 1
43063903	1103160758	44807208	29923181	1180236607835	39072483	39072452	1103164365
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0087	0,0002	0,0348	0,0043	0,0061	0,0511	0,0000	0,0460
0,0086	0,0002	0,0350	0,0044	0,0071	0,0468	0,0000	0,0431
0,0078	0,0002	0,0349	0,0044	0,0095	0,0437	0,0000	0,0418
0,0078	0,0002	0,0351	0,0045	0,0093	0,0461	0,0000	0,0417
0,0079	0,0003	0,0350	0,0051	0,0100	0,0545	0,0000	0,0434
0,0085	0,0003	0,0324	0,0057	0,0088	0,0611	0,0000	0,0432
0,0116	0,0003	0,0333	0,0063	0,0115	0,0770	0,0000	0,0460
0,0118	0,0006	0,0329	0,0106	0,0103	0,0892	0,0000	0,0505
0,0103	0,0006	0,0322	0,0108	0,0106	0,0820	0,0000	0,0587
0,0108	0,0006	0,0338	0,0114	0,0087	0,0772	0,0000	0,0569
0,0128	0,0006	0,0334	0,0120	0,0088	0,0717	0,0000	0,0600
0,0133	0,0006	0,0343	0,0121	0,0120	0,0654	0,0000	0,0647
0,0139	0,0006	0,0331	0,0108	0,0134	0,0740	0,0000	0,0589
0,0140	0,0006	0,0324	0,0120	0,0140	0,0692	0,0000	0,0613
0,0142	0,0007	0,0330	0,0123	0,0133	0,0719	0,0000	0,0639
0,0172	0,0007	0,0344	0,0125	0,0137	0,0850	0,0000	0,0686
0,0169	0,0006	0,0346	0,0122	0,0136	0,0894	0,0000	0,0722
0,0206	0,0006	0,0352	0,0120	0,0123	0,0874	0,0000	0,0687
0,0167	0,0007	0,0362	0,0132	0,0106	0,0895	0,0000	0,0709
0,0188	0,0006	0,0353	0,0063	0,0000	0,0881	0,0000	0,0709
0,0154	0,0006	0,0364	0,0063	0,0000	0,0956	0,0000	0,0710
0,0166	0,0006	0,0349	0,0062	0,0000	0,0939	0,0000	0,0670
0,0133	0,0006	0,0346	0,0057	0,0000	0,0788	0,0000	0,0574
0,0113	0,0005	0,0354	0,0048	0,0000	0,0650	0,0000	0,0497
0,3086	0,0122	0,8228	0,2060	0,2036	1,7537	0,0000	1,3765

ТП-1442 ф-3	ТП-1442А ф-1	ТП-1442А ф-2	ТП-1445А ВВОД 0,4кВ	ТП-1448А ВВОД 1	ТП-1448А ВВОД 2	ТП-1466А ВВОД 1	ТП-1474А
1103164239	1103164135	1103164358	43481672	43672875	43305712	1103164024	42519728
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0050	0,0088	0,0203	0,1187	0,0000	0,0073	0,0118	0,0185
0,0050	0,0079	0,0194	0,1060	0,0000	0,0071	0,0115	0,0180
0,0050	0,0081	0,0199	0,1042	0,0000	0,0069	0,0110	0,0175
0,0050	0,0085	0,0187	0,1045	0,0000	0,0067	0,0111	0,0163
0,0050	0,0096	0,0189	0,1049	0,0000	0,0071	0,0137	0,0170
0,0051	0,0096	0,0214	0,1114	0,0000	0,0077	0,0240	0,0191
0,0052	0,0100	0,0228	0,1265	0,0000	0,0090	0,0421	0,0186
0,0058	0,0107	0,0220	0,1318	0,0000	0,0093	0,0607	0,0212
0,0096	0,0081	0,0245	0,1285	0,0000	0,0094	0,0606	0,0181
0,0091	0,0066	0,0247	0,1319	0,0000	0,0091	0,0630	0,0205
0,0091	0,0074	0,0240	0,1298	0,0000	0,0160	0,0655	0,0246
0,0092	0,0073	0,0222	0,1318	0,0000	0,0139	0,0599	0,0244
0,0107	0,0079	0,0244	0,1293	0,0000	0,0148	0,0653	0,0259
0,0100	0,0081	0,0258	0,1270	0,0000	0,0137	0,0569	0,0251
0,0070	0,0082	0,0246	0,1368	0,0000	0,0124	0,0552	0,0268
0,0072	0,0092	0,0248	0,1400	0,0000	0,0154	0,0425	0,0273
0,0079	0,0117	0,0298	0,1548	0,0000	0,0160	0,0321	0,0267
0,0082	0,0117	0,0270	0,1651	0,0000	0,0151	0,0312	0,0247
0,0075	0,0126	0,0297	0,1603	0,0000	0,0160	0,0260	0,0254
0,0048	0,0138	0,0308	0,1631	0,0000	0,0153	0,0248	0,0297
0,0027	0,0143	0,0305	0,1594	0,0000	0,0158	0,0199	0,0270
0,0028	0,0129	0,0311	0,1516	0,0000	0,0140	0,0138	0,0246
0,0027	0,0109	0,0265	0,1354	0,0000	0,0109	0,0089	0,0228
0,0026	0,0088	0,0237	0,1247	0,0000	0,0080	0,0071	0,0191
0,1522	0,2326	0,5873	3,1774	0,0000	0,2768	0,8187	0,5389

ТП-1477А ВВОД 1	ТП-1477А ВВОД 2	ТП-1480А ВВОД 1	ТП-1480А ВВОД 2	ТП-1482А прием-отдача ТП-14102	ТП-1484А прием-отдача ТП-14102	ТП-1485А Ввод от ТП- 1211	ТП-1487А Ввод от ТП- 1423
39072431 CH2 48	39072454 CH2 49	1103164323 CH2 50	1103164143 CH2 51	31410660 CH2 52	31410667 CH2 53	45486981 CH2 54	31410674 CH2 55
0,0028	0,0210	0,0492	0,0575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0028	0,0198	0,0447	0,0539	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
0,0028	0,0198	0,0439	0,0519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0197	0,0199	0,0432	0,0506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0207	0,0201	0,0431	0,0506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0274	0,0235	0,0470	0,0553	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0287	0,0313	0,0501	0,0617	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
0,0281	0,0343	0,0540	0,0683	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0327	0,0424	0,0526	0,0695	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0460	0,0554	0,0528	0,0685	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0441	0,0657	0,0560	0,0683	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0463	0,0709	0,0584	0,0697	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
0,0400	0,0660	0,0599	0,0673	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0406	0,0602	0,0584	0,0688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0416	0,0586	0,0583	0,0690	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0488	0,0669	0,0638	0,0772	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000
0,0301	0,0635	0,0713	0,0842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0208	0,0618	0,0757	0,0842	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
0,0129	0,0472	0,0798	0,0944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0095	0,0314	0,0784	0,0991	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0083	0,0304	0,0787	0,0925	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0073	0,0271	0,0759	0,0859	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,0068	0,0256	0,0667	0,0837	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
0,0055	0,0236	0,0563	0,0717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,5742	0,9862	1,4181	1,7039	0,0000	0,0018	0,0001	0,0000

ТП-1489 ИС Кожвенная ф.617	ТП-1615 ф-3	ТП-1627 ф-1	ТП-1641А ВВОД 0,4кВ	ТП-1648А ВВОД 0,4кВ	ТП-1649А ВВОД 0,4кВ	ТП-1675 ф-3	ТП-1700 ф-1
2923171	1603210042	1507210173	1103160903	1103160882	1103160773	1603210041	35304421
CH2	CH2	HH	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0047	0,0321	0,0027	0,0062	0,0171	0,0083	0,0002	0,0105
0,0048	0,0315	0,0028	0,0061	0,0167	0,0085	0,0002	0,0089
0,0048	0,0311	0,0028	0,0064	0,0159	0,0088	0,0002	0,0093
0,0049	0,0311	0,0028	0,0064	0,0164	0,0086	0,0002	0,0086
0,0055	0,0310	0,0031	0,0065	0,0177	0,0088	0,0002	0,0083
0,0062	0,0319	0,0031	0,0066	0,0180	0,0090	0,0004	0,0086
0,0069	0,0324	0,0030	0,0094	0,0215	0,0111	0,0005	0,0091
0,0080	0,0349	0,0032	0,0082	0,0204	0,0114	0,0006	0,0087
0,0082	0,0328	0,0036	0,0073	0,0213	0,0104	0,0006	0,0084
0,0087	0,0313	0,0034	0,0070	0,0243	0,0106	0,0006	0,0089
0,0091	0,0323	0,0028	0,0068	0,0228	0,0110	0,0005	0,0097
0,0092	0,0332	0,0032	0,0068	0,0193	0,0106	0,0003	0,0114
0,0082	0,0323	0,0039	0,0077	0,0217	0,0093	0,0004	0,0112
0,0091	0,0319	0,0031	0,0075	0,0207	0,0083	0,0004	0,0096
0,0094	0,0342	0,0036	0,0070	0,0208	0,0090	0,0004	0,0108
0,0095	0,0334	0,0042	0,0082	0,0189	0,0124	0,0004	0,0122
0,0093	0,0343	0,0040	0,0084	0,0219	0,0120	0,0004	0,0142
0,0091	0,0365	0,0043	0,0109	0,0270	0,0122	0,0004	0,0128
0,0101	0,0387	0,0046	0,0096	0,0278	0,0121	0,0006	0,0138
0,0056	0,0371	0,0044	0,0101	0,0246	0,0117	0,0003	0,0117
0,0055	0,0361	0,0048	0,0091	0,0226	0,0128	0,0003	0,0118
0,0055	0,0360	0,0038	0,0087	0,0204	0,0115	0,0003	0,0120
0,0050	0,0349	0,0036	0,0072	0,0211	0,0125	0,0002	0,0129
0,0043	0,0328	0,0035	0,0065	0,0174	0,0120	0,0002	0,0093
0,1720	0,8039	0,0842	0,1843	0,4962	0,2530	0,0088	0,2523

ТП-1700 ф-2	ТП-1700 ф-3	ТП-1709 ф-3	ТП-1739 ВВОД 0,4кВ	ТП-1852А ВВОД 1	ТП-1855А ВВОД 0,4кВ	ТП-1874А ВВОД 0,4кВ	ТП-1875А ВВОД 1
35304386	36054074	1108160615	1103164017	39072415	1103164010	1103164267	39060125
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0079	0,0175	0,0096	0,0015	0,1526	0,1112	0,0274	0,0420
0,0069	0,0165	0,0092	0,0015	0,1440	0,1060	0,0247	0,0412
0,0064	0,0168	0,0090	0,0015	0,1391	0,1029	0,0252	0,0392
0,0067	0,0166	0,0092	0,0014	0,1379	0,0985	0,0255	0,0385
0,0077	0,0175	0,0087	0,0013	0,1429	0,1006	0,0269	0,0423
0,0081	0,0178	0,0102	0,0028	0,1550	0,1087	0,0555	0,0442
0,0088	0,0176	0,0132	0,0033	0,1613	0,1150	0,0639	0,0431
0,0089	0,0183	0,0135	0,0041	0,1655	0,1208	0,0725	0,0423
0,0079	0,0186	0,0114	0,0042	0,1586	0,1275	0,0854	0,0422
0,0090	0,0194	0,0120	0,0041	0,1592	0,1330	0,0769	0,0457
0,0087	0,0216	0,0117	0,0037	0,1616	0,1272	0,0800	0,0400
0,0100	0,0194	0,0127	0,0024	0,1679	0,1278	0,0780	0,0404
0,0099	0,0191	0,0133	0,0025	0,1699	0,1228	0,0710	0,0405
0,0094	0,0192	0,0107	0,0031	0,1605	0,1225	0,0601	0,0427
0,0114	0,0205	0,0117	0,0025	0,1651	0,1229	0,0582	0,0409
0,0120	0,0201	0,0136	0,0028	0,1705	0,1284	0,0371	0,0409
0,0121	0,0217	0,0151	0,0030	0,2051	0,1363	0,0363	0,0442
0,0121	0,0201	0,0165	0,0032	0,2075	0,1369	0,0377	0,0461
0,0123	0,0242	0,0182	0,0041	0,2084	0,1369	0,0383	0,0530
0,0138	0,0248	0,0176	0,0024	0,2179	0,1449	0,0350	0,0540
0,0121	0,0221	0,0180	0,0021	0,2112	0,1545	0,0319	0,0541
0,0109	0,0219	0,0194	0,0022	0,2034	0,1405	0,0334	0,0498
0,0093	0,0226	0,0150	0,0016	0,1905	0,1333	0,0283	0,0484
0,0088	0,0211	0,0130	0,0013	0,1757	0,1155	0,0282	0,0485
0,2308	0,4746	0,3125	0,0627	4,1314	2,9747	1,1373	1,0640

Приложение №2

Итого, с учетом сторонних	Сторонн не	Всего по договору без сторонних потребителей
5,0484	0,0000	5,0484
4,8515	0,0000	4,8515
4,7917	0,0000	4,7917
4,8473	0,0000	4,8473
4,8692	0,0000	4,8692
5,1156	0,0000	5,1156
5,6523	0,0000	5,6523
6,2265	0,0000	6,2265
6,6964	0,0000	6,6964
6,9325	0,0000	6,9325
7,0723	0,0000	7,0723
7,2237	0,0000	7,2237
7,0497	0,0000	7,0497
6,9688	0,0000	6,9688
6,9522	0,0000	6,9522
6,9674	0,0000	6,9674
7,2212	0,0000	7,2212
7,1232	0,0000	7,1232
7,1868	0,0000	7,1868
7,0777	0,0000	7,0777
6,8433	0,0000	6,8433
6,7765	0,0000	6,7765
6,9835	0,0000	6,9835
6,3901	0,0000	6,3901
152,8675	0,0000	152,8675

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Часы	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Вадский район								
	ПС "Перевоз" П -1010 ЗТП-1546	ПС Вадская, Л-1002, ПП- 2042 с. Свобода ул. Молодежная	ПС Вадская, Л-102, ТП- 2050	ТП-1655 ф.3 ПС Вадская	ТП-1678 ПС Вадская Л- 1001	ТП-1686 Санаторий Бобыльский	ТП-1690 ПС Вадская Л- 1002		
	1190236617202	40764172	36047148	33019319	33627633	46285708	46031387		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2		
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0167	0,0076	0,0024	0,0014	0,0208	0,0236	0,0009		
1-2	0,0137	0,0080	0,0024	0,0013	0,0205	0,0249	0,0008		
2-3	0,0132	0,0080	0,0024	0,0012	0,0213	0,0236	0,0006		
3-4	0,0128	0,0069	0,0024	0,0012	0,0212	0,0233	0,0006		
4-5	0,0125	0,0067	0,0024	0,0011	0,0202	0,0242	0,0006		
5-6	0,0159	0,0071	0,0024	0,0012	0,0203	0,0263	0,0008		
6-7	0,0272	0,0093	0,0023	0,0014	0,0211	0,0423	0,0011		
7-8	0,0303	0,0085	0,0023	0,0024	0,0225	0,0493	0,0025		
8-9	0,0178	0,0094	0,0023	0,0022	0,0226	0,0523	0,0021		
9-10	0,0099	0,0107	0,0022	0,0034	0,0205	0,0535	0,0021		
10-11	0,0113	0,0121	0,0022	0,0032	0,0202	0,0573	0,0033		
11-12	0,0124	0,0091	0,0022	0,0015	0,0206	0,0418	0,0025		
12-13	0,0126	0,0084	0,0022	0,0015	0,0206	0,0450	0,0034		
13-14	0,0186	0,0098	0,0022	0,0016	0,0000	0,0489	0,0020		
14-15	0,0208	0,0076	0,0045	0,0015	0,0000	0,0464	0,0020		
15-16	0,0270	0,0070	0,0034	0,0019	0,0024	0,0358	0,0019		
16-17	0,0268	0,0101	0,0022	0,0020	0,0220	0,0442	0,0011		
17-18	0,0323	0,0115	0,0023	0,0025	0,0220	0,0423	0,0011		
18-19	0,0366	0,0088	0,0023	0,0026	0,0214	0,0421	0,0027		
19-20	0,0422	0,0084	0,0023	0,0026	0,0215	0,0387	0,0031		
20-21	0,0416	0,0092	0,0023	0,0022	0,0209	0,0340	0,0016		
21-22	0,0360	0,0103	0,0023	0,0020	0,0211	0,0309	0,0018		
22-23	0,0288	0,0078	0,0023	0,0016	0,0208	0,0308	0,0017		
23-24	0,0183	0,0072	0,0024	0,0019	0,0196	0,0249	0,0017		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,5355	0,2095	0,0581	0,0456	0,4441	0,9065	0,0421		

ТП-1697	ТП-1698 Ф-1 ПС Вадская Л-1007	ТП-1702 ПС Боблыльская Л-1005	ТП-1960 ПС Боблыльская Л-1005	ТП-1994 ПС Боблыльская Л-1005	ТП-2010 ПС Вадская Л- 1002	ТП-2011 ПС Вадская Л- 1005	ТП-2033 ПС Вадская ВЛ- 1003
38397092	21168218	33019819	40296878	35327215	46285531	40166806	36301517
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0156	0,0145	0,0044	0,0130	0,0084	0,0103	0,0177	0,0123
0,0166	0,0139	0,0046	0,0130	0,0080	0,0072	0,0168	0,0119
0,0142	0,0140	0,0044	0,0130	0,0081	0,0097	0,0174	0,0118
0,0138	0,0132	0,0046	0,0134	0,0078	0,0078	0,0163	0,0132
0,0160	0,0135	0,0044	0,0133	0,0062	0,0085	0,0182	0,0140
0,0204	0,0144	0,0074	0,0147	0,0064	0,0089	0,0164	0,0135
0,0271	0,0213	0,0277	0,0153	0,0089	0,0121	0,0182	0,0146
0,0283	0,0258	0,0268	0,0143	0,0078	0,0181	0,0172	0,0561
0,0255	0,0278	0,0334	0,0139	0,0066	0,0112	0,0199	0,0705
0,0251	0,0241	0,0272	0,0140	0,0060	0,0134	0,0242	0,0679
0,0283	0,0209	0,0259	0,0131	0,0068	0,0075	0,0297	0,0644
0,0235	0,0179	0,0187	0,0133	0,0063	0,0104	0,0341	0,0508
0,0267	0,0171	0,0134	0,0119	0,0065	0,0051	0,0332	0,0459
0,0314	0,0172	0,0082	0,0122	0,0070	0,0093	0,0326	0,0000
0,0268	0,0186	0,0055	0,0126	0,0093	0,0059	0,0353	0,0000
0,0263	0,0183	0,0070	0,0149	0,0083	0,0106	0,0354	0,0040
0,0324	0,0212	0,0059	0,0182	0,0111	0,0058	0,0384	0,0259
0,0347	0,0218	0,0044	0,0188	0,0107	0,0090	0,0397	0,0184
0,0381	0,0211	0,0047	0,0193	0,0102	0,0070	0,0359	0,0141
0,0354	0,0218	0,0044	0,0197	0,0097	0,0148	0,0346	0,0125
0,0451	0,0207	0,0044	0,0178	0,0109	0,0123	0,0283	0,0119
0,0397	0,0223	0,0045	0,0177	0,0088	0,0108	0,0231	0,0126
0,0304	0,0193	0,0044	0,0168	0,0069	0,0085	0,0202	0,0132
0,0254	0,0169	0,0047	0,0159	0,0064	0,0077	0,0177	0,0133
0,6469	0,4574	0,2609	0,3600	0,1932	0,2318	0,6204	0,5728

ТП-2048 ф.1	ТП-2048 ф.2	ТП-2053 оп.№6 ПС Вадская ВЛ-1001	ТП-2055 оп.№78 ПС Вадская ВЛ-1005	ТП-2058 оп.№9 ПС Вадская ВЛ-1007	ТП-2059 оп. № 139 ПС Вадская ВЛ-1005	ТП-2201 ф.2 ПС Вадская, ВЛ-1001	ТП-2201 ф.3 ПС Вадская, ВЛ-1001
38397151	39060217	36251248	20303652	33627667	38397089	33021928	33627605
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0203	0,0121	0,0408	0,0322	0,0283	0,0291	0,0011	0,0111
0,0200	0,0121	0,0394	0,0317	0,0278	0,0290	0,0011	0,0074
0,0206	0,0119	0,0383	0,0331	0,0272	0,0277	0,0011	0,0066
0,0202	0,0120	0,0374	0,0322	0,0282	0,0280	0,0010	0,0070
0,0203	0,0119	0,0380	0,0311	0,0271	0,0273	0,0010	0,0062
0,0209	0,0223	0,0386	0,0332	0,0278	0,0276	0,0010	0,0070
0,0254	0,0320	0,0475	0,0332	0,0323	0,0323	0,0011	0,0160
0,0314	0,0341	0,0494	0,0333	0,0328	0,0610	0,0012	0,0162
0,0417	0,0365	0,0398	0,0311	0,0385	0,0623	0,0011	0,0138
0,0372	0,0469	0,0316	0,0296	0,0392	0,0644	0,0011	0,0142
0,0372	0,0375	0,0323	0,0288	0,0382	0,0609	0,0011	0,0139
0,0362	0,0269	0,0347	0,0276	0,0373	0,0614	0,0012	0,0153
0,0398	0,0261	0,0423	0,0265	0,0344	0,0616	0,0011	0,0127
0,0363	0,0241	0,0422	0,0285	0,0378	0,0591	0,0012	0,0122
0,0443	0,0320	0,0446	0,0311	0,0386	0,0458	0,0012	0,0165
0,0373	0,0306	0,0464	0,0286	0,0382	0,0382	0,0012	0,0127
0,0348	0,0244	0,0533	0,0272	0,0373	0,0364	0,0012	0,0143
0,0361	0,0150	0,0628	0,0276	0,0401	0,0383	0,0012	0,0152
0,0350	0,0136	0,0626	0,0397	0,0403	0,0420	0,0012	0,0163
0,0342	0,0131	0,0683	0,0404	0,0418	0,0381	0,0012	0,0171
0,0332	0,0133	0,0663	0,0353	0,0433	0,0357	0,0012	0,0176
0,0288	0,0138	0,0584	0,0376	0,0383	0,0338	0,0012	0,0155
0,0258	0,0133	0,0504	0,0345	0,0354	0,0326	0,0011	0,0125
0,0247	0,0127	0,0467	0,0358	0,0323	0,0315	0,0011	0,0119
0,7417	0,5282	1,1122	0,7699	0,8423	1,0040	0,0271	0,3088

ТП-2201 ф.4 ПС Валдая ВЛ-1001	Итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
	СН1	СН2	ВН			
33644573						
СН2						
24						
0,0187	0,0000	0,3630	0,0000	0,3630	0,0000	0,3630
0,0164	0,0000	0,3484	0,0000	0,3484	0,0000	0,3484
0,0136	0,0000	0,3427	0,0000	0,3427	0,0000	0,3427
0,0127	0,0000	0,3372	0,0000	0,3372	0,0000	0,3372
0,0137	0,0000	0,3382	0,0000	0,3382	0,0000	0,3382
0,0131	0,0000	0,3676	0,0000	0,3676	0,0000	0,3676
0,0185	0,0000	0,4883	0,0000	0,4883	0,0000	0,4883
0,0238	0,0000	0,5954	0,0000	0,5954	0,0000	0,5954
0,0201	0,0000	0,6025	0,0000	0,6025	0,0000	0,6025
0,0155	0,0000	0,5841	0,0000	0,5841	0,0000	0,5841
0,0153	0,0000	0,5715	0,0000	0,5715	0,0000	0,5715
0,0174	0,0000	0,5229	0,0000	0,5229	0,0000	0,5229
0,0219	0,0000	0,5198	0,0000	0,5198	0,0000	0,5198
0,0233	0,0000	0,4656	0,0000	0,4656	0,0000	0,4656
0,0213	0,0000	0,4719	0,0000	0,4719	0,0000	0,4719
0,0230	0,0000	0,4603	0,0000	0,4603	0,0000	0,4603
0,0288	0,0000	0,5251	0,0000	0,5251	0,0000	0,5251
0,0334	0,0000	0,5412	0,0000	0,5412	0,0000	0,5412
0,0311	0,0000	0,5486	0,0000	0,5486	0,0000	0,5486
0,0336	0,0000	0,5594	0,0000	0,5594	0,0000	0,5594
0,0335	0,0000	0,5426	0,0000	0,5426	0,0000	0,5426
0,0287	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
0,0250	0,0000	0,4441	0,0000	0,4441	0,0000	0,4441
0,0196	0,0000	0,4002	0,0000	0,4002	0,0000	0,4002
0,5219	0,0000	11,4406	0,0000	11,4406	0,0000	11,4406

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 21-12-2022 Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ" Воротынец (Семеновский район)

Часы	ПС Кузьмьяр ЛЭП-1001		ПС Кузьмьяр ЛЭП-1003		ПС Кузьмьяр ЛЭП-1005		ПП-707 ВЛ-1003 ПС Каменка		ТП-710 ВЛ-1003 ПС Каменка		Итого			
	ВН	1	ВН	2	ВН	3	СН2	4	СН2	5	СН1	СН2	ВН	НП
0-1		0,0682		0,0008		0,0485		0,0714		0,0257		0,0971	0,1176	0,0000
1-2		0,0997		0,0009		0,0433		0,0751		0,0256		0,1008	0,1138	0,0000
2-3		0,0668		0,0009		0,0443		0,0751		0,0259		0,1010	0,1119	0,0000
3-4		0,0664		0,0009		0,0478		0,0691		0,0255		0,0946	0,1151	0,0000
4-5		0,0712		0,0009		0,0458		0,0706		0,0255		0,0960	0,1179	0,0000
5-6		0,0780		0,0008		0,0631		0,0751		0,0255		0,1006	0,1419	0,0000
6-7		0,0983		0,0008		0,0924		0,0691		0,0265		0,0956	0,1915	0,0000
7-8		0,1136		0,0008		0,1223		0,0700		0,0253		0,0954	0,2367	0,0000
8-9		0,1517		0,0008		0,1009		0,0615		0,0265		0,0880	0,2533	0,0000
9-10		0,1454		0,0007		0,0928		0,0638		0,0297		0,0935	0,2389	0,0000
10-11		0,1351		0,0008		0,0948		0,0601		0,0297		0,0898	0,2306	0,0000
11-12		0,1401		0,0008		0,0848		0,0645		0,0298		0,0942	0,2257	0,0000
12-13		0,1143		0,0008		0,0906		0,0662		0,0297		0,0959	0,2057	0,0000
13-14		0,1307		0,0008		0,1077		0,0605		0,0297		0,0902	0,2392	0,0000
14-15		0,1108		0,0008		0,0883		0,0557		0,0305		0,0862	0,1999	0,0000
15-16		0,1293		0,0008		0,1174		0,0580		0,0304		0,0884	0,2474	0,0000
16-17		0,1093		0,0008		0,1109		0,0613		0,0306		0,0919	0,2210	0,0000
17-18		0,0804		0,0008		0,1001		0,0621		0,0308		0,0929	0,1813	0,0000
18-19		0,0813		0,0008		0,1028		0,0574		0,0315		0,0889	0,1848	0,0000
19-20		0,0816		0,0008		0,0963		0,0612		0,0312		0,0924	0,1787	0,0000
20-21		0,0792		0,0008		0,0955		0,0608		0,0310		0,0918	0,1755	0,0000
21-22		0,0769		0,0008		0,0804		0,0568		0,0376		0,0944	0,1580	0,0000
22-23		0,0722		0,0008		0,0758		0,0592		0,0348		0,0940	0,1488	0,0000
23-24		0,0669		0,0008		0,0560		0,0595		0,0308		0,0903	0,1237	0,0000
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч		2,3374		0,0191		2,0023		1,5442		0,6998		0,0000	2,2440	0,0000
													4,3589	0,0000

Итого, с учетом сторонних	Сторонн ые	Всего по договору без сторонних погрешностей
0,2147	0,0000	0,2147
0,2146	0,0000	0,2146
0,2129	0,0000	0,2129
0,2097	0,0000	0,2097
0,2139	0,0000	0,2139
0,2425	0,0000	0,2425
0,2872	0,0000	0,2872
0,3320	0,0000	0,3320
0,3414	0,0000	0,3414
0,3325	0,0000	0,3325
0,3204	0,0000	0,3204
0,3199	0,0000	0,3199
0,3016	0,0000	0,3016
0,3294	0,0000	0,3294
0,2861	0,0000	0,2861
0,3358	0,0000	0,3358
0,3128	0,0000	0,3128
0,2741	0,0000	0,2741
0,2737	0,0000	0,2737
0,2711	0,0000	0,2711
0,2673	0,0000	0,2673
0,2524	0,0000	0,2524
0,2428	0,0000	0,2428
0,2140	0,0000	0,2140
6,6029	0,0000	6,6029

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Ворытынец (Сергачский район)									
Часы	КТП-511	КТП-514	КТП-524	КТП-540	КТП-547	КТП-591	КТП-597		
	41841804	36022528	46285631	41841823	46285713	39069372	41841886		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2		
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0172	0,0018	0,0121	0,0047	0,0205	0,0150	0,0035		
1-2	0,0160	0,0018	0,0118	0,0048	0,0233	0,0129	0,0035		
2-3	0,0164	0,0018	0,0116	0,0047	0,0216	0,0129	0,0035		
3-4	0,0169	0,0018	0,0112	0,0047	0,0220	0,0121	0,0037		
4-5	0,0180	0,0018	0,0117	0,0057	0,0218	0,0130	0,0321		
5-6	0,0165	0,0018	0,0135	0,0057	0,0225	0,0133	0,0656		
6-7	0,0208	0,0017	0,0148	0,0062	0,0290	0,0129	0,0643		
7-8	0,0232	0,0021	0,0154	0,0060	0,0338	0,0129	0,0619		
8-9	0,0258	0,0023	0,0134	0,0053	0,0294	0,0132	0,0035		
9-10	0,0285	0,0017	0,0116	0,0055	0,0264	0,0131	0,0040		
10-11	0,0213	0,0017	0,0131	0,0062	0,0230	0,0131	0,0041		
11-12	0,0219	0,0017	0,0149	0,0054	0,0192	0,0134	0,0041		
12-13	0,0210	0,0018	0,0128	0,0056	0,0151	0,0134	0,0104		
13-14	0,0226	0,0024	0,0120	0,0065	0,0140	0,0130	0,0592		
14-15	0,0220	0,0042	0,0123	0,0061	0,0137	0,0131	0,0721		
15-16	0,0232	0,0036	0,0150	0,0056	0,0176	0,0144	0,0577		
16-17	0,0270	0,0045	0,0205	0,0064	0,0133	0,0138	0,0043		
17-18	0,0301	0,0047	0,0196	0,0068	0,0092	0,0133	0,0689		
18-19	0,0273	0,0044	0,0205	0,0059	0,0096	0,0133	0,0411		
19-20	0,0254	0,0046	0,0185	0,0058	0,0092	0,0151	0,0546		
20-21	0,0261	0,0041	0,0167	0,0058	0,0257	0,0136	0,0500		
21-22	0,0222	0,0022	0,0153	0,0056	0,0275	0,0147	0,0252		
22-23	0,0196	0,0021	0,0148	0,0059	0,0212	0,0135	0,0037		
23-24	0,0173	0,0019	0,0133	0,0057	0,0093	0,0149	0,0036		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,5264	0,0623	0,3463	0,1370	0,4779	0,3239	0,7046		

ПП-556	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторон- ие	Всего по договору без сторонних погребителей
	СН1	СН2	ВН	НН			
38397146							
СН2							
8							
0,0575	0,0000	0,1324	0,0000	0,0000	0,1324	0,0000	0,1324
0,0540	0,0000	0,1281	0,0000	0,0000	0,1281	0,0000	0,1281
0,0529	0,0000	0,1254	0,0000	0,0000	0,1254	0,0000	0,1254
0,0522	0,0000	0,1245	0,0000	0,0000	0,1245	0,0000	0,1245
0,0518	0,0000	0,1559	0,0000	0,0000	0,1559	0,0000	0,1559
0,0548	0,0000	0,1937	0,0000	0,0000	0,1937	0,0000	0,1937
0,0617	0,0000	0,2113	0,0000	0,0000	0,2113	0,0000	0,2113
0,0705	0,0000	0,2257	0,0000	0,0000	0,2257	0,0000	0,2257
0,0629	0,0000	0,1557	0,0000	0,0000	0,1557	0,0000	0,1557
0,0635	0,0000	0,1544	0,0000	0,0000	0,1544	0,0000	0,1544
0,0627	0,0000	0,1453	0,0000	0,0000	0,1453	0,0000	0,1453
0,0655	0,0000	0,1461	0,0000	0,0000	0,1461	0,0000	0,1461
0,0688	0,0000	0,1489	0,0000	0,0000	0,1489	0,0000	0,1489
0,0658	0,0000	0,1955	0,0000	0,0000	0,1955	0,0000	0,1955
0,0666	0,0000	0,2102	0,0000	0,0000	0,2102	0,0000	0,2102
0,0695	0,0000	0,2066	0,0000	0,0000	0,2066	0,0000	0,2066
0,0748	0,0000	0,1646	0,0000	0,0000	0,1646	0,0000	0,1646
0,0830	0,0000	0,2356	0,0000	0,0000	0,2356	0,0000	0,2356
0,0846	0,0000	0,2068	0,0000	0,0000	0,2068	0,0000	0,2068
0,0933	0,0000	0,2265	0,0000	0,0000	0,2265	0,0000	0,2265
0,0873	0,0000	0,2293	0,0000	0,0000	0,2293	0,0000	0,2293
0,0854	0,0000	0,1982	0,0000	0,0000	0,1982	0,0000	0,1982
0,0732	0,0000	0,1539	0,0000	0,0000	0,1539	0,0000	0,1539
0,0674	0,0000	0,1334	0,0000	0,0000	0,1334	0,0000	0,1334
1,6295	0,0000	4,2079	0,0000	0,0000	4,2079	0,0000	4,2079

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт		Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Воскресенский район						
Дата: 21-12-2022	Часы	ЗТП-555 ВЛ-1003 ПС Воздвиженское	КТП-1317 ф.3 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1320 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1339 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1358 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1359 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1360 ВЛ-1003 ПС Воскресенская
		33040913 CH2	33624825 CH2	46679760 CH2	33617609 CH2	33644600 CH2	33624846 CH2	33624775 CH2
		1	2	3	4	5	6	7
0-1		0,0029	0,0195	0,0006	0,0087	0,0066	0,0723	0,0345
1-2		0,0023	0,0195	0,0011	0,0107	0,0066	0,0696	0,0345
2-3		0,0020	0,0195	0,0017	0,0111	0,0066	0,0680	0,0345
3-4		0,0021	0,0195	0,0028	0,0098	0,0066	0,0694	0,0345
4-5		0,0023	0,0195	0,0023	0,0084	0,0066	0,0697	0,0345
5-6		0,0042	0,0195	0,0012	0,0100	0,0066	0,0764	0,0345
6-7		0,0056	0,0195	0,0006	0,0114	0,0066	0,0803	0,0345
7-8		0,0051	0,0195	0,0011	0,0123	0,0066	0,0986	0,0345
8-9		0,0048	0,0195	0,0008	0,0115	0,0066	0,1032	0,0345
9-10		0,0026	0,0195	0,0021	0,0096	0,0066	0,1029	0,0345
10-11		0,0023	0,0195	0,0023	0,0123	0,0066	0,0982	0,0345
11-12		0,0037	0,0195	0,0023	0,0146	0,0066	0,1049	0,0345
12-13		0,0039	0,0195	0,0016	0,0121	0,0066	0,1068	0,0345
13-14		0,0019	0,0195	0,0016	0,0104	0,0066	0,1076	0,0345
14-15		0,0019	0,0195	0,0018	0,0117	0,0066	0,1084	0,0345
15-16		0,0022	0,0195	0,0022	0,0142	0,0066	0,1091	0,0345
16-17		0,0021	0,0195	0,0015	0,0161	0,0066	0,1176	0,0345
17-18		0,0031	0,0195	0,0013	0,0213	0,0066	0,1201	0,0345
18-19		0,0027	0,0195	0,0011	0,0190	0,0066	0,1180	0,0345
19-20		0,0013	0,0195	0,0006	0,0143	0,0066	0,1204	0,0345
20-21		0,0030	0,0195	0,0011	0,0146	0,0066	0,1143	0,0345
21-22		0,0026	0,0195	0,0015	0,0115	0,0066	0,1055	0,0345
22-23		0,0022	0,0195	0,0015	0,0101	0,0066	0,0865	0,0345
23-24		0,0036	0,0195	0,0012	0,0105	0,0066	0,0752	0,0345
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс. кВт ч		0,0704	0,4682	0,0359	0,2960	0,1573	2,3028	0,8286

КПП-1373 ВЛ-1373 ПС Воскресенская	КПП-1374 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КПП-1401 Ф1 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КПП-1401 Ф2 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КПП-1401 Ф3 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КПП-1404 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КПП-1419 ВЛ-1004 ПС Воскресенская	КПП-1421 ВЛ-1002 ПС Сысуево
39073966 CH2 8	37398793 CH2 9	33624773 CH2 10	3617554 CH2 11	33617571 CH2 12	33612980 CH2 13	36301449 CH2 14	36646972 CH2 15
0,0012	0,0115	0,0006	0,0019	0,0001	0,0494	0,0018	0,0025
0,0015	0,0115	0,0006	0,0019	0,0001	0,0514	0,0018	0,0023
0,0010	0,0115	0,0006	0,0019	0,0001	0,0551	0,0018	0,0026
0,0011	0,0114	0,0006	0,0019	0,0001	0,0548	0,0018	0,0024
0,0011	0,0114	0,0006	0,0019	0,0001	0,0571	0,0018	0,0025
0,0010	0,0114	0,0006	0,0019	0,0001	0,0733	0,0018	0,0027
0,0017	0,0115	0,0006	0,0019	0,0001	0,0932	0,0018	0,0024
0,0029	0,0114	0,0008	0,0019	0,0001	0,0967	0,0018	0,0025
0,0038	0,0115	0,0052	0,0019	0,0001	0,0911	0,0018	0,0024
0,0016	0,0114	0,0083	0,0019	0,0000	0,0860	0,0018	0,0026
0,0015	0,0113	0,0092	0,0019	0,0001	0,0847	0,0018	0,0026
0,0020	0,0117	0,0225	0,0019	0,0001	0,0772	0,0018	0,0025
0,0015	0,0114	0,0069	0,0019	0,0001	0,0788	0,0018	0,0026
0,0019	0,0113	0,0217	0,0019	0,0000	0,0729	0,0018	0,0024
0,0019	0,0114	0,0050	0,0019	0,0001	0,0715	0,0018	0,0025
0,0018	0,0116	0,0041	0,0019	0,0001	0,0832	0,0018	0,0025
0,0027	0,0114	0,0012	0,0019	0,0001	0,0910	0,0018	0,0026
0,0024	0,0114	0,0042	0,0019	0,0001	0,0898	0,0018	0,0027
0,0028	0,0117	0,0044	0,0019	0,0001	0,0860	0,0018	0,0026
0,0023	0,0115	0,0046	0,0019	0,0001	0,0881	0,0018	0,0027
0,0019	0,0116	0,0035	0,0019	0,0001	0,0854	0,0018	0,0027
0,0023	0,0115	0,0047	0,0019	0,0001	0,0781	0,0018	0,0028
0,0018	0,0115	0,0047	0,0019	0,0001	0,0686	0,0018	0,0028
0,0017	0,0115	0,0009	0,0019	0,0001	0,0630	0,0018	0,0027
0,0452	0,2752	0,1162	0,0446	0,0015	1,8269	0,0434	0,0614

КТП-1427 ВЛ-1003 ПС Сысуво	КТП-1429 ф.1 ВЛ-1001 ПС Сысуво	КТП-1429 ф.2 ВЛ-1001 ПС Сысуво	КТП-386 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-485 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-540 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-551 ВЛ-1005 ПС Воздвиженская	Итого		
							CH1	CH2	ВН
46285718	33617790	33617742	1190236626401	33646883	33617749	39073967			
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2			
16	17	18	19	20	21	22			
0,0232	0,0040	0,0096	0,0000	0,0242	0,0014	0,0078	0,0000	0,2843	0,0000
0,0371	0,0040	0,0090	0,0000	0,0232	0,0014	0,0074	0,0000	0,2974	0,0000
0,0286	0,0040	0,0101	0,0000	0,0261	0,0014	0,0071	0,0000	0,2951	0,0000
0,0218	0,0040	0,0107	0,0000	0,0244	0,0014	0,0075	0,0000	0,2884	0,0000
0,0412	0,0040	0,0108	0,0000	0,0256	0,0014	0,0088	0,0000	0,3115	0,0000
0,0200	0,0040	0,0117	0,0000	0,0217	0,0014	0,0118	0,0000	0,3155	0,0000
0,0353	0,0040	0,0140	0,0000	0,0329	0,0014	0,0144	0,0000	0,3735	0,0000
0,0293	0,0040	0,0148	0,0000	0,0460	0,0014	0,0145	0,0000	0,4056	0,0000
0,0251	0,0040	0,0123	0,0000	0,0390	0,0014	0,0153	0,0000	0,3957	0,0000
0,0252	0,0040	0,0137	0,0000	0,0340	0,0014	0,0146	0,0000	0,3841	0,0000
0,0231	0,0040	0,0164	0,0000	0,0247	0,0014	0,0150	0,0000	0,3732	0,0000
0,0239	0,0040	0,0129	0,0000	0,0316	0,0014	0,0148	0,0000	0,3942	0,0000
0,0205	0,0040	0,0121	0,0000	0,0327	0,0014	0,0126	0,0000	0,3731	0,0000
0,0334	0,0040	0,0143	0,0000	0,0301	0,0014	0,0131	0,0000	0,3922	0,0000
0,0167	0,0040	0,0139	0,0000	0,0264	0,0014	0,0136	0,0000	0,3563	0,0000
0,0366	0,0040	0,0143	0,0000	0,0338	0,0014	0,0145	0,0000	0,3998	0,0000
0,0177	0,0040	0,0153	0,0000	0,0413	0,0014	0,0127	0,0000	0,4027	0,0000
0,0279	0,0040	0,0150	0,0000	0,0539	0,0014	0,0137	0,0000	0,4364	0,0000
0,0278	0,0040	0,0153	0,0000	0,0503	0,0014	0,0141	0,0000	0,4256	0,0000
0,0279	0,0040	0,0126	0,0000	0,0477	0,0014	0,0138	0,0000	0,4175	0,0000
0,0298	0,0040	0,0110	0,0000	0,0463	0,0014	0,0155	0,0000	0,4102	0,0000
0,0261	0,0040	0,0111	0,0000	0,0427	0,0014	0,0128	0,0000	0,3828	0,0000
0,0239	0,0040	0,0103	0,0000	0,0393	0,0014	0,0091	0,0000	0,3420	0,0000
0,0258	0,0040	0,0093	0,0000	0,0314	0,0014	0,0073	0,0000	0,3137	0,0000
0,6479	0,0953	0,3003	0,0000	0,8291	0,0329	0,2918	0,0000	8,7707	0,0000

	Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
НН			
0,0000	0,2843	0,0000	0,2843
0,0000	0,2974	0,0000	0,2974
0,0000	0,2951	0,0000	0,2951
0,0000	0,2884	0,0000	0,2884
0,0000	0,3115	0,0000	0,3115
0,0000	0,3155	0,0000	0,3155
0,0000	0,3735	0,0000	0,3735
0,0000	0,4056	0,0000	0,4056
0,0000	0,3957	0,0000	0,3957
0,0000	0,3841	0,0000	0,3841
0,0000	0,3732	0,0000	0,3732
0,0000	0,3942	0,0000	0,3942
0,0000	0,3731	0,0000	0,3731
0,0000	0,3922	0,0000	0,3922
0,0000	0,3563	0,0000	0,3563
0,0000	0,3998	0,0000	0,3998
0,0000	0,4027	0,0000	0,4027
0,0000	0,4364	0,0000	0,4364
0,0000	0,4256	0,0000	0,4256
0,0000	0,4175	0,0000	0,4175
0,0000	0,4102	0,0000	0,4102
0,0000	0,3828	0,0000	0,3828
0,0000	0,3420	0,0000	0,3420
0,0000	0,3137	0,0000	0,3137
0,0000	8,7707	0,0000	8,7707

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Кстовский район									
Часы	АО "Оборонэнерго" Филиал "Волго-Вятский" РЭС "Нижегородский"	ВЛ 0,4 кВ от ТП-198	ВЛ 0,4 кВ от ТП-529	ВЛ 0,4 кВ от ТП-532	ВОС-2, МУП "Городской водоканал"	КЛ на ИС "Рубин" ф.612 РП-47	КТП-640 ИС Прокошево Д-1006		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0000	0,0259	0,0482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0116		
1-2	0,0000	0,0252	0,0466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0115		
2-3	0,0000	0,0240	0,0483	0,0000	0,0000	0,0000	0,0113		
3-4	0,0000	0,0214	0,0476	0,0000	0,0000	0,0000	0,0130		
4-5	0,0000	0,0202	0,0471	0,0000	0,0000	0,0000	0,0058		
5-6	0,0000	0,0252	0,0491	0,0000	0,0000	0,0000	0,0062		
6-7	0,0000	0,0263	0,0527	0,0000	0,0000	0,0000	0,0072		
7-8	0,0000	0,0279	0,0510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0069		
8-9	0,0000	0,0265	0,0443	0,0000	0,0000	0,0000	0,0065		
9-10	0,0000	0,0326	0,0422	0,0000	0,0000	0,0000	0,0068		
10-11	0,0000	0,0328	0,0425	0,0000	0,0000	0,0000	0,0064		
11-12	0,0000	0,0338	0,0124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0075		
12-13	0,0000	0,0282	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0072		
13-14	0,0000	0,0317	0,0107	0,0000	0,0000	0,0000	0,0079		
14-15	0,0000	0,0358	0,0485	0,0000	0,0000	0,0000	0,0078		
15-16	0,0000	0,0355	0,0461	0,0000	0,0000	0,0000	0,0066		
16-17	0,0000	0,0378	0,0528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0066		
17-18	0,0000	0,0411	0,0512	0,0000	0,0000	0,0000	0,0072		
18-19	0,0000	0,0421	0,0518	0,0000	0,0000	0,0000	0,0067		
19-20	0,0000	0,0401	0,0501	0,0000	0,0000	0,0000	0,0067		
20-21	0,0000	0,0389	0,0487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0072		
21-22	0,0000	0,0492	0,0499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0062		
22-23	0,0000	0,0436	0,0485	0,0000	0,0000	0,0000	0,0051		
23-24	0,0000	0,0328	0,0466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0055		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	0,7787	1,0368	0,0000	0,0000	0,0000	0,1813		

Л-602 ПДЮ3-2 откладка ТП-1170, ТП-1163	оп. 1, ф1, ВЛ-04кВ от ТП-596	оп. 1, ф2, ВЛ-04кВ от ТП-596	ПС-Митино яч. Л-1004 на ТП-12, СШ СПЗ	ПС Артемовская КТП- 983	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.2 КТП-101 А. д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.4 КТП-101 А. д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.8 КТП-101 А. д. Афонино
1932919328	35975811	36014924	1308171070	28343822	15762752	17577499	17591903
CH2	CH2	CH2	ВН	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0689	0,0039	0,0105	0,0512	0,0085	0,0079	0,0464	0,0108
0,0699	0,0040	0,0105	0,0468	0,0092	0,0077	0,0428	0,0097
0,0709	0,0037	0,0094	0,0440	0,0119	0,0081	0,0416	0,0072
0,0719	0,0036	0,0077	0,0428	0,0095	0,0080	0,0386	0,0105
0,0810	0,0033	0,0089	0,0424	0,0080	0,0079	0,0380	0,0091
0,0911	0,0051	0,0083	0,0488	0,0093	0,0076	0,0395	0,0072
0,1013	0,0127	0,0098	0,0628	0,0072	0,0087	0,0472	0,0107
0,0969	0,0122	0,0117	0,0592	0,0095	0,0079	0,0464	0,0142
0,0991	0,0090	0,0100	0,0628	0,0106	0,0084	0,0452	0,0124
0,1046	0,0095	0,0137	0,0620	0,0096	0,0089	0,0477	0,0141
0,1101	0,0083	0,0091	0,0588	0,0107	0,0085	0,0493	0,0133
0,1112	0,0111	0,0105	0,0584	0,0084	0,0090	0,0465	0,0101
0,0991	0,0100	0,0086	0,0576	0,0101	0,0091	0,0492	0,0128
0,1101	0,0122	0,0138	0,0608	0,0110	0,0088	0,0473	0,0149
0,1134	0,0091	0,0099	0,0616	0,0101	0,0094	0,0505	0,0122
0,1145	0,0081	0,0107	0,0656	0,0075	0,0081	0,0509	0,0137
0,1123	0,0084	0,0104	0,0736	0,0099	0,0084	0,0586	0,0163
0,1101	0,0100	0,0123	0,0844	0,0142	0,0082	0,0600	0,0146
0,1211	0,0114	0,0172	0,0916	0,0092	0,0083	0,0575	0,0155
0,0792	0,0143	0,0157	0,0904	0,0095	0,0079	0,0584	0,0189
0,0785	0,0097	0,0182	0,0972	0,0080	0,0085	0,0653	0,0147
0,0777	0,0160	0,0206	0,0880	0,0080	0,0080	0,0639	0,0142
0,0713	0,0079	0,0208	0,0776	0,0103	0,0081	0,0609	0,0172
0,0602	0,0045	0,0136	0,0600	0,0065	0,0079	0,0543	0,0107
2,2239	0,2080	0,2920	1,5484	0,2264	0,1993	1,2060	0,3049

ПС Безводное ВЛ-1011 ТП-600	ПС Восточная ф.603	ПС Восточная ф.604	ПС Восточная ф.605	ПС Восточная ф.606	ПС Восточная ф.608	ПС Восточная ф.609 ТП-1168	ПС Восточная ф.609 ТП-560
35990777	0809143140	0810143493	0810144769	0809143112	0812138089	017435017433	17591908
СН2	СН1	СН1	СН1	СН1	СН1	СН2	СН2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,1183	0,2938	0,5429	0,5354	0,4822	0,5620	0,0205	0,0192
0,1222	0,2738	0,4946	0,5095	0,4646	0,5141	0,0194	0,0187
0,1201	0,2604	0,4792	0,4874	0,4529	0,4975	0,0107	0,0188
0,1162	0,2549	0,4709	0,4718	0,4502	0,4910	0,0109	0,0192
0,1166	0,2558	0,5116	0,4970	0,4591	0,4925	0,0123	0,0189
0,1147	0,3319	0,5616	0,5983	0,5304	0,5638	0,0138	0,0194
0,1166	0,3737	0,6721	0,7025	0,5959	0,6707	0,0153	0,0257
0,1190	0,3972	0,7189	0,7942	0,7416	0,7369	0,0202	0,0287
0,1142	0,4003	0,7542	0,8798	0,8090	0,7643	0,0207	0,0402
0,1154	0,4099	0,7852	0,9070	0,8376	0,7564	0,0218	0,0442
0,1150	0,3962	0,7686	0,8878	0,8868	0,7729	0,0230	0,0452
0,1131	0,3806	0,7787	0,8966	0,8494	0,7495	0,0232	0,0385
0,1091	0,3787	0,7553	0,8683	0,8196	0,7625	0,0207	0,0322
0,1115	0,3780	0,7333	0,8690	0,7990	0,7495	0,0230	0,0314
0,1147	0,3720	0,7344	0,8532	0,8018	0,7405	0,0237	0,0361
0,1178	0,4294	0,7744	0,8870	0,8402	0,7909	0,0239	0,0360
0,1239	0,4771	0,8554	0,9334	0,8652	0,8258	0,0234	0,0285
0,1232	0,4918	0,8899	0,9545	0,8285	0,8485	0,0230	0,0245
0,1273	0,4913	0,9112	0,9715	0,7850	0,8752	0,0253	0,0221
0,1225	0,4968	0,9004	0,9324	0,7726	0,8906	0,0151	0,0193
0,1153	0,4932	0,8863	0,9029	0,7229	0,8575	0,0149	0,0194
0,1207	0,4670	0,8298	0,8318	0,6574	0,7834	0,0148	0,0192
0,1192	0,3922	0,7150	0,7010	0,5887	0,6782	0,0135	0,0182
0,1195	0,3365	0,6055	0,5894	0,5309	0,5735	0,0114	0,0182
2,8262	9,2326	17,1292	18,4620	16,5715	16,9477	0,4443	0,6416

ПС Восточная ф.609 ПП-569	ПС Восточная ТП-1224 (1214), ЛЭН 610	ПС Восточная, Л-609	ПС ДЮЗ-2 ф.603	ПС ДЮЗ-2 ф.602 ТП-1164	ПС Западная ф.608	ПС Западная ф.610	ПС Западная ф.612
020959020960	16955603	008323008322	1306170777	15737898	12065431	02070589	12065361
CH2	CH2	CH1	CH1	CH2	CH1	CH1	CH1
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0164	0,0277	0,0065	0,1901	0,0384	0,6571	0,1512	0,1958
0,0156	0,0283	0,0062	0,1906	0,0364	0,6132	0,1474	0,1750
0,0086	0,0305	0,0034	0,1946	0,0201	0,5827	0,1478	0,1703
0,0087	0,0297	0,0035	0,1898	0,0204	0,5652	0,1430	0,1697
0,0098	0,0309	0,0039	0,1848	0,0230	0,5974	0,1368	0,1723
0,0111	0,0313	0,0044	0,1860	0,0259	0,6727	0,1536	0,1858
0,0123	0,0330	0,0049	0,2522	0,0288	0,8868	0,1800	0,2191
0,0162	0,0349	0,0065	0,3113	0,0380	1,0190	0,2232	0,2461
0,0166	0,0400	0,0066	0,3461	0,0388	1,1230	0,2381	0,2727
0,0175	0,0468	0,0070	0,3994	0,0410	1,2463	0,2467	0,2813
0,0185	0,0532	0,0073	0,3619	0,0431	1,2511	0,2530	0,2813
0,0186	0,0465	0,0074	0,3854	0,0436	1,2192	0,2731	0,2808
0,0166	0,0454	0,0066	0,3230	0,0388	1,1854	0,2842	0,2804
0,0185	0,0480	0,0073	0,3718	0,0431	1,1539	0,2856	0,2792
0,0190	0,0442	0,0076	0,3617	0,0444	1,0951	0,2578	0,2920
0,0192	0,0462	0,0076	0,3293	0,0449	1,0750	0,2650	0,2972
0,0188	0,0539	0,0075	0,3170	0,0440	1,1395	0,2827	0,3096
0,0185	0,0502	0,0073	0,3115	0,0431	1,1482	0,2909	0,3276
0,0203	0,0416	0,0081	0,2640	0,0474	1,1503	0,2947	0,3523
0,0121	0,0442	0,0048	0,2285	0,0283	1,1393	0,2938	0,3591
0,0120	0,0431	0,0048	0,2059	0,0280	1,0320	0,2846	0,3690
0,0119	0,0419	0,0047	0,2035	0,0277	0,9780	0,2717	0,3321
0,0109	0,0366	0,0043	0,2028	0,0254	0,8400	0,2218	0,2783
0,0092	0,0337	0,0037	0,1961	0,0215	0,7106	0,1776	0,2552
0,3570	0,9615	0,1421	6,5074	0,8340	23,0810	5,5042	6,3821

ПС Западная ф.614	ПС Западная ф.615	ПС Западная ф.616	ПС Западная ф.618	ПС Западная ф.623	ПС Западная ф.625	ПС Западная ф.626	ПС Западная ф.627
12064792	02070331	12065178	12065343	0818200066	1306170202	12064869	12065176
СНП	СНП	СНП	СНП	СНП	СНП	СНП	СНП
32	33	34	35	36	37	38	39
0,3693	0,7207	0,2254	0,4522	0,3365	0,4490	0,2179	0,1510
0,3503	0,6835	0,2137	0,4190	0,3086	0,4061	0,2155	0,1370
0,1935	0,3776	0,1181	0,4013	0,2904	0,3900	0,2141	0,1322
0,1962	0,3830	0,1198	0,3936	0,2890	0,3830	0,2462	0,1272
0,2211	0,4315	0,1349	0,3970	0,2909	0,3929	0,3163	0,1258
0,2488	0,4854	0,1518	0,4320	0,3163	0,4534	0,3485	0,1406
0,2764	0,5394	0,1687	0,5251	0,4440	0,5143	0,3869	0,1718
0,3648	0,7120	0,2226	0,5419	0,4963	0,5681	0,4973	0,1812
0,3731	0,7282	0,2277	0,5789	0,4699	0,6643	0,6682	0,1646
0,3939	0,7686	0,2404	0,6029	0,4742	0,7399	0,7027	0,1668
0,4146	0,8091	0,2530	0,6475	0,4666	0,7639	0,7094	0,1762
0,4187	0,8172	0,2555	0,6710	0,4680	0,7766	0,6845	0,1762
0,3731	0,7282	0,2277	0,6802	0,4896	0,7754	0,6336	0,1793
0,4146	0,8091	0,2530	0,6706	0,4618	0,7711	0,6182	0,1829
0,4270	0,8334	0,2606	0,6682	0,4589	0,7716	0,5424	0,1841
0,4312	0,8414	0,2631	0,6768	0,4627	0,8066	0,5294	0,1906
0,4229	0,8253	0,2581	0,7397	0,5117	0,8249	0,5333	0,2110
0,4146	0,8091	0,2530	0,7819	0,5400	0,8088	0,4344	0,2338
0,4561	0,8900	0,2783	0,8002	0,5621	0,8033	0,4066	0,2513
0,2716	0,5301	0,1658	0,7915	0,5635	0,7733	0,3907	0,2597
0,2689	0,5248	0,1641	0,7560	0,5635	0,7198	0,3461	0,2705
0,2662	0,5195	0,1624	0,6974	0,5299	0,6626	0,3072	0,2568
0,2445	0,4771	0,1492	0,6038	0,4546	0,5498	0,2760	0,2138
0,2064	0,4029	0,1260	0,5098	0,3907	0,4778	0,2458	0,1752
8,0179	15,6469	4,8929	14,4384	10,6397	15,2467	10,4712	4,4594

ПС Западная ф.628	ПС Кстовская ТП-1161	ПС Кстовская ф.1 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.2 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.602 ТП-1177	ПС Кстовская ф.605 ТП-1177	ПС Кстовская ф.601 РП-47	ПС Митино ВЛ-1011 оп.№15 КТП-1890 А
12065347	039103645	30582362	30567237	17591743	16808167	39103629	36027587
СН1	СН2	СН1	СН1	СН1	СН1	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,7485	0,0415	0,0391	0,0123	0,0230	0,0740	0,0000	0,0145
0,7098	0,0393	0,0370	0,0117	0,0220	0,0722	0,0000	0,0146
0,3921	0,0217	0,0205	0,0064	0,0209	0,0721	0,0000	0,0148
0,3977	0,0220	0,0208	0,0065	0,0198	0,0709	0,0000	0,0145
0,4481	0,0248	0,0234	0,0074	0,0254	0,0713	0,0000	0,0142
0,5041	0,0279	0,0263	0,0083	0,0347	0,0749	0,0000	0,0153
0,5601	0,0310	0,0292	0,0092	0,0427	0,0770	0,0000	0,0148
0,7394	0,0410	0,0386	0,0121	0,0393	0,0791	0,0000	0,0192
0,7562	0,0419	0,0395	0,0124	0,0425	0,0842	0,0000	0,0157
0,7982	0,0442	0,0417	0,0131	0,0468	0,0870	0,0000	0,0182
0,8402	0,0465	0,0438	0,0138	0,0438	0,0854	0,0000	0,0209
0,8486	0,0470	0,0443	0,0139	0,0428	0,0878	0,0000	0,0227
0,7562	0,0419	0,0395	0,0124	0,0425	0,0871	0,0000	0,0208
0,8402	0,0465	0,0438	0,0138	0,0372	0,0852	0,0000	0,0215
0,8654	0,0479	0,0452	0,0142	0,0340	0,0869	0,0000	0,0187
0,8738	0,0484	0,0456	0,0144	0,0374	0,0830	0,0000	0,0182
0,8570	...0,0475	0,0447	0,0141	0,0371	0,0868	0,0000	0,0196
0,8402	0,0465	0,0438	0,0138	0,0434	0,0903	0,0000	0,0202
0,9242	0,0512	0,0482	0,0152	0,0443	0,0951	0,0000	0,0238
0,5505	0,0305	0,0287	0,0090	0,0420	0,0948	0,0000	0,0262
0,5450	0,0302	0,0284	0,0090	0,0395	0,0935	0,0000	0,0225
0,5395	0,0299	0,0282	0,0089	0,0371	0,0830	0,0000	0,0214
0,4954	0,0274	0,0259	0,0081	0,0338	0,0798	0,0000	0,0193
0,4184	0,0232	0,0218	0,0069	0,0287	0,0731	0,0000	0,0157
16,2492	0,9000	0,8480	0,2670	0,8602	1,9740	0,0000	0,4472

ПС Митино ф.-1025, ТП-124	ПС Митино яч. Л-1007 на ТП-12 СШ-3	ПС Мокрое ВЛ-602 ф.1 ТП-217	ПС Мокрое ВЛ-603 ф.3 ТП-199 (Водоканал Кстовского р-на)	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп. №11 отпайка на КТП-535	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп. №12 отпайка на КТП-534	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №11 отпайка на ТП-556	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №20 отпайка на КТП-620
36022367	1308170616	36027696	31654468	36027839	36027836	46285711	46661506
СН2	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0285	0,1875	0,0139	0,0062	0,0506	0,0109	0,0015	0,0225
0,0270	0,1815	0,0132	0,0059	0,0502	0,0103	0,0014	0,0214
0,0149	0,1731	0,0073	0,0032	0,0498	0,0098	0,0014	0,0118
0,0151	0,1713	0,0074	0,0033	0,0492	0,0097	0,0014	0,0120
0,0171	0,1785	0,0083	0,0037	0,0490	0,0098	0,0014	0,0135
0,0192	0,2079	0,0094	0,0042	0,0509	0,0109	0,0014	0,0152
0,0213	0,2385	0,0104	0,0046	0,0517	0,0116	0,0014	0,0169
0,0282	0,2379	0,0138	0,0061	0,0524	0,0128	0,0018	0,0223
0,0288	0,2334	0,0141	0,0063	0,0475	0,0127	0,0071	0,0228
0,0304	0,2451	0,0149	0,0066	0,0464	0,0116	0,0080	0,0240
0,0320	0,2520	0,0157	0,0070	0,0468	0,0133	0,0069	0,0253
0,0323	0,2475	0,0158	0,0070	0,0479	0,0117	0,0051	0,0256
0,0288	0,2502	0,0141	0,0063	0,0484	0,0118	0,0025	0,0228
0,0320	0,2523	0,0157	0,0070	0,0476	0,0124	0,0030	0,0253
0,0330	0,2427	0,0161	0,0072	0,0473	0,0120	0,0040	0,0261
0,0333	0,2703	0,0163	0,0072	0,0486	0,0155	0,0057	0,0263
0,0326	0,2895	0,0160	0,0071	0,0555	0,0155	0,0051	0,0258
0,0320	0,2931	0,0157	0,0070	0,0550	0,0168	0,0050	0,0253
0,0352	0,3027	0,0172	0,0077	0,0571	0,0192	0,0047	0,0278
0,0210	0,3045	0,0103	0,0046	0,0542	0,0204	0,0048	0,0166
0,0207	0,3018	0,0102	0,0045	0,0548	0,0193	0,0045	0,0164
0,0205	0,2757	0,0100	0,0045	0,0544	0,0174	0,0033	0,0162
0,0189	0,2304	0,0092	0,0041	0,0541	0,0143	0,0043	0,0149
0,0159	0,2094	0,0078	0,0035	0,0518	0,0120	0,0042	0,0126
0,6187	5,7768	0,3027	0,1347	1,2211	0,3215	0,0898	0,4893

ПС Работки ВЛ-1002 оп. №42, отпайка на ЗТП-565	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №9 отпайка на ТП-560	ПС Работки оп. №57 от КТП-536 п. Волжский	ПС Федяково Л-610, ТП-654	ПС Федяково Л-610, ТП-865	ПС Федяково, Л-602, ТП-286 п. Ждановский, ул. Школьная, д.54	ПС Федяково, Л-637, оп 1 отпайка на ТП-946	ПС Федяково, ф.602 ЗТП-650
43481682	36027829	35983420	41862345	41862350	47841621063095	2120721205	44029997
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0029	0,0072	0,0001	0,0000	0,0000	0,0343	0,2861	0,0654
0,0028	0,0063	0,0001	0,0000	0,0000	0,0326	0,2714	0,0620
0,0015	0,0060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0180	0,1499	0,0343
0,0016	0,0058	0,0000	0,0000	0,0000	0,0182	0,1520	0,0348
0,0018	0,0059	0,0000	0,0000	0,0000	0,0206	0,1713	0,0392
0,0020	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0231	0,1927	0,0441
0,0022	0,0107	0,0001	0,0000	0,0000	0,0257	0,2141	0,0490
0,0029	0,0120	0,0001	0,0000	0,0000	0,0339	0,2827	0,0646
0,0030	0,0128	0,0001	0,0000	0,0000	0,0347	0,2891	0,0661
0,0031	0,0129	0,0001	0,0000	0,0000	0,0366	0,3051	0,0698
0,0033	0,0156	0,0001	0,0000	0,0000	0,0385	0,3212	0,0734
0,0033	0,0158	0,0001	0,0000	0,0000	0,0389	0,3244	0,0742
0,0030	0,0159	0,0001	0,0000	0,0000	0,0347	0,2891	0,0661
0,0033	0,0111	0,0001	0,0000	0,0000	0,0385	0,3212	0,0734
0,0034	0,0086	0,0001	0,0000	0,0000	0,0397	0,3308	0,0756
0,0034	0,0122	0,0001	0,0000	0,0000	0,0401	0,3341	0,0764
0,0034	0,0150	0,0001	0,0000	0,0000	0,0393	0,3276	0,0749
0,0033	0,0149	0,0001	0,0000	0,0000	0,0385	0,3212	0,0734
0,0036	0,0154	0,0001	0,0000	0,0000	0,0424	0,3533	0,0808
0,0022	0,0173	0,0001	0,0000	0,0000	0,0253	0,2104	0,0481
0,0021	0,0161	0,0001	0,0000	0,0000	0,0250	0,2083	0,0476
0,0021	0,0103	0,0001	0,0000	0,0000	0,0247	0,2062	0,0471
0,0020	0,0107	0,0000	0,0000	0,0000	0,0227	0,1894	0,0433
0,0016	0,0095	0,0000	0,0000	0,0000	0,0192	0,1599	0,0366
0,0640	0,2762	0,0015	0,0000	0,0000	0,7453	6,2118	1,4200

ПС Федейково, ф.603 ЗТП-650	ПС Федейковская яч. ВЛ-608	ПС Чернуха ВЛ-1001 от оп.№ 11 отпайка на ЗТП-734	ПС Чернуха ВЛ-1001 от Ф.2 ТП-179	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (авод 1)	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (авод 2)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (авод 1)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (авод 2)
44030055	45627366	43481725	36027621	00497152	00493479	00493413	00495178
CH2	ВЛ	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,1044	0,2616	0,0304	0,0511	0,0027	0,0117	0,0063	0,0000
0,0927	0,2436	0,0287	0,0485	0,0027	0,0102	0,0056	0,0000
0,0898	0,2400	0,0278	0,0268	0,0027	0,0098	0,0052	0,0000
0,0860	0,2340	0,0264	0,0272	0,0027	0,0101	0,0061	0,0000
0,0899	0,2388	0,0286	0,0306	0,0027	0,0117	0,0064	0,0000
0,0973	0,2556	0,0329	0,0344	0,0027	0,0141	0,0073	0,0000
0,1083	0,2868	0,0379	0,0382	0,0029	0,0148	0,0073	0,0000
0,1306	0,2940	0,0422	0,0505	0,0028	0,0156	0,0075	0,0000
0,1334	0,2832	0,0402	0,0516	0,0032	0,0164	0,0080	0,0000
0,1574	0,2844	0,0392	0,0545	0,0034	0,0167	0,0094	0,0000
0,1730	0,2796	0,0390	0,0574	0,0032	0,0190	0,0087	0,0000
0,1673	0,2796	0,0406	0,0579	0,0033	0,0204	0,0092	0,0000
0,1633	0,2748	0,0397	0,0516	0,0031	0,0197	0,0089	0,0000
0,1718	0,2868	0,0408	0,0574	0,0034	0,0207	0,0100	0,0000
0,1814	0,2832	0,0416	0,0591	0,0032	0,0216	0,0098	0,0000
0,1883	0,2928	0,0470	0,0597	0,0033	0,0222	0,0097	0,0000
0,1941	0,3240	0,0529	0,0585	0,0033	0,0260	0,0108	0,0000
0,2071	0,3312	0,0600	0,0574	0,0033	0,0225	0,0129	0,0000
0,2120	0,3228	0,0604	0,0631	0,0036	0,0270	0,0118	0,0000
0,2155	0,3384	0,0590	0,0376	0,0033	0,0250	0,0112	0,0000
0,2205	0,3336	0,0578	0,0372	0,0033	0,0237	0,0119	0,0000
0,1982	0,3246	0,0551	0,0368	0,0033	0,0202	0,0116	0,0000
0,1480	0,3060	0,0436	0,0338	0,0030	0,0158	0,0090	0,0000
0,1180	0,2748	0,0354	0,0286	0,0029	0,0122	0,0082	0,0000
3,6481	6,8712	1,0071	1,1093	0,0741	0,4270	0,2125	0,0000

04428925	РП-26 пр.Рачкова 1	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0000	0,0262	0,0074	0,0000	0,0108	0,0000	0,0056	0,0000
0,0000	0,0252	0,0067	0,0000	0,0104	0,0000	0,0050	0,0000
0,0000	0,0254	0,0058	0,0000	0,0093	0,0000	0,0051	0,0000
0,0000	0,0257	0,0058	0,0000	0,0085	0,0000	0,0048	0,0000
0,0000	0,0270	0,0059	0,0000	0,0083	0,0000	0,0043	0,0000
0,0000	0,0330	0,0062	0,0000	0,0097	0,0000	0,0055	0,0000
0,0000	0,0378	0,0076	0,0000	0,0114	0,0000	0,0067	0,0000
0,0000	0,0381	0,0072	0,0000	0,0099	0,0000	0,0061	0,0000
0,0000	0,0396	0,0083	0,0000	0,0098	0,0000	0,0068	0,0000
0,0000	0,0413	0,0082	0,0000	0,0104	0,0000	0,0074	0,0000
0,0000	0,0419	0,0080	0,0000	0,0115	0,0000	0,0076	0,0000
0,0000	0,0446	0,0083	0,0000	0,0134	0,0000	0,0074	0,0000
0,0000	0,0400	0,0063	0,0000	0,0157	0,0000	0,0076	0,0000
0,0000	0,0396	0,0087	0,0000	0,0115	0,0000	0,0066	0,0000
0,0000	0,0447	0,0082	0,0000	0,0131	0,0000	0,0066	0,0000
0,0000	0,0511	0,0113	0,0000	0,0134	0,0000	0,0069	0,0000
0,0000	0,0552	0,0099	0,0000	0,0144	0,0000	0,0088	0,0000
0,0000	0,0603	0,0102	0,0000	0,0203	0,0000	0,0094	0,0000
0,0000	0,0575	0,0127	0,0000	0,0194	0,0000	0,0105	0,0000
0,0000	0,0583	0,0132	0,0000	0,0196	0,0000	0,0118	0,0000
0,0000	0,0548	0,0112	0,0000	0,0187	0,0000	0,0110	0,0000
0,0000	0,0468	0,0110	0,0000	0,0190	0,0000	0,0097	0,0000
0,0000	0,0391	0,0086	0,0000	0,0176	0,0000	0,0087	0,0000
0,0000	0,0334	0,0071	0,0000	0,0135	0,0000	0,0065	0,0000
0,0000	0,9869	0,2039	0,0000	0,3196	0,0000	0,1764	0,0000

РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А	РП-26 ул.Островского 11А	РП-26 ул.Островского 11А
04452566 CHF	04428954 CHF	04452529 CHF	04452639 CHF	04452554 CHF	04452626 CHF	04424598 CHF	04458286 CHF	
80	81	82	83	84	85	86	87	
0,0000	0,0145	0,0000	0,0000	0,0148	0,0239	0,0062	0,0000	
0,0000	0,0139	0,0000	0,0000	0,0128	0,0227	0,0056	0,0000	
0,0000	0,0132	0,0000	0,0000	0,0124	0,0125	0,0052	0,0000	
0,0000	0,0135	0,0000	0,0000	0,0131	0,0127	0,0053	0,0000	
0,0000	0,0135	0,0000	0,0000	0,0124	0,0143	0,0062	0,0000	
0,0000	0,0155	0,0000	0,0000	0,0145	0,0161	0,0060	0,0000	
0,0000	0,0182	0,0000	0,0000	0,0167	0,0179	0,0081	0,0000	
0,0000	0,0194	0,0000	0,0000	0,0172	0,0236	0,0070	0,0000	
0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0171	0,0241	0,0068	0,0000	
0,0000	0,0267	0,0000	0,0000	0,0179	0,0255	0,0066	0,0000	
0,0000	0,0242	0,0000	0,0000	0,0188	0,0268	0,0059	0,0000	
0,0000	0,0256	0,0000	0,0000	0,0185	0,0271	0,0068	0,0000	
0,0000	0,0250	0,0000	0,0000	0,0173	0,0241	0,0063	0,0000	
0,0000	0,0237	0,0000	0,0000	0,0168	0,0268	0,0059	0,0000	
0,0000	0,0244	0,0000	0,0000	0,0175	0,0276	0,0062	0,0000	
0,0000	0,0272	0,0000	0,0000	0,0212	0,0279	0,0070	0,0000	
0,0000	0,0265	0,0000	0,0000	0,0233	0,0274	0,0102	0,0000	
0,0000	0,0286	0,0000	0,0000	0,0276	0,0268	0,0097	0,0000	
0,0000	0,0284	0,0000	0,0000	0,0299	0,0295	0,0101	0,0000	
0,0000	0,0290	0,0000	0,0000	0,0315	0,0176	0,0113	0,0000	
0,0000	0,0308	0,0000	0,0000	0,0299	0,0174	0,0103	0,0000	
0,0000	0,0283	0,0000	0,0000	0,0288	0,0172	0,0092	0,0000	
0,0000	0,0256	0,0000	0,0000	0,0220	0,0158	0,0084	0,0000	
0,0000	0,0207	0,0000	0,0000	0,0168	0,0134	0,0072	0,0000	
0,0000	0,5403	0,0000	0,0000	0,4688	0,5187	0,1773	0,0000	

РП-26 ул.Ступинина 13	РП-26 ул.Ступинина 13	РП-26 ф.604 РП-50	РП-26 ф.605 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.606 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.607 РП 50	ТП-1221 вв1	ТП-2 РУ 0,4 кВ ф. 1
04424630	04432437	04446688	04446670	04446639	04446554	17592050	45273961
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
88	89	90	91	92	93	94	95
0,0116	0,0000	0,2105	0,0565	0,0629	0,3787	0,0567	0,0122
0,0096	0,0000	0,1939	0,0539	0,0576	0,3593	0,0537	0,0115
0,0101	0,0000	0,1850	0,0538	0,0566	0,3485	0,0297	0,0064
0,0092	0,0000	0,1874	0,0547	0,0560	0,3474	0,0301	0,0065
0,0095	0,0000	0,1963	0,0550	0,0576	0,3539	0,0339	0,0073
0,0117	0,0000	0,2424	0,0623	0,0602	0,3892	0,0382	0,0082
0,0142	0,0000	0,2616	0,0702	0,0703	0,4612	0,0424	0,0091
0,0121	0,0000	0,2822	0,0648	0,0787	0,5065	0,0560	0,0120
0,0140	0,0000	0,3022	0,0674	0,1030	0,5587	0,0572	0,0123
0,0143	0,0000	0,3166	0,0666	0,1046	0,5908	0,0604	0,0130
0,0130	0,0000	0,3178	0,0738	0,0938	0,6041	0,0636	0,0136
0,0150	0,0000	0,3403	0,0713	0,0888	0,6286	0,0642	0,0138
0,0149	0,0000	0,3355	0,0722	0,0899	0,6142	0,0572	0,0123
0,0143	0,0000	0,3214	0,0724	0,0905	0,6098	0,0636	0,0136
0,0156	0,0000	0,3180	0,0722	0,0950	0,6430	0,0655	0,0141
0,0165	0,0000	0,3293	0,0734	0,0954	0,6732	0,0661	0,0142
0,0183	0,0000	0,3415	0,0856	0,1009	0,7088	0,0649	0,0139
0,0214	0,0000	0,3360	0,0876	0,1002	0,7340	0,0636	0,0136
0,0200	0,0000	0,3170	0,0932	0,0998	0,7308	0,0700	0,0150
0,0211	0,0000	0,3228	0,0936	0,0968	0,7106	0,0417	0,0089
0,0198	0,0000	0,3218	0,0910	0,0871	0,6815	0,0413	0,0088
0,0185	0,0000	0,2966	0,0856	0,0829	0,6167	0,0408	0,0088
0,0153	0,0000	0,2650	0,0676	0,0688	0,5360	0,0375	0,0080
0,0136	0,0000	0,2354	0,0587	0,0622	0,4676	0,0317	0,0068
0,3533	0,0000	6,7766	1,7033	1,9598	13,2530	1,2300	0,2638

ТП-508 ВЛ-0,4кВ д.Запрудное	Уличное освещение	ф.3 РУ-0,4кВ ТП-216 ИС Мокрое	ФНС-2 МУП "Городской волоканал"	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
				СЧ1	СЧ2	ВН	НН			
39069561	04428506	36027830	41908648							
	СЧ2	СЧ2	СЧ2							
96	97	98	99							
0,0123	0,0047	0,0220	0,0000	7,4357	2,2133	0,5003	0,0000	10,1494	0,0000	10,1494
0,0118	0,0047	0,0195	0,0004	6,9755	2,1025	0,4719	0,0000	9,5500	0,0000	9,5500
0,0121	0,0047	0,0209	0,0000	5,9054	1,7684	0,4571	0,0000	8,1308	0,0000	8,1308
0,0118	0,0047	0,0196	0,0000	5,8639	1,7592	0,4481	0,0000	8,0711	0,0000	8,0711
0,0120	0,0047	0,0199	0,0004	6,1970	1,8335	0,4597	0,0000	8,4903	0,0000	8,4903
0,0123	0,0047	0,0224	0,0000	7,0135	2,0357	0,5123	0,0000	9,5615	0,0000	9,5615
0,0137	0,0047	0,0195	0,0000	8,3027	2,2816	0,5881	0,0000	11,1724	0,0000	11,1724
0,0147	0,0047	0,0213	0,0000	9,6877	2,5659	0,5911	0,0000	12,8446	0,0000	12,8446
0,0155	0,0000	0,0208	0,0004	10,4038	2,6854	0,5794	0,0000	13,6687	0,0000	13,6687
0,0152	0,0000	0,0206	0,0000	10,9529	2,8349	0,5915	0,0000	14,3793	0,0000	14,3793
0,0181	0,0000	0,0065	0,0000	11,1343	2,9047	0,5904	0,0000	14,6295	0,0000	14,6295
0,0156	0,0000	0,0000	0,0004	11,1259	2,9041	0,5855	0,0000	14,6155	0,0000	14,6155
0,0155	0,0000	0,0000	0,0000	10,6887	2,7435	0,5826	0,0000	14,0148	0,0000	14,0148
0,0174	0,0000	0,0000	0,0000	10,8282	2,8493	0,5999	0,0000	14,2774	0,0000	14,2774
0,0138	0,0000	0,0000	0,0000	10,7078	2,9615	0,5875	0,0000	14,2568	0,0000	14,2568
0,0155	0,0009	0,0000	0,0004	10,9520	3,0563	0,6287	0,0000	14,6370	0,0000	14,6370
0,0203	0,0048	0,0000	0,0000	11,3796	3,1791	0,6871	0,0000	15,2458	0,0000	15,2458
0,0202	0,0048	0,0279	0,0000	11,4058	3,2518	0,7087	0,0000	15,3663	0,0000	15,3663
0,0211	0,0048	0,0277	0,0004	11,6783	3,3398	0,7171	0,0000	15,7353	0,0000	15,7353
0,0204	0,0048	0,0269	0,0000	10,4895	2,9254	0,7333	0,0000	14,1482	0,0000	14,1482
0,0191	0,0048	0,0243	0,0000	10,0881	2,8503	0,7326	0,0000	13,6711	0,0000	13,6711
0,0179	0,0048	0,0233	0,0004	9,4581	2,7091	0,6853	0,0000	12,8525	0,0000	12,8525
0,0186	0,0048	0,0231	0,0000	8,2341	2,3962	0,6140	0,0000	11,2443	0,0000	11,2443
0,0148	0,0048	0,0228	0,0000	7,0624	2,0717	0,5442	0,0000	9,6783	0,0000	9,6783
0,3794	0,0770	0,3888	0,0025	223,9711	62,2232	14,1964	0,0000	300,3907	0,0000	300,3907

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Кулебакский район									
Часы	КТП-11273А Т-1	КТП-11273А Т-2	КТП-72098А	оп. №71,72 в ст.ТП-11239А - Хлебобулочный цех	оп.№2 в ст.ТП-11215А - Гараж	оп.№27 в ст.ТП-11227А	оп.№29 в ст.ТП-11226А - Административное здание		
	0623125521	0623126145	1180236603739	35320334	31601295	42519268	25506585		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2		
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0000	0,0026	0,0032	0,0246	0,0070	0,0051	0,0126		
1-2	0,0000	0,0028	0,0030	0,0250	0,0060	0,0049	0,0127		
2-3	0,0000	0,0025	0,0026	0,0236	0,0061	0,0048	0,0129		
3-4	0,0000	0,0028	0,0027	0,0217	0,0059	0,0050	0,0132		
4-5	0,0000	0,0029	0,0032	0,0224	0,0075	0,0052	0,0139		
5-6	0,0000	0,0035	0,0026	0,0224	0,0067	0,0228	0,0148		
6-7	0,0000	0,0039	0,0030	0,0234	0,0067	0,0201	0,0149		
7-8	0,0000	0,0040	0,0034	0,0216	0,0107	0,0269	0,0153		
8-9	0,0000	0,0041	0,0034	0,0311	0,0138	0,0226	0,0160		
9-10	0,0000	0,0046	0,0082	0,0419	0,0109	0,0266	0,0180		
10-11	0,0000	0,0049	0,0064	0,0525	0,0116	0,0278	0,0193		
11-12	0,0000	0,0047	0,0054	0,0579	0,0115	0,0279	0,0219		
12-13	0,0000	0,0042	0,0054	0,0825	0,0057	0,0245	0,0198		
13-14	0,0000	0,0046	0,0045	0,0655	0,0086	0,0120	0,0170		
14-15	0,0000	0,0049	0,0117	0,0369	0,0043	0,0086	0,0174		
15-16	0,0000	0,0048	0,0183	0,0538	0,0000	0,0073	0,0170		
16-17	0,0000	0,0049	0,0066	0,0409	0,0025	0,0070	0,0190		
17-18	0,0000	0,0040	0,0088	0,0273	0,0118	0,0054	0,0189		
18-19	0,0000	0,0038	0,0030	0,0280	0,0074	0,0053	0,0175		
19-20	0,0000	0,0038	0,0027	0,0281	0,0073	0,0053	0,0150		
20-21	0,0000	0,0040	0,0027	0,0263	0,0068	0,0053	0,0147		
21-22	0,0000	0,0040	0,0029	0,0254	0,0066	0,0053	0,0139		
22-23	0,0000	0,0039	0,0022	0,0298	0,0058	0,0051	0,0130		
23-24	0,0000	0,0029	0,0024	0,0289	0,0068	0,0055	0,0128		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	0,0928	0,1183	0,8412	0,1780	0,2963	0,3815		

ПС Гремячево ф.606	ПС Гремячево ф.608	ПС Гремячево ф.617	ПС Гремячево ф.626	ПС Гремячево яч.6 кв ф.604	ТП-13019А	ТП-13022А	ТП-13023,А
ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
12064765	5070902	120071649	4070811	120071576	39975678	39151286	42519033
0,1620	0,1853	0,1220	0,0297	0,0310	0,0221	0,0000	0,0000
0,1548	0,1920	0,1206	0,0295	0,0235	0,0195	0,0000	0,0250
0,1498	0,1834	0,1159	0,0311	0,0281	0,0181	0,0000	0,0233
0,1512	0,1819	0,1152	0,0302	0,0209	0,0178	0,0000	0,0260
0,1522	0,1761	0,1156	0,0283	0,0281	0,0178	0,0000	0,0268
0,1548	0,1968	0,1172	0,0286	0,0247	0,0187	0,0000	0,0269
0,1838	0,2222	0,1253	0,0302	0,0266	0,0181	0,0000	0,0280
0,2359	0,2462	0,1415	0,0344	0,0319	0,0190	0,0000	0,0285
0,3062	0,2794	0,1336	0,0347	0,0269	0,0198	0,0000	0,0293
0,3521	0,2822	0,1375	0,0329	0,0331	0,0198	0,0000	0,0303
0,3595	0,2798	0,1386	0,0338	0,0257	0,0231	0,0000	0,0310
0,3384	0,2846	0,1465	0,0374	0,0235	0,0254	0,0000	0,0307
0,3278	0,2707	0,1423	0,0349	0,0298	0,0238	0,0000	0,0302
0,3108	0,2606	0,1366	0,0410	0,0228	0,0250	0,0000	0,0275
0,3019	0,2722	0,1426	0,0353	0,0326	0,0234	0,0000	0,0289
0,3156	0,2611	0,1400	0,0358	0,0274	0,0230	0,0000	0,0293
0,3178	0,2688	0,1602	0,0329	0,0257	0,0234	0,0000	0,0278
0,3204	0,2755	0,1596	0,0328	0,0314	0,0240	0,0000	0,0268
0,3005	0,2765	0,1699	0,0335	0,0302	0,0283	0,0000	0,0263
0,2998	0,2674	0,1678	0,0324	0,0302	0,0268	0,0000	0,0259
0,2916	0,2549	0,1620	0,0335	0,0274	0,0264	0,0000	0,0258
0,2693	0,2429	0,1483	0,0347	0,0250	0,0250	0,0000	0,0257
0,2292	0,2285	0,1458	0,0308	0,0341	0,0262	0,0000	0,0254
0,1882	0,2059	0,1458	44,7710	0,0235	0,0232	0,0000	0,0249
6,1735	5,7950	3,3504	45,5297	0,6641	0,5374	0,0000	0,6577

ТП-13025А	ТП-13027А	ТП-13029А	ТП-13031А	ТП-13035А	ТП-13040А вв.1	ТП-13040А вв.2	ТП-72051А ПС Кулебаки
40114289	0605111564	42519352	39976574	39948410	42519056	42519087	1180236903059
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0130	0,0005	0,0136	0,0231	0,0210	0,0000	0,0129	0,0612
0,0130	0,0005	0,0134	0,0228	0,0192	0,0000	0,0112	0,0641
0,0118	0,0005	0,0128	0,0216	0,0194	0,0000	0,0112	0,0655
0,0114	0,0005	0,0136	0,0222	0,0195	0,0000	0,0109	0,0619
0,0113	0,0005	0,0139	0,0218	0,0189	0,0000	0,0109	0,0634
0,0114	0,0005	0,0140	0,0206	0,0195	0,0000	0,0116	0,0619
0,0116	0,0005	0,0150	0,0225	0,0189	0,0000	0,0139	0,0598
0,0133	0,0005	0,0157	0,0291	0,0180	0,0000	0,0136	0,0662
0,0222	0,0012	0,0179	0,0309	0,0182	0,0000	0,0136	0,0850
0,0266	0,0030	0,0180	0,0461	0,0209	0,0000	0,0125	0,0893
0,0257	0,0052	0,0183	0,0685	0,0268	0,0000	0,0132	0,0914
0,0197	0,0042	0,0190	0,0699	0,0240	0,0000	0,0133	0,0878
0,0155	0,0029	0,0189	0,0646	0,0247	0,0000	0,0154	0,0806
0,0107	0,0027	0,0179	0,0628	0,0254	0,0000	0,0142	0,0879
0,0120	0,0029	0,0176	0,0598	0,0257	0,0000	0,0140	0,0785
0,0098	0,0037	0,0169	0,0585	0,0250	0,0000	0,0159	0,0732
0,0125	0,0033	0,0160	0,0607	0,0229	0,0000	0,0201	0,0742
0,0157	0,0012	0,0173	0,0589	0,0225	0,0000	0,0219	0,0706
0,0182	0,0013	0,0169	0,0597	0,0205	0,0000	0,0225	0,0670
0,0183	0,0025	0,0157	0,0460	0,0265	0,0000	0,0232	0,0598
0,0196	0,0027	0,0150	0,0408	0,0267	0,0000	0,0235	0,0605
0,0186	0,0025	0,0147	0,0458	0,0243	0,0000	0,0204	0,0598
0,0156	0,0026	0,0138	0,0550	0,0268	0,0000	0,0170	0,0634
0,0131	0,0026	0,0130	0,0456	0,0250	0,0000	0,0127	0,0583
0,3704	0,0487	0,3789	1,0571	0,5404	0,0000	0,3693	1,6911

ТП-72150А оп.9	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
	СН1	СН2	ВН	ИН			
11804839							
СН2							
24							
0,0000	0,0000	0,2478	0,5300	0,0000	0,7778	0,0000	0,7778
0,0000	0,0000	0,2431	0,5204	0,0000	0,7635	0,0000	0,7635
0,0000	0,0000	0,2385	0,5083	0,0000	0,7468	0,0000	0,7468
0,0000	0,0000	0,2350	0,4994	0,0000	0,7345	0,0000	0,7345
0,0000	0,0000	0,2403	0,5001	0,0000	0,7404	0,0000	0,7404
0,0000	0,0000	0,2578	0,5221	0,0000	0,7799	0,0000	0,7799
0,0000	0,0000	0,2602	0,5882	0,0000	0,8485	0,0000	0,8485
0,0000	0,0000	0,2857	0,6899	0,0000	0,9756	0,0000	0,9756
0,0000	0,0000	0,3291	0,7808	0,0000	1,1098	0,0000	1,1098
0,0000	0,0000	0,3767	0,8379	0,0000	1,2146	0,0000	1,2146
0,0000	0,0000	0,4258	0,8375	0,0000	1,2633	0,0000	1,2633
0,0000	0,0000	0,4234	0,8305	0,0000	1,2540	0,0000	1,2540
0,0000	0,0000	0,4188	0,8055	0,0000	1,2243	0,0000	1,2243
0,0000	0,0000	0,3863	0,7719	0,0000	1,1581	0,0000	1,1581
0,0000	0,0000	0,3467	0,7846	0,0000	1,1313	0,0000	1,1313
0,0000	0,0000	0,3563	0,7799	0,0000	1,1362	0,0000	1,1362
0,0000	0,0000	0,3418	0,8054	0,0000	1,1472	0,0000	1,1472
0,0000	0,0000	0,3350	0,8198	0,0000	1,1547	0,0000	1,1547
0,0000	0,0000	0,3256	0,8106	0,0000	1,1362	0,0000	1,1362
0,0000	0,0000	0,3067	0,7975	0,0000	1,1042	0,0000	1,1042
0,0000	0,0000	0,3006	0,7693	0,0000	1,0699	0,0000	1,0699
0,0000	0,0000	0,2949	0,7202	0,0000	1,0151	0,0000	1,0151
0,0000	0,0000	0,3054	0,6683	0,0000	0,9738	0,0000	0,9738
0,0000	0,0000	0,2777	45,3344	0,0000	45,6121	0,0000	45,6121
0,0000	0,0000	7,5591	61,5127	0,0000	69,0717	0,0000	69,0717

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" г. Нижний Новгород									
Часы	вв.1 -- ТП-898 0802152947 СН2	вв.1 -- ТП-952 (строит.площадка) 33624876 СН2	вв.2 -- ТП-898 0802152984 СН2	вв.2 -- ТП-952 (строит.площадка) 36741348 СН2	Ввод 6 кВ Т2 ВН 5	Ввод 6 кВ Т2 ВН 6	Ввод 6кВ Т1 ВН 7		
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0304	0,0268	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1-2	0,0292	0,0272	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2-3	0,0292	0,0270	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3-4	0,0291	0,0272	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4-5	0,0301	0,0266	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5-6	0,0301	0,0276	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6-7	0,0324	0,0282	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7-8	0,0441	0,0320	0,0018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8-9	0,0625	0,0366	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
9-10	0,0783	0,0406	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10-11	0,0872	0,0476	0,0036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11-12	0,0904	0,0450	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12-13	0,0926	0,0390	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
13-14	0,0919	0,0394	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
14-15	0,0899	0,0398	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15-16	0,0903	0,0404	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
16-17	0,0911	0,0402	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
17-18	0,0777	0,0374	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
18-19	0,0660	0,0342	0,0027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
19-20	0,0525	0,0322	0,0021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
20-21	0,0465	0,0320	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
21-22	0,0383	0,0314	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
22-23	0,0334	0,0308	0,0014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
23-24	0,0326	0,0292	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	1,3758	0,8184	0,0561	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Ввод б/в Г1	ГПП "Щербинки" Г-1	ГПП "Щербинки" Г-2	ГПП "Щербинки" ТСН-1, ТСН-2	КПП-945, 1СШ	КПП-945, 2СШ	магазин Магнит ввод 1	магазин Магнит ввод 1
05010098	11050066	11050230	11051106	0805180029	0805180016	0806130082	0808135318
ВН	ВН	ВН	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0000	2,4840	1,7376	0,0064	0,0398	0,0798		
0,0000	2,3640	1,6416	0,0064	0,0342	0,0764		
0,0000	2,2608	1,6320	0,0064	0,0305	0,0702		
0,0000	2,2104	1,5504	0,0064	0,0284	0,0704		
0,0000	2,2464	1,5624	0,0064	0,0264	0,0692		
0,0000	2,4504	1,8480	0,0064	0,0283	0,0707		
0,0000	2,9808	2,4336	0,0063	0,0371	0,0812		
0,0000	3,8160	3,0360	0,0075	0,0379	0,0870		
0,0000	4,5720	3,6696	0,0067	0,0358	0,0868		
0,0000	5,0088	3,9936	0,0065	0,0367	0,0884		
0,0000	5,1912	4,2504	0,0064	0,0392	0,0847		
0,0000	5,1168	4,1808	0,0064	0,0462	0,0839		
0,0000	5,0856	4,2072	0,0064	0,0456	0,0847		
0,0000	5,0112	4,2480	0,0063	0,0404	0,0852		
0,0000	4,9032	3,9840	0,0064	0,0420	0,0864		
0,0000	4,4712	3,6576	0,0065	0,0451	0,0871		
0,0000	4,0608	3,2160	0,0061	0,0472	0,0918		
0,0000	3,7320	3,1176	0,0061	0,0528	0,0961		
0,0000	3,6312	3,0480	0,0062	0,0559	0,1027		
0,0000	3,4992	3,0480	0,0062	0,0623	0,1110		
0,0000	3,2904	2,8536	0,0062	0,0642	0,1056		
0,0000	3,0768	2,6544	0,0063	0,0588	0,1036		
0,0000	2,8584	2,3352	0,0063	0,0491	0,0955		
0,0000	2,6424	2,1120	0,0064	0,0480	0,0875		
0,0000	86,9640	70,0176	0,1535	1,0320	2,0861	0,0000	0,0000

магазин Магнит ввод 2	магазин Магнит ввод 2	магазин Магнит ввод 3	магазин Магнит ввод 4	МКД, вв.2 -- ТП-2585	МКД, вв.1 -- ТП-2585	ОДА ТП-534 Ввод 1	ОДА ТП-534 Ввод 2
0810136743	0805131213	0808135198	0808135352	39107336	28740350	35976191	35975823
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
				0,0271	0,0006	0,0463	0,0397
				0,0256	0,0005	0,0396	0,0399
				0,0236	0,0006	0,0404	0,0392
				0,0216	0,0006	0,0384	0,0396
				0,0213	0,0005	0,0383	0,0392
				0,0235	0,0006	0,0380	0,0393
				0,0294	0,0005	0,0410	0,0394
				0,0401	0,0006	0,0499	0,0403
				0,0609	0,0002	0,0539	0,0431
				0,0649	0,0000	0,0593	0,0426
				0,0671	0,0000	0,0633	0,0455
				0,0678	0,0000	0,0664	0,0456
				0,0670	0,0000	0,0606	0,0456
				0,0668	0,0000	0,0695	0,0463
				0,0697	0,0000	0,0637	0,0435
				0,0719	0,0000	0,0621	0,0496
				0,0713	0,0006	0,0703	0,0574
				0,0689	0,0005	0,0675	0,0439
				0,0700	0,0006	0,0617	0,0350
				0,0719	0,0006	0,0596	0,0287
				0,0709	0,0005	0,0624	0,0283
				0,0728	0,0006	0,0650	0,0265
				0,0388	0,0005	0,0608	0,0272
				0,0318	0,0006	0,0568	0,0266
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2448	0,0095	1,3348	0,9520

08-ПС "Нагорная" ф.:1001 1СШ 10кВ РП-221		08-ПС "Нагорная" ф.:1008 2СШ 10кВ РП-221		ПС 110/10 Кв "ТАСТ-2" ВЛ №140		ПС 110/10 Кв "ТАСТ-2" ВЛ ТАСТ		ТП-239 Ввод РУ-0,4 Кв		ТП-2613, 1СШ		ТП-2613, 2СШ		ТП-2614	
CH2	24	CH2	25	ВН	26	ВН	27	CH2	28	CH2	29	CH2	30	CH2	31
0807130099	0,2650	0807130140	0,2650	812102151	2,3892	812101560	1,5092	45480223	0,0085	32932343	0,0143	32932341	0,0000	034705568	0,0029
	0,2605		0,2605		2,2660		1,4960		0,0082		0,0146		0,0000		0,0028
	0,2738		0,2738		2,5432		1,4828		0,0085		0,0131		0,0000		0,0030
	0,2605		0,2605		2,7588		1,4784		0,0089		0,0117		0,0000		0,0028
	0,2650		0,2650		2,5124		1,4740		0,0094		0,0111		0,0000		0,0029
	0,2605		0,2605		2,5564		1,4828		0,0158		0,0122		0,0000		0,0028
	0,2826		0,2826		2,7104		1,5312		0,0232		0,0137		0,0000		0,0031
	0,2870		0,2870		2,8292		1,6456		0,0293		0,0150		0,0000		0,0031
	0,3224		0,3224		3,2252		1,9228		0,0302		0,0125		0,0000		0,0035
	0,3621		0,3621		3,4804		2,1736		0,0332		0,0129		0,0000		0,0039
	0,3665		0,3665		3,7136		2,4288		0,0415		0,0150		0,0000		0,0040
	0,3710		0,3710		3,7488		2,4728		-0,0403		0,0200		0,0000		0,0040
	0,3710		0,3710		3,6212		2,4420		0,0417		0,0194		0,0000		0,0040
	0,3930		0,3930		3,7092		2,4332		0,0416		0,0204		0,0000		0,0043
	0,4019		0,4019		3,7620		2,4728		0,0373		0,0201		0,0000		0,0044
	0,3533		0,3533		3,7488		2,4904		-0,0360		0,0221		0,0000		0,0038
	0,3710		0,3710		3,9556		2,5476		0,0356		0,0270		0,0000		0,0040
	0,3445		0,3445		3,7576		2,5696		0,0354		0,0242		0,0000		0,0037
	0,3224		0,3224		3,7444		2,5608		0,0348		0,0233		0,0000		0,0035
	0,3180		0,3180		3,8236		2,5564		0,0246		0,0237		0,0000		0,0034
	0,3047		0,3047		3,7752		2,4860		0,0205		0,0204		0,0000		0,0033
	0,2826		0,2826		3,8588		2,4948		0,0216		0,0201		0,0000		0,0031
	0,2826		0,2826		3,2032		1,9228		0,0152		0,0192		0,0000		0,0031
	0,2694		0,2694		2,8204		1,7072		0,0088		0,0158		0,0000		0,0029
7,5913			7,5913		78,5136		49,7816		0,6099		0,4212		0,0000		0,0823

ТП-2627, 1СШ	ТП-2627, 2СШ	ТП-3391 ф.3610	ТП-3391 ф.3611	ТП-487 1СШ	ТП-487 2СШ	ТП-5021 2 СШ ф.12	ТП-5031 1 СШ ф.25
39145309	40090318	1107140608	1107140721	21955929	21955499	1102180394	1103180906
СШ2	СШ2	СШ2	СШ2	СШ2	СШ2	СШ2	СШ2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0310	0,0037	0,0271	0,0201	0,0232	0,0320	0,0134	0,0094
0,0308	0,0037	0,0233	0,0208	0,0199	0,0294	0,0114	0,0080
0,0302	0,0034	0,0213	0,0185	0,0209	0,0286	0,0102	0,0071
0,0296	0,0035	0,0208	0,0184	0,0193	0,0260	0,0097	0,0068
0,0338	0,0032	0,0233	0,0180	0,0196	0,0268	0,0094	0,0066
0,0320	0,0036	0,0282	0,0218	0,0220	0,0263	0,0114	0,0080
0,0374	0,0037	0,0331	0,0273	0,0323	0,0300	0,0144	0,0101
0,0523	0,0113	0,0347	0,0274	0,0440	0,0323	0,0142	0,0100
0,0606	0,0184	0,0302	0,0254	0,0426	0,0392	0,0146	0,0102
0,0530	0,0165	0,0320	0,0272	0,0487	0,0481	0,0164	0,0115
0,0557	0,0174	0,0353	0,0284	0,0545	0,0480	0,0158	0,0111
0,0535	0,0185	0,0374	0,0286	0,0504	0,0455	0,0151	0,0106
0,0604	0,0231	0,0396	0,0309	0,0559	0,0530	0,0185	0,0129
0,0630	0,0171	0,0395	0,0291	0,0600	0,0521	0,0172	0,0121
0,0574	0,0168	0,0408	0,0314	0,0569	0,0534	0,0168	0,0118
0,0497	0,0179	0,0413	0,0320	0,0552	0,0578	0,0169	0,0119
0,0500	0,0127	0,0464	0,0358	0,0551	0,0602	0,0221	0,0155
0,0494	0,0056	0,0474	0,0353	0,0608	0,0644	0,0241	0,0169
0,0365	0,0061	0,0545	0,0390	0,0631	0,0608	0,0255	0,0179
0,0462	0,0044	0,0504	0,0422	0,0560	0,0581	0,0250	0,0176
0,0437	0,0040	0,0526	0,0419	0,0476	0,0534	0,0259	0,0182
0,0256	0,0035	0,0525	0,0368	0,0414	0,0532	0,0246	0,0172
0,0200	0,0033	0,0439	0,0315	0,0382	0,0422	0,0192	0,0134
0,0200	0,0034	0,0371	0,0276	0,0312	0,0313	0,0159	0,0111
1,0219	0,2247	0,8926	0,6952	1,0188	1,0523	0,4076	0,2859

Приложение №9

ТП-724 ф.2073	ТП-724 ф.2074	ТП-906, ф.95-11	ТП-912 ввод1	ТП-912 ввод2	ТП-912 ввод3	ТП-912 ввод4	ТП-926, ф.95-12	ТП-937, 2СЦП - офисные помещения
9072836	9072951	0811150591	0812138074	0812138095	0812138033	0812138029	0811150584	32352371
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47	48
0,1278	0,0134	0,0845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0087
0,1179	0,0130	0,0785	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0085
0,1156	0,0128	0,0725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0031	0,0079
0,1148	0,0128	0,0493	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0021	0,0095
0,1148	0,0125	0,0493	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0021	0,0095
0,1156	0,0126	0,0614	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0026	0,0094
0,1232	0,0142	0,0835	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0098
0,1673	0,0185	0,0775	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0033	0,0095
0,1704	0,0188	0,0825	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0094
0,1787	0,0209	0,0916	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0039	0,0101
0,1734	0,0229	0,0715	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0031	0,0098
0,1787	0,0228	0,0694	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0088
0,1810	0,0234	0,0946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0041	0,0089
0,1780	0,0225	0,0966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0041	0,0089
0,1749	0,0230	0,0946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0041	0,0092
0,1749	0,0226	0,1017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0044	0,0097
0,1840	0,0240	0,1308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0056	0,0101
0,1840	0,0232	0,1077	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0096
0,1848	0,0256	0,1047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0045	0,0097
0,1955	0,0262	0,1268	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0054	0,0094
0,1764	0,0242	0,1419	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,0092
0,1696	0,0231	0,1429	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,0091
0,1628	0,0201	0,1107	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0047	0,0092
0,1384	0,0162	0,1027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0044	0,0092
3,8027	0,4693	2,2273	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0955	0,2229

ТП-937, 1СШ - офисное помещение	ТП-960, 1СШ		ТП-960, 2СШ		яч. 64 ПРУ-6 кв	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей	
	CH2	CH2	CH2	CH2		CH1	CH2	ВН	НН				
32363088	35420582	35989803	01344848										
49	50	51	52										
0,0010	0,0000	0,0188	0,0038	0,0000	1,2689	8,1264	0,0000	0,0000	9,3953	0,0000	9,3953	9,3953	
0,0010	0,0000	0,0191	0,0038	0,0000	1,2129	7,7740	0,0000	0,0000	8,9869	0,0000	8,9869	8,9869	
0,0010	0,0000	0,0192	0,0039	0,0000	1,2100	7,9252	0,0000	0,0000	9,1352	0,0000	9,1352	9,1352	
0,0010	0,0000	0,0192	0,0039	0,0000	1,1479	8,0044	0,0000	0,0000	9,1523	0,0000	9,1523	9,1523	
0,0010	0,0000	0,0191	0,0039	0,0000	1,1590	7,8016	0,0000	0,0000	8,9606	0,0000	8,9606	8,9606	
0,0010	0,0000	0,0190	0,0039	0,0000	1,1898	8,3440	0,0000	0,0000	9,5338	0,0000	9,5338	9,5338	
0,0008	0,0000	0,0193	0,0039	0,0000	1,3424	9,6623	0,0000	0,0000	11,0047	0,0000	11,0047	11,0047	
0,0007	0,0000	0,0216	0,0039	0,0000	1,4838	11,3343	0,0000	0,0000	12,8181	0,0000	12,8181	12,8181	
0,0007	0,0000	0,0202	0,0037	0,0000	1,6235	13,3963	0,0000	0,0000	15,0198	0,0000	15,0198	15,0198	
0,0008	0,0000	0,0187	0,0039	0,0000	1,7703	14,6629	0,0000	0,0000	16,4332	0,0000	16,4332	16,4332	
0,0014	0,0000	0,0229	0,0040	0,0000	1,8069	15,5904	0,0000	0,0000	17,3973	0,0000	17,3973	17,3973	
0,0014	0,0000	0,0226	0,0038	0,0000	1,8253	15,5256	0,0000	0,0000	17,3509	0,0000	17,3509	17,3509	
0,0012	0,0000	0,0250	0,0037	0,0000	1,8821	15,3624	0,0000	0,0000	17,2444	0,0000	17,2444	17,2444	
0,0011	0,0000	0,0231	0,0036	0,0000	1,9236	15,4079	0,0000	0,0000	17,3316	0,0000	17,3316	17,3316	
0,0011	0,0000	0,0227	0,0037	0,0000	1,9226	15,1284	0,0000	0,0000	17,0510	0,0000	17,0510	17,0510	
0,0011	0,0000	0,0240	0,0037	0,0000	1,8435	14,3745	0,0000	0,0000	16,2180	0,0000	16,2180	16,2180	
0,0014	0,0000	0,0265	0,0042	0,0000	1,9665	13,7861	0,0000	0,0000	15,7526	0,0000	15,7526	15,7526	
0,0011	0,0000	0,0255	0,0040	0,0000	1,8640	13,1829	0,0000	0,0000	15,0470	0,0000	15,0470	15,0470	
0,0010	0,0000	0,0230	0,0039	0,0000	1,7957	12,9906	0,0000	0,0000	14,7862	0,0000	14,7862	14,7862	
0,0010	0,0000	0,0209	0,0042	0,0000	1,7979	12,9334	0,0000	0,0000	14,7313	0,0000	14,7313	14,7313	
0,0010	0,0000	0,0202	0,0048	0,0000	1,7370	12,4114	0,0000	0,0000	14,1485	0,0000	14,1485	14,1485	
0,0010	0,0000	0,0194	0,0046	0,0000	1,6390	12,0911	0,0000	0,0000	13,7301	0,0000	13,7301	13,7301	
0,0010	0,0000	0,0194	0,0045	0,0000	1,4844	10,3259	0,0000	0,0000	11,8103	0,0000	11,8103	11,8103	
0,0010	0,0000	0,0186	0,0041	0,0000	1,3529	9,2384	0,0000	0,0000	10,6412	0,0000	10,6412	10,6412	
0,0244	0,0000	0,5080	0,0955	0,0000	38,2499	285,4303	0,0000	0,0000	323,6802	0,0000	323,6802	323,6802	

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Пильна									
Часы	АТП КТП-2037	Ввод №1 ЗТП-2024	Ввод №2 ЗТП-2024	КНС-2 КТП-2056	КОС-2048 КТП-1	КОС-2049 КТП-2	оп. №1 в сторону ТП-1143		
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0026	0,0485	0,0000	0,0069	0,0000	0,0418	0,0227		
1-2	0,0026	0,0450	0,0000	0,0047	0,0000	0,0419	0,0218		
2-3	0,0026	0,0428	0,0000	0,0047	0,0000	0,0419	0,0230		
3-4	0,0032	0,0422	0,0000	0,0047	0,0000	0,0418	0,0234		
4-5	0,0047	0,0425	0,0000	0,0047	0,0000	0,0420	0,0233		
5-6	0,0032	0,0472	0,0000	0,0047	0,0000	0,0419	0,0238		
6-7	0,0035	0,0567	0,0000	0,0069	0,0000	0,0421	0,0261		
7-8	0,0046	0,0631	0,0000	0,0049	0,0000	0,0421	0,0295		
8-9	0,0043	0,0568	0,0000	0,0048	0,0000	0,0429	0,0306		
9-10	0,0029	0,0583	0,0000	0,0122	0,0000	0,0432	0,0283		
10-11	0,0040	0,0572	0,0000	0,0117	0,0000	0,0436	0,0286		
11-12	0,0029	0,0572	0,0000	0,0094	0,0000	0,0437	0,0304		
12-13	0,0031	0,0598	0,0000	0,0045	0,0000	0,0434	0,0310		
13-14	0,0026	0,0572	0,0000	0,0119	0,0000	0,0436	0,0276		
14-15	0,0027	0,0601	0,0000	0,0104	0,0000	0,0436	0,0303		
15-16	0,0026	0,0624	0,0000	0,0080	0,0000	0,0437	0,0329		
16-17	0,0041	0,0716	0,0000	0,0062	0,0000	0,0443	0,0340		
17-18	0,0048	0,0883	0,0000	0,0075	0,0000	0,0450	0,0362		
18-19	0,0033	0,0860	0,0000	0,0076	0,0000	0,0448	0,0357		
19-20	0,0042	0,0838	0,0000	0,0076	0,0000	0,0449	0,0333		
20-21	0,0042	0,0820	0,0000	0,0076	0,0000	0,0450	0,0334		
21-22	0,0041	0,0777	0,0000	0,0075	0,0000	0,0447	0,0320		
22-23	0,0030	0,0645	0,0000	0,0075	0,0000	0,0448	0,0295		
23-24	0,0029	0,0583	0,0000	0,0056	0,0000	0,0450	0,0275		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0828	1,4692	0,0000	0,1724	0,0000	1,0418	0,6949		

оп. №105 в сторону ТП-2027	оп. №14 в сторону ЗТП-2034	оп. №23 в сторону ТП-2026	оп. №26 в сторону ТП-1319	оп. №3 в сторону ЗТП-1459	оп. №4 в сторону ТП-2030	оп. №43 в сторону ТП-1443	оп. №5 в сторону ТП-2031
38396955	38397136	46285657	46285673	38397068	38397020	41841912	38397021
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0181	0,0626	0,0086	0,0291	0,0230	0,0029	0,0042	0,0245
0,0175	0,0590	0,0087	0,0281	0,0219	0,0023	0,0044	0,0242
0,0177	0,0566	0,0088	0,0284	0,0219	0,0024	0,0042	0,0241
0,0155	0,0553	0,0087	0,0282	0,0204	0,0022	0,0044	0,0243
0,0194	0,0547	0,0091	0,0284	0,0213	0,0022	0,0042	0,0242
0,0243	0,0704	0,0095	0,0299	0,0235	0,0028	0,0042	0,0238
0,0233	0,1262	0,0091	0,0298	0,0267	0,0032	0,0060	0,0236
0,0206	0,1397	0,0114	0,0317	0,0357	0,0034	0,0285	0,0232
0,0199	0,1307	0,0276	0,0327	0,0609	0,0050	0,0360	0,0220
0,0197	0,1354	0,0284	0,0273	0,0610	0,0030	0,0394	0,0156
0,0170	0,1355	0,0258	0,0189	0,0532	0,0028	0,0344	0,0140
0,0169	0,1330	0,0199	0,0164	0,0537	0,0032	0,0272	0,0141
0,0187	0,1267	0,0194	0,0153	0,0415	0,0027	0,0272	0,0144
0,0172	0,1160	0,0174	0,0149	0,0318	0,0029	0,0234	0,0146
0,0161	0,0943	0,0134	0,0168	0,0287	0,0028	0,0163	0,0157
0,0210	0,0829	0,0123	0,0218	0,0252	0,0035	0,0085	0,0204
0,0212	0,0880	0,0078	0,0272	0,0284	0,0037	0,0068	0,0188
0,0187	0,0920	0,0065	0,0315	0,0318	0,0065	0,0044	0,0225
0,0235	0,0938	0,0101	0,0317	0,0363	0,0049	0,0045	0,0217
0,0214	0,0945	0,0099	0,0287	0,0445	0,0051	0,0052	0,0213
0,0202	0,0917	0,0099	0,0279	0,0431	0,0038	0,0053	0,0210
0,0191	0,0892	0,0100	0,0311	0,0437	0,0041	0,0049	0,0200
0,0190	0,0826	0,0103	0,0316	0,0391	0,0030	0,0045	0,0249
0,0173	0,0726	0,0098	0,0300	0,0330	0,0027	0,0050	0,0209
0,4634	2,2834	0,3123	0,6371	0,8503	0,0810	0,3125	0,4938

оп. №7 в сторону ТП-1107	Очистные КТП-2011		Скваж.Яс.Поляна ТП-1295		Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
	38396974	41841835	41841836	1295	СН1	СН2	ВН	НН			
	СН2	СН2	СН2								
	16	17	18								
0,0035	0,0000	0,0160	0,0000	0,3149	0,0000	0,0000	0,0000	0,3149	0,0000	0,3149	0,3149
0,0037	0,0000	0,0149	0,0000	0,3006	0,0000	0,0000	0,0000	0,3006	0,0000	0,3006	0,3006
0,0045	0,0000	0,0147	0,0000	0,2981	0,0000	0,0000	0,0000	0,2981	0,0000	0,2981	0,2981
0,0043	0,0000	0,0144	0,0000	0,2931	0,0000	0,0000	0,0000	0,2931	0,0000	0,2931	0,2931
0,0046	0,0000	0,0155	0,0000	0,3010	0,0000	0,0000	0,0000	0,3010	0,0000	0,3010	0,3010
0,0046	0,0000	0,0224	0,0000	0,3361	0,0000	0,0000	0,0000	0,3361	0,0000	0,3361	0,3361
0,0051	0,0000	0,0269	0,0000	0,4153	0,0000	0,0000	0,0000	0,4153	0,0000	0,4153	0,4153
0,0043	0,0000	0,0304	0,0000	0,4731	0,0000	0,0000	0,0000	0,4731	0,0000	0,4731	0,4731
0,0039	0,0000	0,0239	0,0000	0,5018	0,0000	0,0000	0,0000	0,5018	0,0000	0,5018	0,5018
0,0040	0,0000	0,0236	0,0000	0,5024	0,0000	0,0000	0,0000	0,5024	0,0000	0,5024	0,5024
0,0042	0,0000	0,0232	0,0000	0,4742	0,0000	0,0000	0,0000	0,4742	0,0000	0,4742	0,4742
0,0036	0,0000	0,0231	0,0000	0,4544	0,0000	0,0000	0,0000	0,4544	0,0000	0,4544	0,4544
0,0041	0,0000	0,0242	0,0000	0,4361	0,0000	0,0000	0,0000	0,4361	0,0000	0,4361	0,4361
0,0041	0,0000	0,0231	0,0000	0,4081	0,0000	0,0000	0,0000	0,4081	0,0000	0,4081	0,4081
0,0036	0,0000	0,0230	0,0000	0,3777	0,0000	0,0000	0,0000	0,3777	0,0000	0,3777	0,3777
0,0041	0,0000	0,0233	0,0000	0,3726	0,0000	0,0000	0,0000	0,3726	0,0000	0,3726	0,3726
0,0037	0,0000	0,0242	0,0000	0,3898	0,0000	0,0000	0,0000	0,3898	0,0000	0,3898	0,3898
0,0034	0,0000	0,0269	0,0000	0,4261	0,0000	0,0000	0,0000	0,4261	0,0000	0,4261	0,4261
0,0034	0,0000	0,0272	0,0000	0,4344	0,0000	0,0000	0,0000	0,4344	0,0000	0,4344	0,4344
0,0040	0,0000	0,0264	0,0000	0,4348	0,0000	0,0000	0,0000	0,4348	0,0000	0,4348	0,4348
0,0056	0,0000	0,0259	0,0000	0,4265	0,0000	0,0000	0,0000	0,4265	0,0000	0,4265	0,4265
0,0047	0,0000	0,0250	0,0000	0,4177	0,0000	0,0000	0,0000	0,4177	0,0000	0,4177	0,4177
0,0043	0,0000	0,0229	0,0000	0,3915	0,0000	0,0000	0,0000	0,3915	0,0000	0,3915	0,3915
0,0037	0,0000	0,0161	0,0000	0,3503	0,0000	0,0000	0,0000	0,3503	0,0000	0,3503	0,3503
0,0988	0,0000	0,5370	0,0000	9,5306	0,0000	0,0000	0,0000	9,5306	0,0000	9,5306	9,5306

Главный инженер

О.В. Петров

тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Дата: 21-12-2022									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ" Семеновский район									
Часы	Адм.здание (2 этаж)	Адм.здание (3 этаж)	Административное здание	Административное здание	База	Ввод 1	Ввод 2		
	07003535 НН 1	211600110415403 НН 2	37890828 НН 3	211600110415424 НН 4	211600110415401 НН 5	42457154 CH2 6	42927422 CH2 7		
0-1	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0523	
1-2	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0473	
2-3	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0450	
3-4	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0438	
4-5	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0425	
5-6	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0423	
6-7	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0434	
7-8	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0776	
8-9	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1056	
9-10	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1186	
10-11	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1126	
11-12	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1054	
12-13	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1094	
13-14	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1069	
14-15	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,1030	
15-16	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0881	
16-17	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0815	
17-18	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0740	
18-19	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0703	
19-20	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0751	
20-21	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0693	
21-22	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0655	
22-23	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0666	
23-24	0,0060	0,0043	0,0006	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0599	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,1449	0,1026	0,0152	0,0467	0,0003	0,0000	0,0000	1,8059	

Детский центр "Колос"	Дом культуры	Жилый дом	Жилый дом	здание администрации	Здание детского сада	Здание детского сада	Здание детского сада	Здание детского сада
34759156	10010555	07598716	09257309	47841619420931	32315813	29874487	3470087	45474654
СН2	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0081	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0081	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0083	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0081	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0080	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0075	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0076	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0116	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0229	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0215	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0214	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0211	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0174	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0202	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0213	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0214	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0213	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0147	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0119	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0101	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0083	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0085	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0086	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,0250	0,0012	0,0000	0,0002	0,0085	0,0063	0,0029	0,0021	0,0019
0,6000	0,0295	0,0000	0,0049	0,3263	0,1520	0,0686	0,0493	0,0455

ЗТП-222 ПС Сухобездное Л-1004	ЗТП-402 ПС Бокховская Л-1001	ЗТП-402 ПС Бокховская Л-1001	ЗТП-63 ПС Семеновская ВЛ-1017	ЗТП-68 ф.4 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП-1 ВЛ-1033	ЗТП-68 ф.8 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП-1 ВЛ-1033	ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ-1001	ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ-1001	ЗТП-83 ф.18 ПС Семеновская РП-1 ВЛ- 1033 ВЛ-1019
39072473 CH2	32966497 CH2	32966454 CH2	32970804 CH2	48382721380683 CH2	48382721380671 CH2	32966081 CH2	32970780 CH2	33613077 CH2
26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,1015	0,0276	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,0985	0,0250	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,0982	0,0230	0,0000	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0017	0,0144
0,0982	0,0226	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1108	0,0215	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1127	0,0224	0,0000	0,0001	0,0008	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1244	0,0264	0,0000	0,0001	0,0010	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1277	0,0349	0,0000	0,0001	0,0015	0,0000	0,0000	0,0022	0,0144
0,1175	0,0461	0,0000	0,0001	0,0014	0,0000	0,0000	0,0024	0,0144
0,1318	0,0478	0,0000	0,0001	0,0014	0,0000	0,0000	0,0030	0,0144
0,1262	0,0454	0,0000	0,0001	0,0014	0,0000	0,0000	0,0030	0,0144
0,1196	0,0447	0,0000	0,0001	0,0011	0,0000	0,0000	0,0030	0,0144
0,1288	0,0420	0,0000	0,0001	0,0011	0,0000	0,0000	0,0030	0,0144
0,1213	0,0391	0,0000	0,0001	0,0009	0,0000	0,0000	0,0022	0,0144
0,1240	0,0386	0,0000	0,0001	0,0008	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1354	0,0416	0,0000	0,0001	0,0004	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1417	0,0438	0,0000	0,0000	0,0002	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1472	0,0435	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1491	0,0397	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1421	0,0387	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1408	0,0400	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0017	0,0144
0,1306	0,0376	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0017	0,0144
0,1162	0,0341	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0016	0,0144
0,1054	0,0306	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0017	0,0144
2,9497	0,8566	0,0000	0,0028	0,0114	0,0000	0,0000	0,0453	0,3460

ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017	ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017	ЗТП-98 ПС Семеновская Л-1008	И-Заборская больница	КТП-118 ВЛ-1041 ПС Семеновская ВЛ-1013 РП-2	КТП-221 ПС Сухобезводное ВЛ-1003	КТП-457 ПС Демидовская ВЛ-1006	КТП-713 ПС Боконская ВЛ-1001
32970743 CH2	46120778 CH2	46120792 CH2	35369835 ИИ	46679832 CH2	34779578 CH2	35328760 CH2	35328812 CH2
35	37	38	39	40	41	42	43
0,0000	0,0411	0,0000	0,0008	0,0038	0,0227	0,0213	0,0180
0,0000	0,0370	0,0000	0,0008	0,0034	0,0227	0,0189	0,0180
0,0000	0,0358	0,0000	0,0008	0,0027	0,0227	0,0188	0,0180
0,0000	0,0335	0,0000	0,0008	0,0024	0,0227	0,0203	0,0180
0,0000	0,0358	0,0000	0,0008	0,0025	0,0227	0,0209	0,0180
0,0000	0,0400	0,0000	0,0008	0,0025	0,0227	0,0215	0,0180
0,0000	0,0457	0,0000	0,0008	0,0024	0,0227	0,0235	0,0180
0,0000	0,0567	0,0000	0,0008	0,0034	0,0227	0,0244	0,0180
0,0000	0,0724	0,0000	0,0008	0,0052	0,0227	0,0238	0,0180
0,0000	0,0712	0,0000	0,0008	0,0049	0,0227	0,0290	0,0180
0,0000	0,0736	0,0000	0,0008	0,0053	0,0227	0,0248	0,0181
0,0000	0,0830	0,0000	0,0008	0,0055	0,0227	0,0281	0,0180
0,0000	0,0764	0,0000	0,0008	0,0052	0,0227	0,0289	0,0180
0,0000	0,0753	0,0000	0,0008	0,0053	0,0227	0,0287	0,0180
0,0000	0,0744	0,0000	0,0008	0,0057	0,0227	0,0302	0,0180
0,0000	0,0694	0,0000	0,0008	0,0061	0,0227	0,0267	0,0180
0,0000	0,0667	0,0000	0,0008	0,0064	0,0227	0,0278	0,0180
0,0000	0,0735	0,0000	0,0008	0,0057	0,0227	0,0303	0,0181
0,0000	0,0742	0,0000	0,0008	0,0057	0,0227	0,0325	0,0181
0,0000	0,0829	0,0000	0,0008	0,0062	0,0227	0,0308	0,0182
0,0000	0,0779	0,0000	0,0008	0,0057	0,0227	0,0292	0,0181
0,0000	0,0646	0,0000	0,0008	0,0060	0,0227	0,0292	0,0182
0,0000	0,0526	0,0000	0,0008	0,0049	0,0227	0,0237	0,0182
0,0000	0,0442	0,0000	0,0008	0,0034	0,0227	0,0226	0,0181
0,0000	1,4579	0,0000	0,0187	0,1102	0,5440	0,6161	0,4329

КТП-920 ф.1 ПС Тарасиха ВЛ-1002	КТП-920 ф.2 ПС Тарасиха ВЛ-1001	Кухня	Кухня	Кухня	Магазин	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
33617776	33000822	35382359	45481875	32398779	00216277	00216355	00216277	00216789	00216355	00213630
СН2	СН2	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН
44	45	46	47	48	49	50	51	52		
0,0147	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0055	0,0068	0,0055	0,0068
0,0125	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0051	0,0068	0,0051	0,0068
0,0124	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0051	0,0068	0,0051	0,0068
0,0145	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0047	0,0068	0,0047	0,0068
0,0122	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0049	0,0068	0,0049	0,0068
0,0125	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0056	0,0068	0,0056	0,0068
0,0136	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0066	0,0068	0,0066	0,0068
0,0141	0,0075	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0079	0,0068	0,0079	0,0068
0,0158	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0070	0,0068	0,0070	0,0068
0,0172	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0068	0,0068	0,0068	0,0068
0,0168	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0074	0,0068	0,0074	0,0068
0,0221	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0087	0,0068	0,0087	0,0068
0,0221	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0086	0,0068	0,0086	0,0068
0,0208	0,0072	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0071	0,0068	0,0071	0,0068
0,0209	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0088	0,0068	0,0088	0,0068
0,0184	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0082	0,0068	0,0082	0,0068
0,0174	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0108	0,0068	0,0108	0,0068
0,0183	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0128	0,0068	0,0128	0,0068
0,0157	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0139	0,0068	0,0139	0,0068
0,0164	0,0073	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0132	0,0068	0,0132	0,0068
0,0209	0,0076	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0132	0,0068	0,0132	0,0068
0,0228	0,0075	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0104	0,0068	0,0104	0,0068
0,0152	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0080	0,0068	0,0080	0,0068
0,0152	0,0074	0,0035	0,0038	0,0041	0,0035	0,0122	0,0069	0,0068	0,0069	0,0068
0,4024	0,1759	0,0833	0,0917	0,0987	0,2933	0,1971	0,1620			

00213660	00215769	00215674	00216660	00215693	00215794	07001725	00216775	00216528
ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ
53	54	55	56	57	58	59	60	61
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0068	0,0068	0,0056	0,0106	0,0021
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0064	0,0068	0,0057	0,0106	0,0021
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0065	0,0068	0,0050	0,0106	0,0018
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0060	0,0068	0,0052	0,0106	0,0018
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0064	0,0068	0,0054	0,0106	0,0020
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0092	0,0068	0,0054	0,0106	0,0024
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0098	0,0068	0,0065	0,0106	0,0034
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0091	0,0068	0,0070	0,0106	0,0030
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0110	0,0068	0,0071	0,0106	0,0034
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0114	0,0068	0,0067	0,0106	0,0034
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0104	0,0068	0,0074	0,0106	0,0023
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0109	0,0068	0,0082	0,0106	0,0047
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0113	0,0068	0,0061	0,0106	0,0044
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0109	0,0068	0,0062	0,0106	0,0035
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0120	0,0068	0,0064	0,0106	0,0035
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0136	0,0068	0,0074	0,0106	0,0027
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0142	0,0068	0,0074	0,0106	0,0030
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0157	0,0068	0,0088	0,0106	0,0036
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0167	0,0068	0,0113	0,0106	0,0046
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0145	0,0068	0,0111	0,0106	0,0047
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0147	0,0068	0,0117	0,0106	0,0045
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0125	0,0068	0,0112	0,0106	0,0032
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0089	0,0068	0,0092	0,0106	0,0024
0,0047	0,0126	0,0116	0,0089	0,0073	0,0068	0,0069	0,0106	0,0022
0,1127	0,3029	0,2773	0,2130	0,2563	0,1630	0,1787	0,2547	0,0745

00216403	00213409	00216418	00216370	00215727	00216641	00215710	00216776	00216400
ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ
62	63	64	65	66	67	68	69	70
0,0108	0,0036	0,0112	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0100	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0094	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0098	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0096	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0117	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0119	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0101	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0102	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0109	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0096	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0103	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0111	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0128	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0129	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0124	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0133	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0170	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0154	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0159	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0166	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0160	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,0108	0,0036	0,0117	0,0104	0,0112	0,0049	0,0045	0,0018	0,0019
0,2587	0,0873	0,2891	0,2507	0,2693	0,1167	0,1087	0,0440	0,0467

00216530	1101160989	41804161	34776779	00216284	03001381	00215682	41798939	00215802
НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН
71	72	73	74	75	76	77	78	79
0,0026	0,0022	0,0044	0,0027	0,0005	0,0029	0,0042	0,0080	0,0031
0,0020	0,0025	0,0044	0,0027	0,0005	0,0027	0,0042	0,0080	0,0059
0,0021	0,0025	0,0044	0,0027	0,0004	0,0028	0,0042	0,0080	0,0055
0,0022	0,0022	0,0044	0,0027	0,0004	0,0025	0,0042	0,0080	0,0051
0,0021	0,0025	0,0044	0,0027	0,0006	0,0027	0,0042	0,0080	0,0051
0,0025	0,0019	0,0044	0,0027	0,0006	0,0024	0,0042	0,0080	0,0053
0,0031	0,0025	0,0044	0,0027	0,0012	0,0032	0,0042	0,0080	0,0057
0,0033	0,0041	0,0044	0,0027	0,0005	0,0054	0,0042	0,0080	0,0082
0,0052	0,0027	0,0044	0,0027	0,0012	0,0041	0,0042	0,0080	0,0066
0,0059	0,0043	0,0044	0,0027	0,0015	0,0036	0,0042	0,0080	0,0061
0,0054	0,0031	0,0044	0,0027	0,0013	0,0035	0,0042	0,0080	0,0076
0,0062	0,0022	0,0044	0,0027	0,0009	0,0042	0,0042	0,0080	0,0080
0,0057	0,0031	0,0044	0,0027	0,0006	0,0040	0,0042	0,0080	0,0071
0,0058	0,0023	0,0044	0,0027	0,0007	0,0053	0,0042	0,0080	0,0066
0,0060	0,0030	0,0044	0,0027	0,0008	0,0054	0,0042	0,0080	0,0073
0,0065	0,0027	0,0044	0,0027	0,0009	0,0068	0,0042	0,0080	0,0071
0,0073	0,0031	0,0044	0,0027	0,0014	0,0069	0,0042	0,0080	0,0082
0,0062	0,0040	0,0044	0,0027	0,0013	0,0076	0,0042	0,0080	0,0089
0,0053	0,0059	0,0044	0,0027	0,0015	0,0078	0,0042	0,0080	0,0130
0,0049	0,0062	0,0044	0,0027	0,0014	0,0084	0,0042	0,0080	0,0126
0,0059	0,0055	0,0044	0,0027	0,0008	0,0057	0,0042	0,0080	0,0139
0,0041	0,0057	0,0044	0,0027	0,0010	0,0046	0,0042	0,0080	0,0124
0,0037	0,0049	0,0044	0,0027	0,0008	0,0049	0,0042	0,0080	0,0102
0,0026	0,0032	0,0044	0,0027	0,0005	0,0039	0,0042	0,0080	0,0081
0,1067	0,0824	0,1063	0,0640	0,0212	0,1112	0,1010	0,1920	0,1875

00216439	00216409	00216374	41804153	00167875	00167833	00216657	1106140486	00216104
НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН
80	81	82	83	84	85	86	87	88
0,0022	0,0023	0,0006	0,0151	0,0036	0,0014	0,0028	0,0019	0,0022
0,0042	0,0023	0,0013	0,0151	0,0036	0,0014	0,0054	0,0018	0,0040
0,0036	0,0023	0,0011	0,0151	0,0036	0,0014	0,0045	0,0020	0,0036
0,0036	0,0023	0,0014	0,0151	0,0036	0,0014	0,0038	0,0019	0,0036
0,0038	0,0023	0,0012	0,0151	0,0036	0,0014	0,0036	0,0017	0,0033
0,0041	0,0023	0,0011	0,0151	0,0036	0,0014	0,0035	0,0025	0,0035
0,0047	0,0023	0,0018	0,0151	0,0036	0,0014	0,0050	0,0032	0,0036
0,0055	0,0023	0,0020	0,0151	0,0036	0,0014	0,0064	0,0043	0,0041
0,0049	0,0023	0,0023	0,0151	0,0036	0,0014	0,0074	0,0024	0,0042
0,0062	0,0023	0,0026	0,0151	0,0036	0,0014	0,0060	0,0033	0,0043
0,0090	0,0023	0,0021	0,0151	0,0036	0,0014	0,0078	0,0037	0,0038
0,0059	0,0023	0,0030	0,0151	0,0036	0,0014	0,0071	0,0037	0,0034
0,0057	0,0023	0,0035	0,0151	0,0036	0,0014	0,0081	0,0039	0,0037
0,0061	0,0023	0,0027	0,0151	0,0036	0,0014	0,0068	0,0037	0,0041
0,0067	0,0023	0,0030	0,0151	0,0036	0,0014	0,0058	0,0032	0,0042
0,0076	0,0023	0,0029	0,0151	0,0036	0,0014	0,0074	0,0029	0,0049
0,0087	0,0023	0,0026	0,0151	0,0036	0,0014	0,0098	0,0047	0,0052
0,0101	0,0023	0,0028	0,0151	0,0036	0,0014	0,0091	0,0045	0,0057
0,0115	0,0023	0,0031	0,0151	0,0036	0,0014	0,0107	0,0062	0,0060
0,0116	0,0023	0,0041	0,0151	0,0036	0,0014	0,0109	0,0063	0,0068
0,0113	0,0023	0,0034	0,0151	0,0036	0,0014	0,0132	0,0052	0,0074
0,0093	0,0023	0,0037	0,0151	0,0036	0,0014	0,0120	0,0036	0,0066
0,0078	0,0023	0,0028	0,0151	0,0036	0,0014	0,0099	0,0043	0,0066
0,0057	0,0023	0,0023	0,0151	0,0036	0,0014	0,0081	0,0036	0,0054
0,1596	0,0553	0,0573	0,3613	0,0854	0,0341	0,1751	0,0844	0,1100

00211653	41803974	41814194	1101161004	04002518	12000933	00158476	29122005	29122159	
НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	НН	
.89	90	91	92	93	94	95	96	97	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0042	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0040	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0039	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0037	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0043	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0050	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0057	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0058	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0045	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0044	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0037	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0040	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0057	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0057	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0051	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0054	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0062	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0064	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0059	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0066	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0061	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0059	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0046	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,0064	0,0015	0,0078	0,0040	0,0026	0,0039	0,0014	0,0043	0,0016	
0,1547	0,0363	0,1880	0,1207	0,0620	0,0940	0,0327	0,1039	0,0387	

МКД	МКД (Резерв)	Общезначимые, силовая	ООО "ЖИСЭМ"	освещение	Освещение	Освещение детского сада	Поликлиника	РП-1 Л-1033 ИС Семеновская Л-1019 ТП-133 ф.1
41804030	00167882	30646175	26076526	41889104	46135273	03842792	38566452	32966130
ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	СИ2
98	99	100	101	102	103	104	105	106
0,0022	0,0000	0,0005	0,0031	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0030	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0028	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0024	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0026	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0027	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0033	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0052	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0049	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0046	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0035	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0050	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0040	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0034	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0042	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0050	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0049	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0048	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0069	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0075	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0075	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0053	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0046	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0022	0,0000	0,0005	0,0034	0,0003	0,0015	0,0026	0,0068	0,0140
0,0535	0,0000	0,0120	0,1044	0,0080	0,0359	0,0627	0,1627	0,3360

РП-1 Л-1033 ПС Семеновская Л-1013 Л-1041-Ф-1	РП-2 Л-1040 ПС Семеновская Л-1008 Л-136-Ф-1	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 Л-130-Ф-3	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 Л-130-Ф-4	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 Л-137-Ф-2	РП-2 тр-р №1 ВЛ-1013 ПС Семеновская ф.11 (МКД)	столовая	Сухобезводническая участковая больница	Торговый центр
32966511	1190236620107	1180236603821	1180236602054	1180236602052	1180236603768	41885929	05472455	37846172
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	НН	НН	НН	НН
107	108	109	110	111	112	113	114	115
0,0759	0,0264	0,0049	0,0027	0,0013	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,0727	0,0271	0,0024	0,0031	0,0014	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,0764	0,0244	0,0026	0,0030	0,0010	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,0808	0,0230	0,0027	0,0044	0,0010	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1031	0,0226	0,0030	0,0000	0,0008	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1123	0,0226	0,0068	0,0038	0,0032	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1268	0,0249	0,0074	0,0043	0,0034	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1448	0,0275	0,0074	0,0039	0,0038	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1478	0,0253	0,0088	0,0047	0,0030	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1534	0,0258	0,0078	0,0041	0,0041	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1497	0,0293	0,0077	0,0040	0,0033	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1406	0,0284	0,0073	0,0048	0,0044	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1454	0,0291	0,0075	0,0046	0,0048	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1353	0,0310	0,0083	0,0016	0,0039	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1487	0,0294	0,0088	0,0020	0,0052	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1423	0,0285	0,0100	0,0020	0,0030	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1437	0,0298	0,0100	0,0045	0,0050	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1361	0,0329	0,0103	0,0048	0,0039	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1293	0,0338	0,0094	0,0048	0,0056	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1259	0,0376	0,0041	0,0021	0,0016	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1142	0,0415	0,0046	0,0024	0,0016	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,1030	0,0344	0,0042	0,0027	0,0018	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,0963	0,0316	0,0045	0,0026	0,0017	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
0,0927	0,0324	0,0040	0,0024	0,0035	0,0065	0,0096	0,0000	0,0063
2,8972	0,6994	0,1547	0,0793	0,0723	0,1553	0,2293	0,0000	0,1510

ТП-107 ф.10 ПС Семеновская ВЛ-1008	ТП-37 ВЛ-1008	ТП-37 ВЛ-1017	ТП-39 ВЛ-1007 ПС Семеновская	ТП-41 ВЛ-1002 (МБУК "ЦКС" киногостр "Заря")	ТП-43 ВЛ-1020	ТП-52 ф.12 ПС Семеновская ВЛ-1015	ТП-586 ф.2 ПС Семеновская РП-2 ВЛ- 1013	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)
33611780 CH2 116	008787 CH2 117	005479 CH2 118	42519092 CH2 119	47848619422521 НН 120	005587 CH2 121	33021756 CH2 122	1180236601952 CH2 123	2190235858809 НН 124
0,0133	0,0002	0,0227	0,0020	0,0006	0,0348	0,0182	0,0167	0,0041
0,0133	0,0002	0,0237	0,0021	0,0007	0,0348	0,0182	0,0154	0,0041
0,0133	0,0002	0,0229	0,0020	0,0006	0,0348	0,0182	0,0153	0,0055
0,0133	0,0002	0,0219	0,0022	0,0007	0,0348	0,0182	0,0160	0,0042
0,0133	0,0002	0,0254	0,0020	0,0006	0,0348	0,0182	0,0157	0,0043
0,0133	0,0002	0,0266	0,0023	0,0011	0,0347	0,0182	0,0164	0,0041
0,0133	0,0002	0,0270	0,0059	0,0014	0,0347	0,0182	0,0203	0,0044
0,0133	0,0002	0,0200	0,0112	0,0011	0,0391	0,0182	0,0191	0,0051
0,0133	0,0002	0,0334	0,0155	0,0033	0,0399	0,0182	0,0181	0,0045
0,0133	0,0002	0,0326	0,0189	0,0053	0,0407	0,0182	0,0187	0,0060
0,0133	0,0002	0,0340	0,0179	0,0063	0,0409	0,0182	0,0184	0,0065
0,0133	0,0002	0,0323	0,0173	0,0060	0,0402	0,0182	0,0197	0,0077
0,0133	0,0002	0,0315	0,0112	0,0062	0,0399	0,0182	0,0212	0,0074
0,0133	0,0002	0,0592	0,0137	0,0051	0,0406	0,0182	0,0185	0,0074
0,0133	0,0002	0,0394	0,0152	0,0064	0,0406	0,0182	0,0188	0,0065
0,0133	0,0002	0,0372	0,0131	0,0062	0,0367	0,0182	0,0202	0,0076
0,0133	0,0002	0,0312	0,0126	0,0061	0,0349	0,0182	0,0220	0,0047
0,0133	0,0002	0,0317	0,0421	0,0055	0,0355	0,0182	0,0253	0,0044
0,0133	0,0002	0,0295	0,0427	0,0050	0,0357	0,0182	0,0268	0,0040
0,0133	0,0002	0,0298	0,0349	0,0054	0,0356	0,0182	0,0260	0,0038
0,0133	0,0002	0,0304	0,0329	0,0050	0,0358	0,0182	0,0263	0,0034
0,0133	0,0002	0,0261	0,0307	0,0048	0,0357	0,0182	0,0221	0,0034
0,0133	0,0002	0,0276	0,0323	0,0037	0,0358	0,0182	0,0214	0,0038
0,0133	0,0002	0,0256	0,0337	0,0005	0,0358	0,0182	0,0175	0,0041
0,3200	0,0046	0,7216	0,4146	0,0875	0,8868	0,4360	0,4759	0,1208

ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	3190235803827	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	3190235803706	ТП-775 ф.1 оп.№40 ВЛ- 1005 ПС И-Заборское	ТП-78 ф.9 ПС Семеновская РП-1 ВЛ- 1031 ВЛ-1019	ТП-801 Л-1001 ф.2 ПС Рыжково	ТП-841 ВЛ-1005 ПС Ильино-Заборское	ТП-91 ПС Семеновская ВЛ-1015	Учебный корпус, мастерские	Хирургический корпус ТП-78 ф.10
НН 125	НН 126	НН 127	НН 128	НН 129	НН 130	НН 131	НН 132	НН 133	НН 132	НН 133
0,0020	0,0044	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0004
0,0023	0,0053	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0022	0,0041	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0020	0,0042	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0018	0,0038	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0021	0,0043	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0020	0,0061	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0021	0,0059	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0022	0,0053	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0020	0,0070	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0021	0,0054	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0022	0,0045	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0020	0,0064	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0024	0,0054	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0030	0,0052	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0025	0,0052	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0026	0,0054	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0024	0,0088	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0026	0,0095	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0028	0,0099	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0027	0,0086	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0026	0,0078	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0027	0,0056	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0022	0,0048	0,0002	0,0256	0,0094	0,0123	0,0056	0,0056	0,0056	0,0004	0,0134
0,0555	0,1429	0,0040	0,6147	0,2267	0,2947	0,1347	0,0100	0,3227	0,0100	0,3227

Эл.контел	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
	СН1	СН2	ВН	НН			
45475247							
НН							
134							
0,0128	0,0000	0,6759	0,0000	0,4110	1,0869	0,0000	1,0869
0,0128	0,0000	0,6513	0,0000	0,4194	1,0707	0,0000	1,0707
0,0128	0,0000	0,6445	0,0000	0,4154	1,0600	0,0000	1,0600
0,0128	0,0000	0,6483	0,0000	0,4120	1,0603	0,0000	1,0603
0,0128	0,0000	0,6798	0,0000	0,4125	1,0924	0,0000	1,0924
0,0128	0,0000	0,7089	0,0000	0,4187	1,1276	0,0000	1,1276
0,0128	0,0000	0,7613	0,0000	0,4348	1,1961	0,0000	1,1961
0,0128	0,0000	0,8431	0,0000	0,4518	1,2949	0,0000	1,2949
0,0128	0,0000	0,9112	0,0000	0,4595	1,3706	0,0000	1,3706
0,0128	0,0000	0,9549	0,0000	0,4654	1,4203	0,0000	1,4203
0,0128	0,0000	0,9389	0,0000	0,4669	1,4059	0,0000	1,4059
0,0128	0,0000	0,9320	0,0000	0,4694	1,4014	0,0000	1,4014
0,0128	0,0000	0,9369	0,0000	0,4677	1,4047	0,0000	1,4047
0,0128	0,0000	0,9371	0,0000	0,4649	1,4020	0,0000	1,4020
0,0128	0,0000	0,9317	0,0000	0,4727	1,4044	0,0000	1,4044
0,0128	0,0000	0,9055	0,0000	0,4800	1,3854	0,0000	1,3854
0,0128	0,0000	0,9053	0,0000	0,4889	1,3942	0,0000	1,3942
0,0128	0,0000	0,9417	0,0000	0,4936	1,4353	0,0000	1,4353
0,0128	0,0000	0,9314	0,0000	0,5125	1,4439	0,0000	1,4439
0,0128	0,0000	0,9161	0,0000	0,5103	1,4265	0,0000	1,4265
0,0128	0,0000	0,9003	0,0000	0,5063	1,4065	0,0000	1,4065
0,0128	0,0000	0,8437	0,0000	0,4876	1,3313	0,0000	1,3313
0,0128	0,0000	0,7935	0,0000	0,4662	1,2597	0,0000	1,2597
0,0128	0,0000	0,7553	0,0000	0,4382	1,1935	0,0000	1,1935
0,3084	0,0000	20,0484	0,0000	11,0258	31,0743	0,0000	31,0743

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт									
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Сергачский район									
Дата: 21-12-2022	Часы	1007 полос	ВЛ-1002 ПС Сергач оп.27	ВЛ-1002 ПС Строительная оп 47 в сторону ТП-211	ЗТП-102	ЗТП-13 ф. м/сад	ЗТП-13 ф. ж/д №6 (резерв)	ЗТП-13 ф. ж/д №№ 1,2,3	
	ВН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7		
0-1	0,0804	0,0000	0,1613	0,0587	0,0014	0,0000	0,0120		
1-2	0,0807	0,0000	0,1474	0,0476	0,0014	0,0000	0,0120		
2-3	0,0807	0,0000	0,1458	0,0408	0,0014	0,0000	0,0120		
3-4	0,0804	0,0000	0,1453	0,0422	0,0015	0,0000	0,0127		
4-5	0,0792	0,0000	0,1482	0,0480	0,0014	0,0000	0,0120		
5-6	0,0786	0,0000	0,1586	0,0503	0,0014	0,0000	0,0120		
6-7	0,0789	0,0000	0,1943	0,0816	0,0019	0,0000	0,0157		
7-8	0,0789	0,0000	0,1884	0,1191	0,0038	0,0000	0,0320		
8-9	0,1056	0,0000	0,1664	0,0931	0,0069	0,0000	0,0583		
9-10	0,1104	0,0000	0,1838	0,0943	0,0098	0,0000	0,0824		
10-11	0,0969	0,0000	0,1757	0,1028	0,0111	0,0000	0,0935		
11-12	0,0984	0,0000	0,1651	0,1050	0,0104	0,0000	0,0873		
12-13	0,0972	0,0000	0,1667	0,1103	0,0101	0,0000	0,0850		
13-14	0,0981	0,0000	0,1689	0,1051	0,0091	0,0000	0,0765		
14-15	0,1314	0,0000	0,1717	0,0934	0,0113	0,0000	0,0951		
15-16	0,1404	0,0000	0,1864	0,0784	0,0111	0,0000	0,0928		
16-17	0,1326	0,0000	0,2097	0,0972	0,0110	0,0000	0,0926		
17-18	0,1224	0,0000	0,2565	0,1092	0,0116	0,0000	0,0972		
18-19	0,1395	0,0000	0,2271	0,1271	0,0080	0,0000	0,0668		
19-20	0,1353	0,0000	0,2124	0,1244	0,0054	0,0000	0,0456		
20-21	0,1185	0,0000	0,2111	0,1306	0,0036	0,0000	0,0306		
21-22	0,0873	0,0000	0,1923	0,1201	0,0032	0,0000	0,0267		
22-23	0,0843	0,0000	0,1851	0,1049	0,0030	0,0000	0,0256		
23-24	0,0867	0,0000	0,1707	0,0872	0,0019	0,0000	0,0159		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,4228	0,0000	4,3389	2,1715	0,1420	0,0000	1,1920		

3ТП-13 ф. ж/д №№ 4,5	3ТП-407	3ТП-52 ф-1	3ТП-52 ф-2	3ТП-52 ф-3	3ТП-55	3ТП-69 ввол 2	3ТП-72 вв.2
0306076167	33613013	33617544	33612994	33627487	36625364	36625379	36625377
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0099	0,0497	0,0069	0,0119	0,0076	0,0742	0,0799	0,0389
0,0099	0,0425	0,0060	0,0112	0,0063	0,0637	0,0659	0,0392
0,0099	0,0397	0,0058	0,0093	0,0054	0,0593	0,0656	0,0410
0,0105	0,0371	0,0064	0,0080	0,0058	0,0584	0,0617	0,0406
0,0099	0,0353	0,0058	0,0079	0,0068	0,0589	0,0630	0,0408
0,0099	0,0405	0,0068	0,0092	0,0059	0,0747	0,0731	0,0397
0,0130	0,0600	0,0131	0,0117	0,0108	0,1193	0,1188	0,0382
0,0265	0,0831	0,0193	0,0156	0,0102	0,1694	0,1376	0,0402
0,0482	0,0689	0,0188	0,0153	0,0108	0,1512	0,1332	0,0444
0,0682	0,0639	0,0189	0,0141	0,0100	0,1477	0,1279	0,0480
0,0774	0,0661	0,0170	0,0126	0,0114	0,1523	0,1144	0,0582
0,0722	0,0698	0,0173	0,0146	0,0096	0,1508	0,1169	0,0568
0,0703	0,0703	0,0147	0,0127	0,0096	0,1591	0,1219	0,0548
0,0633	0,0649	0,0148	0,0146	0,0096	0,1461	0,1043	0,0547
0,0787	0,0614	0,0182	0,0171	0,0121	0,1417	0,1057	0,0550
0,0768	0,0680	0,0185	0,0187	0,0150	0,1600	0,1100	0,0584
0,0766	0,0758	0,0196	0,0187	0,0139	0,1580	0,1340	0,0577
0,0804	0,0844	0,0221	0,0181	0,0156	0,1559	0,1466	0,0558
0,0553	0,0917	0,0246	0,0222	0,0135	0,1522	0,1532	0,0555
0,0377	0,0889	0,0200	0,0230	0,0145	0,1628	0,1687	0,0526
0,0254	0,0827	0,0147	0,0209	0,0151	0,1502	0,1583	0,0532
0,0221	0,0793	0,0144	0,0171	0,0130	0,1439	0,1399	0,0529
0,0212	0,0667	0,0143	0,0124	0,0118	0,1070	0,1244	0,0477
0,0132	0,0530	0,0115	0,0104	0,0098	0,0897	0,1007	0,0466
0,9867	1,5437	0,3496	0,3468	0,2542	3,0064	2,7258	1,1707

ЗТП-72 ввод1	ЗТП-73 ввод 1	ЗТП-73 ввод 2	ЗТП-75 вв.1	ЗТП-75 вв.2	ЗТП-87	ЗТП-96	ЗТП-97 ввод2
36621658	36621739	36621622	36058561	36623023	36065540	33624195	33624810
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0000	0,0224	0,0000	0,0000	0,0404	0,0430	0,0164	0,0000
0,0000	0,0148	0,0000	0,0000	0,0367	0,0426	0,0153	0,0000
0,0000	0,0121	0,0000	0,0000	0,0326	0,0403	0,0165	0,0000
0,0000	0,0134	0,0000	0,0000	0,0338	0,0356	0,0162	0,0000
0,0000	0,0109	0,0000	0,0000	0,0311	0,0394	0,0157	0,0000
0,0000	0,0352	0,0000	0,0000	0,0338	0,0387	0,0148	0,0000
0,0000	0,0376	0,0000	0,0000	0,0410	0,0406	0,0169	0,0000
0,0000	0,0514	0,0000	0,0000	0,0566	0,0388	0,0230	0,0000
0,0000	0,0535	0,0000	0,0000	0,0656	0,0379	0,0380	0,0000
0,0000	0,0519	0,0000	0,0000	0,0684	0,0348	0,0451	0,0000
0,0000	0,0376	0,0000	0,0000	0,0646	0,0322	0,0458	0,0000
0,0000	0,0347	0,0000	0,0000	0,0614	0,0323	0,0475	0,0000
0,0000	0,0425	0,0000	0,0000	0,0670	0,0294	0,0511	0,0000
0,0000	0,0278	0,0000	0,0000	0,0644	0,0280	0,0492	0,0000
0,0000	0,0219	0,0000	0,0000	0,0595	0,0278	0,0488	0,0000
0,0000	0,0235	0,0000	0,0000	0,0599	0,0269	0,0489	0,0000
0,0000	0,0290	0,0000	0,0000	0,0593	0,0284	0,0502	0,0000
0,0000	0,0269	0,0000	0,0000	0,0662	0,0262	0,0490	0,0000
0,0000	0,0250	0,0000	0,0000	0,0671	0,0255	0,0454	0,0000
0,0000	0,0282	0,0000	0,0000	0,0604	0,0261	0,0420	0,0000
0,0000	0,0277	0,0000	0,0000	0,0641	0,0259	0,0387	0,0000
0,0000	0,0302	0,0000	0,0000	0,0583	0,0283	0,0311	0,0000
0,0000	0,0255	0,0000	0,0000	0,0557	0,0334	0,0219	0,0000
0,0000	0,0253	0,0000	0,0000	0,0421	0,0349	0,0198	0,0000
0,0000	0,7089	0,0000	0,0000	1,2903	0,7970	0,8071	0,0000

КТП-106	КТП-112 ф-1	КТП-112 ф-2	КТП-114	КТП-115	КТП-116 ф-1	КТП-133 ф-1	КТП-138
44084454	33646783	33646868	44090829	44090848	33627629	33646769	46225967
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0013	0,0133	0,0142	0,0054	0,0271	0,0035	0,0033	0,0098
0,0013	0,0142	0,0143	0,0050	0,0248	0,0028	0,0031	0,0093
0,0013	0,0144	0,0143	0,0048	0,0240	0,0030	0,0033	0,0079
0,0013	0,0137	0,0143	0,0045	0,0245	0,0031	0,0033	0,0067
0,0013	0,0140	0,0143	0,0050	0,0296	0,0024	0,0034	0,0111
0,0015	0,0142	0,0143	0,0049	0,0299	0,0033	0,0038	0,0060
0,0014	0,0152	0,0142	0,0048	0,0575	0,0044	0,0036	0,0100
0,0006	0,0175	0,0141	0,0056	0,0629	0,0047	0,0046	0,0101
0,0061	0,0218	0,0138	0,0050	0,0552	0,0046	0,0034	0,0133
0,0057	0,0192	0,0137	0,0062	0,0504	0,0033	0,0031	0,0084
0,0040	0,0197	0,0137	0,0057	0,0471	0,0034	0,0039	0,0124
0,0039	0,0215	0,0139	0,0057	0,0464	0,0040	0,0041	0,0092
0,0056	0,0221	0,0143	0,0053	0,0434	0,0050	0,0036	0,0109
0,0054	0,0206	0,0143	0,0050	0,0372	0,0056	0,0037	0,0074
0,0059	0,0206	0,0144	0,0045	0,0340	0,0052	0,0032	0,0093
0,0038	0,0223	0,0145	0,0047	0,0311	0,0045	0,0035	0,0090
0,0050	0,0203	0,0143	0,0057	0,0351	0,0065	0,0044	0,0093
0,0020	0,0223	0,0147	0,0061	0,0358	0,0077	0,0045	0,0089
0,0005	0,0223	0,0149	0,0082	0,0331	0,0079	0,0046	0,0103
0,0005	0,0215	0,0146	0,0070	0,0354	0,0085	0,0047	0,0118
0,0004	0,0205	0,0142	0,0063	0,0385	0,0077	0,0045	0,0075
0,0003	0,0214	0,0142	0,0050	0,0396	0,0087	0,0044	0,0138
0,0004	0,0176	0,0142	0,0045	0,0291	0,0057	0,0039	0,0074
0,0003	0,0153	0,0143	0,0039	0,0249	0,0031	0,0038	0,0102
0,0599	0,4454	0,3416	0,1287	0,8967	0,1183	0,0917	0,2302

КТП-143	КТП-152	КТП-174 ф-1	КТП-18 ф-1	КТП-189, учебный корпус	КТП-192	КТП-197	КТП-20 ф-2
46225958	35326998	33613019	33617585	46098889	36046408	46225961	33624694
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0083	0,0225	0,0089	0,0103	0,0060	0,0056	0,0162	0,0177
0,0082	0,0257	0,0096	0,0089	0,0060	0,0049	0,0164	0,0175
0,0083	0,0223	0,0089	0,0087	0,0060	0,0049	0,0166	0,0171
0,0082	0,0240	0,0093	0,0089	0,0060	0,0048	0,0169	0,0176
0,0083	0,0240	0,0092	0,0089	0,0060	0,0056	0,0164	0,0173
0,0083	0,0283	0,0092	0,0092	0,0081	0,0054	0,0170	0,0169
0,0086	0,0362	0,0096	0,0088	0,0074	0,0049	0,0181	0,0183
0,0090	0,0331	0,0101	0,0115	0,0079	0,0045	0,0218	0,0190
0,0083	0,0325	0,0120	0,0074	0,0095	0,0058	0,0219	0,0192
0,0086	0,0000	0,0125	0,0071	0,0128	0,0000	0,0218	0,0190
0,0102	0,0000	0,0126	0,0061	0,0149	0,0000	0,0226	0,0189
0,0085	0,0000	0,0107	0,0070	0,0144	0,0000	0,0234	0,0182
0,0096	0,0000	0,0106	0,0090	0,0192	0,0000	0,0228	0,0198
0,0095	0,0000	0,0091	0,0080	0,0105	0,0000	0,0206	0,0188
0,0093	0,0000	0,0099	0,0067	0,0070	0,0000	0,0200	0,0181
0,0102	0,0000	0,0101	0,0078	0,0072	0,0000	0,0197	0,0197
0,0101	0,0126	0,0100	0,0101	0,0072	0,0018	0,0217	0,0216
0,0099	0,0426	0,0105	0,0130	0,0070	0,0057	0,0231	0,0204
0,0104	0,0303	0,0117	0,0143	0,0067	0,0052	0,0205	0,0193
0,0106	0,0304	0,0103	0,0170	0,0073	0,0061	0,0190	0,0181
0,0108	0,0283	0,0112	0,0161	0,0071	0,0061	0,0198	0,0163
0,0092	0,0253	0,0107	0,0140	0,0071	0,0060	0,0190	0,0162
0,0093	0,0227	0,0103	0,0119	0,0069	0,0057	0,0192	0,0155
0,0094	0,0225	0,0108	0,0124	0,0066	0,0060	0,0188	0,0153
0,2214	0,4632	0,2475	0,2432	0,2048	0,0891	0,4731	0,4358

КТП-20 Ф-3	КТП-222	КТП-232	КТП-244	КТП-245	КТП-246	КТП-250 Ф-4	КТП-259 (254)
33612975	46098893	33624717	46225964	45484370	33646729	33627647	33612984
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0014	0,0270	0,0037	0,0000	0,0107	0,0033	0,0143	0,0000
0,0015	0,0256	0,0038	0,0000	0,0108	0,0018	0,0132	0,0000
0,0014	0,0253	0,0038	0,0000	0,0107	0,0017	0,0151	0,0000
0,0015	0,0254	0,0039	0,0000	0,0107	0,0020	0,0139	0,0000
0,0015	0,0257	0,0037	0,0000	0,0107	0,0034	0,0154	0,0000
0,0012	0,0282	0,0149	0,0000	0,0105	0,0035	0,0301	0,0000
0,0016	0,0331	0,0197	0,0000	0,0107	0,0031	0,0371	0,0000
0,0016	0,0331	0,0220	0,0000	0,0105	0,0033	0,0540	0,0000
0,0011	0,0321	0,0255	0,0000	0,0104	0,0063	0,0509	0,0000
0,0002	0,0322	0,0202	0,0000	0,0104	0,0048	0,0471	0,0000
0,0010	0,0321	0,0141	0,0000	0,0104	0,0031	0,0402	0,0000
0,0006	0,0323	0,0078	0,0025	0,0104	0,0046	0,0390	0,0000
0,0005	0,0321	0,0062	0,0006	0,0012	0,0005	0,0432	0,0000
0,0011	0,0315	0,0051	0,0038	0,0078	0,0062	0,0382	0,0000
0,0010	0,0312	0,0043	0,0055	0,0122	0,0046	0,0333	0,0000
0,0012	0,0317	0,0072	0,0049	0,0111	0,0036	0,0342	0,0000
0,0027	0,0319	0,0091	0,0048	0,0116	0,0040	0,0305	0,0000
0,0024	0,0324	0,0071	0,0057	0,0119	0,0077	0,0311	0,0000
0,0025	0,0323	0,0033	0,0055	0,0112	0,0067	0,0328	0,0000
0,0024	0,0336	0,0032	0,0052	0,0107	0,0038	0,0333	0,0000
0,0025	0,0332	0,0032	0,0060	0,0106	0,0033	0,0355	0,0000
0,0023	0,0322	0,0032	0,0054	0,0105	0,0031	0,0336	0,0000
0,0022	0,0310	0,0035	0,0049	0,0108	0,0051	0,0261	0,0000
0,0023	0,0285	0,0035	0,0047	0,0107	0,0026	0,0180	0,0000
0,0377	0,7337	0,2021	0,0595	0,2473	0,0920	0,7600	0,0000

КТП-285	КТП-309	КТП-313	КТП-325	КТП-33	КТП-334	КТП-335	КТП-336
33617819	46225975	33617832	46225962	34793220	39073951	33613011	33617697
III	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0018	0,0032	0,0011	0,0021	0,0103	0,0134	0,0033	0,0061
0,0018	0,0041	0,0010	0,0000	0,0097	0,0131	0,0026	0,0065
0,0018	0,0064	0,0009	0,0022	0,0100	0,0132	0,0029	0,0059
0,0018	0,0085	0,0009	0,0000	0,0105	0,0130	0,0026	0,0063
0,0018	0,0072	0,0010	0,0000	0,0094	0,0130	0,0032	0,0062
0,0019	0,0083	0,0010	0,0021	0,0097	0,0134	0,0028	0,0065
0,0023	0,0114	0,0013	0,0000	0,0109	0,0131	0,0032	0,0067
0,0021	0,0125	0,0017	0,0022	0,0103	0,0141	0,0123	0,0069
0,0022	0,0271	0,0012	0,0000	0,0110	0,0130	0,0114	0,0076
0,0022	0,0274	0,0013	0,0005	0,0107	0,0127	0,0117	0,0062
0,0023	0,0250	0,0019	0,0017	0,0105	0,0133	0,0078	0,0060
0,0021	0,0257	0,0021	0,0000	0,0120	0,0135	0,0058	0,0064
0,0020	0,0143	0,0020	0,0022	0,0114	0,0131	0,0078	0,0063
0,0020	0,0159	0,0014	0,0000	0,0117	0,0128	0,0060	0,0070
0,0020	0,0106	0,0015	0,0022	0,0114	0,0134	0,0040	0,0065
0,0023	0,0049	0,0018	0,0000	0,0110	0,0130	0,0042	0,0060
0,0022	0,0070	0,0016	0,0022	0,0149	0,0134	0,0042	0,0065
0,0021	0,0099	0,0017	0,0000	0,0171	0,0144	0,0027	0,0058
0,0022	0,0096	0,0019	0,0005	0,0171	0,0142	0,0033	0,0059
0,0022	0,0100	0,0017	0,0017	0,0160	0,0144	0,0029	0,0078
0,0021	0,0099	0,0021	0,0000	0,0158	0,0142	0,0029	0,0072
0,0020	0,0083	0,0020	0,0022	0,0130	0,0134	0,0026	0,0070
0,0018	0,0067	0,0014	0,0000	0,0131	0,0132	0,0027	0,0071
0,0018	0,0073	0,0011	0,0021	0,0118	0,0145	0,0029	0,0069
0,0488	0,2810	0,0358	0,0238	0,2892	0,3229	0,1157	0,1571

КТП-337	КТП-34	КТП-349	КТП-38	КТП-398	КТП-410	КТП-411	КТП-423	КТП-424
39810897	34793501	33617617	39810591	39073947	33627642	33646791	33624802	33624205
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63	64
0,0060	0,0602	0,0020	0,0059	0,0093	0,0090	0,0028	0,0112	0,0270
0,0056	0,0580	0,0019	0,0059	0,0097	0,0084	0,0028	0,0110	0,0230
0,0061	0,0592	0,0019	0,0059	0,0094	0,0082	0,0028	0,0102	0,0224
0,0055	0,0596	0,0019	0,0059	0,0093	0,0085	0,0031	0,0102	0,0228
0,0062	0,0587	0,0020	0,0059	0,0104	0,0088	0,0035	0,0110	0,0222
0,0055	0,0581	0,0019	0,0059	0,0091	0,0091	0,0042	0,0114	0,0222
0,0060	0,0622	0,0052	0,0059	0,0096	0,0096	0,0053	0,0135	0,0293
0,0059	0,0674	0,0123	0,0058	0,0108	0,0089	0,0071	0,0145	0,0324
0,0057	0,0575	0,0130	0,0058	0,0107	0,0079	0,0039	0,0182	0,0268
0,0060	0,0628	0,0121	0,0058	0,0082	0,0083	0,0043	0,0160	0,0263
0,0060	0,0659	0,0111	0,0058	0,0095	0,0097	0,0053	0,0162	0,0285
0,0061	0,0616	0,0116	0,0058	0,0104	0,0098	0,0048	0,0197	0,0292
0,0060	0,0604	0,0096	0,0058	0,0080	0,0100	0,0006	0,0175	0,0277
0,0059	0,0588	0,0067	0,0058	0,0114	0,0093	0,0038	0,0165	0,0283
0,0079	0,0593	0,0028	0,0058	0,0093	0,0103	0,0031	0,0146	0,0303
0,0080	0,0635	0,0032	0,0058	0,0104	0,0104	0,0046	0,0180	0,0328
0,0076	0,0674	0,0021	0,0058	0,0112	0,0114	0,0068	0,0197	0,0362
0,0076	0,0716	0,0019	0,0058	0,0103	0,0108	0,0061	0,0211	0,0386
0,0076	0,0681	0,0019	0,0058	0,0109	0,0121	0,0045	0,0220	0,0397
0,0073	0,0630	0,0019	0,0058	0,0131	0,0102	0,0047	0,0241	0,0393
0,0078	0,0627	0,0019	0,0058	0,0130	0,0105	0,0037	0,0231	0,0405
0,0073	0,0635	0,0018	0,0058	0,0130	0,0103	0,0034	0,0226	0,0365
0,0074	0,0642	0,0019	0,0058	0,0134	0,0101	0,0032	0,0191	0,0328
0,0074	0,0613	0,0019	0,0059	0,0119	0,0094	0,0029	0,0146	0,0292
0,1584	1,4950	0,1143	0,1399	0,2524	0,2308	0,0973	0,3960	0,7240

КТП-425	КТП-428	КТП-50	КТП-63 ф-4 до с/д Сказка	КТП-66 ф-1	КТП-98 ф-1	КТП-99	КТП-406 до поселка СЭМЗ	МКД
33621252	33617781	44090986	33617741	33627619	33646727	39074031	33617796	36005603
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
65	66	67	68	69	70	71	72	73
0,0033	0,0036	0,0241	0,0012	0,0034	0,0063	0,0693	0,0026	0,0044
0,0024	0,0060	0,0184	0,0010	0,0036	0,0058	0,0698	0,0028	0,0041
0,0020	0,0035	0,0200	0,0010	0,0038	0,0077	0,0696	0,0025	0,0047
0,0018	0,0031	0,0195	0,0010	0,0035	0,0055	0,0689	0,0025	0,0043
0,0019	0,0041	0,0195	0,0010	0,0038	0,0048	0,0700	0,0033	0,0048
0,0033	0,0028	0,0204	0,0010	0,0038	0,0036	0,0712	0,0028	0,0093
0,0051	0,0033	0,0338	0,0211	0,0163	0,0081	0,0684	0,0053	0,0115
0,0054	0,0031	0,0503	0,0250	0,0357	0,0089	0,0766	0,0044	0,0168
0,0047	0,0042	0,0371	0,0236	0,0439	0,0062	0,1029	0,0029	0,0158
0,0034	0,0044	0,0340	0,0242	0,0444	0,0079	0,1006	0,0029	0,0146
0,0050	0,0049	0,0355	0,0174	0,0430	0,0063	0,1014	0,0032	0,0125
0,0040	0,0037	0,0338	0,0121	0,0439	0,0070	0,1000	0,0033	0,0121
0,0046	0,0038	0,0344	0,0181	0,0366	0,0069	0,0909	0,0037	0,0134
0,0027	0,0033	0,0412	0,0155	0,0306	0,0049	0,0905	0,0030	0,0119
0,0030	0,0044	0,0367	0,0135	0,0177	0,0048	0,1018	0,0037	0,0103
0,0038	0,0047	0,0410	0,0145	0,0114	0,0064	0,1128	0,0044	0,0106
0,0043	0,0055	0,0446	0,0059	0,0108	0,0060	0,1172	0,0048	0,0095
0,0058	0,0062	0,0519	0,0020	0,0094	0,0077	0,1082	0,0065	0,0097
0,0063	0,0074	0,0477	0,0010	0,0055	0,0097	0,0922	0,0060	0,0102
0,0058	0,0074	0,0509	0,0009	0,0042	0,0101	0,0896	0,0045	0,0103
0,0059	0,0052	0,0549	0,0012	0,0037	0,0087	0,0822	0,0044	0,0110
0,0050	0,0051	0,0558	0,0010	0,0032	0,0077	0,0814	0,0062	0,0104
0,0034	0,0035	0,0422	0,0011	0,0033	0,0066	0,0810	0,0046	0,0081
0,0031	0,0032	0,0287	0,0010	0,0030	0,0052	0,0749	0,0037	0,0056
0,0960	0,1064	0,8763	0,2053	0,3887	0,1627	2,0916	0,0938	0,2356

оп. 1 Ф-3 ТП-45	оп.1 Ф-1 ТП-278	оп.1 Ф-2 ТП-278	оп.1 Ф-3 ТП-278	оп.1 Ф-4 ТП-278	опора 77-1 восторону кпп 156	ПС Строительная Л-1003	ТП-124	ТП-13 ф. ж/д 6
36291269	36301522	36291249	36301513	36301512	014033;014032	1308170933	022176;021784	0306076177
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	ВН	CH2	CH2
74	75	76	77	78	79	80	81	82
0,0008	0,0150	0,0041	0,0056	0,0047	0,0000	0,1842	0,0000	0,0054
0,0008	0,0145	0,0041	0,0029	0,0044	0,0000	0,1725	0,0000	0,0054
0,0008	0,0144	0,0032	0,0026	0,0043	0,0000	0,1695	0,0000	0,0054
0,0007	0,0145	0,0031	0,0056	0,0043	0,0000	0,1602	0,0000	0,0057
0,0007	0,0144	0,0027	0,0039	0,0043	0,0000	0,1623	0,0000	0,0054
0,0009	0,0144	0,0030	0,0026	0,0043	0,0000	0,1737	0,0000	0,0054
0,0009	0,0167	0,0041	0,0054	0,0046	0,0000	0,2340	0,0000	0,0071
0,0012	0,0156	0,0041	0,0059	0,0054	0,0000	0,2943	0,0000	0,0145
0,0009	0,0151	0,0050	0,0027	0,0051	0,0000	0,2772	0,0000	0,0263
0,0009	0,0141	0,0050	0,0051	0,0050	0,0000	0,2799	0,0000	0,0373
0,0011	0,0153	0,0053	0,0060	0,0055	0,0000	0,2634	0,0000	0,0423
0,0010	0,0148	0,0046	0,0059	0,0057	0,0000	0,2622	0,0000	0,0394
0,0013	0,0169	0,0036	0,0049	0,0054	0,0000	0,2622	0,0000	0,0384
0,0010	0,0173	0,0031	0,0073	0,0064	0,0000	0,2505	0,0000	0,0346
0,0012	0,0171	0,0033	0,0079	0,0053	0,0000	0,2457	0,0000	0,0430
0,0008	0,0152	0,0035	0,0074	0,0058	0,0000	0,2538	0,0000	0,0419
0,0008	0,0156	0,0042	0,0055	0,0062	0,0000	0,2712	0,0000	0,0418
0,0012	0,0171	0,0057	0,0074	0,0082	0,0000	0,2832	0,0000	0,0439
0,0017	0,0166	0,0059	0,0085	0,0079	0,0000	0,2880	0,0000	0,0302
0,0017	0,0189	0,0047	0,0089	0,0081	0,0000	0,2907	0,0000	0,0206
0,0024	0,0175	0,0047	0,0067	0,0071	0,0000	0,2784	0,0000	0,0138
0,0018	0,0165	0,0048	0,0069	0,0067	0,0000	0,2637	0,0000	0,0121
0,0010	0,0155	0,0042	0,0066	0,0057	0,0000	0,2259	0,0000	0,0116
0,0007	0,0148	0,0049	0,0044	0,0049	0,0000	0,1959	0,0000	0,0072
0,0264	0,3778	0,1010	0,1366	0,1349	0,0000	5,7426	0,0000	0,5387

ТП-405 ввод 0,4 кВ	ТП-97 ввод	Ф-1 от КТП-21	Ф-2 от КТП-104	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
				СН1	СН2	ВН	НН			
34793564	33624782	33617696	33627637							
СН2	СН2	СН2	СН2							
83	84	85	86							
0,0137	0,0274	0,0332	0,0107	0,0000	1,2799	0,2646	0,0018	1,5463	0,0000	1,5463
0,0133	0,0299	0,0338	0,0098	0,0000	1,1875	0,2532	0,0018	1,4424	0,0000	1,4424
0,0135	0,0274	0,0334	0,0089	0,0000	1,1573	0,2502	0,0018	1,4093	0,0000	1,4093
0,0133	0,0248	0,0336	0,0094	0,0000	1,1472	0,2406	0,0018	1,3895	0,0000	1,3895
0,0137	0,0248	0,0327	0,0098	0,0000	1,1662	0,2415	0,0018	1,4095	0,0000	1,4095
0,0136	0,0302	0,0336	0,0112	0,0000	1,2816	0,2523	0,0019	1,5358	0,0000	1,5358
0,0140	0,0481	0,0340	0,0146	0,0000	1,6580	0,3129	0,0023	1,9732	0,0000	1,9732
0,0157	0,0554	0,0364	0,0162	0,0000	1,9978	0,3732	0,0021	2,3732	0,0000	2,3732
0,0142	0,0713	0,0354	0,0134	0,0000	2,0283	0,3828	0,0022	2,4133	0,0000	2,4133
0,0138	0,0707	0,0355	0,0158	0,0000	2,0339	0,3903	0,0022	2,4264	0,0000	2,4264
0,0146	0,0687	0,0333	0,0171	0,0000	2,0310	0,3603	0,0023	2,3936	0,0000	2,3936
0,0139	0,0696	0,0293	0,0155	0,0000	1,9840	0,3606	0,0021	2,3467	0,0000	2,3467
0,0137	0,0638	0,0305	0,0180	0,0000	1,9726	0,3594	0,0020	2,3340	0,0000	2,3340
0,0131	0,0597	0,0319	0,0162	0,0000	1,8665	0,3486	0,0020	2,2171	0,0000	2,2171
0,0127	0,0608	0,0327	0,0156	0,0000	1,8681	0,3771	0,0020	2,2472	0,0000	2,2472
0,0142	0,0658	0,0341	0,0156	0,0000	1,9267	0,3942	0,0023	2,3232	0,0000	2,3232
0,0183	0,0606	0,0461	0,0194	0,0000	2,0672	0,4038	0,0022	2,4732	0,0000	2,4732
0,0174	0,0473	0,0453	0,0197	0,0000	2,2000	0,4056	0,0021	2,6078	0,0000	2,6078
0,0187	0,0342	0,0466	0,0279	0,0000	2,0834	0,4275	0,0022	2,5131	0,0000	2,5131
0,0179	0,0302	0,0460	0,0238	0,0000	2,0163	0,4260	0,0022	2,4445	0,0000	2,4445
0,0176	0,0287	0,0418	0,0227	0,0000	1,9238	0,3969	0,0021	2,3228	0,0000	2,3228
0,0165	0,0285	0,0410	0,0197	0,0000	1,8211	0,3510	0,0020	2,1741	0,0000	2,1741
0,0159	0,0261	0,0355	0,0194	0,0000	1,6254	0,3102	0,0018	1,9375	0,0000	1,9375
0,0145	0,0254	0,0338	0,0134	0,0000	1,4242	0,2826	0,0018	1,7086	0,0000	1,7086
0,3577	1,0792	0,8676	0,3837	0,0000	41,7480	8,1654	0,0488	49,9622	0,0000	49,9622



Главный инженер

О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт /Дата: 21-12-2022										
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ" Сосновский район										
Часы	ЗТП-4104А ввод №1	ЗТП-4104А ввод №2	ЗТП-4108А	ЗТП-4162А	КТП-4095А	КТП-4138А	КТП-4144А			
	11116175	11116259	40751541	46424556	28779937	28779573	28779924			
	СНЗ	СНЗ	СНЗ	СНЗ	СНЗ	СНЗ	СНЗ			
	1	2	3	4	5	6	7			
0-1	0,0000	0,0561	0,0480	0,0539	0,0302	0,0085	0,0237			
1-2	0,0000	0,0501	0,0439	0,0502	0,0268	0,0103	0,0235			
2-3	0,0000	0,0523	0,0442	0,0503	0,0250	0,0099	0,0208			
3-4	0,0000	0,0498	0,0431	0,0500	0,0259	0,0123	0,0217			
4-5	0,0000	0,0507	0,0460	0,0511	0,0262	0,0129	0,0221			
5-6	0,0000	0,0480	0,0502	0,0529	0,0276	0,0128	0,0274			
6-7	0,0000	0,0526	0,0540	0,0533	0,0334	0,0145	0,0391			
7-8	0,0000	0,0642	0,0571	0,0551	0,0377	0,0130	0,0473			
8-9	0,0000	0,0658	0,0572	0,0614	0,0335	0,0126	0,0501			
9-10	0,0000	0,0741	0,0612	0,0687	0,0386	0,0115	0,0563			
10-11	0,0000	0,0765	0,0725	0,0662	0,0639	0,0093	0,0516			
11-12	0,0000	0,0846	0,0674	0,0617	0,0577	0,0088	0,0524			
12-13	0,0000	0,0861	0,0701	0,0633	0,0563	0,0083	0,0479			
13-14	0,0000	0,0858	0,0674	0,0658	0,0552	0,0110	0,0466			
14-15	0,0000	0,0989	0,0689	0,0596	0,0474	0,0119	0,0477			
15-16	0,0000	0,0863	0,0667	0,0607	0,0472	0,0083	0,0476			
16-17	0,0000	0,0969	0,0712	0,0728	0,0546	0,0088	0,0539			
17-18	0,0000	0,1030	0,0688	0,0675	0,0565	0,0094	0,0527			
18-19	0,0000	0,1072	0,0716	0,0713	0,0543	0,0084	0,0538			
19-20	0,0000	0,0983	0,0660	0,0691	0,0538	0,0067	0,0524			
20-21	0,0000	0,1051	0,0640	0,0657	0,0453	0,0070	0,0515			
21-22	0,0000	0,0973	0,0599	0,0632	0,0450	0,0079	0,0415			
22-23	0,0000	0,0792	0,0535	0,0558	0,0345	0,0090	0,0355			
23-24	0,0000	0,0738	0,0544	0,0529	0,0301	0,0086	0,0306			
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	1,8428	1,4275	1,4426	1,0469	0,2417	0,9979			

КТП-4145А (160 кВа)	КТП-4150А	КТП-4334А	КТП-4335А	КТП-4336А	КТП-4346А	КТП-4526А	РП-41А здание ЦРБ, сч.1
28786450	35975807	201848738100298	0818200021	080511162	201848738100307	201849738100744	41849916
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0126	0,0037	0,0316	0,0811	0,0918	0,0316	0,0072	0,0345
0,0121	0,0032	0,0324	0,0728	0,0929	0,0322	0,0066	0,0361
0,0108	0,0037	0,0309	0,0742	0,0936	0,0321	0,0063	0,0369
0,0078	0,0041	0,0310	0,0727	0,0952	0,0325	0,0065	0,0342
0,0058	0,0034	0,0317	0,0813	0,0943	0,0312	0,0073	0,0357
0,0104	0,0037	0,0412	0,1038	0,0951	0,0329	0,0094	0,0460
0,0161	0,0052	0,0463	0,1065	0,1108	0,0376	0,0095	0,0527
0,0196	0,0053	0,0386	0,1183	0,1251	0,0368	0,0105	0,0521
0,0121	0,0059	0,0399	0,1088	0,1214	0,0332	0,0090	0,0499
0,0144	0,0044	0,0468	0,1067	0,1197	0,0346	0,0092	0,0459
0,0176	0,0062	0,0399	0,1124	0,1174	0,0341	0,0097	0,0436
0,0158	0,0059	0,0389	0,1043	0,1129	0,0380	0,0087	0,0395
0,0137	0,0064	0,0322	0,1036	0,1058	0,0364	0,0091	0,0385
0,0136	0,0046	0,0371	0,0885	0,1060	0,0362	0,0080	0,0353
0,0122	0,0052	0,0384	0,0925	0,1039	0,0376	0,0084	0,0378
0,0125	0,0050	0,0439	0,1010	0,1031	0,0350	0,0092	0,0457
0,0167	0,0065	0,0512	0,1359	0,1024	0,0417	0,0120	0,0413
0,0135	0,0055	0,0602	0,1466	0,1011	0,0426	0,0123	0,0422
0,0152	0,0069	0,0584	0,1474	0,0987	0,0428	0,0130	0,0419
0,0198	0,0074	0,0560	0,1405	0,0983	0,0444	0,0120	0,0412
0,0222	0,0067	0,0480	0,1337	0,0977	0,0414	0,0114	0,0394
0,0237	0,0047	0,0424	0,1147	0,0938	0,0398	0,0101	0,0388
0,0199	0,0041	0,0343	0,0871	0,0936	0,0396	0,0076	0,0398
0,0146	0,0042	0,0335	0,0862	0,0919	0,0384	0,0073	0,0384
0,3527	0,1216	0,9847	2,5205	2,4667	0,8828	0,2204	0,9874

РП-41А здание ПРБ, сч.2	ТП-2А ф.1	ТП-4001 ф.6	ТП-4018 ф.4	ТП-4028 ф.3	ТП-4108 ф.1	ТП-4109 Ф.1	ТП-4109 ф.2
41849348	32336525	00299145	47841620282648	1190236618830	1190236618934	47841620286459	0610084101
CH2	CH2	III	CH2	III	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0475	0,0539	0,0138	0,0100	0,0043	0,0171	0,0241	0,0080
0,0468	0,0557	0,0123	0,0089	0,0039	0,0154	0,0215	0,0100
0,0468	0,0532	0,0119	0,0086	0,0040	0,0139	0,0207	0,0063
0,0468	0,0400	0,0117	0,0085	0,0042	0,0134	0,0205	0,0059
0,0512	0,0397	0,0111	0,0080	0,0044	0,0136	0,0194	0,0044
0,0493	0,0521	0,0151	0,0109	0,0045	0,0209	0,0265	0,0027
0,0470	0,0648	0,0269	0,0194	0,0056	0,0330	0,0470	0,0047
0,0468	0,0875	0,0283	0,0204	0,0063	0,0318	0,0495	0,0024
0,0472	0,0894	0,0181	0,0130	0,0085	0,0305	0,0315	0,0020
0,0520	0,0778	0,0179	0,0129	0,0075	0,0360	0,0313	0,0021
0,0487	0,0716	0,0206	0,0149	0,0060	0,0262	0,0360	0,0021
0,0474	0,0776	0,0201	0,0145	0,0052	0,0257	0,0351	0,0031
0,0480	0,0713	0,0207	0,0149	0,0082	0,0323	0,0362	0,0026
0,0513	0,0796	0,0185	0,0133	0,0064	0,0300	0,0323	0,0105
0,0463	0,0737	0,0176	0,0127	0,0054	0,0310	0,0307	0,0047
0,0484	0,0763	0,0206	0,0148	0,0083	0,0320	0,0359	0,0043
0,0542	0,0840	0,0262	0,0189	0,0079	0,0391	0,0459	0,0038
0,0474	0,0792	0,0337	0,0243	0,0070	0,0421	0,0590	0,0044
0,0481	0,0816	0,0296	0,0214	0,0106	0,0433	0,0518	0,0043
0,0493	0,0879	0,0321	0,0231	0,0073	0,0479	0,0561	0,0100
0,0487	0,1002	0,0328	0,0236	0,0098	0,0456	0,0573	0,0054
0,0486	0,1201	0,0343	0,0247	0,0076	0,0444	0,0599	0,0058
0,0481	0,0957	0,0250	0,0180	0,0058	0,0328	0,0437	0,0121
0,0480	0,0734	0,0200	0,0144	0,0046	0,0260	0,0349	0,0096
1,1639	1,7865	0,5188	0,3742	0,1533	0,7237	0,9068	0,1313

ТП-4109 ф.2	ТП-4109 ф.3	ТП-4109 ф.4	ТП-4110 ф.1	ТП-4110 ф.2	ТП-4110 ф.3	ТП-4112 ф.2	ТП-4137А
0610082698	47841620319644	47841620299865	47841620274474	47841620319651	47841620280693	1190236619072	006409
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	HH	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0071	0,0152	0,0247	0,0102	0,0118	0,0211	0,0161	0,0493
0,0058	0,0135	0,0220	0,0091	0,0105	0,0188	0,0166	0,0528
0,0057	0,0131	0,0212	0,0088	0,0101	0,0182	0,0149	0,0579
0,0074	0,0129	0,0210	0,0087	0,0100	0,0180	0,0151	0,0595
0,0050	0,0122	0,0199	0,0082	0,0095	0,0170	0,0177	0,0569
0,0032	0,0167	0,0271	0,0112	0,0129	0,0232	0,0234	0,0621
0,0020	0,0296	0,0480	0,0198	0,0229	0,0411	0,0226	0,0583
0,0015	0,0312	0,0507	0,0209	0,0241	0,0434	0,0257	0,0562
0,0014	0,0199	0,0323	0,0133	0,0154	0,0276	0,0235	0,0539
0,0015	0,0197	0,0320	0,0132	0,0152	0,0274	0,0229	0,0548
0,0013	0,0227	0,0369	0,0152	0,0175	0,0316	0,0239	0,0602
0,0014	0,0221	0,0359	0,0148	0,0171	0,0307	0,0228	0,0615
0,0025	0,0228	0,0370	0,0153	0,0176	0,0317	0,0227	0,0628
0,0050	0,0203	0,0330	0,0136	0,0157	0,0283	0,0201	0,0535
0,0048	0,0193	0,0314	0,0130	0,0149	0,0269	0,0204	0,0536
0,0060	0,0226	0,0367	0,0152	0,0175	0,0315	0,0228	0,0729
0,0031	0,0289	0,0469	0,0194	0,0223	0,0402	0,0289	0,0791
0,0029	0,0371	0,0603	0,0249	0,0287	0,0516	0,0300	0,0800
0,0041	0,0326	0,0530	0,0219	0,0252	0,0454	0,0319	0,0743
0,0042	0,0353	0,0574	0,0237	0,0273	0,0491	0,0290	0,0735
0,0040	0,0361	0,0586	0,0242	0,0279	0,0502	0,0276	0,0702
0,0038	0,0377	0,0613	0,0253	0,0292	0,0525	0,0251	0,0573
0,0075	0,0275	0,0447	0,0185	0,0213	0,0383	0,0192	0,0575
0,0076	0,0220	0,0358	0,0148	0,0170	0,0306	0,0165	0,0472
0,0986	0,5709	0,9278	0,3830	0,4414	0,7942	0,5395	1,4651

Итого		Итого, с учетом сторонних		Сторонн ис	Всего по договору без сторонних потребителей
СН2	ВН	ИИ			
1,0881	0,0000	0,0342	1,1224	0,0000	1,1224
1,0410	0,0000	0,0328	1,0738	0,0000	1,0738
1,0405	0,0000	0,0308	1,0713	0,0000	1,0713
1,0373	0,0000	0,0310	1,0683	0,0000	1,0683
1,0494	0,0000	0,0331	1,0825	0,0000	1,0825
1,1862	0,0000	0,0430	1,2292	0,0000	1,2292
1,3809	0,0000	0,0551	1,4360	0,0000	1,4360
1,4596	0,0000	0,0603	1,5199	0,0000	1,5199
1,3533	0,0000	0,0500	1,4033	0,0000	1,4033
1,3856	0,0000	0,0483	1,4339	0,0000	1,4339
1,4016	0,0000	0,0505	1,4521	0,0000	1,4521
1,3684	0,0000	0,0480	1,4163	0,0000	1,4163
1,3566	0,0000	0,0516	1,4082	0,0000	1,4082
1,3492	0,0000	0,0450	1,3942	0,0000	1,3942
1,3324	0,0000	0,0434	1,3757	0,0000	1,3757
1,4079	0,0000	0,0517	1,4596	0,0000	1,4596
1,5874	0,0000	0,0631	1,6505	0,0000	1,6505
1,6616	0,0000	0,0708	1,7324	0,0000	1,7324
1,6175	0,0000	0,0722	1,6897	0,0000	1,6897
1,6271	0,0000	0,0683	1,6954	0,0000	1,6954
1,6014	0,0000	0,0702	1,6716	0,0000	1,6716
1,5479	0,0000	0,0670	1,6148	0,0000	1,6148
1,3479	0,0000	0,0499	1,3978	0,0000	1,3978
1,2183	0,0000	0,0411	1,2594	0,0000	1,2594
32,4469	0,0000	1,2116	33,6585	0,0000	33,6585

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт /Дата: 21-12-2022										
Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Урень -Ветлуга										
Часы	Ввод №1 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1001 CH2	Ввод №2 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1002 CH2	КТП-10 ПС Шаранга CH2	КТП-13 ПС Шаранга CH2	КТП-130 оп.20 ПС Ветлуга ВЛ 1011 HH	КТП-130 оп.36 ПС Ветлуга ВЛ-1011 HH	КТП-130 оп.38 ПС Ветлуга ВЛ-1011 HH			
	1	2	3	4	5	6	7			
0-1	0,0609	0,0148	0,0057	0,0045	0,0040	0,0200	0,0009			
1-2	0,0627	0,0156	0,0056	0,0046	0,0041	0,0198	0,0010			
2-3	0,0658	0,0152	0,0055	0,0050	0,0041	0,0108	0,0009			
3-4	0,0663	0,0198	0,0057	0,0050	0,0044	0,0096	0,0010			
4-5	0,0645	0,0253	0,0056	0,0050	0,0046	0,0102	0,0011			
5-6	0,0672	0,0286	0,0060	0,0051	0,0051	0,0117	0,0013			
6-7	0,0669	0,0399	0,0065	0,0051	0,0059	0,0125	0,0014			
7-8	0,1056	0,0501	0,0076	0,0051	0,0052	0,0098	0,0014			
8-9	0,1092	0,0553	0,0078	0,0056	0,0058	0,0103	0,0014			
9-10	0,1056	0,0542	0,0082	0,0048	0,0052	0,0104	0,0014			
10-11	0,1083	0,0559	0,0087	0,0050	0,0056	0,0106	0,0029			
11-12	0,1025	0,0596	0,0091	0,0051	0,0068	0,0108	0,0031			
12-13	0,1067	0,0583	0,0096	0,0048	0,0055	0,0101	0,0033			
13-14	0,1102	0,0543	0,0089	0,0046	0,0060	0,0106	0,0035			
14-15	0,1203	0,0582	0,0073	0,0067	0,0079	0,0108	0,0040			
15-16	0,1198	0,0489	0,0083	0,0064	0,0071	0,0110	0,0040			
16-17	0,1548	0,0422	0,0089	0,0051	0,0068	0,0106	0,0039			
17-18	0,1605	0,0329	0,0118	0,0053	0,0069	0,0109	0,0039			
18-19	0,1709	0,0207	0,0112	0,0055	0,0066	0,0112	0,0036			
19-20	0,0608	0,0159	0,0103	0,0057	0,0051	0,0126	0,0037			
20-21	0,0598	0,0148	0,0078	0,0057	0,0079	0,0138	0,0038			
21-22	0,0635	0,0129	0,0071	0,0057	0,0072	0,0136	0,0036			
22-23	0,0628	0,0135	0,0064	0,0056	0,0069	0,0124	0,0048			
23-24	0,0657	0,0134	0,0063	0,0052	0,0066	0,0116	0,0049			
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,2413	0,8203	0,1858	0,1261	0,1413	0,2857	0,0648			

КТП-228 СШ-1 ПС-Гагаринская	КТП-228 СШ-2 ПС-Гагаринская	КТП-238 ПС Шаранга	КТП-242 ПС Шаранга	КТП-244 ПС Шаранга	КТП-245 ПС Шаранга	КТП-246 ПС Шаранга	КТП-25 ПС-Шаранга
35304142	41905649	33617574	0608101442	0608101428	0608101450	0608101633	41842091
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0000	0,0362	0,0011	0,0066	0,0637	0,0361	0,0091	0,0608
0,0000	0,0362	0,0013	0,0058	0,0474	0,0387	0,0095	0,0614
0,0000	0,0347	0,0042	0,0056	0,0736	0,0400	0,0096	0,0620
0,0000	0,0371	0,0011	0,0045	0,0686	0,0436	0,0149	0,0613
0,0000	0,0341	0,0013	0,0043	0,0684	0,0461	0,0268	0,0616
0,0000	0,0353	0,0012	0,0056	0,0711	0,0426	0,0250	0,0610
0,0000	0,0361	0,0020	0,0083	0,0721	0,0433	0,0265	0,0606
0,0000	0,0392	0,0084	0,0085	0,0745	0,0525	0,0300	0,0597
0,0000	0,0464	0,0094	0,0073	0,0812	0,0530	0,0201	0,0611
0,0000	0,0572	0,0092	0,0071	0,0802	0,0581	0,0185	0,0606
0,0000	0,0596	0,0096	0,0090	0,0828	0,0609	0,0176	0,0614
0,0000	0,0613	0,0094	0,0081	0,0841	0,0627	0,0162	0,0611
0,0000	0,0632	0,0093	0,0052	0,0854	0,0597	0,0140	0,0598
0,0000	0,0584	0,0083	0,0043	0,0815	0,0623	0,0120	0,0599
0,0000	0,0536	0,0080	0,0057	0,0847	0,0642	0,0127	0,0602
0,0000	0,0566	0,0086	0,0073	0,0858	0,0643	0,0145	0,0604
0,0000	0,0622	0,0088	0,0081	0,0955	0,0765	0,0130	0,0605
0,0000	0,0680	0,0090	0,0112	0,0980	0,0777	0,0143	0,0618
0,0000	0,0637	0,0075	0,0125	0,1000	0,0748	0,0120	0,0619
0,0000	0,0659	0,0076	0,0130	0,1027	0,0685	0,0127	0,0605
0,0000	0,0596	0,0072	0,0109	0,0948	0,0694	0,0120	0,0605
0,0000	0,0611	0,0066	0,0101	0,0842	0,0638	0,0079	0,0618
0,0000	0,0520	0,0031	0,0082	0,0785	0,0577	0,0087	0,0605
0,0000	0,0520	0,0013	0,0070	0,0699	0,0492	0,0092	0,0619
0,0000	1,2300	0,1435	0,1840	1,9287	1,3654	0,3668	1,4625

КТП-252 ПС Шаранга	КТП-44 ПС Узловая	КТП-75 ПС Шаранга	КТП-912 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-914 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-916 ПС Ветлуга	КТП-923 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-924 ПС Ветлуга ВЛ-1009
0608101107	0608101626	46285550	211600110412710	1109150058	0608101386	1109150138	39069716
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0121	0,0100	0,0020	0,0247	0,0136	0,0129	0,0191	0,0239
0,0119	0,0099	0,0020	0,0240	0,0127	0,0130	0,0127	0,0229
0,0141	0,0094	0,0020	0,0233	0,0140	0,0135	0,0138	0,0231
0,0122	0,0105	0,0022	0,0243	0,0127	0,0136	0,0160	0,0246
0,0132	0,0095	0,0023	0,0245	0,0149	0,0142	0,0128	0,0244
0,0120	0,0102	0,0024	0,0362	0,0149	0,0148	0,0180	0,0236
0,0132	0,0107	0,0025	0,0490	0,0280	0,0152	0,0297	0,0247
0,0118	0,0122	0,0025	0,0443	0,0307	0,0159	0,0334	0,0290
0,0119	0,0126	0,0026	0,0410	0,0304	0,0153	0,0278	0,0268
0,0136	0,0131	0,0028	0,0413	0,0333	0,0159	0,0224	0,0269
0,0134	0,0133	0,0059	0,0374	0,0250	0,0406	0,0258	0,0267
0,0139	0,0126	0,0060	0,0382	0,0255	0,0409	0,0178	0,0252
0,0130	0,0118	0,0067	0,0413	0,0294	0,0366	0,0240	0,0237
0,0141	0,0112	0,0068	0,0378	0,0247	0,0381	0,0184	0,0240
0,0129	0,0099	0,0066	0,0386	0,0207	0,0392	0,0195	0,0276
0,0138	0,0108	0,0065	0,0550	0,0240	0,0428	0,0151	0,0260
0,0144	0,0120	0,0059	0,0598	0,0257	0,0402	0,0247	0,0290
0,0143	0,0131	0,0057	0,0667	0,0247	0,0368	0,0239	0,0320
0,0127	0,0128	0,0059	0,0680	0,0261	0,0309	0,0266	0,0298
0,0153	0,0132	0,0083	0,0652	0,0264	0,0302	0,0215	0,0304
0,0125	0,0115	0,0089	0,0604	0,0213	0,0298	0,0225	0,0325
0,0118	0,0112	0,0086	0,0534	0,0224	0,0278	0,0194	0,0311
0,0119	0,0100	0,0082	0,0369	0,0187	0,0245	0,0158	0,0288
0,0119	0,0099	0,0087	0,0311	0,0154	0,0296	0,0140	0,0279
0,3118	0,2714	0,1220	1,0225	0,5353	0,6323	0,4947	0,6447

Модульная газовая котельная ввод Т-1 ТП-284	Модульная газовая котельная ввод Т-2 ТП-284	ТП-1111 ПС Ветлуга ВЛ-1011	ТП-1120 ПС Ветлуга ВЛ-1011	ТП-112А ПС Ветлуга ВЛ-1001	ТП-1207 ПС Ветлуга ВЛ-1207	ТП-1305 ПС Ветлуга ВЛ-1013	ТП-1308 ПС Ветлуга ВЛ-1013
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
1112141275	1112141310	34793298	33617739	211600110411882	33021509	33617887	39073974
0,0503	0,0000	0,0564	0,0012	0,0098	0,0260	0,0334	0,0015
0,0501	0,0000	0,0578	0,0016	0,0086	0,0228	0,0258	0,0016
0,0502	0,0000	0,0529	0,0011	0,0083	0,0222	0,0281	0,0014
0,0504	0,0000	0,0570	0,0010	0,0066	0,0177	0,0301	0,0014
0,0504	0,0000	0,0537	0,0014	0,0064	0,0171	0,0169	0,0016
0,0503	0,0000	0,0546	0,0018	0,0083	0,0222	0,0164	0,0015
0,0507	0,0000	0,0697	0,0043	0,0123	0,0328	0,0326	0,0015
0,0507	0,0000	0,0788	0,0056	0,0126	0,0335	0,0372	0,0043
0,0507	0,0000	0,0823	0,0019	0,0108	0,0288	0,0230	0,0105
0,0503	0,0000	0,0870	0,0024	-0,0106	0,0281	0,0341	0,0118
0,0505	0,0000	0,0920	0,0018	0,0134	0,0356	0,0750	0,0118
0,0506	0,0000	0,0922	0,0026	0,0120	0,0320	0,0648	0,0115
0,0500	0,0000	0,0926	0,0026	0,0077	0,0205	0,0667	0,0105
0,0504	0,0000	0,1004	0,0023	0,0063	0,0168	0,0490	0,0130
0,0508	0,0000	0,0936	0,0018	0,0085	0,0226	0,0545	0,0121
0,0505	0,0000	0,1014	0,0021	0,0109	0,0290	0,0622	0,0116
0,0505	0,0000	0,1041	0,0027	0,0120	0,0320	0,0564	0,0114
0,0505	0,0000	0,0954	0,0036	0,0166	0,0441	0,0345	0,0072
0,0505	0,0000	0,1012	0,0041	0,0186	0,0495	0,0392	0,0065
0,0505	0,0000	0,1067	0,0056	0,0194	0,0516	0,0404	0,0047
0,0504	0,0000	0,0968	0,0039	0,0162	0,0431	0,0515	0,0018
0,0508	0,0000	0,1019	0,0036	0,0150	0,0399	0,0509	0,0017
0,0512	0,0000	0,0826	0,0040	0,0122	0,0324	0,0419	0,0016
0,0508	0,0000	0,0759	0,0026	0,0104	0,0277	0,0469	0,0016
1,2122	0,0000	1,9870	0,0653	0,2731	0,7280	1,0117	0,1441

ТП-1309 ПС Велуга ВЛ-1004	ТП-1309 ПС Велуга ВЛ-1013	ТП-279 РП Урень ВЛ-1001	ТП-405 ПС Велуга ВЛ-1004	ТП-406 ПС Велуга ВЛ-1004	ТП-4406 ПС Бельшево ВЛ-1004	ТП-903 ПС Велуга ВЛ-1009	ТП-А ПС Велуга ВЛ-1005	СНП
39069700	39069710	42519115	07087767	09902603	1109150033	67840497	33624776	
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39	
0,0158	0,0284	0,0658	0,0080	0,0046	0,0061	0,0009	0,0302	0,0000
0,0155	0,0272	0,0663	0,0061	0,0043	0,0058	0,0008	0,0312	0,0000
0,0155	0,0272	0,0658	0,0062	0,0038	0,0063	0,0008	0,0289	0,0000
0,0162	0,0311	0,0664	0,0064	0,0029	0,0059	0,0009	0,0298	0,0000
0,0175	0,0386	0,0657	0,0066	0,0033	0,0061	0,0007	0,0300	0,0000
0,0164	0,0422	0,0647	0,0070	0,0039	0,0058	0,0008	0,0317	0,0000
0,0179	0,0512	0,0643	0,0078	0,0055	0,0109	0,0008	0,0337	0,0000
0,0206	0,0652	0,0646	0,0079	0,0072	0,0122	0,0009	0,0286	0,0000
0,0206	0,0930	0,0642	0,0083	0,0078	0,0088	0,0007	0,0245	0,0000
0,0276	0,0950	0,0622	0,0079	0,0043	0,0094	0,0007	0,0296	0,0000
0,0319	0,1010	0,0617	0,0040	0,0055	0,0068	0,0010	0,0284	0,0000
0,0317	0,1053	0,0610	0,0042	0,0063	0,0092	0,0009	0,0302	0,0000
0,0297	0,1002	0,0624	0,0053	0,0063	0,0089	0,0009	0,0322	0,0000
0,0299	0,0902	0,0625	0,0031	0,0049	0,0103	0,0008	0,0319	0,0000
0,0190	0,0842	0,0630	0,0034	0,0060	0,0095	0,0008	0,0304	0,0000
0,0161	0,0755	0,0634	0,0036	0,0060	0,0109	0,0009	0,0288	0,0000
0,0157	0,0627	0,0638	0,0037	0,0059	0,0134	0,0009	0,0256	0,0000
0,0164	0,0476	0,0646	0,0040	0,0058	0,0135	0,0008	0,0279	0,0000
0,0156	0,0410	0,0646	0,0042	0,0052	0,0146	0,0011	0,0348	0,0000
0,0171	0,0395	0,0652	0,0084	0,0056	0,0120	0,0011	0,0366	0,0000
0,0171	0,0402	0,0647	0,0086	0,0072	0,0097	0,0010	0,0385	0,0000
0,0155	0,0389	0,0638	0,0086	0,0058	0,0087	0,0007	0,0312	0,0000
0,0157	0,0379	0,0658	0,0085	0,0063	0,0077	0,0008	0,0336	0,0000
0,0162	0,0361	0,0668	0,0079	0,0071	0,0065	0,0009	0,0308	0,0000
0,4707	1,3992	1,5432	0,1497	0,1315	0,2187	0,0206	0,7391	0,0000

Итого	Итого, с учетом сторонних		Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
	ВН	ИН		
СН2				
0,7560	0,0000	0,0249	0,7809	0,0000
0,7233	0,0000	0,0249	0,7482	0,0000
0,7530	0,0000	0,0158	0,7688	0,0000
0,7679	0,0000	0,0150	0,7829	0,0000
0,7748	0,0000	0,0159	0,7907	0,0000
0,8084	0,0000	0,0181	0,8265	0,0000
0,9364	0,0000	0,0198	0,9562	0,0000
1,0510	0,0000	0,0164	1,0674	0,0000
1,0607	0,0000	0,0175	1,0782	0,0000
1,0938	0,0000	0,0170	1,1108	0,0000
1,1872	0,0000	0,0191	1,2063	0,0000
1,1737	0,0000	0,0207	1,1944	0,0000
1,1588	0,0000	0,0189	1,1777	0,0000
1,1113	0,0000	0,0201	1,1314	0,0000
1,1168	0,0000	0,0227	1,1395	0,0000
1,1486	0,0000	0,0221	1,1701	0,0000
1,2081	0,0000	0,0213	1,2294	0,0000
1,2003	0,0000	0,0217	1,2220	0,0000
1,2040	0,0000	0,0214	1,2254	0,0000
1,0985	0,0000	0,0214	1,1200	0,0000
1,0524	0,0000	0,0255	1,0779	0,0000
1,0072	0,0000	0,0244	1,0316	0,0000
0,9137	0,0000	0,0241	0,9378	0,0000
0,8778	0,0000	0,0231	0,9009	0,0000
24,1834	0,0000	0,4918	24,6752	0,0000
				24,6752

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82

Таблица нагрузок вводов потребителей подстанций 110, 35 КВ за замерный день 21.12.2022 г.

Приложение №15

Наименование (потребитель/ГПС): АО "ВВЭК" ПС 110/10кВ "ГАСТ-2", ПС 110/6кВ "ГАСТ", ПС 110/6кВ "Шербинки"

№ договора(в Сбыте договор энергоснабжения/ТСО договор оказания услуг) : 12-ЮР

Наименование, класс трансформатора ПС	Наименование, класс выходящих трансформаторов ПС 35-220 кВ	Номинальная мощность ТР-ч. МВА	Продукция способность ЛЭП (тип, число проводов, напряжение, ток, обмотка трансформатора, А)	Положение РПН(ПВ)	Наименование присоед. ТР-за жпк ЛЭП 35-220 кВ	4 часа						10 часов						21 час					
						U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	S, МВА	tgφ	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	S, МВА	tgφ	U, кВ	I, А	P, МВт	Q, Мвар	S, МВА	tgφ
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Т-1 ТРДН-25000/110/10 У1	25	1312	6	Т-1 от ВЛ "№140" 1СШ 10кВ.	10	137,93	1,317	0,410	1,38	0,311	10	190,95	1,824	0,565	1,91	0,310	10	193,10	1,848	0,560	1,93	0,303
ПС ГАСТ 2 110/10кВ	Т-2 ТРДН-25000/110/10 У1	25	1312	6	Т-1.1 от ВЛ "№140" 3СШ 10кВ.	10	168,89	1,681	0,163	1,69	0,097	10	299,87	2,985	0,286	3,00	0,096	10	341,87	3,405	0,306	3,42	0,090
	Т-2 ТРДН-25000/110/10 У1	25	1312	6	Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 2СШ 10кВ.	10	34,68	0,345	0,095	0,35	0,101	10	22,97	0,174	0,15	0,23	0,862	10	19,21	0,150	0,12	0,19	0,800
ПС ГАСТ 110/6кВ	Т-1 ТДН-16000	16	1400	12	Т-2 от ВЛ "ГАСТ" 4СШ 10кВ.	10	71,11	0,711	0,014	0,71	0,020	10	78,31	0,783	0,010	0,78	0,013	10	91,82	0,918	0,018	0,92	0,020
	Т-2 ТДН-16000	16	1400	12	Т-1 от ВЛ "ГАСТ" 1СШ 6кВ.	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
ПС Шербинки 110/6кВ	ТДН-15000/110	15	390	3	Т-2 от ВЛ "140" 2СШ 6кВ.	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	ТДН-15000/110	15	390	2	ПС "Шербинки" 110/6 кВ, ПП "Шербинки" Т-1 Ввод 6 кВ	6	394,63	2,256	0,719	2,37	0,319	6	782,35	4,471	1,450	4,69	0,320	6	563,45	3,220	1,030	3,38	0,320
					ПС "Шербинки" 110/6 кВ, ПП "Шербинки" Т-2 Ввод 6 кВ	6	307,38	1,768	0,525	1,84	0,297	6	724,17	4,176	1,200	4,34	0,287	6	512,12	2,944	0,880	3,07	0,299

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. 4-65-31-82

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.

Приложение №16

№ Договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР
 Дата: 21.12.2022 г.

Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ"
 1. График временного отключения электрической энергии на период 2022/2023 г.г.

N п/п	Потребитель	Наименование питающего центра с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения, мин.	Нагрузка линий, МВт																							
						1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
1	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК ИКЕЯ)	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная- ГАСТ, 140	ГПП-ГАСТ2, ф.1017, ф.1014	5	5	1,82	1,72	1,76	1,77	1,91	1,79	1,78	1,86	2,02	2,39	2,80	3,26	3,32	3,35	3,30	3,46	3,45	3,35	3,37	3,34	3,26	3,19	3,11	2,02
2	ЖК "Времена года"	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1003, ф.1016	5	5	1,21	1,10	1,18	1,12	1,15	1,17	1,24	1,31	1,33	1,37	1,45	1,27	1,20	1,25	1,60	1,52	1,65	1,55	1,51	1,50	1,42	1,33	1,30	1,20
3	ТП-1, ТП-2	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1002, ф.1015, ф.1005, ф.1018	5	5	0,39	0,20	0,18	0,20	0,26	0,26	0,26	0,31	0,54	0,59	0,58	0,63	0,51	0,58	0,65	0,60	0,62	0,56	0,53	0,51	0,50	0,49	0,55	0,51
4	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Восточная	Ф-603, Ф-605, Ф-606, Ф-608	2	5	1,87	1,76	1,70	1,67	1,70	2,02	2,34	2,67	2,85	2,91	2,94	2,88	2,83	2,80	2,77	2,95	3,10	3,12	3,12	3,09	2,98	2,74	2,36	2,03
5	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Западная	фидер 623, 610 (РП-47)	5	20	0,49	0,46	0,44	0,43	0,43	0,47	0,62	0,72	0,71	0,72	0,72	0,74	0,77	0,75	0,72	0,73	0,79	0,83	0,86	0,86	0,85	0,80	0,68	0,57
6	Жил. Фонд п. Окский, п. Дюкшино	ПС Буревестник	РП-15 Ф-1504	5	20	1,75	1,71	1,70	1,66	1,69	1,78	1,91	2,10	2,22	2,29	2,27	2,32	2,31	2,25	2,29	2,38	2,34	2,19	2,19	2,17	2,14	2,10	1,95	1,85
7	Жил. Фонд г. Богородск	ПС Кожевенная	РП-14 Ф-1403, Ф-1404	5	20	1,34	1,29	1,26	1,27	1,28	1,36	1,58	1,69	1,82	1,84	1,92	2,12	2,15	2,12	2,04	2,02	2,12	2,19	2,23	2,22	2,19	2,22	2,67	2,38

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2022/2023 г.г.

N п/п	Уставка срабатывания АЧР-1		Уставка срабатывания АЧР-2		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Нагрузка линий, МВт		
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.			3 ч.	9 ч.	18 ч.
1	47,3	0,3	48,8	40	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф.1003(ф.105), ф.1016(ф.405)(ЖК "Времена года")	1,18	1,33	1,55
2	47,3	0,3	48,8	40	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф.1004(ф.204), ф.1017(ф.304)(ООО "ИКСА-МОС")	1,76	2,02	3,35

Главный инженер  О.В. Петров тел. 2-65-31-82