

## Сводная информация

За Октябрь месяц 2024 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Сергачский район, с. Пица:</b> ул. Центральная д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 11, 11Б, 16, 33, 34, 34А, 41, 42, 44, 45А, 46А; ул. Овражная д. 4Б, 4В, 5, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б; Сельская Администрация	12.10.2024 12-24	12.10.2024 14-30	обрыв перекидки на д. 42 ул. Центральная	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-398	2ч06мин	Восстановлен обрыв провода
2	<b>ТП-152: с. Старая Березовка:</b> ул. Выездная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; ул. Полевая д. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 11А, 15; Артскважина <b>ТП-192: с. Акузово:</b> ул. Школьная д. 16, 16А, 18, 18А, 24(Школа) 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Старая школа; Мед. пункт; ул. Колхозная д. 2, 12, 14; Котельная	18.10.2024 16-12	18.10.2024 19-18	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л 1001 ПС "Ачка"	3ч06мин	*
3	<b>ТП-115:</b> <b>г. Сергач:</b> ул. Околица; Столярка, Кочегарка; МБОУ «Сергачская СОШ № 4» (ул. Околица д. 32А); ул. Энтузиастов д. 14, 15, 18, 20, 22	20.10.2024 11-11	20.10.2024 13-46	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1006 ПС "Сергач"	2ч35мин	*

	<b>ТП-425: г. Сергач:</b> ул. Энтузиастов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						
4	<b>РП-5: г. Арзамас:</b> ООО "ВолгаСтальКонструкция" АО "Завод железобетонных конструкций" АО "Завод железобетонных конструкций"	24.10.2024 20-03	24.10.2024 20-23	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Л-1008 ПС "Арзамас"	0ч20мин	*
5	<b>ТП-1648А:</b> <b>Богородский район, д. Сухоблюдное:</b> ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Мира д. 1, 2, 2Б, 2В, 3; АТС «Ростелеком»	31.10.2024 14-00	31.10.2024 21-14	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети» ТП-1609 сгорел ПК	ТП-1609	7ч14мин	*

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.