

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.

Приложение №16

Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 12-ЮР

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022 г.г.

Дата: 15.12.2021 г.

График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020гг						Нагрузка линий , МВт																							
N п/п	Потребитель	Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
						1	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ИКЕЯ МОС	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная-ГАСТ, 140	ГПП-ГАСТ2, ф.1017, ф.1014	5	5	2,09	2,01	2,20	2,35	2,28	2,27	2,39	2,68	3,08	3,69	4,16	4,14	4,06	4,09	4,15	4,15	4,22	4,14
2	ЖК "Времена года"	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1003, ф.1016	5	5	1,05	0,89	1,06	1,01	1,01	1,07	1,06	1,17	1,20	1,19	1,22	1,21	1,23	1,08	1,23	1,24	1,23	1,27	1,30	1,29	1,32	1,24	1,19	1,12
3	ТП-1, ТП-2	ПС 220 Нагорная ЛЭП Нагорная - ГАСТ №140	ГПП-ГАСТ2, ф.1002, ф.1015, ф.1005, ф. 1018	5	5	0,16	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,16	0,22	0,24	0,32	0,28	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27	0,25	0,26	0,25	0,28	0,24	0,21	0,18
4	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Восточная	Ф-603, Ф-605, Ф-606, Ф-608	2	5	1,65	1,55	1,49	1,48	1,51	1,83	2,14	2,38	2,54	2,58	2,47	2,40	2,45	2,50	2,47	2,58	2,70	2,71	2,71	2,72	2,65	2,48	2,14	1,85
5	МКД УК жил. Фонд г. Кстово	ПС Западная	фидер 623, 610, РП-47	5	20	0,52	0,49	0,46	0,45	0,45	0,48	0,64	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,73	0,73	0,79	0,82	0,84	0,87	0,90	0,89	0,82	0,69	0,58
6	Жил. Фонд п. Окский, п. Доскино	ПС Буревестник	РП-15 Ф-1504	5	20	2,05	1,99	1,95	1,96	2,02	2,11	2,31	2,50	2,64	2,74	2,77	2,72	2,66	2,56	2,55	2,68	2,73	2,59	2,60	2,65	2,62	2,56	2,39	2,29
7	Жил. Фонд г. Богородск	ПС Кожевнная	РП-14 Ф-1403, Ф-1404	5	20	0,83	0,79	0,80	0,79	0,79	0,86	0,93	1,04	1,11	1,16	1,16	1,19	1,21	1,19	1,24	1,24	1,16	1,11	1,10	1,11	1,07	1,05	1,01	0,96

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2020/2021г.г.

N п/п	Уставка срабатывания АЧР-1		Уставка срабатывания АЧР-2		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Нагрузка линий, МВт		
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.			3 ч.	9 ч.	18 ч.
1	47,3	0,3	48,8	35	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1003(ф. 105), ф. 1016(ф. 405)ЖК "Времена года")	1,06	1,2	1,27
2	47,3	0,3	48,8	35	ПС 110кВ ГАСТ-2	ф. 1004(ф. 204), ф. 1017(ф. 304) (ООО "ИКЕА-МОС)	2,20	3,08	4,14

Главный инженер



О.В. Петров тел. 2-65-31-82