

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" Богородского района за апрель 2016 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению		Причина отключения		Мероприятия по устранению
		дата	длительность часы, мин	часы	мин	
1	Внеплановое отключение КЛ 10кВ Л-1001 ПС "Буревестник"	02.05.2016/ 11.30	1ч.10 мин	1,1		Произведен осмотр места повреждения КЛ 10кВ Л-1001 ПС "Буревестник", Питание СП РП-15А переведено на Л-1015 ПС "Буревестник". 02.05.2016 12.40
2	Внеплановое отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП при РП-14А, г. Богородск, 2м-н, дома 1,2, 18	15.05.2016/ 14.55	3ч.30 мин	3,5		Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид. №2 ТП при РП-14А, сильными порывами ветра сломало ветку на провода в пролете опор 4-5 ф-2 ТП при РП-14А
3	Внеплановое отключение ф-3 ТП 1483А г. Окский	15.05.2016/ 15.10	5ч.20 мин	5,2		Отключилась СП-136. Повреждение на абонентском ТП 1853А (абонентское, СНГ "Тыра")
4	Внеплановое отключение ф-3 ТП 1483А г. Богородск, ул. Туркова, мини-маркеты, КНС	20.05.2016/ 12.10	7ч.15 мин	7,2		Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид. №3 ТП 1483А. Повреждение на абонентской линии. Сделст проводов ВЛ-0,4кВ фид. №3 от ТП при РП-14А(ВЛ-0,4кВ абонентская)
5	Внеплановое отключение КТП 1305А, г. Богородск ул. Кольцова	20.05.2016/ 12.20	7ч.10 мин	7,1		Повреждение на Л-602 ПС "Кожаненная" (на балансе - Богородского РЭС)
6	Внеплановое отключение ТП 1466А г. Богородск ул. К.Маркса, дом 6, 6А	20.05.2016/ 12.25	1ч.35 мин	1,7		Повреждение на питающей линии РП-16 (на балансе - Богородского РЭС)
Всего за месяц						

1. В течение мая 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

Главный инженер ОАО "ВВЭК"

Юнусов Д.Э