

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" за ноябрь 2015 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
			часы, мин	часы		
1	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ЗТП 1480А, г. Богородск, ул. Котельникова	06.11.2015/ 16:05	1ч.50 мин	1.8	Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№2 ЗТП-1480А	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП 1480А -дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№2.
2	Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н	09.11.2015/ 16:25	50мин	0.8	Отключился ВВ Л-609 ПС"Кожевенная". Пробой опорного изолятора на ошиновке в ВН-1 ЗТП 1486А Л-1403А РП-14А Л-609 ПС"Кожевенная"	Отключен ВН-1 (от ЗТП 1487А Л-1403А РП-14А), переведено питание ЗТП-1486А от ЗТП-1485А Л-1405А РП-14А. включен ВВ Л-609 ПС "Кожевенная". Заменен дефектный изолятор на ВН-1.
	Всего за месяц					

1. В течение ноября 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва