

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за ноябрь 2015 г.Ваца

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
			часы, мин	часы		
1	МТП-3605 А жалобы на низкое напряжение д Вастрома	03.11.2015/20-15	2 ч.00 мин	2	Выгорела вставка ПК -6 кВ на средней фазе и разрушился проходной изолятор ИПУ 6 кв	Заменен проходной изолятор ИПУ 6 кВ , вставка ПКТ- 6 кВ . МТП - 3605 А ввели в работу.
2	Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п. Филинское ул. Больничная	05.11.2015/15-30	0 ч.45 мин	0.75	Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 18-19	Выполнена перетяжка проводов в пролете опор № 18-19 ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
3	Внеплановое отключение ф 3 ВЛ-0.4 кВ ТП-3018А Р.п. Ваца ул.1 мая	24.11.2015/15-30	0 ч.25 мин	0.42	Схлест проводов ф3 ВЛ-0.4 кВ от опоры №1 до ввода в дом	Выполнена перетяжка проводов ф 3 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу

1. В течение ноября 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах