

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания "
Вачского, Сосновского районов за апрель 2016

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность часы, мин	часы		
1	Внеплановое отключение ТП-4161А с.Сосновское, ул.Сосновая, ул.Заводская	09.04.2016	6:30	3,6	Сгорела плавкая вставка в РУ-6кВ ТП-4161А (причина отключения не установлена)	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-4161А. Повреждений не обнаружено. В РУ-6кВ заменена плавкая вставка предохранителя и контактные губки 6кВ. ТП введена в работу.
2	Внеплановое отключение ТП-3416А, с.Филинское, ул.Базарная, ул.Южная, ул.Школьная, ул.Лесная, ул.Новая	23.04.2016	20:35	4,5	Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-3416А (причина отключения не установлена)	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-3416А. Повреждений не обнаружено. В РУ-0,4кВ включен вводной автомат и проверено напряжение на входящих фидерах. ТП введена в работу.
3	Жалобы на искры в проводах в пролете опор №10-11 ф.4 ТП-3618А с. Арефино, ул.Пестрякова	26.04.2016	8:10	1,9	В следствии сильного ветра ветки дерева сжались на проводах в пролете опор №10-11 ф.4 ТП-3618А	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ТП-3618А. В РУ-0,4кВ отключен фид.№4. Выполнена кронация дерева. Фидер введен в работу.
4	Внеплановое отключение ТП-3414А, ф.1 с.Филинское, ул.Большинная	26.04.2016	11:45	5,0	В следствии сильного ветра ветки дерева порвали провод в пролете опор №4-5 ф.1 ТП-3414А. В РУ-0,4кВ сгорела плавкая вставка предохранителя на вводном рубильнике и плавкая вставка предохранителя на отходящем фид.№1.	Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-3414А. Произведена кронация дерева, восстановление провода и замена вставок предохранителей. Фидер введен в работу.

Главный инженер ОАО "ВВЭК"



Д.Э.Юнусов