

**Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" в зоне обслуживания распределительных сетей Вацкого, Сосновского районов за июль 2016г.**

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
		часы	мин	часы		
1	Внешлановое отключение ТП-3415А, ф.1 с.Фидинское, ул.Большичная, д.33,35 Вацкого района Но.	08.06.2016 10.20.	3 ч	00 мин	3,0	Отгорел нулевой провод на вводе в ТП -3415А ф.1  Произведен обход ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3415А. Обнаружение отгоревшего нулевого провода на вводе в ТП -3415А ф.1. Отключение в РУ-0,4кВ на ф.1 рубильника. Восстановление нулевого провода. Фидер введен в работу.

1. В течение июля 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

**Главный инженер ОАО "ВЭЖ" Д.Э. Юнсов**

