

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" вачского, Сосновского районов за май 2016г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
			часы, мин	часы		
1	Внеплановое отключение ТП-4162А, ф.1 с.Елизарово, ул.Молодежная, д.1-3	15.05.2016	12:00	5,0	Отключение автоматического выключателя ф.1 в РУ-0,4кВ ТП-3416А (схлест проводов из-за касаний веток дерева при вестре)	Произведен обход ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4162А. Произведена обрезка веток дерева. В РУ-0,4кВ на ф.1 включен автоматический выключатель и проверено напряжение. Фидер введен в работу.

1. В течение мая 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).



Главный инженер ОАО "ВВЭК"

Д.Э. Юнусов