

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верне-Волжская энергетическая компания" Вячского, Сосновского районов за март 2016 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
			часы, мин	часы		
1	Жакоба потребителя на отсутствие одной фазы ТП-3625А, ф.1 с.Польно, д/сад №9 Улябка	09.03.2016	8:45	2,0	Отгорел фазный провод на опоре №11 ф.1 ТП-3625А.	Пронзведен обход ВЛ-0,4 кВ фил.№1 от ТП-3625А. На опоре №11 отгорел фазный провод. Отключение в ТП-3625А РУ-0,4кВ фил.№1. Замена прокалявшего зажима на оп.№11. Фидер введен в работу.
2	Жакоба потребителя на отсутствие электроэнергии ТП-3625А, ф.1 с.Польно, д/сад №9 Улябка	15.03.2016	10:50	3,5	Обрыв двух фаз провод на опоре №11 ф.1 ТП-3625А.	Пронзведен обход ВЛ-0,4 кВ фил.№1 от ТП-3625А. На опоре №11 оборвана две фазы вследствие спила дерева на территории детского сада. Отключение в ТП-3625А РУ-0,4кВ фил.№1. Замена прокалявшего зажима на оп.№11. Фидер введен в работу.

1. В течение марта 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РУ не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

Главный инженер ОАО "ВЭЭК"


Д.С. Юнусов

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" Богородского района за март 2016 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность			
			часы	мин		
1	Отключение ВЛ 10кВ Д-1504 РП 15А от СП 104 д. Ванниново, д. Поляны, вч Шуминовое	15.03.2016/ 22.10	1ч 50 мин	1,9	Обрыв провода в пр опор 20-22	Противодейств. обход ВЛ-10кВ заменен изолятор на опоре 21
2	Жалоба на скачки напряжения от КТП 1305А Ф-1 ул. Д.Тогового	16.03.2016/ 08-40	50 мин	0,9	Сгорела губка на рубильнике 100А фид. №1 КТП-1305А	Противодейств. обход ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП-1305А и обход РУ-0,4кВ ЗТП-1305А. Противодейств. замена губки на рубильнике 100А
3	Отключение ВЛ 10кВ Д-1504 РП 15А от СП 104 д. Ванниново, д. Поляны, вч Шуминовое	16.03.2016/ 16.20	2ч 40мин	2,5	Слиск проводов в пр опор 20-21	Противодейств. обход ВЛ-10кВ перегнуть провода в пр. опор 20-22
Всего за месяц			4ч 40мин	5,30		

1. В течение марта 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

Главный инженер



Д.Э. Юнусов