

Сводная информация

За Декабрь _____ месяц 2020 года о **плановых отключениях** электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК»

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Дата и время проведения работ	Дата и время окончания работ	Причина ремонта	Диспетчерское наименование сетевого объекта
1	2	3	4	5	6
1	Нижегородская область, Кстовский район, село Работки: <ul style="list-style-type: none"> • Улица Ленина, дома 200 а, 202. • Улица Строителя, дома 2, 3, 5, 6, 8, 10. 	01.12.2020 08-00	01.12.2020 17-00	ВЛ-0,4 кВ ф.1. Замена провода на СИП п/о №14-19, 14-17-18, 6-6А, замена перекидок	ТП-560
2	Нижегородская область, Вадский район, село Щедровка: <ul style="list-style-type: none"> • Улица Механизаторов, дома 3, 3 а, 4. • Улица Сутолока. • Щедровский дом культуры. МАДОУ «Щедровский детский сад «Колосок».	01.12.2020 10-00	01.12.2020 17-00	ВЛ 10 кВ отпайка Л-1007 ПС Вадская к ТП 1698: замена ЛР-106.	ВЛ 10 кВ отпайка Л-1007 ПС Вадская к ТП 1698
3	Нижегородская область, Кстовский район, село Работки: <ul style="list-style-type: none"> • Улица Ленина, дома 200 а, 202. • Улица Строителя, дома 2, 3, 5, 6, 8, 10. 	02.12.2020 08-00	02.12.2020 17-00	ВЛ-0,4 кВ ф.1. Замена провода на СИП п/о №6-14-16, замена перекидок	ТП-560
4	Нижегородская область, г. Богородск: ул. Кольцова д. 1, 3, 5. д. 2-44, ул. Комсомольская д. 18	03.12.2020 09-00	03.12.2020 17-00	Перевод КЛ 6кВ от ТП-1305А до оп. №1. Перезавод КЛ 0,4кВ ф.1, ф.2.	ТП-1305А
5	Нижегородская обл., Семеновского р-н, п.г.т. Сухобезводное: ул. Горького д. 47, 47А	03.12.2020 13-00	03.12.2020 17-00	Установка испытательного клемника и модема	ТП-218
6	Нижегородская обл., Кстовский р-н, п. Ждановский: ул. Рябиновая д. 1-8; ул. Жемчужная д. 1-5; ул. Каштановая д. 1-8; ул. Майская д. 1-5;	03.12.2020 13-00	03.12.2020 17-00	Установка узла учета в п/опор № 1-5; монтаж ОПН на опоре №1 отпайка на ТП-946	ВЛ-637 пс Федяково отпайка на ТП-946.

	ул. Утренняя д. 1-5; ул. Сиреневая д. 2, 3, 4; д/сад				
7	Нижегородская обл., Кулебакский р-он, р.п. Гремячево: ул. Ленина д. 27А, 29А, 29Б, 30А, 35А; ООО «Промтепло» котельная БКУ ввод №1	04.12.2020 08-00	04.12.2020 17-00	ВЛ-0,4 кВ ф.8 : замена проводов, ответвлений к потребителям в п/о № 7-32.	ТП-206
8	Нижегородская обл., Вадский р-он, с. Стрелка: ул. Полевая, ул. Ворониха	07.12.2020 13-00	07.12.2020 17-00	Монтаж шкафа АСУЭ- ТМ	ТП-2058
9	Нижегородская обл., Пильненский район: МУП «Городской жилфонд» Очистные	08.12.2020 08-00	08.12.2020 17-00	Замена ТР 10 кВ	ТП-2048
10	Нижегородская область., г. Ветлуга: ул. Новая д. 11-16	09.12.2020 09-00	09.12.2020 16-00	Капитальный ремонт ТП.	КТП-1120
11	Нижегородская обл., с. Вад: ул. Рабочая д. 1-11; 12, 14, 15, 16, 32, 34; ул. Советская д. 32; водонапорная башня	10.12.2020 13-00	10.12.2020 17-00	РУ-10 кВ монтаж шкафа АСУЭ- ТМ.	ТП-2201
12	Нижегородская обл., Вадский р-он, с. Крутой Майдан: ул. Молодежная	10.12.2020 08-00	10.12.2020 17-00	ВЛ-0,4 кВ ф.2 : демонтаж старых опор и проводов п/о №1-18	ТП-2059
13	Нижегородская обл., Вадский р-он, село Щедровка: ул. Механизаторов д. 3, 3А, 4; ул. Сутолока; школа № 15; ул. Микрорайон д. 8; д/сад «Колосок», Дом Культуры	11.12.2020 10-00	11.12.2020 17-00	Замена опор п/о № 1-7 отпайка на ТП- 1698	ВЛ-1007 пс Вадская отпайка на ТП-1698
14	Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Новинки: ул. Центральная д. 5А, 5Б, 5Г, 16Ак.1; магазин ФЛ Родина Т.И.; ИП Евдокимов В.Ю.; ООО «Радуга»; гараж 103 Беликова Т.А.; гараж Груздев О.И.; Учебный парк п. Новинки; ИП Иванов С.В.; Здание Администрации	14.12.2020 09-00	14.12.2020 17-00	ЗТП-1897А Монтаж и подключение шкафа АСУЭ-ТМ	ТП-1897А
15	Нижегородская обл., Вадский р-он, с. Щедровка: ул. Механизаторов д. 3, 3А, 4; ул. Сутолока;	18.12.2020 10-00	18.12.2020 17-00	ВЛ-10 кВ Л-1007 пс «Вадская» отп. к ТП-1698: замена	ТП-1698

	Школа № 15 (ул. Сутолока д. 15); Д/с «Колосок» (ул. Микрорайон д. 8); Дом Культуры			проводов, монтаж разрядников в п/о № 1 - 7	
16	Нижегородская обл., Воротынский р-он, пос. Приволжский: д. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 Магазин, Сторожка, Склад, Ангар, Башня	22.12.20 09-00	22.12.20 16-00	ВЛ-6 кВ Л-635 п/с «Воротынец» отп. к ТП-540: замена опор, проводов в п/о №1-15, установка раъединителя на оп.1	ТП-540

Заместитель главного инженера

 Д.Э. Юнусов