

Сводная информация

За Июль месяц 2022 года о **плановых отключениях** электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК»

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Дата и время проведения работ	Дата и время окончания работ	Причина ремонта	Диспетчерское наименование сетевого объекта
1	2	3	4	5	6
1	Нижегородская обл., Сергачский р-он, с. Сосновка: ул. Советская. д. 1, 1А, 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Церковь Отделение СБ РФ	01.07.2022 8-00	01.07.2022 17-00	ВЛ-1004 п/с «Андреевка»: Замена ТП-197; замена опоры с ТР-10 ТП-197	ТП-197
2	Нижегородская область, г. Кстово: пер. Первостроителей д.№ 1,2,6 (ввод №1); ООО «Бизнес-Строй» (ввод №1); гостиница (ввод №1).	04.07.2022 9-00	04.07.2022 16-30	РУ-0,4 кВ 1 СШ, камера Т-1. Кап.ремонт оборудования.	ТП-1208
3	Нижегородская область, г.Ветлуга: детская поликлиника(ул. Микрорайон д.24), аптека, налоговая инспекция, пенсионный фонд.	05.07.2022 10-00	05.07.2022 17-00	Замена провода на СИП опора №5 ТП-1309-опора №1 ТП-1308, установка подкоса к опоре №1 и монтаж контура заземления опора №1ТР ТП-1308	ВЛ-1013 ПС Ветлуга отпайка на ТП-1309
4	Нижегородская область, г. Кстово: пер. Первостроителей д.№ 1,2,6 (ввод №1); ООО «Бизнес-Строй» (ввод №1); гостиница (ввод №1).	06.07.2022 9-00	06.07.2022 16-30	РУ-0,4 кВ 2 СШ, камера Т-2. Кап.ремонт оборудования.	ТП-1208
5	Нижегородская область, г.Ветлуга: детская поликлиника(ул. Микрорайон д.24), аптека, налоговая инспекция, пенсионный фонд.	07.07.2022 10-00	07.07.2022 17-00	ВЛ-0,4 кВ ф.2. Замена опор №1,2; замена провода на СИП пролет опор № 1-2; монтаж	ТП-1308

				контура заземления оп. №1,2.	
6	Нижегородская область, г. Кстово: пл. Ленина д. 1, 2А(1под., 2-5под. Ввод №2), 4 (Администрация ВРУ-3); Юстиция (ввод №2); Библиотека (ввод №2); Центр занятости (ввод№2)	12.07.2022 12-00	12.07.2022 16-00	ТП-1176 РУ-0,4кВ 2 СШ. Монтаж концевой муфты на КЛ-0,4кВ и подключение к гр. рубильнику ф.16	ТП-1176
7	Нижегородская область, г. Кстово: ул. Полевая д.6 (ввлд №2), 8 (ввод №2); ул. Магистральная д. 22, 22Б(ввод №2); ул. Нижегородская д. 1, 2А(ввод №2); МФЦ (ввод №2); Отделение Сбербанк	12.07.2022 09-00	12.07.2022 12-00	РП-50 РУ-0,4кВ 2 СШ. Монтаж концевой муфты на КЛ-0,4кВ и подключение к гр. рубильнику ф.8	РП-50
8	Нижегородская обл., Сергачский р-он, с. Грибаново: ул. Школьная, водокачка, ул. Нагорная д. 1-38	15.07.2022 8-00	15.07.2022 17-00	ВЛ-1009 ПС Сергач за ЛР-44 оп. №30 с ТР ТП-325, ТП-325, произвести замену ТП-325 и ТР ТП-325	ТП-325
9	Нижегородская обл., г. Сергач: КНС-2, КНС-3, (ул. Терешковой 22Б)	14.07.2022 8-00	14.07.2022 17-00	ВЛ-1004 ПС Строительная за ЛР-14 отп. на ТП-138 оп. №1 с ТР ТП-138, ТП-138, произвести замену ТР ТП-138, замена КТП-138	ТП-138
10	Нижегородская обл., г. Богородск: 3 м-он д. 15, 15А, 16 ул. Туркова д. 1, 2, 3А, 3 Школа № 1 (резерв) КНС	15.07.2022 9-00	15.07.2022 17-00	кап. ремонт оборудования	ТП-1486А
11	Нижегородская область, г. Кстово: МСЧ «Нижегороднефтеоргсинтез» (профилакторий ввод№2), бойлерная профилактория, ПГСК «Рубеж»	25.07.2022 09-30	25.07.2022 17-00	ТП-1136 РУ-6кВ(1), РУ-0,4кВ(1), Т-1 монтаж и подключение	ТП-1136

				шкафа АСУЭ-ТМ	
12	Нижегородская область, г. Кстово: МСЧ «Нижегороднефтеоргсинтез» (профилакторий ввод№1), склады, СНТ «Лесное»	27.07.2022 09-30	27.07.2022 17-00	ТП-1136 РУ-6кВ(2), РУ-0,4кВ(2), Т-2 монтаж и подключение шкафа АСУЭ-ТМ	ТП-1136

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.