

Сводная информация
за __март__ месяц 2025 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК»

№ п/п	Заявка	Диспетчерское наименование объекта отключения	Время и дата начала отключения(часы, минуты ППТ.ММ.ДД)	Время и дата окончания отключения(часы, минуты ППТ.ММ.ДД)	Продолжительност ь прекращения передачи электрической энергии, час	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Причина отключения (вид работ)	Доп. информация
1	61	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-407	08,00 2025.03.01	17,00 2025.03.01	09,00	г. Сергач, пос. Юбилейный: ул. Свердлова д. 6, 25; Магазины; Аптека	замена опор № 2, 3	
2	64	2 СШ-0,4 кВ ТП-1483А	10,00 2025.03.04	16,00 2025.03.04	06,00	г. Богородск: ул. Туркова д. 11, 11А, 12, 13; АТС; Аптека; Минимаркеты (ул. Туркова д. 12Б); магазин «Сказка».	ремонт рубильника ф.9 (Резерв); подключение новой КЛ-0,4 кВ к руб. ф.9; замена П.У.	
3	63	ТП-39	09,00 2025.03.04	16,00 2025.03.04	07,00	г. Семенов, ул. Шевченко: Кузница; пилорама; котельная; Ф/Л Лешан Д.К.; ИП Салюков; ИП Павлова; ИП Пончина.	ремонт блокировок в камерах КСО	
4	80	ТП-560	09,30 2025.03.13	16,00 2025.03.13	06,30	Кстовский район, с. Работки, ул. Ленина д. 200А; 202; ул. Строителя д. 2, 3, 5, 6, 8, 10.	монтаж концевого выключателя на ТР Т-1 с подключением контрольного кабеля в УСПД	
5	79	ТП-991 1 СШ-0,4 кВ	09,00 2025.03.13	15,00 2025.03.13	06,00	г. Кстово, 6 микрорайон ЖК «Ватсон»: д. 34 (ввод № 1), 34А (ввод № 1), 35 (ввод № 1), 35А (ввод № 1), 36 (ввод № 1), 36А (ввод № 1), 37 (ввод № 1), 37А (ввод № 1), 38 (ввод № 1), 38А (ввод № 1), 38Б (ввод № 1), 38В (ввод № 1).	монтаж рубильника и подключение КЛ-0,4 кВ ф.17 КНС ввод №1	
6	81	ТП-535	09,30 2025.03.14	15,00 2025.03.14	05,30	Кстовский район, д. Прокошево: ул. Ширева д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 42А; ул. 40 лет Победы д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44; Водоканал; Стадион; НСС.	монтаж термодатчика на нулевую шину в камере Т-1 с подключением контрольного кабеля в УСПД	
7	86	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2060	10,00 2025.03.17	12,00 2025.03.17	02,00	с. Вад: ул. Солнечная д. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.	установка ПУ на опоре № 35	
8	94	ТП-1305	14,00 2025.03.19	16,00 2025.03.19	02,00	г. Ветлуга: ул. Ленина д. 25А; 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45 – 51; ул. Свердлова д. 67, 72, 76, 78; ул. Садовая д. 3, 5; ул. Садовая д. 2А (ООО «Ветлужский лес»); ООО «Альянс»; котельная; водонапорная станция; Торговый центр.	монтаж провода от вводного ПУ до шкафа АСУ и ТМ; подключение шкафа АСУ и ТМ к СШ-0,4 кВ	
9	95	КТП-44	10,00 2025.03.19	12,00 2025.03.19	02,00	Шахунский р-он, п. Зубаны: ул. Проселочная д. 2; ул. Новая д. 1, 2; ул. Базовская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ООО «Рубин»; Скважина МУП «Водоканал»; Котельная АО «НОЖК».	Замена РВО	
10	98	ТП-796	09,00 2025.03.20	16,00 2025.03.20	07,00	Семеновский район, д. Огибное: Ферма, АВМ, Гараж, Дробилка, Сады.	В/В испытания Т-1, Т-2; доливка масла.	
11	97	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-179	09,30 2025.03.20	15,00 2025.03.20	05,30	Кстовский район, с. Чернуха: пер. Дружный д. 5	монтаж АВ-0,4 кВ в Щ.У. на МКД пер. Дружный д. 5	
12	телефонограмма	Л-1005 ПС «Шаранга»	09,00 2025.03.24	17,00 2025.03.24	08,00	р.п. Шаранга: ул. Заренная д. 18; ООО «Строитель» (ул. Заренная д. 22); ул. Большевиков д. 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52; магазин «Добрый дом»; Котельная № 6 (ул. Большевиков); ул. Раздольная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16; ул. Спортивная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Нагорная д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Мира д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ТД «Коллизей».		работы выполняет персонал ПАО "Россети"
13	102	ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.4, ф.7 от ТП-1897А	08,00 2025.03.25	17,00 2025.03.25	09,00	Богородский район, п. Новинки: ул. Студгородок д. 5, 6; МБУЗ «Молочная кухня» (ул. Студгородок д. 6); ул. Центральная д. 16; Ф/Л Родина (ул. Центральная 16Б); ИП Бадюкимов (ул. Центральная д. 16Б); Нежилое здание (ул. Центральная д. 3); ФГУП заводхоз «Новинки»; АО «Почта России»; Гаражный массив (ул. Гаражная).	Монтаж оптоволоконной линии связи по опорам ВЛ-0,4 кВ в п/о № 1-6	
14	101	ТП-2048 (полностью)	10,00 2025.03.26	14,00 2025.03.26	04,00	с. Вад: ул. Больничная д. 1, 1А, 1Г, 2, 3, 3Г, 4, 5, 5А, 6, 7, 14; Гаражи интерната; Дом милосердия корпус 1, 2 ул. Больничная д. 18); Прачечная ЦРБ; Инфекционный корпус ЦРБ; Поликлиника ЦРБ; Терапевтический корпус ЦРБ; Поликлиника ЦРБ (резерв); Пищеблок ЦРБ; Зубопротезная Поликлиника; Детский корпус ЦРБ (резерв); Газовая котельная ООО «Борттеплогаз».	демонтаж скобы блокировки с дверей ячеек 10 кВ и установка около привода главных ножей	

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК» Юнусов Д.Э.