

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК» г.Кстово

За февраль 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1110 РУ-0,4кВ фидер 8 Пер. Спортивный д. 9, 5.	04.02.2016 13:10	04.02.2016 13:30	Аварийная заявка УК ООО «Альфа».
2	ТП-1168 РУ-6кВ	04.02.2016 13:00 16:00	04.02.2016 13:20 16:20	Аварийная заявка Кстовский РЭС, ПО «КЭС» ф-л «ННЭ» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3	ТП-1102 РУ-6кВ, ТП-1181 РУ-6кВ, ТП-1309 РУ-6кВ, ТП-1110 РУ-6кВ, ТП-1116 РУ-6кВ, ТП-1114, РУ-6кВ, ТП-1115 РУ-6кВ, ТП-1113 РУ-6кВ, ТП-1191 РУ-6кВ I СШ	08.02.2016 13:17	08.02.2016 14:25	Повреждение КЛ-6кВ ПС «Западная» фидер 608.
4	ТП-1134 РУ-6кВ, ТП-1133 РУ-6кВ, ТП-1135 РУ-6кВ, ТП-1137 РУ-6кВ, ТП-1153 РУ-6кВ II СШ, ТП-1157 РУ-6кВ.	13.02.2016 22:54	14.02.2016 00:15	Повреждение КЛ-6кВ: от ТП-1135(II) до ТП-1137(II) РП-51 РУ-6кВ Откл. ВВ яч.12: «Токовая отсечка», «Земляная защита».
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1166 РУ-6кВ	11.02.2016 10:00	11.02.2016 10:03	Оперативные переключения.
2	ТП-1174 РУ-6кВ	15.02.2016 15:00	15.02.2016 15:10	Оперативные переключения.
3	ТП-1199 РУ-0,4кВ I СШ	18.02.2016 09:25	18.02.2016 12:20	Ремонт рубильника фидера №2 ТП-1199 ООО «СЭМ»
4	ТП-1169 РУ-6кВ, ТП-1178 РУ-6кВ, ТП-1171 РУ-6кВ II СШ, ТП-1165 РУ-6кВ II СШ, ТП-1175 РУ-6кВ II СШ,	19.02.2016 09:00	19.02.2016 14:07	Вывод в ремонт ПС «Западная» РУ-6кВ I СШ по заявке ПО «КЭС» ф-л «ННЭ» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5	ТП-1166 РУ-0,4кВ II СШ	25.02.2016 10:45	25.02.2016 11:20	Устранение течи масла на трансформаторе Т-2.

Главный инженер ОАО «ВВЭК»

Д.Э. Юнусов