

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК» Кстовского района.

За май 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п.п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
|---|--|----------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ | | | | |
| 1 | ТП-1307 РУ-0,4кВ, фидер 3 ВЛЭП-0,4кВ: | 07.05.2016 11:20 | 07.05.2016 11:50 | Замена вставки ППН-37 |
| | Улица Мичурина дома 2 – 7; | | | |
| | Улица Сосновская дом 7; | | | |
| | Улица Огородная дома 1 – 7, 9, 11; | | | |
| | Улица Нижегородская дома 21, 23, 25; | | | |
| Улица Полевая дома 22, 24, 26, 28, 30, 32 | | | | |
| 2 | ТП-1191 РУ-0,4кВ II СШ, фидер 6: | 17.05.2016 09:30 | 17.05.2016 10:00 | Возгорание в ВРУ-0,4кВ улица Мира дом 9 «А» |
| | Улица Мира дом 9 «А» | | | |
| | Улица Мира дом 13 «А» | | | |
| 3 | ПС «Западная» фидер 627 | 24.05.2016 21:25 | 24.05.2016 21:45 | Аварийное отключение на ПС «Западная» фидера 627 (от МТЗ). |
| | ТП-1158 РУ-6кВ (II) | | | |
| | ТП-1159 РУ-6кВ (II) | | | |
| | ТП-1136 РУ-6кВ (I-II) | | | |
| | ТП-1167 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1210 РУ-6кВ (I) | | | |
| 4 | ПС «Западная» фидер 618 | 30.05.2016 00:25 | 30.05.2016 04:10 | Аварийное отключение на ПС «Западная» фидера 618 (от МТЗ). |
| | ТП-1138 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1154 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1207 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1194 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1193 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1156 РУ-6кВ (I) | | | |
| | ТП-1208 РУ-6кВ (I) | | | |
| ТП-1230 РУ-6кВ (I) | | | | |
| 5 | ТП-2 2СШ от ПС 110/10кВ ГАСТ-2 | 03.05.2016 11:30 | 03.05.2016 12:30 | Аварийное отключение КЛ 10кВ (несанкционированное проведение земляных работ ООО «Эко плюс») |
| ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ | | | | |
| 1 | ТП-1145 РУ-0,4кВ | 10.05.2016 09:30 | 10.05.2016 11:15 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 2 | ТП-1113 РУ-0,4кВ | 10.05.2016 14:05 | 10.05.2016 16:30 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 3 | ТП-1120 РУ-0,4кВ | 11.05.2016 09:00 | 11.05.2016 13:00 | Перевод питания потребителей с ТП-1120 Т-1 на ТП-1320 Т-1. |
| 4 | ТП-1199 РУ-0,4кВ | 11.05.2016 10:00 | 11.05.2016 15:15 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 5 | ТП-1191 РУ-0,4кВ (I) | 11.05.2016 10:25 | 11.05.2016 13:50 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 6 | ТП-1159 РУ-0,4кВ (I) | 12.05.2016 10:05 | 12.05.2016 14:25 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 7 | ТП-1159 РУ-0,4кВ (II) | 12.05.2016 14:35 | 12.05.2016 16:00 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 8 | ТП-1191 РУ-0,4кВ (II) | 12.05.2016 09:10 | 12.05.2016 13:45 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 9 | ТП-1122 РУ-0,4кВ | 12.05.2016 11:20 | 12.05.2016 12:15 | Ремонт трансформатора Т-1. |
| 10 | ТП-1119 РУ-0,4кВ | 12.05.2016 15:30 | 12.05.2016 16:15 | Ремонт трансформатора Т-1. |
| 11 | ТП-1196 РУ-0,4кВ | 13.05.2016 09:00 | 13.05.2016 14:20 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 12 | ТП-1105 РУ-0,4кВ | 23.05.2016 09:45 | 23.05.2016 14:00 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 13 | ТП-1184 РУ-0,4кВ (I) | 23.05.2016 09:25 | 23.05.2016 13:20 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 14 | ТП-1104 РУ-0,4кВ | 23.05.2016 14:00 | 23.05.2016 16:30 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 15 | ТП-1167 РУ-6/0,4кВ (I), Т-1 | 24.05.2016 09:45 | 24.05.2016 15:15 | Текущий ремонт оборудования. |
| 16 | ТП-1117 РУ-0,4кВ | 24.05.2016 09:45 | 24.05.2016 15:15 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 17 | ТП-1115 РУ-0,4кВ | 24.05.2016 13:45 | 24.05.2016 16:30 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ | | | | |
| 18 | ТП-1210 РУ-6/0,4кВ (I-II), Т-1 и Т-2 | 24.05.2016 10:15 | 24.05.2016 15:30 | Текущий ремонт оборудования. |
| 19 | ТП-1158 РУ-0,4кВ (I) | 25.05.2016 09:30 | 25.05.2016 13:50 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 20 | ТП-1158 РУ-0,4кВ (II) | 25.05.2016 14:00 | 25.05.2016 16:45 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 21 | ТП-1114 РУ-0,4кВ | 25.05.2016 13:30 | 25.05.2016 17:16 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 22 | ТП-1167 РУ-6/0,4кВ (II), Т-2 | 25.05.2016 10:00 | 25.05.2016 15:40 | Текущий ремонт оборудования. |
| 23 | ТП-1109 РУ-0,4кВ (II) | 26.05.2016 11:30 | 26.05.2016 13:38 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 24 | ТП-1187 РУ-0,4кВ (II) | 26.05.2016 13:29 | 26.05.2016 17:20 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 25 | ТП-1140 РУ-0,4кВ | 26.05.2016 14:08 | 26.05.2016 16:10 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 26 | ТП-1176 РУ-0,4кВ (I) | 30.05.2016 09:00 | 30.05.2016 13:00 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 27 | ТП-1176 РУ-0,4кВ (II) | 30.05.2016 13:00 | 30.05.2016 17:00 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 28 | ТП-1120 РУ-0,4кВ | 30.05.2016 11:00 | 30.05.2016 13:20 | Перевод питания потребителей с ТП-1120 Т-1 на ТП-1320 Т-1. |
| 29 | ТП-1119 РУ-0,4кВ | 30.05.2016 09:37 | 30.05.2016 13:00 | Перевод питания потребителей с ТП-1119 Т-1 на ТП-1319 Т-1. |
| 30 | ТП-1186 РУ-0,4кВ (I) | 31.05.2016 09:30 | 31.05.2016 11:15 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 31 | ТП-1186 РУ-0,4кВ (II) | 31.05.2016 14:00 | 31.05.2016 16:00 | Монтаж и подключение узлов учёта электрической энергии на МКД. |
| 32 | ПС 110/10кВ «ГАСТ-2» Т-2,2СШ 110кВ | 24.05.216 10.00 | 25.05.2016 16.00 | Проведение ТО Т-2,2СШ 110кВ |
| 33 | ПС 110/6кВ «ГАСТ» Т-1, 1СШ 110кВ | 24.05.216 10.00 | 25.05.2016 16.00 | Проведение ТО Т-1,1СШ 110кВ |
| 34 | ПС 110/10кВ «ГАСТ-2» Т-1 | 31.05.2016 9.00 | 01.06.2016 16.00 | Проведение ТО Т-1,1СШ 110кВ |

Главный инженер ОАО «ВВЭК»

Юнусов Д.Э