

Сводная информация


о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов г.Кстово

ОАО «ВВЭК»

За март 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1160 РУ-0,4кВ фидер 2	14.03.2016 14:00	14.03.2016 15:40	Аварийные работы в ВРУ-0,4кВ Горьковского РНУ
2	ТП-1109 РУ-0,4кВ фидер ул. Зелёная дом 2 «А»	30.03.2016 09:30	30.03.2016 11:25	Аварийные работы ВРУ-0,4кВ. Заявка ООО «КДУК».
3	ТП-1195 РУ-6кВ, I СШ ТП-1204 РУ-6кВ, I СШ	30.04.2016 15:10	30.04.2016 15:50	На повреждении КЛ-6кВ: от ТП-1195 (I) на ТП-1204 (I)
4	ТП-1180 РУ-0,4кВ: ВЛЭП-0,4кВ Котельная школа-интернат	31.03.2016 19:35	31.03.2016 20:35	Повреждение на ВЛЭП-0,4кВ
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1181 РУ-0,4кВ, II СШ	14.03.2016 13:35	14.03.2016 14:55	Техническое обслуживание трансформатора Т-2
2	ТП-1182 РУ-0,4кВ, I СШ	15.03.2016 09:00	15.03.2016 10:50	Техническое обслуживание трансформатора Т-1
3	ТП-1182 РУ-0,4кВ, II СШ	16.03.2016 09:10	16.03.2016 10:50	Техническое обслуживание трансформатора Т-2
4	ТП-1146 РУ-0,4кВ	15.03.2016 10:00	15.03.2016 11:30	Техническое обслуживание трансформатора Т-1
5	ТП-1113 РУ-6/0,4кВ, I СШ	24.03.2016 13:45	24.03.2016 15:10	Техническое обслуживание РУ-6/0,4кВ и трансформатора Т-1
6	ТП-1180 РУ-0,4кВ	28.03.2016 10:55	28.03.2016 13:20	Перевод питания РУ-0,4кВ на новый трансформатор Т-2.
7	ТП-1120 РУ-0,4кВ	28.03.2016 15:05	28.03.2016 16:30	Перевод нагрузки с ТП-1120 Т-1 на ТП-1320 Т-1
8	ТП-1110 РУ-0,4кВ фидер: переулоч Спортивный дом 9	29.03.2016 09:05	29.03.2016 14:25	Ремонтные работы в ВРУ-0,4кВ дома 9. По заявке УК ООО «Альфа»
9	ТП-1105 РУ-0,4кВ	29.03.2016 13:55	29.03.2016 15:55	Техническое обслуживание трансформатора Т-1
10	ТП-1202 РУ-0,4кВ фидер: улица Парковая дом 2	30.03.2016 09:30	30.03.2016 11:25	Ремонтные работы в ВРУ-1 улица Парковая дом 2. Заявление от председателя ЖСК.

Главный инженер ОАО «ВВЭК»


 Юнусов Д.Э.