

Сводная информация
о выводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов Автозаводского района ООО «ВВЭК»
за август 2015 года

За август 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
Внеплановое отключение ТП 565	2015.06.21	2015.06.22	Повреждение питающей КЛ 6 кВ сторонней организацией

Главный инженер ОАО «ВВЭК»



Вакасин В.Н.

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За август 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ П/П	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта.
г. Кстово				
1	ТП-1101 Т-1 РУ-0,4к V сек. I	04.08.2015 14:00	04.08.2015 14:30	Плановый ремонт
2	КЛ-6кВ фид. 612 ПС «Западная»	04.08.2015 15:47	04.08.2015 18:00	На повреждении КЛ-6 кВ ф.612 ПС «Западная» на РП-58 РУ-6кВ(I) Аварийный ремонт
3	КЛ-6кВ с ТП-1203(I) на ТП-1152(II)	10.08.2015 12:29	10.08.2015 13:55	На повреждении КЛ-6 кВ ТП-1203(I) на ТП-1152(II) Аварийный ремонт
4	КЛ-6кВ с ТП-1106(II) на ТП-1185(II)	21.08.2015 17:56	21.08.2015 20:43	На повреждении КЛ-6 кВ ТП-1106 (II) на ТП-1185(II) Аварийный ремонт
5	КЛ-6кВ фид.605 ПС «Кстовская»	23.08.2015 12:05	23.08.2015 13:30	На повреждении КЛ-6 кВ фид.605 ПС «Кстовская» Аварийный ремонт

Главный инженер ОАО «ВВЭК»

Вакасин В.Н.

Сводная информация


о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За июль 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ П/П	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта.
г. Кстово				
1	ТП-1129 Т-1 и РУ-0,4к В сек. I	20.07.2015 15:00	20.07.2015 15:30	Аварийный ремонт
2	ТП-1107 Т-1 и РУ-0,4к В сек. I	29.07.2015 10:30	29.07.2015 10:45	Плановый ремонт
3	КЛ-6 кВ с ТП-1130 на ТП-1197	29.07.2015 23:20	30.07.2015 02:10	КЛ-6 кВ ТП-1130 на ТП-1197 на повреждении. Аварийный ремонт
Кстовский район				
4	ПС 110/10кВ «ГАСТ-2» Т:1	07.07.15	10.07.15	Вывод в ремонт по заявке диспетчера ЦЭС (Плановый ремонт)

Главный инженер ОАО «ВВЭК»



Вакасин В.Н.