

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За ноябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1134 РУ-6 кВ ТП-1133 РУ-6 кВ ТП-1135 РУ-6 кВ, секц. II ТП-1153 РУ-6 кВ, секц. II, ТП-1137 РУ-6 кВ.	03.11.2015 11:55	03.11.2015 15:15	На повреждении КЛ-6 кВ: с ТП-1135 (II) на ТП-1137.
2	ТП-1134 РУ-6 кВ ТП-1133 РУ-6 кВ ТП-1135 РУ-6 кВ, секц. II ТП-1153 РУ-6 кВ, секц. II, ТП-1137 РУ-6 кВ.	10.11.2015 05:34	10.11.2015 05:55	На повреждении КЛ-6 кВ: с ТП-1137 (I) на ТП- «ФНС-2».
3	ВЛЭП-6 кВ фидер 614 ПС 35/6 кВ «Западная». Питание ТП переведено на резервные источники питания.	17.11.2015 10:15	17.11.2015 13:10	На повреждении (обрыв 3-х пролётов) ВЛЭП-6 кВ Фидер 614 ПС 35/6 кВ «Западная». Производилась выпиловка охр. зоны ВЛЭП- 35 кВ, принадлежащей ПО «КЭС».
4	Фидер 604 ПС 35/6 кВ «Восточная»: ТП-1143 РУ-6 кВ, ТП-1144 РУ-6 кВ.	29.11.2015 18:00	29.11.2015 18:01	Восстановление схемы нормального режима фидера 604 ПС «Восточная», после производства работ на ПС 35/6 кВ «Восточная».
5	Фидер 603 ПС 35/6 кВ «Восточная»: ТП-1139 РУ-6 кВ, ТП-1128 РУ-6 кВ, ТП-1198 РУ-6 кВ, ТП-1129 РУ-6 кВ, ТП-1197 РУ-6 кВ (II).	29.11.2015 18:30	29.11.2015 18:31	Восстановление схемы нормального режима фидера 603 ПС «Восточная», после производства работ на ПС 35/6 кВ «Восточная».
6	Фидер 606 ПС 35/6 кВ «Восточная»: ТП-1142 РУ-6 кВ, ТП-1141 РУ-6 кВ, ТП-1107 РУ-6 кВ.	29.11.2015 18:45	29.11.2015 18:46	Восстановление схемы нормального режима фидера 606 ПС «Восточная», после производства работ на ПС 35/6 кВ «Восточная».
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1107 РУ-6 кВ, ТП-1118 РУ-6 кВ, ТП-1121 РУ-6 кВ, ТП-1122 РУ-6 кВ.	06.11.2015 10:45	06.11.2015 10:50	Оперативные переключения, для вывода в ремонт КЛ-6 кВ: с ТП-1107 на ТП-1122.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1309 РУ-0,4 кВ: Фидер ул. Школьная, дом 8 «А».	02.11.2015 14:00	02.11.2015 17:00	Подключение ВРУ-0,4 кВ Школьная, дом 8 «А» по новой схеме электроснабжения.
2	ТП-1190 РУ-0,4 кВ Ввод № 1 и № 2 Поликлиника Кстовской ЦРБ	08.11.2015 09:15	08.11.2015 13:48	По заявке энергетика Кстовской ЦРБ.
3	Фидер 610 ПС 35/6 кВ «Западная»	12.11.2015 10:20	12.11.2015 17:57	Для производства трассировки КЛ-6 кВ фидера 610 ПС «Восточная»
4	ТП-1154 РУ-6 кВ секция I	17.11.2015 09:00	17.11.2015 13:10	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: с ТП-1154 (I) на ТП-1207 (I). По заявке ООО «Стройэнергомонтаж».
5	ТП-1154 РУ-6 кВ секция II	17.11.2015 13:30	17.11.2015 17:00	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: с ТП-1154 (II) на ТП-1207 (II). По заявке ООО «Стройэнергомонтаж».
6	ВЛЭП-6 кВ фидер 614 ПС 35/6 кВ «Западная». ТП-1174 ТП-1171 РУ-6 кВ (II) ТП-1175 РУ-6 кВ (II) ТП-1165 РУ-6 кВ (II) ТП-1160 РУ-6 кВ ТП-1161 РУ-6 кВ	24.11.2015 10:00	24.11.2015 10:55	Оперативные переключения, для восстановления схемы нормального режима электроснабжения.
7	ТП-1139 РУ-6 кВ, ТП-1128 РУ-6 кВ, ТП-1198 РУ-6 кВ, ТП-1129 РУ-6 кВ, ТП-1143 РУ-6 кВ, ТП-1144 РУ-6 кВ, ТП-1141 РУ-6 кВ, ТП-1142 РУ-6 кВ, ТП-1107 РУ-6 кВ,	29.11.2015 08:28	29.11.2015 09:20	Оперативные переключения. Перевод питания ТП на резервные источники. Вывод в ремонт ПС 35/6 кВ «Восточная».

Сводная информация
о выводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов Автозаводского района ООО «ВВЭК»
за ноябрь 2015 года

За ноябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
Внеплановое отключение ф 150 от РП 15 Дзержинского РЭС до РП 44	2015.11.02 4:10	2015.11.02 15:00	Плановый ремонт КЛЭП 10 кВ