

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За сентябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № П/П | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта. |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|
| г. Кстово | | | | |
| 1 | ТП-1129 Т-1 и РУ-0,4 кВ секция I | 20.07.2015 15:00 | 20.07.2015 15:30 | Аварийный ремонт |
| 2 | ТП-1107 Т-1 и РУ-0,4к V секция I | 29.07.2015 10:30 | 29.07.2015 10:45 | Плановый ремонт |
| 3 | КЛ-6 кВ: с ТП-1130 на ТП-1197 | 29.07.2015 23:20 | 30.07.2015 02:10 | Восстановление схемы нормального электроснабжения КЛ-6 кВ: с ТП-1130 на ТП-1197 на повреждении. |
| Кстовский район | | | | |
| 4 | КЛ-6кВ от ТП 10/6кВ «МЕГА» 1СШ до РУ 6кВ СТЦ «МЕГА» | 13.09.15 22.30 | 15.09.15 11.00 | По заявке потребителя |
| 5 | ПС 110/6кВ «ГАСТ» Т-1 | 30.09.15 10.20 | - | Аварийный ремонт |
| г. Нижний Новгород (Советский район) | | | | |
| 6 | РП 221 ф.221-6, ТП-4916 II СШ 0,4кВ | 18.09.15 9.00 | 18.09.15 16.00 | Плановый ремонт |

Сводная информация
о выводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов ООО «ВВЭК»
Автозаводского и Ленинского районов
за сентябрь 2015 года

За сентябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов вывод в ремонт кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания не проводился.

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях Богородского р-на ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания "
за сентябрь 2015 г.

| № п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению | | | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
|----------|---|----------------------|--------------|------|--|---|
| | | дата | длительность | | | |
| | | | часы, мин | часы | | |
| 1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 20.09.2015/ 7.05 | 1 ч | 1 | Отключился масляный выключатель ВЛ-1504 РП-15А | Проведен осмотр ЛЭП. Причина не обнаружена. включен 20.09.15/8.05 |
| 2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1050(на балансе Богородского РЭС) Богородский р-н., п. Зеленый Дол | 25.09.2015/ 20.05 | 1 ч 50 мин | 1.8 | Упавшей сухой веткой дерева оборван верхний провод на перекидке к дому 2 по ул. Горького | Восстановлен оборванный провод. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП-1050 |
| | Всего за месяц | | | | | |

1. В течение сентября 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с