

Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За октябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

№ П/П	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта.
г. Кстово				
Аварийные отключения				
1	ТП-1120 РУ-0,4 кВ фидер 1 ВЛЭП-0,4 кВ: Свободы 5, Космонавтов 5, 7; Комсомольская 2, 4, 6, 7.	02.10.2015 13:30	02.10.2015 13:40	Аварийно: Ремонт отпайки ВЛЭП-0,4 кВ на Ксмонавтов 5.
2	ПС 35/6 «Восточная» фидера: 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610.	03.10.2015 13:30	03.10.2015 23:08	Авария на ПС 35/6 кВ «Восточная»
3	ТП-1129 РУ-0,4 фидер 3 Жуковского 12, 12 «А».	05.10.2015 18:00	05.10.2015 18:45	На повреждении КЛ-0,4 кВ.
4	ПС 35/6 кВ «Западная» фидер 625	07.10.2015 01:30	07.10.2015 06:56	На повреждении КЛ-6 кВ фидера 625.
5	ПС 35/6 кВ «Восточная» фидер 605	07.10.2015 23:58	08.10.2015 01:07	Короткое замыкание в ячейке 4 РУ-6 кВ ТП-1148
6	ПС 35/6 кВ «ДОЗ-2» фидер 602	08.10.2015 11:45	08.10.2015 14:40	Аварийный ремонт: ПО «Кстовские электрические Сети»
7	ПС 35/6 кВ «Восточная» фидер 609	08.10.2015 15:45	08.10.2015 17:56	Аварийное отключение: ПО «Кстовские электрические Сети».
8	ТП-1106 РУ-0,4 кВ фидера 8, 17 Нижегородская 3	09.10.2015 00:30	09.10.2015 09:30	Пожар во II подъезде дома № 3, по ул. Нижегородская.
9	ПС 35/6 кВ «Восточная» фидер 609	09.10.2015 10:00	09.10.2015 11:05	Аварийный ремонт: ПО «Кстовские электрические Сети»
10	РП-50 РУ-6 кВ секция II	09.10.2015 15:00	09.10.2015 20:25	Откл. фидер 604 с РП-26, на повреждении КЛ-6 кВ: с ТП-1144 на ТП-1197.
11	ТП-1128, 1198, 1129, 1130, 1197, 1130, 1107, 1142, 1141, 1122, 1121, 1143, 1144.	12.10.2015 16:00	12.10.2015 16:05	Оперативные переключения, для восстановления схемы нормального режима электроснабжения.
12	ТП-1102 РУ-0,4 кВ, фидер 3	16.10.2015 09:30	16.10.2015 11:00	Аварийный ремонт КЛ-0,4 кВ

13	ТП-1309 РУ-0,4 кВ секция I.	16.10.2015 11:00	16.10.2015 12:05	Аварийный ремонт КЛ-0,4 кВ
14	ТП-1127 РУ-0,4 кВ, фидер «40 лет Октября дом 17»	24.10.2015 09:15	24.10.2015 09:25	Аварийный ремонт КЛ-0,4 кВ
15	РП-50 РУ-6 кВ секция II	31.10.2015 18:00	31.10.2015 18:50	Откл. фидер 604 с РП-26, на повреждении КЛ-6 кВ: с РП-50 на КТП - «Земляничная поляна».
Плановые отключения				
16	РП-50 РУ-6 кВ, ячейка 16	06.10.2015 09:25	08.10.2015 15:45	Выведена в ремонт КЛ-6 кВ на КТП - «Земляничная поляна», по заявке ООО «СЭМ».
17	РП-52 РУ-0,4 кВ секция I	08.10.2015 14:34	08.10.2015 14:38	Оперативные переключения
18	ТП-1168 РУ-6 кВ	10.10.2015 08:37	10.10.2015 17:46	В ремонт: Фидер 609 ПС 35/6 кВ «Восточная». ПО «КЭС».
19	ТП-1142 РУ-0,4 кВ	13.10.2015 09:35	13.10.2015 10:10	Ремонт КЛ-0,4 кВ «Уличного освещения» По заявке ООО «РЭМ».
20	ТП-1118 РУ-0,4 кВ фидер I	13.10.2015 14:10	13.10.2015 16:05	Ремонт ВЛЭП – 0,4 к В.
21	ТП-1210 РУ-0,4 кВ секция I	14.10.2015 10:00	14.10.2015 12:10	Монтаж и подключение провода СИП к рубильнику на I секции РУ-0,4 кВ
22	ТП-1155 РУ-0,4 кВ секция I	15.10.2015 10:00	15.10.2015 12:05	Монтаж и подключение провода СИП к рубильнику на I секции РУ-0,4 кВ
Кстовский район				
23	КЛ-10кВ с ПС «ГАСТ-2» ф.1016 на ТП-2 (2СШ)	01.10.2015 9.00	-	КЛ-10кВ на повреждении
24	ПС «ГАСТ-2» ф. 1009	28.10.2015г. 8.00	29.10.2015г. 17.00	Плановый ремонт
25	ПС «ГАСТ» Т-1	30.09.2015г.	28.10.2015г.	Аварийный ремонт
г. Нижний Новгород (Советский район)				
26	РП 221 ф.1001	21.10.15	25.10.15	Аварийный ремонт