

Сводная информация

за апрель месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За апрель месяц 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

г. Кстово и Кстовский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 1166 I СШ 6 кВ, Т-1.	02.04.18 10-00	02.04.18 16-30	Плановый	-----	6,5
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1129 группа 6.	02.04.18 10-20	02.04.18 11-20	Плановый	-----	1,0
3	ТП 1166 I СШ 0,4 кВ, Т-1.	03.04.18 09-00	03.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
4	ТП 1166 II СШ 6 кВ, Т-2.	04.04.18 09-00	04.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1148 группа Н/помещения II микрорайон, 18.	13-30	15-30	Внеплановый	ВРУ 0,4 кВ Н/помещений II микрорайон, 18 запитано по резервной ЛЭП 0,4 кВ.	2,0
6	ТП 1166 II СШ 0,4 кВ, Т-2.	05.04.18 10-00	05.04.18 17-00	Плановый	-----	7,0

1	2	3	4	5	6	7
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1114 группа ул. Школьная, 13.	15-00	16-00	Внеплановый	ВРУ 0,4 кВ ул. Школьная, 13 запитано по резервной ЛЭП 0,4 кВ.	1,0
8	ТП 1208 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	06.04.18	06.04.18	Плановый	-----	7,0
		09-00	16-00			
9	ТП 1230 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	14-00	15-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой Кстовского ПУ.	1,5
		06.04.18	06.04.18			
10	ТП 1208 II СШ 6 кВ, Т-2, II СШ 0,4 кВ.	09.04.18	09.04.18	Плановый	-----	7,0
		09-00	17-00			
11	ЛЭП 6 кВ: фидер 626 ПС «Западная».	00-00	02-00	Внеплановый	Нагрузка фидера 626 ПС «Западная» переведена на резервные источники питания.	2,0
		10.04.18	10.04.18			
12	ЛЭП 6 кВ: фидер 516 РП 51.	00-00	03-00	Внеплановый	Нагрузка фидера 516 РП 51 переведена на резервные источники питания.	3,0
		10.04.18	10.04.18			
13	ЛЭП 6 кВ: фидер 517 РП 51.	00-00	03-30	Внеплановый	Нагрузка фидера 517 РП 51 переведена на резервные источники питания.	3,5
		10.04.18	10.04.18			

1	2	3	4	5	6	7
14	ТП 1230 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	10.04.18 10-30 11.04.18	10.04.18 16-00 11.04.18	Плановый	----- Нагрузка фидера 266 РП 26 переведена на резервные источники питания.	5,5 1,0
15	ЛЭП 6 кВ: фидер 266 РП 26.	00-30	01-30	Внеплановый		
16	ТП 1210 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	11.04.18 10-00	11.04.18 14-00	Плановый	-----	4,0
17	ТП 1125 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	12.04.18 09-00	12.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
18	ТП 1125 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	16.04.18 09-00	16.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
19	ТП 1126 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	17.04.18 09-00	17.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
20	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1104 группа 7.	17.04.18 14-00	17.04.18 14-30	Плановый	-----	0,5
21	ТП 1126 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	19.04.18 09-00	19.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
22	ТП 1127 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	20.04.18 09-00	20.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
23	ТП 1230 II СШ 6 кВ, Т-2, II СШ 0,4 кВ.	26.04.18 09-00	26.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
	ЛЭП 0,4 кВ: ПС «Кстовская» I СШ группа ул. Береговая, 20.	27.04.18	27.04.18		Аварийно- восстановительн ые работы на ГВП ПО «Кстовские электрические сети».	8,0
24	ЛЭП 0,4 кВ: ПС «Кстовская» II СШ группа ул. Береговая.	05-30	14-00	Внеплановый		

Богородский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А».	05.04.18	05.04.18	Плановый	Плановые работы на ТЫЦ Богородского РЭС	7
		13-30	17-00			
2	РП 14 «А» II СШ 6 кВ.	11.04.18	11.04.18	Плановый	Нагрузка II СШ РП 14 «А» переведена на резервные источники питания.	9,0
		09-00	18-00			
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1445 «А» группа 1.	13.04.18	13.04.18	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой ОВБ.	3,0
		19-40	22-40			

Соновский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ТП 4104 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	11.04.18	11.04.18	Плановый	-----	2,0
		10-30	12-30			

Семеновский район, Нижегородской области.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	09.04.18 14-30	09.04.18 16-30	Плановый	-----	2,0
2	ЛЭП 0,4 кв: ТП 586 группа 1.	11.04.18 09-00	11.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
3	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	12.04.18 09-00	12.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
4	ЛЭП 0,4 кв: ТП 586 группа 1.	13.04.18 09-00	13.04.18 13-00	Плановый	-----	4,0
5	ТП 222 СШ 10 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	17.04.18 13-40	17.04.18 15-40	Плановый	-----	2,0
6	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	18.04.18 09-00	18.04.18 17-00	Плановый	-----	8,0
7	ТП 98 П СШ 10 кв, Т-2, П СШ 0,4 кв.	19.04.18 09-00	19.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
8	ЛЭП 0,4 кв: ТП 801 группа 2.	19.04.18 09-00	19.04.18 17-00	Плановый	-----	8,0
9	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	20.04.18 09-00	20.04.18 12-00	Плановый	-----	3,0
10	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	25.04.18 09-00	25.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
11	ЛЭП 0,4 кв: ТП 801 группа 2.	27.04.18 09-00	27.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
12	ЛЭП 0,4 кв: ТП 457 группа 1.	28.04.18 09-00	28.04.18 12-00	Плановый	-----	3,0

За апрель месяц 2018 года в Воротыньском районе, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Воскресенский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	01.04.18 13-20	01.04.18 15-20	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой СПО.	2,0
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 2.	03.04.18 09-00	03.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 1.	04.04.18 09-00	04.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 2.	05.04.18 09-00	05.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 1.	06.04.18 09-00	06.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
6	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 2.	10.04.18 09-00	10.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 2.	12.04.18 09-00	12.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
8	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 1.	13.04.18 09-00	13.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0
9	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1429 группа 1.	27.04.18 09-00	27.04.18 16-00	Плановый	-----	7,0

Ветлужский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ТП 923 СШ 10 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	3	4	5	6	7
		17.04.18	17.04.18			
		10-00	11-30			
2	ЛЭП 0,4 кв: ТП 2011 группа 3.	20.04.18	20.04.18	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой СПО.	1,0
		20-10	21-10			
3	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4406 группа Пожарное депо.	28.04.18	28.04.18	Плановый	-----	5,0
		10-00	15-00			

Вадский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ЛЭП 0,4 кв: ТП 2048 II группа 6.	1	2	5	6	7
		01.04.18	01.04.18			
		10-50	12-50			
2	ТП 1678 СШ 10 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	01.04.18	01.04.18	Плановый	-----	3,0
		12-35	15-35			
		25.04.18	25.04.18			
3	ЛЭП 0,4 кв: ТП 2053 группа 2.	11-00	12-30	Плановый	-----	1,5

Шарангский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ТП 252 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	3	4	5	6	7
		18.04.18	18.04.18			
1	ТП 252 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	11-00	14-00	Плановый	-----	3,0
		19.04.18	19.04.18			
2	ТП 246 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	10-00	14-00	Плановый	-----	4,0

За апрель месяц 2018 года в Шахунском районе, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Сергачский район Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ЛЭП 10 кВ: отпайка Л-1003 ПС «Сергач» к ТП 75.	3	4	5	6	7
		05.04.18	05.04.18			
1	ЛЭП 10 кВ: отпайка Л-1003 ПС «Сергач» к ТП 75.	13-00	15-00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой Кстовского ПУ.	2,0
		06.04.18	06.04.18			
2	ЛЭП 10 кВ: отпайка Л-1004 ПС «Ачка» к ТП 96.	09-30	12-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой Кстовского ПУ.	3,0

Начальник службы подстанций АО «ВВЭК»

С. В. Кульмяев