

Сводная информация

За август месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За август месяц 2018 года произошли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Кстовский район, Нижегородской области, город Кстово, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-1128 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ	01.08.18 10:30	01.08.18 13:30	Плановый		3,0
2	ТП 1132 РУ 6кВ, РУ 0,4 кВ	02.08.18 09:50	02.08.18 13:50	Плановый		4,0
3	ТП-1177 1 СШ-0,4 кВ	03.08.18 10:30	03.08.18 15:30	Плановый		5,0
4	ТП-946 2 СШ-0,4 кВ	03.08.18 11:30	03.08.18 14:00	Плановый		2,5
5	ТП-1177 2 СШ-0,4 кВ	07.08.18 09:30	07.08.18 16:30	Плановый		7,0
6	РП-50 РУ-0,4 кВ 1СШ, Т-1	08.08.18 09:30	08.08.18 16:00	Плановый		7,5
7	ТП-1146 РУ-6/0,4 кВ	08.08.18 10:30	08.08.18 13:00	Плановый		2,5
8	ТП-1137 РУ-6/0,4 кВ, Т-1	08.08.18 11:00	08.08.18 17:00	Плановый		6,0

9	ТП-1322 РУ-6/0,4 кВ, Т-1	10.08.18 10:00	10.08.18 15:00	Плановый		5,0
10	ТП-1302 РУ-6/0,4 кВ, Т-1	15.08.18 09:30	15.08.18 16:00	Плановый		6,5
11	ТП-1160 РУ-6/0,4 кВ, Т-1	15.08.18 11:30	15.08.18 18:30	Плановый		7,0
12	Ф.605 пс Восточная	15.08.18	15.08.18	Внеплановый	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-1140 к ТП-1120 подрядной организацией теплосетей	1,0
13	ТП-1140 РУ-6/0,4 кВ, Т-1	16.08.18 11:30	16.08.18 17:30	Плановый		6,0
14	Ф.608, Ф. 618 ПС Западная	17.08.18 00:00	17.08.18 03:30	Внеплановый	Повреждение КЛ_6кВ ф.608 ПС Западная к ТП-1102 Повреждение КЛ : кВ ф. 618 ПС Западная к РП -52 ГБП АО «ВВЭЖ»	3,3
15	ТП-1303 РУ-6/0,4кВ, Т-1.	17.08.18 10:00	17.08.18 16:00	Плановый		6,0
16	ТП-1170 РУ6/0.4кВ, Т-1, ТП-1163 РУ6/0.4кВ, Т-1, ТП-1165 (2) РУ6 2 ш,0.4кВ 2сш, Т-2	20.08.2018 12:30	20.08.2018 17:40	Плановая		5,1
17	ТП-1137 1СШ 6кв, Т-1	20.08.18 9:30	20.08.18 18:20	Плановая		9,0
18	ТП-101А	20.08.18 10:50	20.08.18 18:20	Плановая		7,5
19	ТП-1137 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	23.08.18 09:30	23.08.18 18:00	Плановый		8,5
20	ТП-1187 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	23.08.18 11:00	23.08.18 17:00	Плановый		6,0
21	ТП-1117 РУ-0,4 кВ	23.08.18 10:12	23.08.18 14:12	Плановый		4,0
22	ТП-1187 РУ-6/0,4кВ, Т-1	24.08.18	24.08.18	Плановый		6,5

			11:00	17:30			
23	ТП-1137 РУ-0,4 кВ 1СШ, Т-1	24.08.18	24.08.18	17:30	Плановый		5,5
		10:30	16:00				
24	ТП-1110 РУ-0,4 кВ	24.08.18	24.08.18	16:00	Плановый		5,0
		11:00	16:00				
25	ТП-600 РУ-10/0,4 кВ, Т-1	31.08.18	31.08.18	19:00	Плановый		8,0
		11:00	19:00				
		20:00	16:30				

Богородский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ф.1015 ПС Буревестник	04.08.18 17:00	04.08.18 17:20	Внеплановый	Внеплановые работы на ПС Буревестник (земля в сети 10кВ) в ГБП Богородского РЭС	0,3

Семёновский район, Нижегородской области


№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 98 РУ-0,4 кВ 1 и 2с	09.08.18 10:00	09.08.18 17:00	Внеплановый	Повреждение СР-1 10кВ. ГБП АО «ВВЭК»	7
2	ТП-402 РУ-10/0,4 кВ	16.08.18 7:00	16.08.18 12:00	Внеплановый	Замена опорного изолятора на ШМ-10 кВ. ГБП АО «ВВЭК»	5,0

Шарангский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-244 ВЛ-0,4 кВ ф.2	15.08.18 08:30	15.08.18 16:30	Плановый		8,0
2	ТП-244 ВЛ-0,4 кВ ф.3	16.08.18 08:46	16.08.18 16:46	Плановый		8,0
3	ТП-244 ВЛ-0,4кВ Ф.3	17.08.18 09:00	17.08.18 14:00	Плановый		5,0
4	ТП-244 ВЛ-0,4 кВ ф.3	23.08.18 08:48	23.08.18 16:45	Плановый		7,0
5	ТП-244 ВЛ-0,4 кВ ф.3	24.08.18 11:00	24.08.18 15:00	Плановый		4,0
6	ТП-244 ВЛ-0,4 кВ ф.3	31.08.18 08:30	31.08.18 13:00	Плановый		4,5

За август месяц 2018 года в Сосновском, Ветлужском, Шахунском районах, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Главный инженер АО «ВВЭК»

 Д.Э. Юнусов