

Сводная информация

За **Декабрь** месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭЖ», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За **Декабрь** месяц 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Кстовский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6	7
1	ТП-179 ВЛ-0,4 кВ ф.2	05.12.18 14:00	05.12.18 16:00	Плановый		2,0
2	ТП-14 ВЛ-0,4 кВ ф.5	06.12.18. 10:30	06.12.18 13:30	Плановый		3,0
3	ТП-560, РУ-0,4кВ, гр.ул. Строителя/ул. Ленина	07.12.18 10:00	07.12.18 16:00	Плановый		6,0
4	ТП-695 РУ-0,4кВ, гр. ул. ДОС.	07.12.18 10.:00	07.12.18 16:00	Плановый		6,0
5	ТП-1204 РУ-0,4кВ I с.	10.12.18 10:50	10.12.18 17:20	Плановый		6,5
6	ТП-1146 РУ-6/0,4 кВ	13.12.18 09:30	13.12.18 13:00	Плановый		3,5
7	ТП-1193 РУ-0,4 кВ ф.22	13.12.18 13:30	13.12.18 17:00	Плановый		3,5
8	РП-7 ф.73	14.12.18 10:00	14.12.18 10:30	Плановый		0,5

1	2	3	4	5	6	7
9	ТП-650 РУ-6/0,4 кВ, Т-2	14.12.18 09:30	14.12.18 14:30	Плановый		5,0
10	ТП-650 РУ-6/0,4 кВ 1с, Т-1	17.12.18 11:00	17.12.18 17:00	Плановый		8
11	РП-7 ф.71	17.12.18	17.12.18	Плановый		0,5
12	ТП-12 РУ-0,4 кВ 2 сш	21.12.18 10:00	21.12.18 13:00	Плановый		3,0
13	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 6	24.12.18 10-10	24.12.18 12-10	Плановый		2,0
14	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 7	24.12.18 10-30	24.12.18 12-30	Плановый		2,0
15	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 1	25.12.18 10:00	25.12.18 13:00	Плановый		3
16	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 2	25.12.18 10:20	25.12.18 12:20	Плановый		2
17	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 4	26.12.18 10:10	26.12.18 12:40	Плановый		2,5
18	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 12 гр. п. Дружный, МКД № 5	26.12.18 10:10	26.12.18 12:40	Плановый		2,5
19	ТП 536	26.12.18 10:50	26.12.18 11:50	Плановый		1
20	ТП 216 ф.3	28.12.18 10:30	28.12.18 12:30	Плановый		2
21	Отпайка ВЛ 0,4 кВ от КТП 865 фил.ул. Парковая, 62	22-00	00-30	Внеплановый	Повреждение во внутридомовых сетях МКД (замена кабеля от траверсы на фасаде дома до ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Парковая, 2)	2,5
22	КЛ-0,4кВ: ТП-1114 до ВРУ-0,4кВ 40 лет Октября, д.12, 4 подъезд.	31.12.18 13:00	31.12.18 16:45	Внеплановый	КЛ-0,4кВ от ТП-1114 до ж/д 12 40 лет Октября; монтаж кабельной вставки 0,4кВ.	3,75

Богородский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1		2	3	5	6	7
		07.12.18	07.12.18			
1	ТП-1414А, РУ-0,4кВ, Т-1.	14:00	16:00	Плановый		2,0

Сосновский район, Нижегородской области

аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Семёновский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.	
1	ТП-713 Р У 0,4 кВ 1	2	3	5	6	7	
		17.12.18	17.12.18				
		15:10	16:40				
2	ТП 709 РУ 0,4 кВ		18.12.18	18.12.18	Плановый		2
			08.30	10.30			
			18.12.18	18.12.18			
3	ТП 708 РУ 0,4 кВ		10.35	11.35	Плановый		1
			18.12.18	18.12.18			
4	ТП-712 РУ-0,4 кВ		18.12.18	18.12.18	Плановый		2
			13.40	15.40			
			26.12.18	26.12.18			
5	ТП 118		14.35	16.35	Плановый		2

Воскресенский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-1374 РУ-10/0,4 кВ	05.12.18	05.12.18	Плановый		7,0
		10:00	17:00			
		06.12.18	06.12.18			
2	ТП-551 РУ-10/0,4 кВ	09:50	16:20	Плановый		6,5
		28.12.18	28.12.18			
3	ТП 555	11.05	13.05	Плановый		2

Ветлужский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кВ отпайка ВЛ 0,4 кВ ТП 130 гр. 3 от оп. № 36	27.12.18	27.12.18	Плановый		3,0
		13:40	16:40			
		28.12.18	28.12.18			
2	ЛЭП 0,4 кВ отпайка ВЛ 0,4 кВ ТП 130 гр. 3 от оп. № 36	10.00	16.30	Плановый		6,5

Вадский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ТП 2055 РУ 0,4 кВ. ф.1	3	4	5	6	7
		26.12.18	26.12.18			
		08.35	15.35			
2	ТП 2053	28.12.18	28.12.18	Плановый	Плановый	1
		11.30	12.30			
3	ТП 2033	28.12.18	28.12.18	Плановый		2,5
		14.00	15.30			

Воротынский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ТП-714 РУ-0,4 кВ, Т-1	3	4	5	6	7
		13.12.18	13.12.18			
		13.30	16.30			
2	ТП-713 РУ-0,4 кВ, Т-1	14.12.18	14.12.18	Плановый	Плановый	2,0
		13.40	15.40			
		14.12.18	14.12.18			
3	ВЛ-1003 ПС «Кузьмьяр»	15:00	19:30	Плановый		4,5

Сергачский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-411 ВЛ-0,4 кВ ф.1	05.12.18 09:30	05.12.18 17:00	Плановый		7,5
2	ТП-411 ВЛ-0,4 кВ ф.1	06.12.18 10:30	06.12.18 16:00	Плановый		5,5
3	ТП 55	09.12.18 10:33	09.12.18 15:33	Плановый		5,0
4	ТП 55	19.12.18 8-30	19.12.18 14:00	Плановый		5,5
5	ТП-1694 СШ-0,4 кВ	21.12.18 10:30	21.12.18 12:00	Плановый		1,5
6	ТП-115 ВЛ-0,4 кВ ф.1	21.12.18 11:40	21.12.18 13:40	Плановый		2,0
7	ТП 55 ф.2	25.12.18 09:30	25.12.18 14:00	Плановый		4,5
8	ТП 87 РУ 0,4 кВ ф.1	26.12.18 12:03	26.12.18 13:03	Плановый		1
9	ТП 87 РУ 0,4 кВ ф.4	26.12.18 13:20	26.12.18 14:20	Плановый		1
10	ТП 152 РУ 0,4 кВ ф.2	26.12.18 10:00	26.12.18 16:00	Плановый		6
11	ВЛ 0,4 кВ ТП 152 гр. 2	27.12.18 09:30	27.12.18 16:30	Плановый		7,0
12	ВЛ 0,4 кВ ТП 152 гр. 2	28.12.18 9:40	28.12.18 15:40	Плановый		6
13	ВЛ 1002 ПС «Сергач» отгайка на ТП 72	28.12.18 10:08	28.12.18 12:08	Плановый		2

Шахунский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1		3	4	5	6	7
1	ТП 228	25.12.18	25.12.18	Плановый		0,9
		12.15	12.55			
2	ТП 44	25.12.18	25.12.18	Плановый		1,5
		14.00	15.30			

Шарангский район, Нижегородской области
аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Главный инженер АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

Юнусов Д.Э.