

Сводная информация

за июль месяц 2017 года об аварийных отключениях, выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За июль месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6	7
1	ДЭП 0,4 кВ: ТП 1191 II, пан. 4 фидер 2	01.07.2017 19:10	01.07.2017 19:40	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены аварийно-восстановительные работы.	0,5
2	ДЭП 0,4 кВ: ТП 1191 II, пан. 4 фидер 2	02.07.2017 12:00	03.07.2017 03:00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы в ТЫП УК, ООО «КДУК»	15,0
3	ТП 1116 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	03.07.2017 09:40	03.07.2017 15:40	Плановый	-----	6,0
4	ТП 1210 I СШ 6 кВ, Т-1	06.07.2017 09:15	06.07.2017 15:15	Плановый	-----	6,0
5	ТП 1210 II СШ 0,4 кВ, Т-2	10.07.2017 09:20	10.07.2017 14:20	Плановый	-----	5,0
6	ТП 1139 Т-1, СШ 0,4 кВ	10.07.2017 14:00	10.07.2017 17:00	Плановый	-----	3,0
7	ДЭП 0,4 кВ: ТП 1110 фидер 3	11.07.2017 10:25	11.07.2017 11:25	Плановый	-----	1,0
8	ТП 1214 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	12.07.2017 09:30	12.07.2017 12:30	Плановый	-----	3,0
9	Отпайка ДЭП 602 ПС «ДЮЗ-2» к ТП 1164	14.07.2017 09:00	14.07.2017 16:00	Плановый	-----	7,0
10	ТП 1150 I СШ 0,4 кВ.	17.07.2017 10:15	17.07.2017 11:15	Плановый	-----	1,0
11	ДЭП 614 ПС «Западная»	21.07.2017 09:00	21.07.2017 21:00	Плановый	-----	12,0
12	Отпайка ВЛ 0,4 кВ: ТП 1307 фидер 3	21.07.2017 11:20	21.07.2017 13:20	Плановый	-----	2,0
13	ТП 1155 Т-2, II СШ 0,4 кВ	25.07.2017 10:00	25.07.2017 16:00	Плановый	-----	6,0

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт		Дата выезда из ремонта		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6			
1	2	25.07.2017 10:30	25.07.2017 12:00	Плановый	-----	1,5		
14	ТП 2 (ГАСУ) Т-2, ПСШ 0,4 кВ	26.07.2017 11:00	26.07.2017 17:00	Плановый	-----	6,0		
15	ТП 1155 I СШ 6 кВ, Т-1	27.07.2017 09:30	27.07.2017 17:30	Плановый	-----	8,0		
16	ТП 1155 Т-1, I СШ 0,4 кВ	27.07.2017 10:10	27.07.2017 17:10	Плановый	-----	7,0		
17	ТП 1141 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	31.07.2017 13:30	31.07.2017 17:00	Плановый	-----	3,5		
18	ТП 1104 Т-1, СШ 0,4 кВ							

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт		Дата выезда из ремонта		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6			
1	2	01.07.2017 16:30	01.07.2017 24:00	Внеплановый	Питание II СШ 10 кВ РП 15 а переведено на резервный источник питания. Повреждение на ГВП Богородского РЭС	7,5		
2	ВЛ 0,4 кВ: ТП 1855 а фидер 1.	03.07.2017 20:00	03.07.2017 22:00	Внеплановый	Аварийно - восстановительные работы на ВЛ. Повреждение на ГВП Богородского РЭС.	2,0		
3	ТП 1435 «а» Т-1, СШ 0,4 кВ	07.07.2017 09:30	07.07.2017 16:30	Плановый	-----	7,0		
4	РП 15 «а» I СШ 10 кВ	08.07.2017 09:30	08.07.2017 14:30	Плановый	-----	5,0		
5	РП 15 «а» II СШ 10 кВ	08.07.2017 15:00	08.07.2017 18:00	Плановый	-----	3,0		
6	ТП 1487 «а» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	10.07.2017 10:00	10.07.2017 17:00	Плановый	-----	7,0		
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1641 «а» фидер 1	11.07.2017 10:00	11.07.2017 18:00	Плановый	-----	8,0		
8	ЛЭП 10 кВ фидер 151 РП 15 «а»	16.07.2017 05:30	16.07.2017 06:30	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РУ 10 кВ РП 15 «а». ВЛ 10 кВ фид. 151 РП 15 «а» включена в работу.	1,0		
9	ЛЭП 10 кВ фидер 151 РП 15 «а»	16.07.2017 07:30	16.07.2017 09:30	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РУ 10 кВ РП 15 «а». ВЛ 10 кВ фид. 151 РП 15 «а» включена в работу. Повреждение на ГВП Богородского РЭС	2,0		
10	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1641 «а» фидер 1	16.07.2017 09:00	16.07.2017 17:00	Плановый	-----	8,0		
11	Отпайка ВЛ 10 кВ фидер 151 РП 15 «а» к ТП 1874 «а»	17.07.2017 10:00	17.07.2017 18:00	Плановый	-----	8,0		
12	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1641 «а» фидер 1	18.07.2017 09:10	18.07.2017 16:10	Плановый	-----	7,0		
13	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1051 фидер 1	21.07.2017	21.07.2017	Плановый	-----	9,0		

		10:30	19:30			
14	ЛЭП 10 кв: ТП 1609 – ТП 1641 «а»	25.07.2017 09:25	25.07.2017 19:25	Плановый	-----	10,0
15	Отпайка ЛЭП 1007 ПС «Хвошцежка» к ТП 1649 «а»	28.07.2017 10:30	28.07.2017 18:00	Плановый	-----	7,5
16	Отпайка ВЛ 10 кв фидер 151 РП 15 «а» к ТП 1874 «а»	28.07.2017 11:30	28.07.2017 17:00	Плановый	-----	5,5
17	Отпайка ЛЭП 1008 ПС «Хвошцежка» к ТП 1648 «а»	31.07.2017 10:30	31.07.2017 17:30	Плановый	-----	7,0

ООО «НПЭК», Ваучский производственный участок (Сосновский район)

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата	Дата	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		вызола в ремонт	вызола из ремонта			
		3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4144 «а» фидер 2	03.07.2017 10:00	03.07.2017 15:30	Плановый	-----	5,5
2	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4095 «а» фидер 3	04.07.2017 10:00	04.07.2017 16:30	Плановый	-----	6,5
3	Отпайка ЛЭП 1002 ПС «Барановская» к ТП 4336 «а»	05.07.2017 18:30	06.07.2017 13:30	Плановый	-----	18,0
4	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4145 «а» фидер 1	13.07.2017 10:00	13.07.2017 13:00	Плановый	-----	3,0
5	ЛЭП 0,4 кв: ТП 2 «а» фидер 1	13.07.2017 14:00	13.07.2017 17:00	Плановый	-----	3,0
6	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4346 «а» фидер 1	21.07.2017 09:50	21.07.2017 15:50	Плановый	-----	6,0
7	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4346 «а» фидер 1	26.07.2017 10:00	26.07.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
8	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4346 «а» фидер 2	26.07.2017 10:00	26.07.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
9	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4346 «а» фидер 1	28.07.2017 10:00	28.07.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
10	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4095 «а» фидер 3	30.07.2017 09:00	30.07.2017 12:30	Плановый	-----	3,5
11	ЛЭП 0,4 кв: ТП 4145 «а» фидер 1	30.07.2017 13:30	30.07.2017 17:00	Плановый	-----	3,5

Главный инженер АО «ВВЭК»


Д. С. Юнусов