

Сводная информация

за июль месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭСК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За июль месяц 2018 года произошли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Кстовский район, Нижегородской области, город Кстово, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 1202 I СШ 6 кВ, Т-1.	02.07.18	02.07.18	плановый		7,0
		09-00	16-00			
2	ЛЭП 6 кВ: участок ЛЭП 614 ПС «Западная» от оп. № 35 к ТП 1171 П / ТП 1174.	02.07.18	02.07.18	плановый		7,0
		09-00	16-00			
		06.07.18	06.07.18			
3	ТП 1111 Т-1, СШ 0,4 кВ.	09-20	17-20	плановый		8,0
		06.07.18	06.07.18			
4	ТП 1160 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	06.07.18	06.07.18	плановый		6,0
		10-00	16-00			
		09.07.18	09.07.18			
5	ТП 1160 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	09-00	16-00	плановый		7,0
		09.07.18	09.07.18			
6	ТП 1112 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	09-00	09.07.18	плановый		7,0
		09.07.18	16-00			
		09.07.18	09.07.18			
7	ТП 1198 Т-1, СШ 0,4 кВ.	15-00	17-00	плановый		2,0
		09.07.18	09.07.18			
8	ТП 1202 II СШ 6 кВ, Т-2.	09.07.18	09.07.18	плановый		4,0
		13-00	17-00			
		10.07.18	10.07.18			
9	ТП 1112 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	11-00	16-00	плановый		5,0
		10.07.18	10.07.18			

1	2	3	4	5	6	7
10	ТП 1160 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	10.07.18 10-00	10.07.18 18-00	плановый		8,0
11	ТП 1131 П СШ 6 кВ, Т-2, П СШ 0,4 кВ.	14.07.18	14.07.18	плановый		4,0
		09-30	13-30			
		15.07.18	15.07.18			
12	ЛЭП 6 кВ: фидер 608 ПС «Федяково».	18-30	19-30	внеплановый	опора № 57 слегл изолятор (средняя фаза). ГБП АО «ВВЭК».	1,0
		18.07.18	18.07.18			
13	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1177 группа ул. Береговая, 9 «А».	11-30	13-30	плановый		2,0
14	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1101 группа 11.	19.07.18	19.07.18	плановый		8,0
		09-00	17-00			
		19.07.18	19.07.18			
15	РП 52 Т-1, I СШ 0,4 кВ	09-30	20-30	плановый		11,0
		21.07.18	21.07.18			
16	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1302 группа 2.	16-30	23-30	внеплановый	Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ: ТП 1302 гр. 2 – К/я 0,4 кВ Талагушкина, 1 в ГБП АО «ВВЭК». Перевод питания МКД на резервную КЛ 0,4 кВ.	2,0
17	ТП 1195 П СШ 6 кВ, Т-2, П СШ 0,4 кВ.	23.07.18	23.07.18	плановый		7,0
		10-50	17-50			
18	РП 52 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	23.07.18	23.07.18	плановый		7,0
		09-35	16-35			
		23.07.18	23.07.18			
19	ТП 1125 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	10-25	17-25	плановый		7,0
		25.07.18	25.07.18			
20	ТП 1319 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.			плановый		7,0

		10-00	17-00			
21	ТП 1126 СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	26.07.18 09-00	26.07.18 17-00	плановый		8,0
22	ЛЭП 0,4 кв: ТП 865 группа 3.	27.07.18 10-00	27.07.18 14-00	плановый		4,0
23	ТП 1320 СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	27.07.18 10-30	27.07.18 15-30	плановый		5,0
24	ТП 1123 СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	28.07.18 10-00	28.07.18 15-00	плановый		5,0
25	ТП 1144 СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	30.07.18 13-00	30.07.18 16-00	плановый		3,0
26	ЛЭП 0,4 кв: ТП 1177 группа ул. Береговая, 9 «А».	30.07.18 14-00	30.07.18 16-00	плановый		2,0
27	ТП 1123 Т-1, СШ 0,4 кв.	30.07.18 15-00	30.07.18 17-00	плановый		2,0
28	ЛЭП 0,4 кв: ТП 1161 группа 3.	31.07.18 10-10	31.07.18 14-10	плановый		4,0
29	ЛЭП 0,4 кв: ТП 1177 группа ул. Береговая, 9 «А».	31.07.18 10-30	31.07.18 16-30	плановый		6,0
30	ЛЭП 6 кв: отпайка ЛЭП 609 ПС «Восточная» от ЛР-236 к ТП 1168.	31.07.18 10-45	31.07.18 13-45	плановый		3,0

Богородский район, Нижегородской области

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1		02.07.18	02.07.18		Прохождение грозового фронта в Нижегородской области, Богородский район. ЛЭП-10 кв в ТЩП Богородского РЭС.	2,0
1	ЛЭП 10 кв: фидер 157 РП 15 «А».	21-00	23-00	внеплановый		2,0

1	2	3	4	5	6	7
1		02.07.18	02.07.18		Прохождение грозового фронта в Нижегородской области, Богородский район. ЛЭП-10 кВ в ГЫП Богородского РЭС.	
2	ЛЭП 10 кВ: фидер 154 РП 15 «А».	21-00	23-00	внеплановый		2,0
3	ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А».	21-00	23-00	внеплановый	Прохождение грозового фронта в Нижегородской области, Богородский район. ЛЭП-10 кВ в ГЫП Богородского РЭС.	2,0
4	ЛЭП 10 кВ: отпайка фидера 151 РП 15 «А» от ЛР-1880 «А» к ТП 1880 «А»	10-00	13-30	внеплановый	Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ: отп. фид. 151 РП 15 «А» от ЛР-1880 «А» к ТП 1880 «А». Аварийный ремонт КЛ 10 кВ в ГЫП АО «ВВЭК».	3,5
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1445 «А» группа 1.	16.07.18 10-00 18.07.18	16.07.18 13-00 18.07.18	плановый		3,5
6	ТП 1649 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	13-00	17-00	внеплановый	Внеплановые работы на ЛЭП 1007 ПС «Хвошёвка» в ГЫП Богородского РЭС.	4,0
7	ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А».	18.07.18	18.07.18		Причина не выявлена. ЛЭП 10 кВ включена в работу по ТМ. ЛЭП-10 кВ в ГЫП Богородского РЭС.	0,5
8	ТП 1131 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	09-15	09-45	внеплановый	Оперативные переключения на ПС «Богородская» в ГЫП Богородского РЭС.	0,5
9	ТП 1880 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	27.07.18	27.07.18	плановый	Выберка схемы в	1,0

	10-00	11-00		натуре, персоналом БПГУ, в ГЫП АО «ВВЭК».	
--	-------	-------	--	---	--

Воскресенский район, Нижегородской области.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	06.07.18 10-00	06.07.18 15-00	плановый		5,0
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 1.	09.07.18 09-00	09.07.18 17-00	плановый		8,0
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	10.07.18 08-30	10.07.18 16-30	плановый		8,0
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 1.	11.07.18 08-00	11.07.18 16-00	плановый		8,0
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	12.07.18 08-30	12.07.18 16-30	плановый		8,0
6	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 3.	13.07.18 09-30	13.07.18 13-30	плановый		4,0
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	16.07.18 12-30	16.07.18 16-30	плановый		4,0
8	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 1. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	17.07.18 08-00	17.07.18 17-00	плановый		9,0
9	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 3.	18.07.18 08-00	18.07.18 17-00	плановый		9,0
10	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 3.	19.07.18 10-00	19.07.18 17-00	плановый		7,0
11	ЛЭП 10 кВ: отпайка ЛЭП 1010 ПС «Воскресенская» к ТП 1404.	19.07.18 10-00	19.07.18 14-00	плановый		4,0
12	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	20.07.18 08-30	20.07.18 13-30	плановый		5,0
13	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	23.07.18 12-00	23.07.18 17-00	плановый		5,0
14	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	24.07.18	24.07.18	плановый		8,0

		08-50	16-50				
15	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 1. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	25.07.18	25.07.18	плановый			8,0
		08-30	16-30				
16	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	26.07.18	26.07.18	плановый			8,0
		08-12	16-12				
17	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	27.07.18	27.07.18	плановый			4,0
		08-30	12-30				
18	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	30.07.18	30.07.18	плановый			3,0
		13-00	16-00				
19	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1404 группа 2.	31.07.18	31.07.18	плановый			10,0
		08-30	18-30				

Ветлужский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ЛЭП 10 кВ: оттайка ЛЭП 1001 ПС «Ветлуга» к ТП 112 «А».	24.07.18	24.07.18	плановый		6,0
		10-40	16-40			

Вадский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ТП 2058 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	06-30	13-30	внеплановый	В ТП 2058 РУ-10 кВ сторело 2*ПК к Т-1. Замерена изоляция Т-1, ПК к Т-1 заменены. ТЫП АО «ВВЭК».	1,0
		20.07.18	20.07.18			
2	ТП 2058 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	19-15	01-15	внеплановый	В ТП 2059 РУ-10 кВ сторело 2*ПК к Т-1. Замерена изоляция Т-1, ПК к Т-1 заменены. ТЫП АО «ВВЭК».	1,0
		19-15	01-15			


3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1698 группа 2.	23.07.18	23.07.18	внеплановый	Замена ж/б пасынка опоры ВЛ 0,4 кВ: ТП 1698 гр. 2. ГЫП АО «ВВЭК».	1,0
		12-30	13-30			

Сергачский район Нижегородской области.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт		Дата вывода из ремонта		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электрообеспечения, час.
		3	4	3	4			
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 34 группа 3.	18.07.18 09-00	18.07.18 17-00	плановый		8,0		
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 18 группа 1.	19.07.18 09-00	19.07.18 17-00	плановый		8,0		
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 34 группа 3.	20.07.18 09-30	20.07.18 16-30	плановый		7,0		
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 18 группа 1.	21.07.18 09-00	21.07.18 16-00	плановый		7,0		
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 34 группа 3.	22.07.18 09-18	22.07.18 16-18	плановый		7,0		
6	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 18 группа 1.	23.07.18 08-35	23.07.18 16-35	плановый	Замена пролёта ВЛ 0,4 кВ: ТП 87 гр. 1 на СИП. ГЫП АО «ВВЭК».	8,0		
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 87 группа 1.	09-15	11-15	внеплановый		1,0		
8	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 20 группа 3.	24.07.18 13-00	24.07.18 17-00	плановый		4,0		
9	ЛЭП 10 кВ: отпайка ЛЭП 1003 ПС «Сергач» к ТП 73.	20-00	23.00	внеплановый	Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ: отп. Л-1003 ПС «Сергач» к ТП 73. Аварийный ремонт КЛ 10 кВ в ГЫП АО «ВВЭК».	3,0		

За июль месяц 2018 года в Воротынском, Сосновском, Семеновском, Шарангском, Шахунском районах, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Главный инженер АО «ВВЭК» _____



Д. Э. Юнусов