

Сводная информация

за июнь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За июнь месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ТП 1113 Т-1.	01.06.2017 09:30	01.06.2017 15:30	Плановый	Питание I СШ 0,4 кВ ТП 1113 переведено на резервный источник питания.	6,0
2	ТП 1307 СШ 0,4 кВ.	01.06.2017 15:00	01.06.2017 15:30	Плановый	-----	0,5
3	ТП 1111 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	06.06.2017 09:30	06.06.2017 18:30	Плановый	-----	9,0
4	ТП 1135 I СШ 6 кВ, Т-1.	08.06.2017 09:20	08.06.2017 16:20	Плановый	Питание I СШ 0,4 кВ ТП 1135 переведено на резервный источник питания.	7,0
5	ТП 1135 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	09.06.2017 09:40	09.06.2017 14:40	Плановый	-----	5,0
6	ЛЭП 627 ПС «Западная».	11.06.2017 15:00	11.06.2017 16:30	Внеплановый	Питание РП 58 II СШ 6 кВ переведено на резервный источник питания.	1,5
7	ТП 1135 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	14.06.2017 09:30	14.06.2017 17:30	Плановый	-----	8,0
8	ТП 1157 II СШ 6 кВ, Т-2.	19.06.2017 09:30	19.06.2017 16:00	Плановый	Питание II СШ 0,4 кВ ТП 1157 переведено на резервный источник питания.	6,5
9	ТП 1101 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	19.06.2017 14:30	19.06.2017 17:30	Плановый	-----	3,0
10	ТП 1151 I и II СШ 6 кВ, Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	20.06.2017 13:35	20.06.2017 17:35	Плановый	-----	4,0
11	ТП 1157 II СШ 0,4 кВ, Т-2.	20.06.2017 09:30	20.06.2017 17:30	Плановый	-----	8,0
12	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1120 группа I.	21.06.2017 15:30	21.06.2017 16:00	Внеплановый	Бригадой ОБВ выполнены аварийно-восстановительные работы на ЛЭП 0,4 кВ.	0,5
13	ТП 1139 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	22.06.2017 12:35	22.06.2017 17:35	Плановый	-----	5,0

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1						
14	ТП 1191 Т-1, I СШ 0,4 кВ	23.06.2017 09:30	23.06.2017 16:00	Плановый	-----	6,5
15	ТП 1118 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	26.06.2017 12:00	26.06.2017 17:00	Плановый	-----	5,0
16	ТП 1104 Т-1, СШ 0,4 кВ.	26.06.2017 14:30	26.06.2017 16:30	Плановый	-----	2,0
17	ТП 1119 Т-1, СШ 0,4 кВ.	27.06.2017 09:00	27.06.2017 17:00	Плановый	-----	8,0
18	ТП 1117 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	28.06.2017 09:00	28.06.2017 16:00	Плановый	-----	7,0
19	ТП 1110 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	28.06.2017 13:00	28.06.2017 17:30	Плановый	-----	4,5
20	ТП 1114 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	29.06.2017 13:00	29.06.2017 17:00	Плановый	-----	4,0
21	ДЭП 602 ПС «Кстовская».	30.06.2017 10:00	30.06.2017 16:30	Плановый	-----	6,5
22	ДЭП 605 ПС «Кстовская».	30.06.2017 10:00	30.06.2017 16:30	Плановый	-----	6,5


ООО «НПЭК». Богородский производственный участок

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывоза в ремонт	Дата вывоза из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ДЭП 0,4 кВ: ТП 1480 «А» группа 2.	12.06.2017 12:30	12.06.2017 14:30	Внеплановый	Бригадой ОБВ выполнены аварийно-восстановительные работы.	2,0
2	Отпайка ДЭП 1007 ПС «Хвошневка» к ТП 1649 «А».	19.06.2017 10:10	19.06.2017 17:10	Плановый	-----	7,0
3	ВЛ 10 кВ: ТП 1609 – ТП 1641 «А».	17.06.2017 17:00	18.06.2017 13:00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 10 кВ.	20,0
4	ДЭП 151 РП 15 «А».	19.06.2017 07:00	19.06.2017 09:00	Внеплановый	Осмотрено оборудование I СП 10 кВ РП 15 «А», ДЭП 151 РП 15 «А» включена в работу.	2,0
5	Отпайка ВЛ 10 кВ: ТП 1609/ТП 1630/ТП 1630/ТП 1648 «А»/ТП 1632 к ТП 1648 «А».	22.06.2017 23:00	24.06.2017 12:00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 10 кВ к ТП 1648 «А».	13,0
6	ДЭП 0,4 кВ: ТП 1709 группа 3.	25.06.2017 21:30	25.06.2017 22:00	Внеплановый	Бригадой ОБВ выполнены аварийно-восстановительные работы.	0,5

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок (Сосновский район)

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		вызова в ремонт	вызова из ремонта			
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	02.06.2017 10:00	02.06.2017 14:00	Плановый	-----	4,0
2	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	05.06.2017 10:00	05.06.2017 16:30	Плановый	-----	6,5
3	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	06.06.2017 10:00	06.06.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
4	ТП 4108 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	06.06.2017 11:00	06.06.2017 17:00	Плановый	-----	6,0
5	ТП 4108 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	07.06.2017 09:00	07.06.2017 17:00	Плановый	-----	8,0
6	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	07.06.2017 10:10	07.06.2017 15:10	Плановый	-----	5,0
7	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	09.06.2017 09:30	09.06.2017 15:30	Плановый	-----	6,0
8	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	14.06.2017 09:45	14.06.2017 16:45	Плановый	-----	7,0
9	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	19.06.2017 10:00	19.06.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
10	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	20.06.2017 10:00	20.06.2017 16:30	Плановый	-----	6,5
11	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	21.06.2017 10:10	21.06.2017 16:10	Плановый	-----	6,0
12	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	20.06.2017 10:00	20.06.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
13	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	26.06.2017 10:00	26.06.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
14	Опайка ЛЭП 606 ПС «Близаровская» к ТП 4095 «А».	27.06.2017 09:00	27.06.2017 16:30	Плановый	-----	7,5
15	ТП 4161 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	29.06.2017 10:00	29.06.2017 15:00	Плановый	-----	5,0
16	ТП 4104 СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	29.06.2017 11:00	29.06.2017 16:30	Плановый	-----	5,5
17	ТП 4145 «А» Т-1, СШ 0,4 кв.	30.06.2017 15:00	30.06.2017 16:30	Плановый	-----	1,5
18	ТП 4144 «А» Т-1, СШ 0,4 кв.	30.06.2017 10:20	30.06.2017 12:20	Плановый	-----	2,0
19	ТП 4095 «А» Т-1, СШ 0,4 кв.	30.06.2017 12:50	30.06.2017 14:50	Плановый	-----	2,0

Главный инженер АО «ВЭЭК»



Д. Э. Юнусов