

Сводная информация

за июнь месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За июнь месяц 2018 года произошло/дигли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

г. Кстово и Кстовский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ТП-1102 РУ-0,4 кВ ф.11	01.06.18	01.06.18	Внеплановый	Распиловка дерева, лежащего на д.3 пер. Гайдара и на СИП, бригадой МУП	8,5
		13:20	21:50			
2	ТП-1117 СШ-0,4 кВ	04.06.18	04.06.18	Плановый	-----	8,0
		10:30	18:30			
3	ТП-1230 ф.6	04.06.18	04.06.18	Плановый	-----	7,5
		11:00	18:30			
4	ТП-1187, РУ-6кВ I СШ, Т-1	06.06.18	06.06.18	Плановый	-----	8,0
		09:00	17:00			
5	ТП-1157 II СШ-0,4 кВ	06.06.18	06.06.18	Плановый	-----	3,0
		10:00	13:00			
6	ТП -1174 РУ-0,4 кВ гр. Магистральная д. 23	06.06.18	06.06.18	Внеплановый	Проведена опиловка дерева	2,5
		18:00	20:30			
7	ТП-1187, РУ-6кВ II СШ, Т-2	07.06.18	07.06.18	Плановый	-----	8,0
		09:00	17:00			
8	ТП-1114 РУ-0,4 кВ	08.06.18	08.06.18	Плановый	-----	8,0
		10:00	18:00			

9	ф.609 ПС «Восточная» ТП-1168	09.06.18	09.06.18	Внеплановый	Неотложные работы на ф.609 ПС «Восточная» сотрудниками Кстовского РЭС	1,5
		14:30	16:00			
10	ТП-1174 РУ-0,4 кВ гр. Магистральная д. 23	10.06.18	10.06.18	Внеплановый	ТП-1174 заменили ПН ф.С	0,5
		16:10	16:40			
		13.06.18	13.06.18			
11	ТП-1187 СШ-0,4 кВ, Т-1	09:10	17:40	Плановый	-----	8,5
		13.06.18	13.06.18			
12	ТП-1111 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, Т-1	09:30	17:30	Плановый	-----	8,0
		14.06.18	14.06.18			
		09:00	16:00			
13	ТП-1111 РУ-6/0,4кВ, Т-1	14.06.18	14.06.18	Плановый	-----	7,0
		09:00	16:00			
14	ТП-1187 РУ-6/0,4кВ, II СШ	14.06.18	14.06.18	Плановый	-----	7,0
		09:00	16:00			
15	ТП-1112 РУ-6/0,4кВ, Т-1, Т-2	15.06.18	15.06.18	Плановый	-----	7,0
		09:00	16:00			
16	КВЛЭП-0,4 кВ от ПС «Кстовская» гр. ул. Береговая д. 17, 18,...	16.06.18	16.06.18	Внеплановый	Сбили опору у д. 17, висела на СИП	0,5
		17:50	18:20			
17	Л-1005 ПС «Куликово» п. Зеленый дол	16.06.18	16.06.18	Внеплановый	Обрыв на Л-1005 ПС «Куликово», работал Б.РЭС	7,0
		16:30	23:30			
18	ТП-1112 IСШ 0,4 кВ, Т-1	18.06.18	18.06.18	Плановый	-----	7,0
		09:40	16:40			
		18.06.18	18.06.18			
19	ф. 610 ПС «Восточная»	10:58	11:28	Внеплановый	ф. 610 ПС «Восточная» отключилась по МТЗ	0,5
		19.06.18	19.06.18			
20	ПС «Кстовская» ВЛ-0,4 кВ ул. Береговая	10:10	11:40	Внеплановый	Демонтаж-монтаж опоры ул. Берегова д. 17 (сбитой неизвестными)	1,5
		19.06.18	19.06.18			
21	ТП-1112 2СШ 0,4 кВ, Т-2	19.06.18	19.06.18	Плановый	-----	7,0

Шарангский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1		3	4	5	6	7
1	ТП-75 (п. Шаранга)	09.06.18 11:00	09.06.18 14:30	Плановый	-----	3,5

Сергачский район Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1		3	4	5	6	7
2	ТП-405 ф.1 с. Шубино, ул. Новосёлов	26.06.18 14:07	26.06.18 16:07	Внеплановый	Протяжка болтового соединения	2,0

За июнь месяц 2018 года в Воротыгинском, Вадском, Шахунском районах Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Главный инженер АО «ВВЭК»



Д. Э. Юнусов