

### Сводная информация

за май месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК».

За май месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок.

№ п/п.	Расчетное наименование сетевых объектов	Дата вывода		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		в ремонт	из ремонта			
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ 6 кВ: ТП 4509 II – ТП 4510 II.	01.05.2017	01.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ питание ТП 4510 II переведено на резервный источник питания.	3,5
		04:00	07:30			
2	ТП 1129 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	03.05.2017	03.05.2017	Плановый	-----	8,0
		09:00	17:00			
3	ТП 1129 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	04.05.2017	04.05.2017	Плановый	-----	6,5
		09:30	16:00			
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1132 группа Детский сад № 8.	05.05.2017	05.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ ВРУ 0,4 кВ Детского сада № 8 запитано по временной схеме.	9,0
		09:30	18:30			
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1120 группа ул. Чаянова, 36.	08.05.2017	08.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы	0,5
		21:30	22:00			
6	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1322 группа ул. Нижегородская, 8 А.	09.05.2017	09.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы	2,0
		19:00	21:00			
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1177 группа ул. Беретова, 17.	09.05.2017	09.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы	1,0
		21:00	22:00			
8	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1149 группа 6.	08.05.2017	09.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы	20,0
		20:30	16:30			
9	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1176 группа пл. Ленина, 2.	15.05.2017	16.05.2017	Внеплановый	ВРУ 0,4 кВ пл. Ленина, 2 запитано по временной схеме.	22,0
		20:00	18:00			
10	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1177 группа ул. Беретова, 17.	16.05.2017	16.05.2017	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы	1,0
		23:40	00:40			
11	ТП 1136 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	17.05.2017	17.05.2017	Плановый	-----	6,5
		10:00	16:30			
12	ТП 1136 II СШ 6 кВ, Т-2.	18.05.2017	18.05.2017	Плановый	-----	6,0
		09:00	15:00			
13	ТП 1136 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	19.05.2017	19.05.2017	Плановый	-----	5,5
		09:30	15:00			

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выхода в ремонт	Дата выхода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2					
14	ТП 1112 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	22.05.2017 09:15	22.05.2017 16:15	Плановый	-----	7,0
15	ТП 1112 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	23.05.2017 09:15	23.05.2017 16:15	Плановый	-----	7,0
16	ТП 1112 СШ 6 кВ, Т-1, Т-2, I и II СШ.	24.05.2017 09:30	24.05.2017 11:30	Плановый	-----	2,0
17	ТП 1142 СШ 0,4 кВ.	24.05.2017 10:00	24.05.2017 11:00	Плановый	-----	1,0
18	ТП 1112 Т-1.	25.05.2017 09:30	25.05.2017 15:30	Плановый	-----	6,0
19	ТП 1136 Т-1.	26.05.2017 09:30	26.05.2017 10:30	Плановый	-----	1,0
20	ТП 1136 Т-2.	26.05.2017 13:30	26.05.2017 14:30	Плановый	-----	1,0
21	ТП 1115 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	29.05.2017 09:30	29.05.2017 16:30	Плановый	-----	7,0
22	Отпайка ЛЭП 602 ПС «ДЮЗ-2» к ТП 1170 Отпайка ЛЭП 602 ПС «ДЮЗ-2» к ТП 1164	29.05.2017 12:30	29.05.2017 16:30	Плановый	-----	4,0
23	ТП 1208 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	30.05.2017 09:30	30.05.2017 13:30	Плановый	-----	4,0
	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1113 II группа 15.	31.05.2017	31.05.2017			
	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1113 II группа 20.					
24	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1113 I группа ул. Мира, 5. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1113 I группа ул. Мира, 11 ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1113 I группа ул. Школьная, 16.	09:00	17:30	Плановый	-----	8,5
25	ТП 1113 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	31.05.2017 12:30	31.05.2017 17:30	Плановый	-----	5,0

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт	Дата выезда из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 1505 РП 15 «А».	01.05.2017 15:00	01.05.2017 16:30	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП 15 «А» ЛЭП 1505 РП 15 «А» включили в работу.	1,5
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1653 «А» группа Д. Алексеевка.	06.05.2017 19:00	06.05.2017 21:00	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы.	2,0
3	ЛЭП 1505 РП 15 «А».	06.05.2017 20:30	06.05.2017 04:00	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП 15 «А» ЛЭП 1505 РП 15 «А» включили в работу.	7,5
4	ЛЭП 1505 РП 15 «А».	08.05.2017 10:30	08.05.2017 12:00	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП 15 «А» ЛЭП 1505 РП 15 «А» включили в работу.	1,5
5	ВЛ 10 кВ: ТП 1609 (Богородский РЭС) – ТП 1641 «А».	16.05.2017 11:00	16.05.2017 16:00	Плановый	-----	5,0
6	ЛЭП 1504 РП 15 «А».	23.05.2017 14:30	23.05.2017 16:30	Плановый	-----	2,0
7	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1051 (Богородский РЭС) группа 1.	25.05.2017 19:00	25.05.2017 00:00	Внеплановый	Бригадой ОВБ выполнены восстановительные работы.	5,0
8	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1405 (Богородский РЭС) группа 8.	26.05.2017 07:00	26.05.2017 11:00	Внеплановый	Бригадой Богородского ПУ выполнены восстановительные работы.	4,0
9	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1482 «А» группа II микрорайон, 6 «А».	31.05.2017 10:00	31.05.2017 15:30	Плановый	-----	5,5



ООО «НПЭК». Вачский производственный участок (Сосновский район)

№ п./л.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электрообеспечения, час.
		выхода в ремонт	выхода из ремонта			
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	02.05.2017 09:30	02.05.2017 15:00	Плановый	-----	5,5
2	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	03.05.2017 09:00	03.05.2017 16:00	Плановый	-----	7,0
3	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	04.05.2017 13:00	04.05.2017 16:30	Плановый	-----	3,5
4	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	05.05.2017 10:30	05.05.2017 15:00	Плановый	-----	4,5
5	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	12.05.2017 10:15	12.05.2017 15:15	Плановый	-----	5,0
6	ТП 4104 «А» Т-1, СШ 0,4 кв.	17.05.2017 09:30	17.05.2017 17:00	Плановый	-----	7,5
7	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	18.05.2017 10:00	18.05.2017 15:30	Плановый	-----	5,5
8	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	19.05.2017 09:30	19.05.2017 15:00	Плановый	-----	5,5
9	ТП 4104 «А» СШ 6 кв. Т-1, СШ 0,4 кв.	22.05.2017 10:30	22.05.2017 16:30	Плановый	-----	6,0
10	ТП 4150 «А» СШ 6 кв. Т-1, СШ 0,4 кв.	23.05.2017 10:30	23.05.2017 16:30	Плановый	-----	6,0
11	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	23.05.2017 09:30	23.05.2017 16:30	Плановый	-----	7,0
12	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	24.05.2017 10:00	24.05.2017 16:00	Плановый	-----	6,0
13	ТП 4104 «А» СШ 6 кв. Т-1, СШ 0,4 кв.	25.05.2017 10:45	25.05.2017 16:45	Плановый	-----	6,0
14	ТП 4108 «А» СШ 6 кв. Т-1, СШ 0,4 кв.	25.05.2017 11:47	25.05.2017 14:47	Плановый	-----	3,0
15	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	25.05.2017 12:30	25.05.2017 16:00	Плановый	-----	3,5
16	ТП 4108 «А» СШ 6 кв. Т-1, СШ 0,4 кв.	26.05.2017 09:30	26.05.2017 16:30	Плановый	-----	7,0
17	ЛЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	29.05.2017 10:30	29.05.2017 13:30	Плановый	-----	3,0
18	ТП 4161 «А» СШ 0,4 кв.	29.05.2017	29.05.2017	Плановый	-----	

1	2	3	4	5	6	7
19	ДЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 1.	29.05.2017 14:00	29.05.2017 16:00	Плановый	-----	2,0
20	ТП 4144 «А» СШ 0,4 кв.	29.05.2017 15:35	29.05.2017 16:35	Плановый	-----	1,0
21	ТП 4108 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	30.05.2017 11:30	30.05.2017 17:30	Плановый	-----	6,0
22	ТП 4108 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	31.05.2017 10:30	31.05.2017 17:30	Плановый	-----	7,0
23	ТП 4104 «А» СШ 6 кв, Т-1, СШ 0,4 кв.	31.05.2017 12:30	31.05.2017 15:30	Плановый	-----	3,0
24	ДЭП 0,4 кв. ТП 4162 «А» группа 2.	31.05.2017 11:00	31.05.2017 16:00	Плановый	-----	5,0

Главный инженер АО «ВВЭК»

 Д. Э. Юнусов