

Сводная информация

за сентябрь 2016 года месяц об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭЖ».

За сентябрь 2016 года произошло 1 авария отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок, ОДС

№ п/п.	Диагностическое наименование сетевых объектов	Дата вывода		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перевода электроснабжения, час.
		в ремонт	из ремонта			
1	На повреждении ЛЭП 6 кв.: ТП 1157(1) – ТП 1190(1).	05.09.16 11:25	05.09.16 14:10	Внеплановый	Электроснабжение потребителей переведено на резервные источники питания.	2,75
2	На повреждении ЛЭП 6 кв.: ТП 1196 – ТП 1149.	11.09.16 12:10	11.09.16 16:30	Внеплановый	Электроснабжение потребителей переведено на резервные источники питания.	4,333
3	На повреждении ЛЭП 6 кв.: ТП 1320 – ТП 1319.	13.09.16 12:10	13.09.16 13:20	Внеплановый	Электроснабжение потребителей переведено на резервные источники питания.	1,166
4	На повреждении ЛЭП 6 кв.: ПС «Западный» фидер 628.	25.09.16 08:00	25.09.16 09:00	Внеплановый	Электроснабжение потребителей переведено на резервные источники питания.	1,0
5	ЛЭП 0,4 кв от ТП 1322 РУ-0,4 кв фидер 2.	05.09.16 09:15	05.09.16 11:55	Плановый	-----	2,666
6	ТП-121 РУ-0,4 кв.	05.09.16 14:10	05.09.16 17:45	Плановый	-----	3,583
7	ЛЭП 0,4 кв от ТП 1322 РУ-0,4 кв фидер 3.	05.09.16 15:45	05.09.16 16:15	Плановый	-----	0,5
8	ЛЭП 0,4 кв от ТП 1118 РУ-0,4 кв фидер 2.	06.09.16 09:57	06.09.16 16:10	Плановый	-----	6,216
9	ТП-1154 РУ-6/0,4 кв 2 СЩ, Т-2.	06.09.16 08:30	06.09.16 17:00	Плановый	-----	8,5
10	ТП-1184 РУ-6/0,4 кв 2 СЩ, Т-2.	06.09.16 09:17	06.09.16 16:27	Плановый	-----	7,166
11	ПС 110/10 кв «ДАСТ-2» ЭГВ 110 кв Т-2.	06.09.16 08:50	06.09.16 11:57	Плановый	В ЗРУ-10 кв нагрузка 2 СЩ и 4 СЩ переведена на Т-1.	3,116
12	ТП-1106, Т-1.	08.09.16 08:57	08.09.16 17:06	Плановый	Нагрузка РУ-0,4 кв ТП-1106 переведена на Т-2.	8,15
13	ТП-1106, Т-2.	09.09.16 08:30	09.09.16 17:00	Плановый	Нагрузка РУ-0,4 кв ТП-1106 переведена на Т-1.	8,5
14	ТП-1187 РУ-6 кв 2 СЩ.	09.09.16 09:50	09.09.16 14:40	Плановый	Нагрузка РУ-0,4 кв ТП-1187 переведена на Т-1.	4,833

№ п/п.	Исследовательское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт		Дата выезда из ремонта		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6			
1	ТП-1196 РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	12.09.16 09:45	12.09.16 16:45	Плановый	-----	7		
15	ТП-1133 РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	12.09.16 10:00	12.09.16 16:10	Плановый	-----	6,166		
16	ТП-1101 РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	13.09.16 09:00	13.09.16 16:00	Плановый	-----	7		
17	ТП-1184 РУ-6/0,4 кВ 1 СЦП, Т-1.	14.09.16 09:20	14.09.16 17:00	Плановый	-----	7,666		
18	ТП-1158 РУ-6/0,4 кВ 2 СЦП, Т-2.	15.09.16 09:00	15.09.16 17:00	Плановый	-----	8,0		
19	ТП-1159 РУ-6/0,4 кВ 2 СЦП, Т-2.	15.09.16 09:00	15.09.16 17:00	Плановый	-----	8,0		
20	ТП-1132 РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	22.09.16 14:00	22.09.16 17:00	Плановый	-----	3,0		
21	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1200 РУ 0,4 кВ фидер 1 – ВРУ 0,4 кВ II микрорайон, 3.	23.09.16 09:00	23.09.16 13:10	Плановый	-----	4,166		
22	ТП-1118 РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	26.09.16 08:50	26.09.16 16:45	Плановый	-----	7,916		
23	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1307 РУ-0,4 кВ фидер 3.	27.09.16 10:22	27.09.16 13:50	Плановый	-----	3,466		
24	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1322 РУ-0,4 кВ фидер 2.	28.09.16 09:30	28.09.16 11:15	Плановый	-----	1,75		
25	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1322 РУ-0,4 кВ фидер 5.	28.09.16 14:25	28.09.16 16:25	Плановый	-----	2		
26	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1120 РУ-0,4 кВ фидер 2.	29.09.16 09:00	29.09.16 16:00	Плановый	-----	7		

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

№ п/п.	Исследовательское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт		Дата выезда из ремонта		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4	5	6			
1	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1615 РУ-0,4 кВ фидер «Улица Колхозная»	04.09.16 7:00	04.09.16 14:20	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1615 РУ-0,4 кВ фидер «Улица Колхозная».	7,333		
2	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1852 «А» РУ-0,4 кВ фидер «Улица Комсомольская».	15.09.16 18:45	15.09.16 21:45	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП-0,4 кВ от ТП 1852 РУ-0,4 кВ фидер «Улица Комсомольская».	3,0		
3	РП-15 «А» РУ-10 кВ ЛЭП 1504.	18.09.16 14:25	18.09.16 15:10	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РП-15 «А» РУ-10 кВ, замечаний не выявлено. РП-15 «А» ЛЭП 1504 включена в работу.	0,75		
4	ЛЭП 0,4 кВ от ТП востроенного в РП-14 «А» РУ-0,4 кВ фидер 9.	19.09.16 21:00	19.09.16 23:07	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РУ-0,4 кВ ТП востроенного в РП-14 «А». Замена вставки на Рубильнике фидера 9.	2,116		
5	ЛЭП 0,4 кВ от ТП востроенного в РП-14 «А» РУ-0,4 кВ фидер 2.	22.09.16 10:00	22.09.16 11:30	Внеплановый	Бригадой ОВБ осмотрено оборудование РУ-0,4 кВ ТП востроенного в РП-14 «А». Замена вставка на Рубильнике фидера 2.	1,5		
6	ТП 1653 РУ-6 кВ	23.09.16 7:30	23.09.16 11:20	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы в РУ-6 кВ ТП 1653.	3,833		

№ п/п	Исследовательское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт		Дата выезда из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4				
1					5	6	7
7	ТП 1649 «А» РУ-0,4 кВ 1 СШ	01.09.16 10:40	01.09.16 12:00	Плановый		-----	1,333
8	ТП-1648 «А» РУ-0,4 кВ 1 СШ	01.09.16 12:50	01.09.16 13:59	Плановый		-----	1,166
9	ТП-1641 «А» РУ-0,4 кВ 1 СШ	01.09.16 14:50	01.09.16 15:30	Плановый		-----	0,666
10	ЛЭП 0,4 кВ от ТП-1445 «А» РУ-0,4 кВ фидер 1.	05.09.16 10:35	05.09.16 14:10	Плановый		-----	3,583
11	ТП-1880 «А» РУ-10/0,4 кВ 1 СШ, Т-1.	06.09.16 09:23	06.09.16 19:40	Плановый		-----	10,283
12	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1305 РУ-0,4 кВ фидер 1.	06.09.16 11:30	06.09.16 17:00	Плановый		-----	5,5
13	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1611 «А» РУ-0,4 кВ фидер 1.	13.09.16 08:00	13.09.16 16:00	Плановый		-----	8
14	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1611 «А» РУ-0,4 кВ фидер 2.	14.09.16	14.09.16	Плановый		-----	10,833
	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1611 «А» РУ-0,4 кВ фидер 6.	10:20	21:10	Плановый		-----	
15	ТП 1611 «А» РУ-0,4 кВ 1 СШ	20.09.16 10:10	20.09.16 13:25	Плановый		-----	3,25
16	ТП 1159 «А» РУ-0,4 кВ 1 СШ	20.09.16 13:45	20.09.16 15:30	Плановый		-----	1,75
17	ТП 1482 «А» РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	22.09.16 11:50	22.09.16 16:45	Плановый		-----	4,916
18	ЛЭП 0,4 кВ от ТП встроенного в РП 14 «А» РУ-0,4 кВ ф. 2.	26.09.16 10:00	26.09.16 16:00	Плановый		-----	6
19	ЛЭП 0,4 кВ от ТП встроенного в РП 14 «А» РУ-0,4 кВ ф. 2.	29.09.16	29.09.16	Плановый		-----	8
	ЛЭП 0,4 кВ от ТП встроенного в РП 14 «А» РУ-0,4 кВ ф. 3.	10:00	18:00	Плановый		-----	
20	ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1709 РУ-0,4 кВ фидер 3.	29.09.16 10:00	29.09.16 14:00	Плановый		-----	4

ООО «НПЭК», Ватский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт	Дата выезда из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ДЭП-0,4 кв: от ТП-3421 «А» РУ-0,4 кв, фидер 3.	22.09.16 09:00	22.09.16 09:45	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы в ТП-3421 «А» РУ-0,4 кв.	0,75
2	ДЭП 6 кв: РП-30 «А» Л-3001 «А» ДЭП 6 кв: РП-30 «А» Л-3002 «А»	01.09.16	01.09.16	Плановый		5,0
3	ДЭП 6 кв: РП-30 «А» - ПС Ваца Л-613.	02.09.16	02.09.16	Плановый		1,75
4	ДЭП 6 кв: РП-30 «А» - ПС Ваца Л-614.	02.09.16 13:35	02.09.16 15:35	Плановый		2,0
5	ДЭП 6 кв: РП-30 «А» Л-3002 «А»	02.09.16 09:00	02.09.16 10:45	Плановый		1,75
6	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	05.09.16 09:20	05.09.16 15:20	Плановый		6,0
7	ТП 3215 «А» РУ-6/0,4 кв, Т-1.	13.09.16 09:00	13.09.16 16:00	Плановый		7,0
8	ТП 4346 РУ-0,4 кв 1 СП.	13.09.16 10:30	13.09.16 16:00	Плановый		5,5
9	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	14.09.16 09:07	14.09.16 15:20	Плановый		6,216
10	ТП 3223 «А» РУ-6/0,4 кв 1 СП.	15.09.16 09:50	15.09.16 15:15	Плановый		5,416
11	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	16.09.16 09:00	16.09.16 15:00	Плановый		6
12	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	26.09.16 09:00	26.09.16 15:40	Плановый		6,666
13	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 2.	27.09.16 09:45	27.09.16 16:20	Плановый		6,583
14	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	28.09.16 09:20	28.09.16 16:30	Плановый		7,166
15	ТП 3612 «А» РУ-0,4 кв.	28.09.16 14:20	28.09.16 15:40	Плановый		1,333
16	ДЭП 0,4 кв от ТП 3421 РУ-0,4 кв фидер 3.	29.09.16 09:00	29.09.16 16:00	Плановый		7,0
15	ТП 4145 «А» РУ-10/0,4 кв, Т-1.	29.09.16 10:00	29.09.16 16:00	Плановый		6,0

ООО «Электросети», Автозаводский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата выезда в ремонт	Дата выезда из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийных отключений за сентябрь. 2016г. не произошло					
2	Плановые и внеплановые отключения за сентябрь. 2016г. не производились					

Главный инженер АО «ВВЭК»



Д. Э. Юнусов