

Сводная информация

за Сентябрь месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За Сентябрь месяц 2018 года произошли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Кстовский район, Нижегородской области,

Город Кстово, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 1126 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	10.09.18 12-00	10.09.18 13-00	плановый		1,0
2	ТП 1112 СШ 6 кВ, Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	10.09.18 09-00 08-00	10.09.18 12-00 17-00	плановый		3,0
3	ЛЭП 6 кВ: фидер 602 ПС «Кстовская».	11.09.18	11.09.18	плановый		12-00
4	ЛЭП 6 кВ: фидер 605 ПС «Кстовская».	06-00	18-00	плановый		

1	2	3	4	5	6	7
5	ЛЭП 6 кВ: ТП 1146 – ТП 1200 I	11.09.18 10-50	11.09.18 11-50	внеплановый	Бригадой ОВБ питание ТП 1200 переведено на резервный источник питания.	1,0
6	ЛЭП 10 кВ: фидер 1005 ПС «ГАСТ-2»	12.09.18 09-00	12.09.18 10-00	внеплановый	Бригадой ОВБ питание ТП 2 переведено на резервный источник питания.	1,0
7	ТП 1114 Т-1, СШ 0,4 кВ.	12.09.18 14-00	12.09.18 17-00	плановый		3,0
8	ТП 1198 Т-2, П СШ 0,4 кВ.	13.09.18 09-00	13.09.18 17-00	плановый		8,0
9	ТП 1123 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	16.09.18 08-00	16.09.18 11-00	плановый		3,0
10	ТП 1127 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	17.09.18 08-00	17.09.18 17-00	плановый		9,0
11	ТП 1130 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	18.09.18 08-30	18.09.18 16-30	плановый		8,0
12	ТП 1 П СШ 10 кВ, Т-2, П СШ	18.09.18 09-00	18.09.18 16-00	плановый		7,0
13	ТП 7 Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	18.09.18 09-00	18.09.18 13-00	плановый		4,0
14	ТП 1133 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	19.09.18 09-00	19.08.18 17-00	плановый		8,0
15	ТП 2 I СШ 10 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	19.09.18 09-00	19.08.18 15-00	плановый		6,0
16	ТП 2 П СШ 10 кВ, Т-2, П СШ 0,4 кВ.	20.09.18 09-00	20.09.18 17-00	плановый		8,0
17	ТП 3 I СШ 10 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	21.09.18 09-30	21.09.18 16-30	плановый		7,0

18	ТП 6 Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	21.09.18	21.09.18	плановый	3,0
		09-00	12-00		
19	ТП 5 Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	21.09.18	21.09.18	плановый	3,0
		13-00	16-00		
20	ТП 3 II СШ 10 кВ, Т-2, II СШ 0,4 кВ.	24.09.18	24.09.18	плановый	6,0
		11-00	17-00		
21	ТП 1200 Т-1, I СШ 0,4 кВ.	24.09.18	24.09.18	плановый	3,0
		09-00	12-00		
22	ТП 1200 Т-2, II СШ 0,4 кВ.	24.09.18	24.09.18	плановый	2,0
		13-30	15-30		
23	ТП 1202 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	24.09.18	24.09.18	плановый	7,0
		10-30	17-30		
24	ТП 1140 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	25.09.18	25.09.18	плановый	10,0
		08-15	18-15		
25	ТП 1161 СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	25.09.18	25.09.18	плановый	7,0
		10-00	17-00		
26	ТП 9 I СШ 10 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	27.09.18	27.09.18	плановый	8,0
		09-00	17-00		
27	ТП 1189 Т-1, СШ 0,4 кВ.	27.09.18	27.09.18	плановый	6,0
		10-30	16-30		
28	ТП 1111 Т-1, СШ 0,4 кВ.	28.09.18	28.09.18	плановый	5,0
		10-00	15-00		
29	ТП 9 II СШ 10 кВ, Т-2, II СШ 0,4 кВ.	28.09.18	28.09.18	плановый	8,0
		09-00	17-00		

Богородский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность в перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 1484 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	19.09.18 10-00	19.09.18 11-00	плановый		1,0
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1480 «А» группа 11.	24.09.18 09-00	24.09.18 11-00	плановый		2,0
3	ЛЭП 10 кВ: участок фидера 151 РП 15 «А» от ЛР 030 «А» к ТП 1852 «А» / ТП 1855 «А».	26.09.18 09-00	26.09.18 17-00	плановый		8,0

Семёновский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность в перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 713 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	25.09.18 11-00	25.09.18 18-00	плановый		7,0

Шарангский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 3.	03.09.18 13-00	03.09.18 17-00	плановый		4,0
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 2.	10.09.18 13-00	10.09.18 17-00	плановый		4,0
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 2. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 3.	11.09.18 08-00	11.09.18 17-00	плановый		9,0
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 3.	12.09.18 12-20	12.09.18 16-20	плановый		4,0
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 2.	13.09.18 08-50	13.09.18 16-50	плановый		8,0
6	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 244 группа 3.	14.09.18 08-00	14.09.18 14-00	плановый		6,0

За Сентябрь месяц 2018 года в Шахунском районе, Сосновском районе, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Главный инженер АО «ВВЭК» _____

Д. Э. Юнусов