

Сводная информация

за январь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК». За январь 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода	Дата вывода	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		в ремонт	из ремонта			
1	ТП 1117 РУ-0,4 кВ I СЩ.	09.01.2017	09.01.2017	Внеплановый	Персоналом ОВБ осмотрено оборудование Т-1 и СЩ 0,4 кВ. Секция шин 0,4 кВ включена в работу.	0,5
		17:00	17:30			
2	КЛ-6 кВ: ТП 1195 I – ТП 1204 I.	10.01.2017	10.01.2017	Внеплановый	ТП 1204 I СЩ 6 кВ переведено на резервный источник питания.	2,0
		08:40	10:40			
3	КЛ-0,4 кВ: ТП 1182 I – К/я 0,4 кВ пер. Спортивный, 9. КЛ-0,4 кВ: ТП 1110 - К/я 0,4 кВ пер. Спортивный, 9.	16.01.2017	16.01.2017	Плановый	-----	1,0
		09:30	10:30			
4	ВЛ-0,4 кВ: ТП 1182 I – ВРУ 0,4 кВ Котельная (Школа-интернат).	16.01.2017	16.01.2017	Внеплановый	Персоналом ОВБ осмотрена Линия 0,4 кВ, заменены два предохранителя. ВЛЭП 0,4 включена в работу.	0,5
		20:10	21:10			
5	КЛ-6 кВ: ТП 1131 I – ТП 1157 II.	18.01.2017	18.01.2017	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы персоналом ОВБ. ТП 1157 II СЩ 6 кВ переведено на резервный источник питания.	3,0
		22:00	01:00			
6	ТП 1105 Т-1, РУ-0,4 кВ.	30.01.2017	30.01.2017	Плановый	-----	0,5
		14:00	14:30			
7	ТП 1177 Т-1, РУ-0,4 кВ I СЩ.	31.01.2017	31.01.2017	Плановый	-----	1,0
		09:50	10:50			

ООО «НПЭК», Ботородский производственный участок

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода	Дата вывода	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		в ремонт	из ремонта			
1	ВЛ-10 кВ фидер 1504 РП-15 «А» (Ботородский РЭС).	08.01.2017	08.01.2017	5	-----	7
		07:00	21:00			
2	ВЛ-10 кВ фидер 1506 РП-15 «А» (Ботородский РЭС).	08.01.2017	08.01.2017	Внеплановый	Персоналом ОВБ осмотрено оборудование РП-15 «А» РУ-10 кВ, присоединение фидера 1504 и участок Линии 10 кВ фидер 1504 РП-15 «А» от СЩ-104 (Ботородский РЭС) до ВР-098 «А» - замечаний не выявлено. Повреждение фидера 1504 РП-15 «А» на ГВП Ботородского РЭС.	14,0
		14:00	14:30			
3	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 1897 «А» Группа 5.	13.01.2017	13.01.2017	Плановый	Персоналом ОВБ осмотрено оборудование РП-15 «А» РУ-10 кВ, присоединение фидера 1506. Персоналом Ботородского РЭС фидер 1506 переведён на резервный источник питания.	0,5
		11:00	16:00			

4	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 1619 «А» группа 1.	16.01.2017	16.01.2017	Плановый		-----	2,5
		11:00	13:30				
5	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 1739 группа 1.	16.01.2017	16.01.2017	Плановый		-----	2,0
		11:00	13:00				
		17.01.2017	17.01.2017				
6	РП-15 «А» РУ-10 кВ присоединение фидера 1504.	12:00	16:30	Плановый		-----	4,5
		20.01.2017	20.01.2017				
7	ТП 1131 «А» Т-1, РУ-0,4 кВ.	11:00	13:30	Плановый		-----	2,5
		24.01.2017	24.01.2017				
		10:10	13:10				
8	ВЛ-10 кВ оптайка фидера 1504 РП-15 «А» к ТП 1855 «А».	24.01.2017	24.01.2017	Плановый		-----	3,0
		10:10	13:10				
9	ВЛ-10 кВ оптайка ЛЭП 1007 ПС «Хвошенька» от ВР-034 «А» к ТП 1649 «А».	24.01.2017	24.01.2017	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы персоналом Богородского ПУ.	-----	7,0
		10:00	17:00				
		29.01.2017	29.01.2017				
10	ПС «Кожовенная» ЛЭП 609 к РП-14 «А» 1 СЩ	16:00	19:30	Внеплановый	Персоналом ОВБ осмотрено оборудование 1 СЩ 6 кВ РП-14 «А», отключен СР-1. В РП-14 «А» 1 СЩ 6 кВ включена в работу.	-----	3,5
		16:00	19:30				

**ООО «НПЭК». Вачский производственный участок**

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата		Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		выхода в ремонт	выхода из ремонта			
1	ТП 3416 «А» РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ.	15.01.2017 10:15	15.01.2017 16:45	Плановый	-----	6,5
2	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 3610 «А» 1 группа 2, группа 3.	16.01.2017 09:30	16.01.2017 13:30	Плановый	-----	4,0
3	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 1.	17.01.2017 09:00	17.01.2017 15:00	Плановый	-----	6,0
		19.01.2017 09:00	19.01.2017 15:00			
4	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 1.	20.01.2017 11:20	20.01.2017 13:20	Плановый	-----	2,0
		24.01.2017 09:00	24.01.2017 16:00			
5	ТП-3420 «А» РУ-0,4 кВ 1 и 2 СЩ.	31.01.2017 10:30	31.01.2017 16:00	Плановый	-----	5,5
		31.01.2017 11:00	31.01.2017 16:00			
6	ТП-3420 «А» РУ-6 кВ, Т-1, Т-2, РУ-0,4 кВ.	31.01.2017 11:00	31.01.2017 16:00	Плановый	-----	5,0
7	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 4095 «А» группа 3.	31.01.2017 10:30	31.01.2017 16:00	Плановый	-----	5,5
8	ЛЭП-0,4 кВ: ТП 4145 «А» группа 1.	31.01.2017 11:00	31.01.2017 16:00	Плановый	-----	5,0

Главный инженер АО «ВЭЭК»

Д. Э. ЮНУСОВ