

### Сводная информация

**за январь месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам**

**территориальных зон ответственности АО «ВЭЭК» обслуживаемых ООО «НПЭК»**

За январь месяц 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился

вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок (Кстовский район, г.Кстово, г.Н.Новгород)

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата	Дата	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность в перерыва электроснабжения, час.
		вывода в ремонт	вывода из ремонта			
1	ТП 1199 Т-1, СШ 0,4 кВ.	03.01.18	03.01.18	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадами КТП и ОВБ.	2,0
		11-00	13-00			
2	ТП 1184 Т-2, П СШ 0,4 кВ.	23.01.18	23.01.18	Плановый	-----	3,5
		09-00	12-30			
3	ТП 1144 Т-1, СШ 0,4 кВ.	23.01.18	23.01.18	Плановый	-----	2,5
		13-30	16-00			
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1110 группа 3.	23.01.18	23.01.18	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой ОВБ.	0,5
		17-30	18-00			
5	ТП 1197 Т-1, Т-2, I и II СШ 0,4 кВ.	24.01.18	24.01.18	Плановый	-----	3,0
		09-00	12-00			
6	ТП 1132 I СШ 6 кВ, Т-1, I СШ 0,4 кВ.	29.01.18	29.01.18	Плановый	-----	5,0
		09-20	14-20			
7	ТП 1132 II СШ 6 кВ, Т-2.	30.01.18	30.01.18	Плановый	-----	5,0
		09-00	14-00			
8	ЛЭП 0,4 кВ: РП 52 II СШ группа Уличное освещение.	31.01.18	31.01.18	Плановый	-----	2,5
		10-00	12-30			

ООО «НПЭК», Богородский производственный участок

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата	Дата	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		выхода в ремонт	выхода из ремонта			
1	ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А».	3	4	5	6	7
		11.01.18	12.01.18			
		23-00	00-00			
2	ЛЭП 10 кВ: фидер 157 РП 15 «А».	11.01.18	12.01.18	5	6	7
		23-00	18-30			
		16.01.18	16.01.18			
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1482 группа 1.	13-22	14-22	5	6	7
		29.01.21	29.01.18			
		8	8			
4	ЛЭП 10 кВ: отпайка Л-1008 ПС «Хвощёвка» к ТП 1648 «А».	10-45	13-45	5	6	7
		31.01.18	31.01.18			
		12-00	15-00			
5	ЛЭП 10 кВ: фидер 151 РП 15 «А».			5	6	7

ООО «НПЭК», Вагский производственный участок (Сосновский район)

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата	Дата	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.	
		выхода в ремонт	выхода из ремонта				
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 4334 «А» группа 1	3	4	5	6	7	
		12.01.18	12.01.18				
		12-00	15-00				
2	ЛЭП 10 кВ: Л-1002 ПС «Барановская» к ТП 4334 «А».	12.01.18	13.01.18	5	6	7	
							ЛЭП 10 кВ: Л-1002 ПС «Барановская» к ТП 4335 «А».
							ЛЭП 10 кВ: Л-1002 ПС «Барановская» к ТП 4336 «А».
							ЛЭП 10 кВ: Л-1002 ПС «Барановская» к ТП 4346 «А».

Главный инженер АО «ВВЭК»

Д. Э. Юнусов

