

Сводная информация

за июль 2016 г. месяц об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности АО «ВВЭК»

За июль 2016 года происходили аварийные отключения, а так же для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился ввод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

Кстовский производственный участок, ОДС

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ПС «Восточная» фидер 606:			
	ТП-1142	06.07.2016 с 17:30	06.07.2016 до 20:00	На повреждении КЛ-6 кВ ПС «Западная» фидер 606.
	ТП-1141			
	ТП-1107			
	ТП-1307			
	ТП-1322			
	ТП-1122			
ТП-1121				
2	ПС «Восточная» фидер 605:			
	ТП-1140	14.07.2016 с 09:00	14.07.2016 до 14:00	На повреждении КЛ-6 кВ ТП-1140 к ТП-1120.
	ТП-1120			
	ТП-1123			
	ТП-1124			
	ТП-1125			
	ТП-1320			
	ТП-1319			
ТП-1119				
3	ТП-1168	21.07.2016 С 14:00	21.07.2016 До 16:50	ПС «Восточная» фидер 609. Отключение от МТЗ (Грозовой фронт).
4	ТП-1140 РУ-0,4 кВ фидер 4:			
	ВЛЭП-0,4 кВ	31.07.2016 17:25	31.07.2016 20:25	Обрыв 1 (одного) пролёта ВЛЭП. Падение дерева на ВЛЭП.
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-1103 РУ-0,4 кВ I СШ	04.07.2016 08:38	04.07.2016 18:10	Перевод питания потребителей на ТП-1303.
2	ТП-1138 РУ-0,4 кВ I СШ	05.07.2016 09:25	05.07.2016 13:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
3	ТП-1138 РУ-0,4 кВ II СШ	05.07.2016 13:30	05.07.2016 15:45	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
4	ТП-1201 РУ-0,4 кВ I СШ	06.07.2016 09:25	06.07.2016 13:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
5	ТП-1201 РУ-0,4 кВ II СШ	06.07.2016 13:30	06.07.2016 15:40	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
6	ТП-1102 РУ-0,4 кВ I СШ	07.07.2016 08:50	07.07.2016 18:10	Перевод питания потребителей на ТП-1302.
7	ТП-1139 РУ-0,4 кВ I СШ	11.07.2016 10:25	11.07.2016 14:00	Замена трансформатора Т-1.
8	ТП-1116 РУ-0,4 кВ I СШ	12.07.2016 13:40	12.07.2016 16:15	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
9	ТП-1170 РУ-0,4 кВ I СШ	13.07.2016 09:30	13.07.2016 11:45	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
10	ТП-1160 РУ-0,4 кВ I СШ	13.07.2016 13:24	13.07.2016 15:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
11	ТП-1177 РУ-0,4 кВ II СШ	14.07.2016 13:30	14.07.2016 16:30	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
12	ТП-1156 РУ-0,4 кВ I СШ	25.07.2016 09:05	25.07.2016 13:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
13	ТП-1156 РУ-0,4 кВ II СШ	25.07.2016 13:30	25.07.2016 15:20	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
14	ТП-1113 РУ-0,4 кВ I СШ	25.07.2016 13:35	25.07.2016 15:50	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
15	ТП-1135 РУ-0,4 кВ I СШ	27.07.2016 09:30	27.07.2016 11:40	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
16	ТП-1135 РУ-0,4 кВ II СШ	26.07.2016 09:05	26.07.2016 12:15	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
17	ТП-1150 РУ-0,4 кВ I СШ	27.07.2016	27.07.2016	Замена оборудования I СШ 0,4 кВ.

			10:40	18:20	
18	ТП-1150 РУ-0,4 кВ I СШ		28.07.2016 09:00	28.07.2016 20:46	Замена оборудования II СШ 0,4 кВ.
19	ТП-1102 РУ-0,4 кВ I СШ		28.07.2016 08:30	28.07.2016 15:46	Ремонт строительной части ТП-1102 РУ-0,4 кВ.
20	ТП-1177 РУ-0,4 кВ I СШ		29.07.2016 09:05	29.07.2016 13:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
21	ТП-1177 РУ-0,4 кВ II СШ		29.07.2016 13:30	29.07.2016 15:00	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
22	ТП-1201 РУ-0,4 кВ II СШ		29.07.2016 10:10	29.07.2016 13:05	Замена узлов учёта электрической энергии на МКД.
23	ПС 110/10 «ГАСТ-2» Трансформатор 110/10/10 кВ Т-1.		27.07.2016 09:00	29.07.2016 19:00	Наладка АРТ трансформатора Т-1. Без отключения потребителей!

Богородский производственный участок

№ п.п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
Аварийных отключений за июль 2016 г. не происходило				
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ЗТП-1487 «А» РУ-6/0,4 кВ	08.07.2016 10:10	08.07.2016 15:30	Текущий ремонт оборудования.
2	ЗТП-1480 «А» РУ-0,4 кВ	12.07.2016 09:30	12.07.2016 15:10	Текущий ремонт оборудования 0,4 кВ.
3	ЗТП-1480 «А» РУ-6 кВ	13.07.2016 10:30	13.07.2016 13:23	Текущий ремонт оборудования 6 кВ.
4	ЗТП-1482 «А» РУ-6/0,4 кВ, I и II СШ	15.07.2016 09:35	15.07.2016 14:20	Текущий ремонт оборудования 6/0,4 кВ, Т-1 и Т-2.


Вачский производственный участок

№ п.п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ТП-3420 «А» РУ-0,4 кВ	03.07.2016 19:30	03.07.2016 23:50	Неисправность трансформатора Т-1.
2	ТП-3416 «А» РУ-0,4 кВ, фидер 4: ВЛЭП-0,4 кВ	04.07.2016 21:20	05.07.2016 08:40	Отключился АВ ВЛЭП-0,4 кВ от перегруза.
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
1	ЗТП-1131 «А» РУ-0,4 кВ, I и II СШ	05.07.2016 09:50	05.07.2016 14:35	Техническое обслуживание оборудования 0,4 кВ, Т-1 и Т-2.
2	ТП-3420 «А» РУ-0,4 кВ, фидер 2: ВЛЭП-0,4 кВ	05.07.2016 10:05	05.07.2016 14:30	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
3	ТП-3420 «А» РУ-0,4 кВ, фидер 4: ВЛЭП-0,4 кВ	07.07.2016 10:10	07.07.2016 15:25	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
4	ТП-3610 «А» РУ-6/0,4 кВ	12.07.2016 09:05	12.07.2016 16:30	Ремонт строительной части ТП (ремонт кровли).
5	ТП-3420 «А» РУ-0,4 кВ, фидер 4: ВЛЭП-0,4 кВ	12.07.2016 10:30	12.07.2016 16:45	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
6	ТП-3617 «А» РУ-0,4 кВ I СШ фидер 1: ВЛЭП-0,4 кВ	15.07.2016 09:10	15.07.2016 18:40	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
7	ТП-3617 «А» РУ-0,4 кВ I СШ фидер 1: ВЛЭП-0,4 кВ	18.07.2016 09:30	18.07.2016 16:00	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
8	ТП-3623 «А» РУ-0,4 кВ I СШ	20.07.2016 10:40	20.07.2016 16:20	Текущий ремонт оборудования 0,4 кВ.
9	ТП-3617 «А» РУ-0,4 кВ I СШ фидер 1: ВЛЭП-0,4 кВ	20.07.2016 08:45	20.07.2016 14:20	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
10	ТП-3617 «А» РУ-0,4 кВ I СШ фидер 1: ВЛЭП-0,4 кВ	26.07.2016 10:05	26.07.2016 15:10	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ.
11	ТП-3623 РУ-0,4 кВ I СШ	29.07.2016 10:50	29.07.2016 14:55	Текущий ремонт оборудования 0,4 кВ.

Автозаводский производственный участок

№ п.п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
1	2	3	4	5
АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
Аварийных отключений за июль 2016 г. не происходило				
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ				
Плановые и внеплановые отключения за июль 2016 г. не производились				

Главный инженер АО «ВВЭК»

 Д.Э. Юнусов