

Сводная информация

За Апрель месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Нижегородская область, г. Сергач, пос. Радужный:</b> ул. Спортивная д. 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2	03.04.19 09:15	03.04.19 17:00	ТП-428 сработали 3 ПК на тр-тор зона ответственнос ти ВВЭК	ТП-428	7 ч 45 мин	Замена сгоревших ПК. Ревизия изоляторов на трансформ аторе.
2	<b>Нижегородская область, г. Богородск:</b> ул. Кольцова д. 1, 3, 5 ул. Кольцова д. 2 – 44, ул. Комсомольская д.18	07.04.19 15:40	07.04.19 17:22	ТП-1305 РУ-0,4 кВ сработал 1 ПН фаза «А». Зона ответственнос ти ВВЭК	ТП-1305А	1,7 ч	Замена сгоревшего ПН-100А
3	<b>Нижегородская область, г. Сергач, пос. Могодежский:</b> д. 12, 14Б/1; 14Б/2; 14Б/3 Школа № 5 (п. Могодежский, д. 14А); Артскаважина	08.04.19 19:01	08.04.19 20:55	ТП-142 повреждение опорных изоляторов СП-10кВ. Зона	ТП-142	1 ч.54 мин	Замена изоляторов 10кВ.

				ответственно ти ВВЭК					
	<b>Нижегородская область, Кстовский район, с. Безводное:</b> ул. Архангельской, ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Зеленая, Клубная, Зеленкина, Советская, (частично), ул. Кооперативная	11.04.19 17:57	11.04.19 20:04	Аварийное отключение ВЛ 1011 ПС Безводное (схлест проводов). Зона ответственно ти ЦАО МРСК.	ТП-596, ТП-600	2 ч 1 мин	Устранение поврежден ия на ВЛ 1011 ПС Безводная персонало м МРСК		
5	<b>Нижегородская область, г. Сергач:</b> ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» Перинатальный центр), ул. Есенина.	14.04.19 05:17	14.04.19 07:02	Аварийное отключение ВЛ-1003 ПС «Сергач» (отгорел шлейф на ТР ТП-114). Зона ответственно ти ВВЭК	ТП-97, ТП-114	2ч 15 мин	Ремонт шлейфа на ТР ТП -114		
6	<b>Нижегородская обл., г. Кстово: ул. Нижегородская д. 2,4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,12,12а,14,14а,16,16а , 18,21,23,25,27,29,31,33,33а,35,37,39,42 ул. Монтажников д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16; ул. Сосновская д. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10,11, 13; ул. Полевая д. 34 – 52 (четн.) – частный сектор. ул. Свободы д. 15, 24, ул. Чванова д.5,7,7а,7б,9,11,11а,11б,13,14,14а,16а,16б,18а,18 б,18,20,21,22,24_МБОУ СОШ № 6, ул. Сутырина д. 1,1а,3,3а,5,8,10,14, 18, 12,20,22,24 ул. Полевая 20,22,24,26,28,30,32. ул. Огородная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Ул. Театральная 16,18.</b>	17.04.19 9:15	17.04.19 11:56	Повреждение КЛ 6кВ ТП- 1121 - ТП- 1116. Зона ответственно ти ВВЭК	ПС «Восточная» ф. 606	2ч 41 мин	Ремонт КЛ 6кВ ТП- 1121 - ТП- 1116		

	Пер. Энергетиков 1, 3, 5, 11, 13 Детский сад № 21							
7	<b>Нижегородская обл., г Кстово:</b> ул. Парковая 7; Победы 11, 13; Д/с №25	22.04.19 14:00	22.04.19 16:14	Повреждение СР-0,4кВ в РУ 0,4 кВ ТП-1152. Зона ответственнос ти ВВЭК	ТП-1152	2ч 14мин	Замена СР-0,4кВ	

Главный инженер \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ О.В. Петров

