

Сводная информация

За АПРЕЛЬ месяц 2023 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	р.п. Пильна: ул. Блохина д. 14; ул. 40 лет Победы д. 23, 25; ул. Летчика Морозова д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Солнечная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26; ул. Шалаева д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Цветочная д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Семейный Детский сад №2; Школа №2, Котельная школы	09.04.2023 5:21	09.04.2023 13:06	Отпайка Л-1006 на ТП-2034 ЛР-578 отгорел шлейф 10кВ. КЛ-10кВ к ТП-2034 на повреждение кабельная воронка.	ТП-2034	7ч 45мин	Ремонт КЛ-10 кВ Л-1006 отп. к ТП-2034
2	г. Кстово, ООО «Земледелец», ООО «Форэст», ООО «МАХ+», Магазин «Торгашов», ИП Мокрышев; «Рефрихолл»; пер. Больничный Блочная котельная.	09.04.2023 6:36	09.04.2023 9:21	Отключение Л-603 ПС "ДОЗ-2". На повреждении КЛ-6 кВ: ТП-1171 I – ТП-1172	ТП-1171	2ч 45мин	оперативные переключения в распред. сети 6 кВ
3	Сергачский район, с. Грибаново, ул. Школьная (школа, водокачка), ул. Нагорная д. 1–38; Сергачский район, с. Яново: МБДОУ Яновский детский сад №31,	17.04.2023 18:44	18.04.2023 0:14	ПС "Сергач" Л-1009 аварийное отключение. Повреждение в сетях ПАО Россети.	ТП-325 ТП-335 ТП-410	5ч 30мин	*

	Газовая котельная						
4	<p>г. Сергач, пос. Молодежный: КНС МКД № 12; МКД №14Б/1; 14Б/2; 14Б/3; д. 91 – 104; д. 83 – 90; д. 48а, б, в – 82 МБОУ Сергачская СОШ № 5</p> <p>ВНС № 7 пос. Юбилейный: Артскважина (Водоканал) Гаражи</p>	21.04.2023 23:51	22.04.2023 0:32	<p>ПС "Строительная" Л-1003 аварийное отключение. Предположительно после запуска салюта под ВЛ произошло отключение. ТП-42, ТП-142, ТП-278, ТП- 427.</p>	ТП-42, ТП-142, ТП-278, ТП-427	0ч 41мин	после осмотра, ВЛ включена в работу
5	<p>р.п. Шаранга: ул. Мира д. 1; ул. Горького д. 18; Д/С «Березка» (ул. Горького д. 16); Котельная; Дом Культуры (ул. Ленина д. 21), Администрация поселка; Налоговая №13 (ул. Ленина д. 19), Пенсионный фонд (ул. Ленина д. 29), ФГБУ «Федеральная кадастровая палата гос. регистрации, кадастра и картографии»; ГИБДД, ЖКХ, МЧС, Мебельный цех</p>	22.04.2023 14:25	22.04.2023 18:15	<p>ПС "Шаранга" Л-1004 аварийное отключение . Повреждение кабеля отпайка на ТП-25</p>	ТП-10, ТП-13, ТП-25, ТП-242, ТП-246, ТП-252	3ч 50мин	*
6	<p>г. Ветлуга: ул. Спортивная: школа №2 (ввод №1), котельная школы (ввод №1), водоочистные сооружения (ввод №1)</p>	22.04.2023 14:34	22.04.2023 23:10	<p>Аварийное отключение Л-1012 ПС "Ветлуга", отключен ЛР-1203 отпайка на ТП-1207. Обрыв СИП п/о № 12-14</p>	ТП-1207	8ч 36мин	Восстановлен ие СИП

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'D. Yunusov'. The signature is contained within a rectangular box with a dashed border.

Юнусов Д.Э.