

Сводная информация

За Апрель месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p>ТП-1157А: г. Богородск: ул. Огарева д. 2, 2А, 4, 4А; ул. Котельникова д. 74; ул. Минина д. 2</p> <p>ТП-1159А: г. Богородск: жилые дома пер. Чигина д.1, 4, 6; ул. Добролюбова д. 1Б; ул. Котельникова д. 36Б; ОАО «ЖКХ» (база, гараж, склад Добролюбова,1), здание материального склада Барина В.С., Хохлина Д.Б. Добролюбова,2А; гаражи пер. Чигина</p> <p>ТП-1480А: г. Богородск: ул. Котельникова д. 31, 31А, 33, 35, 35А, 64, 68, 68А, 70, 72, 78; пер. Маяковского д. 11, 11А, 13, 15, 15А; ул. Огарева д. 4Б, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 14, 16А; ул. Минина д. 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5А, магазин «Магнит»</p>	13.04.2024 16-53	13.04.2024 18-36	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Аварийное отключение Л-1101 РП-11 Богородск	1ч43мин	*
2	<p>Богородский район, п. Лукино: ул. Новая д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 15; пом. «Ростелеком» (ул. Новая д. 17)</p>	15.04.2024 22-21	16.04.2024 03-55	Обрыв провода фазы В, ТП-1626 ф.6	ВЛ-0.4кв ф.6 ТП-1626	5:57	Восстановлен обрыв провода

3	ТП-1477А: г. Богородск: ул. Ленина д. 218 (КБО, Отдел МВД, ИП Рогова), д. 218А (ИП Крылов, Аптека ИП Кучерова, ИП Архипов), д. 220 (Аптека №23), д. 222 (МБУК «БСКО», Музей), д. 222А (Дом спорта «Спартак»); ул. Красная площадь д. 32 (ИП Попинова); ул. Котельникова д. 1А (Аптека «Максавит»); Стадион ООО «МедиаКвант»; ООО «Ресурс»; Центральная аптека; ИП Улитина	21.04.2024 11-41	21.04.2024 12-03	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Аварийное отключение Л-609 ПС Богородская	0:22	*
---	--	---------------------	---------------------	---	---	------	---

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.