

Сводная информация

За Апрель месяц 2025 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><b>ТП-1748А: Богородский район, пос. имени 1 Мая:</b> ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 93; СНТ «Ромашка».</p> <p><b>ТП-1739А: Богородский район, д. Ункор:</b> ул. Новая д. 2 – 40; ул. Старая д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17</p>	04.04.2025 12-15	04.04.2025 17-50	Аварийное отключение Л-1004 ПС Куликово	Л-1004 ПС Куликово	5ч35мин	*
2	<p><b>г. Кстово:</b> <b>ТП-2001 1СШ:</b> Детская поликлиника кабинет МРТ (ввод № 1); Детская поликлиника ВРУ-1 (ввод № 1); Детская поликлиника ВРУ-2 (ввод № 1);</p> <p><b>ТП-1160: г. Кстово:</b> ул. Профсоюзная д. 1 – 31, д. 10А, 10Б, 12, 12А, 12Б; ул. Волжская д. 1 – 32; ул. Народная д. 2 – 32; Детский сад № 25 (корпус № 2); пер. Энтузиастов д. 1 – 20;</p>	07.04.2025 11-02	07.04.2025 12-22	Аварийное отключение Л-614 ПС "Западная". На повреждение КЛ-6кВ к ТП-1178 (Абон.)	Л-614 ПС "Западная"	1ч20мин	ТП-1160, ТП-1161 запитали от ф.601 ПС Кстовская; ТП-1171, ТП-1174 запитали от ф.603 ПС "ДОЗ-2". Абонентскую поврежденную отпайку отключили

	<p>пер. Коллективный д. 1, 3, 4, 5, 7, 9;  пер. Северный д. 2, 4, 6, 8;  ул. Пионерская д. 1, 3, 5, 7;  <b>ТП-1161 1СШ: г. Кстово:</b>  <b>пос. Приволжский:</b>  пер. Коллективный д. 4;  Котельная (ввод № 1, ввод № 2);  ГСК «Звездочка» (пер. Северный);  <b>991 1СШ: г. Кстово, 6 микрорайон</b>  <b>ЖК «Ватсон»:</b> д. 34 (ввод № 1), 34А  (ввод № 1), 35 (ввод № 1), 35А (ввод №  1), 36 (ввод № 1), 36А (ввод № 1), 37  (ввод № 1), 37А (ввод № 1), 38 (ввод №  1), 38А (ввод № 1), 38Б (ввод № 1),  38В (ввод № 1);  <b>ТП-2007:</b> ИП Багдасарян Автомойка;  <b>ТП-1178:</b> ООО «Ромеко»;  <b>ТП-450:</b> ПАО «Россети»;  <b>ТП-1171 2СШ:</b> ООО «Земледелец»;  ул. 1 Мая д. 117;  «МАХ+» (НЗМИ, ул. 1 Мая);  ИП Мокрышев;  ЗАО «ФОРЭСТ» (ул. 1 Мая д.115);  <b>ТП-1174:</b> ул. Магистральная д. 23,  23А; ул. Свердлова д. 1А, 2А</p>						
3	<p><b>ТП-1748А: Богородский район, пос.</b>  <b>имени 1 Мая:</b>  ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29,  32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  45, 46, 47, 89, 93; СНТ «Ромашка».  <b>ТП-1739А: Богородский район, д.</b>  <b>Ункор:</b>  ул. Новая д. 2 – 40;  ул. Старая д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13,</p>	12.04.2025 10-05	12.04.2025 11-01	Аварийное отключение Л-1004 ПС Куликово	Л-1004 ПС Куликово	0ч56мин	*

	14, 15, 17						
4	<b>Семеновский муниципальный округ, поселок Зеленый:</b> КНС (МП «Горводоканал»); Артезианская скважина (МП «Горводоканал»); дома: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10; Пилорама; скважина	14.04.2025 15-38	14.04.2025 17-02	повреждение в ТП-586	ТП-586	0ч56мин	*
5	<b>Кстовский район, с. Чернуха:</b> ул. Школьная д. 20, 21, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 33, 46	18.04.2025 11-37	18.04.2025 15-59	Повреждение опорного изолятора ЛР-734 на опоре №11 Л-1001 ПС "Чернуха" отп. на ТП-734	Л-1001 ПС "Чернуха" отп. на ТП-734	4ч22мин	Заменен опорный изолятор, проведет Т.О. и регулировка ЛР
6	<b>Ардатовский район, р.п. Мухтолово:</b> МБДОУ д/с №16 (ул. Победы д. 1/01); ул. Победы д. 1, 2; ИП Шибанова (магазин)	22.04.2025 10-05	22.04.2025 14-18	Повреждение КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-13023А	КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-13023А	4ч13мин	Отыскание места повреждения и ремонт КЛ
7	<b>г. Семенов:</b> <b>ТП-98 1 СШ:</b> ул. Чернышевского д. 79.	25.04.2025 21-25	25.04.2025 22-10	Аварийное отключение Л-1008 ПС " Семеновская"	Л-1008 ПС " Семеновская"	0ч45мин	Отключен поврежденны й участок персоналом МРСК, потребители запитаны

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.