

Сводная информация

За Август месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п/п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская область, г. Сергач	06.08.19 13-00	06.08.19 15-00	На повреждении КЛ 10 кВ к Т-1	ТП 211 Т-1, 1 СШ 0,4 кВ	2,0	ТП 211 1 СШ 0,4 кВ запитана с резервного источника питания Повреждение концевой кабельной муфты от ТР до Т-1 в ТП- 211. 1 СШ-0,4 кВ запитали от Т-2
2	Нижегородская обл., Кстовский район	09.08.19 13-25	09.08.19 15-50	Отключение от действия защиты ВЛ ф. 608 ПС Федяково в результате падения дерева.	ВЛ ф. 608 ПС Федяково	2,42	. Участок ЛЭП-608 Федяково вывели в ремонт. Пролет опор 56-57 дерево снято. ВЛ -10 кВ введена в работу.
3	Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калинин: ул. Береговая, ул. Октябрьская,	16.08.19 13:10	16.08.19 14:20	По результатам осмотра причина не установлена. Прохождение грозового фронта.	ТП-1359	1,17	В РУ-10кВ КТП-1359 заменили высоковольтные предохранители 3 шт.

	ул. Механизаторов, котельная, водокачка, магазины							
4	Нижегородская область, Кстовский район, с. Ближнее Борисово: ул. ДООС д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16	16.08.19 08:30	16.08.19 17:10	Повреждение абонентской ЛЭП-10 кВ на ТТП-695 в зоне ответственности В/части с.Б.Борисово..	ВЛ-0,4кВ филд. 1 от абонентской ТТП-695 Воинская. Часть с.Б.Борисово)	8,67	После аварийно-восстановительных работ на ЛЭП-10 кВ подано напряжение на ТТП-695 (В.ч.) питающее ВЛ-0,4 кВ филд.1 (АО ВВЭК)	
5	Нижегородская область, Воскресенский район, п.Рувя: ул. Полевая.	16.08.19 09:30	16.08.19 17:10	Повреждение шлейфов 2-х фаз на опоре №5 ВЛ-1003 ПС Воздвиженская отпайка на ТТП-555 при прохождении грозового фронта.	ТП-555	7,67	На опоре №5 отпайка на ТТП-555 ВЛ-1003 ПС Воздвиженская восстановили поврежденные шлейфы (2-х фаз)	
6	Нижегородская область, Ботородский район, д. Сысоевка: ул. Совхозная ул. Полевая ул. Садовая 1, 3, 5, 7, 9 ул. Дачная д. 1, 3, 5, 7	17.08.19 00:53	17.08.19 13:30	Воздействия неблагоприятных погодных явлений Падение дерева, которое находилось в охранный зоне ВЛ-0,4 кВ.	ТП-1019 (РЭС)	12,62	Восстановлен обрыв ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТТП-1019 в пролетах опор №8-№9	
7	Нижегородская область, Кстовский район, Ближнеборисовский сельский совет, село Ближнее Борисово: МКД, улица ДООС, дом 1.	18.08.2019 15-10	18.08.2019 20-17	Повреждение КЛ-0,4кВ: ТП 695 (Аб.) группа ул. ДООС, д.11 в результате проведения земляных работ неустановленным и лицами	КЛ-0,4кВ: ТП 695 (Аб.) группа ул. ДООС, 11 – ВРУ 0,4 кВ ул. ДООС, 11	5,12	Аварийно-восстановительные работы. ВРУ 0,4 кВ МКД, ул. ДООС, 11 по временной схеме электроснабжения.	

<p>Нижегородская область, Богородский район, п. Окский: ул. Строительная д. 1 – 28 МБДОУ Д/с «Доскинский детский сад» (ул. Строительная д. 21Д) ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27) ул. Комсомольская д. 1 – 28 ул. Ветеранов д. 1 – 9 КНС ул. Садовая (коттеджи) ул. Дорожная д. 12 – 42; ул. Полевая д. 1 - 52 Автосервис (собственник Логинов Константин) ул. Полевая д. 18 – 48 (четная сторона) ул. Садовая д. 1 – 37 ул. Нагорная д. 1 – 9 Дачи</p>		<p>24.08.2019 11:52</p>	<p>24.08.2019 13:25</p>	<p>ВП-10 кв ф.151 (Л-1504) РП-15А Отключился от действия запит ВВ в СП-136 Повреждение участка абонентской ЛЭП-10 кв (Богородский РЭС).</p>	<p>ТП-1852А, 1855А</p>	<p>Богородский РЭС-включили ВВ в СП-136.</p>

Заместитель главного инженера АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.