


Сводная информация

За Август месяц 2020 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
|---------|--|-------------------------|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нижегородская обл., г. Шаранга: все ЛЭП от ТП-252 | 05.08.2020 09:52 | 05.08.2020 16:42 | Сгорел проходной изолятор ТП-252 | ТП-252 | 6,83 |
| 2 | г. Кстово: Л-604 ПС Восточная ТП-1143/1144/1197/1130/1129/1151/1150 | 07.08.2020 04:20 | 07.08.2020 07:14 | Повреждение КЛ 6кВ от ТП – 1143 к ТП - 1144 | Л-604 ПС Восточная ТП-1143/1144/1197/1130/1129/1151/1150 | 2,9 |
| 3 | Богородский р-н, СНТ Окское, СНТ Пыра, п. Окский: ул.Садовая | 25.08.2020 14:27 | 25.08.2020 16:50 | Проезд крупногабаритной техники (обрыв провода между оп.10 и оп.11) | КВЛ-10 кВ ф.151 (Л-1504) РП-15А за СП-136 | 2,38 |

Заместитель главного инженера



Д.Э. Юнусов