

## Сводная информация

За август месяц 2021 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сергачский район д. Сосновка: Советская дома: 1, 1 «А», 2, 4, 5, 5 «А», 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18.. ТП-197 ф.2.	25.08.2021 г. 9:22	15.07.2021 г. 10:10	Отключился АВ ф.2	ТП-197 ф.2	0,8
2	г. Богородск ул. Туркова д. 12: в ВРУ-0,4 кВ горит вводной рубильник. ТП-1483А РУ-0,4 кВ ф.16 отключен руб-к ф.16 (Туркова д. 12, 13)	27.08.2021 г. 8:32	27.08.2021 г. 14:50	ТП-1483А РУ-0,4 кВ ф.16 отключен руб-к ф.16 (Туркова д. 12, 13)	ТП-1483А ф.16	5,58
3	Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 65	30.08.2021 г. 10:23	30.08.2021 г. 12:33	КЛ 6 кВ: РП 36 фидер 36-11 - ТП 3391 I СШ - повреждение сторонней организацией, не участвующей в технологическом процессе	КЛ 6 кВ: РП 36 фидер 36-11 - ТП 3391 I СШ	2,17

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов