

## Сводная информация

За Август месяц 2024 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>ТП-650:</b> <b>п. Ждановский:</b> ул. Школьная 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 57; Отделение ПАО «Сбербанк РФ»; магазин «Пятёрочка; ООО «Колос»; Администрация Сельсовета; магазин «Магнит-Косметик»	01.08.2024 15-19	01.08.2024 16-14	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-603 ПС "Федяково"	0ч55мин	*
2	<b>ТП-1359:</b> пос. Калиниха: ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21; ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; магазин ИП Турлаева; Нежилое помещение Павленко (ул. Железнодорожная д. 1А/9); Клуб (ул. Береговая д. 22); Почта; Водокачка; кафе «Уют»; ЧП Калинин. <b>ТП-1380:</b> пос. Калиниха: ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1,	03.08.2024 19-49	04.08.2024 00-55	ТП-1380 разрушены проходные изоляторы ф. "А", ф. "С". Прохождение грозового фронта.	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Воскресенское" , персоналом РЭС отключен ЛР-203	5ч06мин	Замена проходных изоляторов ф. "А", ф. "С" ТП-1380

	16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2; Метеостанция; м-н «Юнона», м-н «Строймаркет», м-н 3«Баден-Баден»; ООО «Тандер» м-н «4Магнит» (ул. Береговая д. 20); ИП Па5шков (ул. Береговая д. 4)						
3	<b>ТП-734:</b> <b>Кстовский район, с. Чернуха:</b> ул. Школьная д. 20, 21, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 33, 46	05.08.2024 13-10	05.08.2024 16-10	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Чернуха"	3ч00мин	*
4	<b>ТП-4138А:</b> <b>д. Настино:</b> ул. Центральная д. 1 – 55; ул. Артельная д. 1, 2, 3, 4В, 6, 7, 10	11.08.2024 18-40	11.08.2024 19-45	в результате прохождения грозового фронта разрушился разрядник фазы "С" ТП-4138А	ТП-4138А	1ч05мин	Замена проходного изолятора ф. "С" ТП-4138А
5	<b>ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4: пос. Сан-Сити</b>	23.08.2024 09-40	23.08.2024 12-43	повреждение концевой разделки на КЛ-10 кВ	участок КВЛ-10 кВ Л-1012 ПС "Буревестник" за ЛР-21	3ч03мин	Перевод питания на Резервную КЛ-10 кВ
6	<b>ТП-102:</b> <b>г. Сергач, пос. Молодежный:</b> д. 10, 14, 16 (МКД), Мультисервис, магазин «Домашний»	26.08.2024 14-25	26.08.2024 19-20	повреждение концевой муфты на опоре 5	Л-1002 ПС "Сергач" за ЛР-19	4ч55мин	Ремонт концевой муфты на оп.5

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.