

Сводная информация

За Август месяц 2025 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-4144А: Сосновский округ, с. Елизарово: ул. Молодежная д. 4, д.5 (МКД); Елизаровская участковая больница (ул. Школьная д. 43); Елизаровская СОШ (ул. Школьная д. 42); ул. Школьная д. 41 (ж/д); Газовая котельная с. Елизарово; Гаражи, Магазин. ТП-4145А: Сосновский округ, с. Елизарово: ул. Школьная д. 1 – 37 (все, частный сектор), уличное освещение. ТП-4146А: Сосновский округ, с. Елизарово: ул. Полевая д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25.	02.08.2025 19-40	02.08.2025 20-12	Аварийное отключение Л-607 ПС "Елизарово"	Л-607 ПС "Елизарово"	0ч32мин	*
2	ТП-1641: п. Лесной: ул. Лесная д. 1-20; Пилорама; ТП-1648: д. Сухоблюдное: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Мира д. 1, 2, 3; АТС «Ростелеком»	13.08.2025 18-39	13.08.2025 23-54	Повреждение на ЛЭП-1008 ПС "Хвощевка»	ЛЭП-1008 ПС "Хвощевка"	5ч15мин	*
3	ТП-1648: д. Сухоблюдное:	14.08.2025	14.08.2025	Обрыв ВЛ-10кВ	Уч. ЛЭП-1008	1ч18мин	

	ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Мира д. 1, 2, 3; АТС «Ростелеком»	16-32	17-50	Л 1008 ПС Хвощевка п/о 41-42 в районе д. Шилова	ПС "Хвощевка"		*
4	Все ТП от ПС "Восточная" + от РП-51 1-2СШ	17.08.2025 06-11	17.08.2025 06-41	Аварийное отключение ВЛ- 9"Ц". ПС "Восточная" запитали от ПС "Рубин". (Все ТП от ПС "Восточная" + от РП-51 1-2СШ (т.к. ранее ПАО "Т- плюс" повредили КЛ-615 ПС "Западная" и РП-51 было засекционировано))	ВЛ-35 кВ ВЛ- 9"Ц"	0ч30мин	*
5	ТП-1852А: п. Окский, ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты. ТП-1855А: п. Окский, ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,	18.08.2025 07-37	18.08.2025 12-02	В РП-15А аварийно отключилась Л 1504, Л 1502, Л 1506, фид. 158.	РП-15А Л 1504, Л 1502, Л 1506, фид. 158	4ч25мин	Осмотрели оборудование РП-15а, Л- 1504, Л-1502, Л-1506 включили в работу без замечаний, КЛ фид. 158 (Аб.) на повреждении

48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Оксское». ТП-1939А: п. Окский, ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5. ТП-1853А: п. Окский, СНТ «Пыра»; ТП-1854А: п. Окский, СНТ «Пыра-1»; ТП-1068 (д. Хватково), ТП-1080 (п. Окский); ТП-1954. ТП-1874А: с. Доскино, Школа (ул. Школьная д. 53); Д/сад «Якорек» (ул. Школьная д. 53); ул. Магистральная д.1 – 59; ул. Новая д. 1- 8; Котельная № 19 (АО «НОКК»); ул. Школьная д. 51, 52. ТП-1875А: с. Доскино, ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция. ТП-1880А: п. Окский, ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; Н/помещение ИП Козлова (ул. Дорожная д. 4) ИП Мутафян; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3; СНТ «Оксское; Больница (ул. Новожилова д. 4); Котельная (АО «НОКК»); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Клуб; ул. Советская д. 1-16; ул. Новожилова д. 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н.И. (Магазин, ул. Новожилова д.13); ФЛ						
--	--	--	--	--	--	--

	Шарапов С.А. (Кондитерский цех, ул. Советская д. 19); ЖКО; Баня; АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России. ТП-1847А; ТП-1877А; ТП-1878А; ТП-1918А; ТП-1871А; ТП-1870А (Банниково); ТП-1872А (в/ч Шумилово); ТП-1859А.						
6	ТП-1358: Воскресенский район, пос. Калиниха: ул. Привокзальная д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9; Котельная ООО «Водоканал»	30.08.2025 09-32	30.08.2025 12-11	В ТП-1358 (Аб.) сгорели 3 ПК	ТП-1358 (Аб.)	2ч39мин	Персоналом МРСК были заменены 3 ПК в ТП-1358

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.