

Сводная информация

За Декабрь 2019 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭЖ», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская обл., Семеновский район р.п. Сухобезводное ул. Красноармейская до д. 9, 15 и др. «Магнит» ул. Стаханова д. 5 (МКД) ул. Пушкина д. 43 – 67 (все) ул. Гоголя д. 44 – 75 (все) ул. Парковая д. 30 – 74 (четные) ул. Островского д. 3, 5, 6, 8 ул. Комсомольская д. 21 (МКД) ул. Дзержинского д. 43,45 (МКД) ул. Горького д. 29 (МКД) Детский сад «Звездочка» (ул. Красноармейская д. 17) ул. Дзержинского от д. 36 (МКД) до д. 34 (МКД), ул. Стаханова д. 3 (МКД)	12.12.19 14:06	12.12.19 20:28	ТП-222 сгорели ПК-10кВ	ТП-222	6,37	Замена 2х ПК-10кВ
2	Нижегородская область, Кстовский район, деревня Афоново, посёлок Южный: Улица Центральная, Улица Октябрьская, Улица Полевая, Улица Первомайская.	30.12.19 19-00	30.12.19 23-00	Отключение АВ в шкафу учета электрической энергии на опоре ВЛ-0,4 кВ около дома 254 по улице Центральная.	Участок ВЛ-0,38 кВ: ТП 654 группа посёлок Южный от шкафа учёта эл. энергии на опоре ул. Центральная, 254 к улицам	3,97	Бригадой ОВБ выполнен осмотр участка ВЛ-0,38 кВ: ТП 654 группа посёлок Южный от шкафа учёта эл. энергии на опоре

				Ветровые нагрузки	Центральная / Октябрьская / Полевая / Первомайская.		ул. Центральная, 254 к улицам Центральная / Октябрьская / Полевая / Первомайская. В шкафу учета электрической энергии на опоре ВЛ-0,4 кВ около дома 254 по улице Центральная зашунтирован АВ 250 А.
--	--	--	--	-------------------	---	--	---

Главный инженер _____ О.В. Петров

