

Сводная информация

За Декабрь месяц 2023 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Окский: ул. Строительная, д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты	08.12.2023 19:40	09.12.2023 00:55	повреждена кабельная перемычка 0,4 кВ от Т-1 до Рубильника ввода от Т-1	ТП 1852А СШ-0,4 кВ	5ч15мин	Смонтирована ремонтная перемычка
2	Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Окский: ул. Строительная, д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка,	09.12.2023 10:56	09.12.2023 16:02	повреждена ремонтная кабельная перемычка 0,4 кВ от Т-1 до Рубильника ввода от Т-1	ТП 1852А СШ-0,4 кВ	5ч6мин	Смонтирована ремонтная перемычка

	Минимаркеты						
3	Нижегородская обл., р.п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305	09.12.2023 16:42	09.12.2023 20:16	проникновение в ТП, отключены все коммутационные аппараты	ТП-556	3ч34мин	Осмотрено ТП-556, включено в работу
4	Нижегородская обл., р.п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305	10.12.2023 17:00	10.12.2023 19:32	сгорел ПК-6 кВ фаза "В"	ТП-556	2ч32мин	Заменяли ПК-6 кВ
5	Нижегородская обл., р.п. Пильна: ул. Гагарина д. 3, 5, 7, 9; ул. Пушкина д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20; Гаражи; ул. Строителей д. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; ул. Молодежная д. 12, 12А, 14; микрорайон Западный д. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Свободы Очистные сооружения МУП «Городской жилфонд»	17.12.2023 23:30	17.12.2023 23:36	Аварийное отключение Л-1007 ПС "Пильна"	ТП-2024, ТП-2049, ТП-2056	0ч6мин	*
6	Нижегородская обл., Воскресенский р-н, пос. Калиниха: ТП-1374: Газовая котельная; ТП-1359: ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2,	18.12.2023 06:00	18.12.2023 10:00	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Воскресенская" от токовой отсечки, повреждение концевой муфты на	ТП-1374, ТП-1359, ТП-1380, ТП-1339, ТП-1360, ТП-1358	4ч00мин	*

<p>18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21; ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; магазин ИП Турлаева; Нежилое помещение Павленко (ул. Железнодорожная д. 1А/9); Клуб (ул. Береговая д. 22); Почта; Водокачка; кафе «Уют»; ЧП Калинин. ТП-1380: ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2; Метеостанция; м-н «Юнона», м-н «Строймаркет», м-н «Баден-Баден»; ООО «Тандер» м-н «Магнит» (ул. Береговая д. 20); ИП Пашков (ул. Береговая д. 4). ТП-1339: ул. Папанина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А; Хлебозавод, Котельная, Баня; Водонапорная скважина. ТП-1360: ул. Полевая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; ул. Маяковского д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ворошилова д. 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Кооперативная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38;</p>			оп №1			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------	--	--	--

	магазин; ул. Октябрьская д. 32а; ул. Угловая д. 4, 5, 6, 8. ТП-1358: ул. Привокзальная д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9; Котельная						
7	Нижегородская обл., р.п. Арья: ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-4	24.12.2023 19:49	24.12.2023 23:42	РП "ЗЖБИ" воздушный ввод Л-1001 ПС "Арья" - обрыв двух проводов (сход снега с крыши РП). Л-1002 ПС "Арья" выведена в ремонт (по мерам безопасности)	РП "ЗЖБИ"	3ч53мин	Восстановлен ие обрыва
8	Нижегородская обл., Воскресенский р-н, пос. Калиниха: ул. Папанина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А; Хлебозавод, Котельная, Баня; Водонапорная скважина	27.12.2023 13:03	27.12.2023 15:45	ТП 1339 (абонентское) сработали в/в предохранители к Т-1	ТП 1339	2ч42мин	*

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.