

Сводная информация

За Декабрь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТП-1191 ф.6: г. Кстово: ул. Мира д. 7а; нежилые помещения (парикмахерская «Фея»+ м-н «Фикспрайс»)	12.12.2024 17-27	12.12.2024 23-17	При проведении земляных работ персоналом ПАО Т+ была повреждена КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-1191 на ул. Мира д.7А	КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-1191	5ч50мин	Ремонт КЛ

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.