

Сводная информация

За **ФЕВРАЛЬ** месяц **2023** года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	г. Нижний Новгород, ул. Лопатина д. 7; ул. Н. Сусловой д. 22А (ввод №2), 22Б (ввод №2), Автостоянка д. 22Б (ввод №2), Встроенные помещения д. 22Б (ввод №2).	17.02.2023 17-05	17.02.2023 19-05	ТП 906 II СШ 10 кВ повреждение КЛ 10 кВ к Т-2.	РП-95 ф. 95-12	2 ч 00 мин	ТП 906 перевод нагрузки на Т-1.
2	г. Богородск, ул. Огарева д. 2, 2А, 4, 4А; ул. Котельникова д. 74; ул. Минина д. 2; жилые дома пер. Чигина д.1, 4, 6; ул. Добролюбова д. 1Б; Котельникова д. 36Б; ОАО «ЖКХ» (база, гараж, склад Добролюбова,1), здание материального склада Барина В.С., Хохлина Д.Б. Добролюбова,2А; гаражи пер.Чигина; ул. Котельникова д. 31, 31А, 33, 35, 35А, 64, 68, 68А, 70, 72, 78; пер. Маяковского д. 11, 11А, 13, 15, 15А; ул. Огарева д. 4Б, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 14, 16А; ул. Минина д. 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5А. маг. «Магнит».	28.02.2023 11-00	28.02.2023 12-00	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	РП-11 Л-1101	1 ч 00 мин	*

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.