

Сводная информация

За ФЕВРАЛЬ месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p>г. Кстово: ТП-1168: ООО «Стройтрейд»; ООО «ПМК-82»; ООО «Сантехмонтаж»; ГСК «КСТМ»; ФЛ Кульпин (база ул. Шохина); ООО «ПКФ ПМК-82» (офис); ООО «Исток» (ул. Шохина д. 1); гаражи НГКС; АП «Групп»; ИП Арчакова; ООО «Энерго Сервис»; ТП-567: ГСК «КМУС» ТП-1521: СНТ «Долина». ТП-1522: СНТ «Нижегородец»</p>	01.02.2024 10-40	01.02.2024 14-30	вывод в ремонт ЛЭП 6 кВ, без уведомления диспетчера ООО "НПЭК"	Л-609 ПС "Восточная"	3ч50мин	*
2	<p>г. Кстово: ТП-1101: ул. Магистральная д. 2, 4, 6; пер. Советский д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6; ул. Талалушкина д. 2, 2А, 2Б, 4 (МДОУ № 9), 6; ул. Зелёная д. 1, 3, 5, 7; ГСК «Сигнал-2»; ФНС-1 (Насос №1, №3); ТП-1103: ИП Козюкова магазин «Кстовские дворики» (ул. Магистральная д. 18); ИП Медведева магазин «Мир цветов» (ул. Магистральная д. 18); магазин «Стальные двери»; магазин «Одежда для беременных»; Нежилые</p>	05.02.2024 05-17	05.02.2024 08-32	Повреждение КЛ-6 кВ: ТП-1103-ТП-1104	Л-625 ПС "Западная"	3ч14мин	Перевод питания частично на ф.605 ПС "Восточная", частично на ф.626 ПС «Западная»

<p>помещения ул. Магистральная д. 16 («Совкомбанк»); Нежилые помещения ул. Магистральная д. 14; ТП-1303: ул. Магистральная д.14, 16, 18, 20; пер. Спортивный д. 1, 2, 4; ул. Школьная д.1</p> <p>ТП-1104: ул. Театральная д. 23, 25, 27, 29</p> <p>ТП-1105: ул. 40 лет Октября д. 1, 3; ул. Чванова д. 2, 6, 8, 10; ТК-12, ТП-42А; Светофор (перекресток ул. 40 лет Октября – ул. Чванова);</p> <p>Административное здание пл. Ленина д. 4 (ВРУ-1, ВРУ-2);</p> <p>ТП-1182: ул. 40 лет Октября д. 2, 4, 4А, 6, 8; нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 2; нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 4; нежилые помещения ул. Магистральная д. 20; МБДОУ д/с № 4 «Пингвин» (пер. Спортивный д. 7, резерв); МБДОУ д/с № 4 «Пингвин» (пер. Спортивный д. 6, резерв); камера фотовидеофиксации «Ростелеком;пер. Спортивный д. 1, 3, 5; Нежилые помещения ул. Магистральная д. 18А;</p> <p>Административное здание пл. Ленина д. 4А; Нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 6, 8; Светофорный комплекс (перекресток ул. 40 лет Октября – ул. Театральная); ПАО «Ростелеком» (фото-видео фиксация)</p> <p>ТП-1183: ул. Чванова д. 6 (Поликлиника ООО «Медис»); пл. Ленина д. 4 (Администрация правое крыло, Подвал, Столовая, Гаражи);</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>МБОУ Д/С №24 «Полянка» ТП-1117: пл. Мира д. 1, 3, 5, 7; пер. Энергетиков д. 2, 6, 8, 15; ул. Театральная д. 10; ул. 40 лет Октября д. 9, нежилые помещения д. 9А; Отделение Сбербанка №4345 (пл. Мира д. 3); ТК-8 ПАО «Т плюс» ТП-1221: ТК-15, ТК-39 «Е»; ул. Талалушкина д.10, 12; ул. Зелёная д. 9, 11, 13; пер. Садовый д. 2, 4; ул. Театральная д. 1, 3, 5</p>						
3	<p>Богородский р-н, станция Зимёнки, посёлок имени 1 Мая: ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 93</p>	08.02.2024 10-05	08.02.2024 10-45	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1004 ПС "Куликово"	0ч40мин	*
4	<p>г. Ветлуга ТП-903: пос. Мокрый д. 1, 4, 5, 6; ТП-912: ул. Строителей д. 7, 8, 10, 12, 14; ул. Юбилейная д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31; м-н «Смак» (ул. Юбилейная); Скважина, Баня, Магазин; ул. Лоскутова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21; ул. М. Горького д. 106, 108; ул. Строителей д. 1, 3, 4, 5, 6, 8/1, 16, 18, 20; ул. М. Горького д. 83, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б ТП-914: ул. М. Горького д. 98-104, 120-143; Лесничество, МБОУ Д/С №6 «Елочка»; ТП-916: ул. М. Горького д. № 67,</p>	10.02.2024 14-08	10.02.2024 14-58	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1009 ПС "Ветлуга"	0ч50мин	*

	<p>67А, 67 Б, 69; ИП Лебедев; вышка «Теле-2»; магазин; АЗС; полиция; пилорама;</p> <p>ТП-923: ул. Сосновая д. 3А, 5А, 7-21, 21А, 23, 26, 27А, 29, 30, 32, 34, 36;</p> <p>ТП-924: ул. Максима Горького д. 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, Шахунское отделение ТНС Энерго, Горгаз, Газовая АЗС, проходная, скважина, склад, дом Вильдяскина</p>						
5	<p>г. Кстово:</p> <p>ТП-1143: ул. Тургенева д. 2, 3; ул. Герцена д. 6 корп.1; Узел связи «Ростелеком»; Мастерская (ввод №1, ввод №2); Учебный корпус (ввод №2); Мастерская №2; Строительная площадка ООО «Свобода» ул. Тургенева д.3;</p> <p>ТП-1144: ГСК «Коммунальник»; Кстовоагропромэнерго; МУП «Городской водоканал» (База, Гаражи по ул. Шохина); ПАО «Т-плюс» (Склад по ул. Шохина); Перемышка 0,4 кВ на ТП-1220 ООО «СЭМ»;</p> <p>ТП-1197: ул. 40 лет Октября д.31 (ввод №1, ввод №2), ЦТП №5 (ввод №1), здание УКС ПАО «Лукойл» (ввод №1, ввод №2); Кстовский МУЭС;</p> <p>ТП-1130: ул. 40 лет Октября д. 25, 25А, 27, 29; МБДОУ Д/С №28; ТК-30;</p> <p>ТП-1151: 2 микрорайон д. 23А, д. 28 (ЩС-2), д. 29 (ввод № 2), д. 32, д. 33; ЦТП № 8; Детский сад № 29; Стройплощадка у д. 34; ФЛ Коробкова Т.И. (магазин «Теремок, 2 м-н д. 25А»); Наркологический</p>	16.02.2024 13-15	16.02.2024 14-55	Сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ поврежден КЛ-6 кВ ТП-1143 - ТП-1144	Л-604 ПС "Восточная"	1ч40мин	Перевод питания на ф.603 ПС "Восточная"

	<p>диспансер (2 м-н д. 23А); 2 микрорайон д. 23, 24, 27, 28, 29 (ввод №1), 30, 31, 34; Светофор (ул. Зеленая между 2 и 3 м-оном);</p> <p>ТП-1150: Детский сад № 30 (2 м-он д. 17а); 2 м-он д. 16, 16А, 17, 18, 20, 20А (ЖСК-20А, ввод № 2); 25 (пристрой-ввод №1, ввод №2), 25, 26, 21, 22, ЦТП № 7 (ввод №1, ввод № 2); Кукольный театр;</p> <p>ТП-1196: 3 микрорайон д. 20, 22, 23, 24, 25; Бассейн ООО «Газ-ресурс» (3 микрорайон д. 23); ГПК «Центр»;</p> <p>ТП-1149: 2 микрорайон д. 11; МБОУ СШ №3 (ввод № 2); Налоговая инспекция - резерв (б. Мира д. 5);</p> <p>ТП-1131: 3 микрорайон д. 13 (ввод № 1, ввод №2), д. 14 (ввод № 1, ввод №2), д. 15 (ввод № 1, ввод №2), д. 17, д. 19 (ввод № 1, ввод №2), д. 19А (ввод № 1, ввод №2); Детская поликлиника (3 микрорайон д. 24, ввод №1, ввод №2); Бассейн Д/С № 8; д. 16, д. 18, Наркологический центр (3 микрорайон д. 21)</p>						
6	<p>Богородский район, пос. Окский:</p> <p>ТП-1852А: ул. Строительная, д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; <u>ИП Антонов</u> (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка,</p>	27.02.2024 23-31	28.02.2024 02-52	Повреждение на КВЛ-1502 РП-15А	КВЛ-1502 РП-15А	3ч21мин	Перевод питания на Л-1504 РП 15А

Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты; ТП-1939А: ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5 ТП-1855А: ул. Дорожная д. 1-51; ул. Полевая д. 1-52; ул. Садовая д. 1-37; ул. Нагорная д. 3-9; ул. Молодежная д. 1-11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи							
--	--	--	--	--	--	--	--

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.