

Сводная информация

За февраль месяц 2026 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-1641А: Богородский район, п. Лесной: ул. Лесная д. 1 – 22; Ключищенское лесничество; Артскважина; Гараж; Пилорама.	01.02.2026 11-30	02.02.2026 00-16	в пролете опор 20-21 обрыв всех 3 проводов на анкерной опоре 20	Л-1008 ПС "Хвощевка" отп. на ТП-1641А	17ч04мин	Восстановлен обрыв провода
2	РП-22 СШ-1: ул. Космическая д. 48А, 46. ТНС-29, магазин Пятерочка . +Абоненты ЭСК	05.02.2026 06-40	05.02.2026 07-05	На повреждении питающая КЛ 6кВ Ф-603	КЛ-6кВ Ф.603 ПС "Соцгород" - РП 22 1СШ	0ч25мин	Запитали СШ1 через СВ.
3	РП-14 СШ-1: потребители ЭСК	05.02.2026 06-40	05.02.2026 07-05	На повреждении питающая КЛ 6кВ Ф-605	КЛ-6кВ Ф.605 ПС "Соцгород" - РП 14 1СШ	0ч25мин	Запитали СШ-1 от резервного источника питания.
4	ТП-921 СШ-2: ул. Горького д. 43	05.02.2026 16-00	05.02.2026 17-00	Повреждение КЛ 6кВ ТП 921- РП 215 ф.215-26	РП-215 Ф.215-26 -/- ТП-921 СШ-2	1ч00мин	Запитали СШ2 через СР 6кВ
5	р.п. Бутурлино: ул. Ленина д. 40В, 40Г, 40Д, 74	06.02.2026 15-47	06.02.2026 17-52	на баке трансформатора обнаружен труп птицы, 1 ПК-10кВ фазы "С" сгорел	ТП-1841	2ч05мин	Убрали труп птицы, заменили ПК
6	ТП-619: р.п. Ковернино: ООО «Маяк» (ул. Чкалова д. 5); ангар МП «ЖКХ Ковернинское»; офис (ул. Чкалова д. 3); Административное здание МП «ЖКХ	09.02.2026 08-55	09.02.2026 14-10	Аварийное отключение Л-1034 ПС "Ковернино"	Л-1034 ПС "Ковернино"	5ч15мин	*

	Ковернинское» (ул. Чкалова, 3); ИП Кашин (Благоустройство); ИП Соловьев С.С. (Автосервис, ул. Чкалова д. 3А). ТП-674, ТП-459: Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23; ул. Заречная д. 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; МОУ «Каменская основная школа» (ул. Заречная д. 49А); Котельная школы						
7	ТП-1140 ф.6: г. Кстово: ул. Свободы д. 12, 14, 16, 18, 20	13.02.2026 23-22	14.02.2026 00-09	Обрыв СИПа на дом г. Кстово ул. Свободы д. 14 из за схода снега.	ВЛ-0,4 кВ ф-6 от ТП-1140	0ч47мин	Перетяжка СИПа. Замена прокальывающего зажима на фасаде дома
8	ТП-2974 ф.1: ул. Дачная д. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	14.02.2026 06-00	14.02.2026 09-10	Вросла сосулька в линию, кз на линии, сгорели жуки в ТП	ТП-2974 0,4кВ ф-1	3ч10мин	Сбили сосульку, поменяли жуки, включили в работу
9	ТП-2446 СШ-2: ул. Премудрова д.6	14.02.2026 20-40	14.02.2026 21-20	Самопроизвольно отключился вн Т-2	ТП-2446 СШ-2	0ч40мин	После осмотра включили ВН Т-2 в работу.
10	ТП-359, ТП-2946: Арзамаский р-он, д. Рождественский Майдан: АЗС «Опти»; ФЛ Гусев	15.02.2026 08-10	15.02.2026 12-22	Л-1005 ПС "Чернуха", повреждение после ЛР-20(52) к ТП-4618(абон.)	Л-1005 ПС "Чернуха"	4ч12мин	Выполнен осмотр линии. за СП №4 отключили ЛР-20(52) к аб. ТП-4618, включили СП №4
11	ТП-586 РУ-0,4кВ ф.300: р.п. Ковернино: ул. Первая Луговая д. 30, 34, 36;	15.02.2026 14-47	15.02.2026 19-55	р.п. Ковернино ул. Первая Луговая д.30, сход снега с крыши,	ТП-586 РУ-0,4кВ ф.300	4ч12мин	Восстановлен обрыв провода

	ул. Школьная д. 2, 3а, 4, 5, 6, 11; ул. Южная д. 25; м-н «Иком» (ул. Первая Луговая 28)			обрыв перекидки			
12	ТП-916: г. Ветлуга: ул. М. Горького д. № 67, 67А, 67 Б, 69; ИП Лебедев; вышка «Теле-2»; магазин; АЗС; полиция; пилорама.	15.02.2026 15-22	15.02.2026 16-06	РУ-10 кВ сгорел высоковольтный предохранитель фазы "А". РУ-0,4кВ сгорели два предохранителя на фид.2 (абонентский) Магазин. В абонетском магазине к/з.	ТП-916 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ	0ч44мин	С выводом в ремонт ТП-916 заменили ПК
13	ТП-3018 РУ-0,4 кВ ф.3А: р.п. Вача: ул. 1 Мая д. 4А (МКД), 6А (МКД)	15.02.2026 17-31	15.02.2026 18-45	р.п. Вача ул. 1 Мая д.6А, сход снега с крыши, схлестнулись провода, сгорели 2 ПН на руб. ф.3А	ВЛ-0,4 кВ ф.3А от ТП-3018	1ч14мин	Заменили сгоревшие ПН на руб. ф.3А
14	ТП-323: р.п. Ковернино: ул. Заречная д. 1А, 1В, 2Б, 2В, 3, 3А, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 15, 20, 20А, 20Б; пер. Заречный д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; ул. Заводская д. 17, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3; пер. Рабочий д. 24; ИП Авдалян (гараж ул. Заводская д. 17); ИП Пересыпина; ТП-324: р.п. Ковернино: ЧП Гаранин (пилорама ул. Заречная д. 20Б); Нежилое здание ул. Заводская д. 17 (бывш. ОАО «Северный шелк»); ТП-533: р.п. Ковернино: ул. Мира д. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 10; ул. Рыбная д. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 71/2, 72; ул.	17.02.2026 12-50	17.02.2026 19-11	ПС Ковернинская Л-1037 аварийное отключение. При оперировании ЛР 37-2 выявили неисправность ЛР, в п/о №3-4 была обнаружена ветка на проводах	Л-1037 ПС Ковернинская	6ч21мин	Ремонт ЛР 37-2. Убрали ветку с проводов ВЛ.

	Комсомольская д. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2						
15	ТП-1448А: г. Богородск: ул. Чернышевского д. 40 (База ЖКХ); пер. Чернышевского д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Дзержинского д. 33, 35; ЧП Зудин	24.02.2026 07-27	24.02.2026 10-54	Аварийное отключение ТП- 1448А, повреждена КЛ-6кВ ТП-1405 - ТП-1448А (КЛ на балансе МРСК)	КЛ-6кВ ТП- 1405 - ТП- 1448А	3ч27мин	*
16	ТП-398 СШ-2: пр. Молодежный д. 38/1, 38/2, 38; магазин Новый Век Молодежный.	27.02.2026 10-40	27.02.2026 11-30	АО оборудования в смежной эл. сети	РП-23 Ф-237	0ч50мин	После определения дефектной КЛ включили фидер в работу.
17	ТП 304: не наша ТП	28.02.2026 06-50	28.02.2026 07-20	На повреждении головная КЛ, абонентская	РП 12 Ф 124	0ч30мин	Включили с резервного источника питания

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.